

府民公募型安心・安全整備事業(府民提案型)

受 付 番 号	327	写 真
審 査 番 号	港-10	
路線・河川名等	重要港湾舞鶴港 港湾施設 (与保呂川右岸臨港道路および浮島物揚場臨港道路)	
所 在 地	マイヅルシ アザハマ チ ナイ 舞鶴市字浜 地内	
提 案 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・舞鶴を訪れる観光客に対して、側溝内にゴミ等がたまり景観を損ねている。また蓋掛け等の整備をし歩行空間を確保してほしい。 ・市道下の暗渠部のコンクリート舗装に段差があり、歩行者に対して大変危険な状態にあるため、解消してほしい。 	
現 在 の 状 況	<p>現況の側溝は蓋掛けの無いものであるが、泥等が溜まり、また雑草等も生い茂った状況にある。 コンクリート舗装の段差も5～10cm弱程度ある。</p>	
対応案及び 実施不可の場合 の理由	<ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装の段差解消(W=約 7 m) ・側溝清掃(土砂、雑草等の処分) <p>但し、現道の幅員は5m以上あるため、側溝蓋の設置は今後の検討課題とし、一部実施とする。</p>	
位 置 図		
備 考		

段差 6.0cm

有効幅員 5.4m