

資料53 水質汚濁に係る規制措置の状況

根拠法令	水質汚濁防止法	水質汚濁防止法に基づく排水基準に関する条例																																																														
排水口に 係る 濃度 の 基準	<p>(対象) 法に基づく特定事業場のうち日平均排水量50m³以上</p> <table border="1"> <tr><td>BOD</td><td>160(120)</td></tr> <tr><td>COD</td><td>160(120)</td></tr> <tr><td>SS</td><td>200(150)</td></tr> <tr><td>ノルマルヘキサン抽出物質 (動植物油脂類含有量)</td><td>30</td></tr> <tr><td>フェノール</td><td>5</td></tr> <tr><td>pH</td><td>5.0~9.0(海域へ排出) 5.8~8.6(海域以外へ排出)</td></tr> <tr><td>ノルマルヘキサン抽出物質 (鉱油類含有量)</td><td>5</td></tr> <tr><td>銅</td><td>3</td></tr> <tr><td>亜鉛</td><td>2</td></tr> <tr><td>溶解性鉄</td><td>10</td></tr> <tr><td>溶解性マンガン</td><td>10</td></tr> <tr><td>クロム</td><td>2</td></tr> <tr><td>大腸菌群数</td><td>3,000</td></tr> <tr><td>窒素</td><td>120(60)</td></tr> <tr><td>りん</td><td>16(8)</td></tr> </table> <p>この他に瀬戸内流域の事業場に対し、CODについて総量規制が適用されます。</p>	BOD	160(120)	COD	160(120)	SS	200(150)	ノルマルヘキサン抽出物質 (動植物油脂類含有量)	30	フェノール	5	pH	5.0~9.0(海域へ排出) 5.8~8.6(海域以外へ排出)	ノルマルヘキサン抽出物質 (鉱油類含有量)	5	銅	3	亜鉛	2	溶解性鉄	10	溶解性マンガン	10	クロム	2	大腸菌群数	3,000	窒素	120(60)	りん	16(8)	<p>(対象) 淀川水域及び北部閉鎖性水域に立地する法に基づく特定事業場のうち、それぞれ日平均排水量30m³以上又は50m³以上(例：新設特定事業場)</p> <table border="1"> <tr><td>BOD</td><td>25(20)</td></tr> <tr><td>COD</td><td>25(20)</td></tr> <tr><td>SS</td><td>90(70)</td></tr> <tr><td>ノルマルヘキサン抽出物質 (動植物油脂類含有量)*</td><td>20</td></tr> <tr><td>フェノール*</td><td>1</td></tr> </table> <p>(注) ・単位はmg/ℓ。(pHは単位なし。また、大腸菌群数のみ個/cm³) ・()内は日間平均値の許容限度。 ・窒素及びりんについては、閉鎖性水域に限り適用。 ・*の条例による規制は、淀川水域に限り適用。</p>	BOD	25(20)	COD	25(20)	SS	90(70)	ノルマルヘキサン抽出物質 (動植物油脂類含有量)*	20	フェノール*	1																						
	BOD	160(120)																																																														
COD	160(120)																																																															
SS	200(150)																																																															
ノルマルヘキサン抽出物質 (動植物油脂類含有量)	30																																																															
フェノール	5																																																															
pH	5.0~9.0(海域へ排出) 5.8~8.6(海域以外へ排出)																																																															
ノルマルヘキサン抽出物質 (鉱油類含有量)	5																																																															
銅	3																																																															
亜鉛	2																																																															
溶解性鉄	10																																																															
溶解性マンガン	10																																																															
クロム	2																																																															
大腸菌群数	3,000																																																															
窒素	120(60)																																																															
りん	16(8)																																																															
BOD	25(20)																																																															
COD	25(20)																																																															
SS	90(70)																																																															
ノルマルヘキサン抽出物質 (動植物油脂類含有量)*	20																																																															
フェノール*	1																																																															
有害 物質 以外	<p>(対象) 法に基づく特定事業場</p> <table border="1"> <tr><td>カドミウム及びその化合物</td><td>0.1</td></tr> <tr><td>シアン化合物</td><td>1</td></tr> <tr><td>有機燐化合物</td><td>1</td></tr> <tr><td>六価クロム化合物</td><td>0.5</td></tr> <tr><td>鉛及びその化合物</td><td>0.1</td></tr> <tr><td>砒素及びその化合物</td><td>0.1</td></tr> <tr><td>水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物</td><td>0.005</td></tr> <tr><td>アルキル水銀化合物</td><td>検出されないこと</td></tr> <tr><td>ポリ塩化ビフェニル</td><td>0.003</td></tr> <tr><td>トリクロロエチレン</td><td>0.3</td></tr> <tr><td>テトラクロロエチレン</td><td>0.1</td></tr> <tr><td>ジクロロメタン</td><td>0.2</td></tr> <tr><td>四塩化炭素</td><td>0.02</td></tr> <tr><td>1, 2-ジクロロエタン</td><td>0.04</td></tr> <tr><td>1, 1-ジクロロエチレン</td><td>0.2</td></tr> <tr><td>シス-1, 2-ジクロロエチレン</td><td>0.4</td></tr> <tr><td>1, 1, 1-トリクロロエタン</td><td>3</td></tr> <tr><td>1, 1, 2-トリクロロエタン</td><td>0.06</td></tr> <tr><td>1, 3-ジクロロプロペン</td><td>0.02</td></tr> <tr><td>チラウム</td><td>0.06</td></tr> <tr><td>シマジン</td><td>0.03</td></tr> <tr><td>チオベンカルブ</td><td>0.2</td></tr> <tr><td>ベンゼン</td><td>0.1</td></tr> <tr><td>セレン及びその化合物</td><td>0.1</td></tr> <tr><td>ほう素及びその化合物</td><td>230(海域へ排出) 10(海域以外へ排出)</td></tr> <tr><td>ふっ素及びその化合物</td><td>15(海域へ排出) 8(海域以外へ排出)</td></tr> <tr><td>アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物</td><td>100*</td></tr> </table> <p>* アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量</p>	カドミウム及びその化合物	0.1	シアン化合物	1	有機燐化合物	1	六価クロム化合物	0.5	鉛及びその化合物	0.1	砒素及びその化合物	0.1	水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	0.005	アルキル水銀化合物	検出されないこと	ポリ塩化ビフェニル	0.003	トリクロロエチレン	0.3	テトラクロロエチレン	0.1	ジクロロメタン	0.2	四塩化炭素	0.02	1, 2-ジクロロエタン	0.04	1, 1-ジクロロエチレン	0.2	シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.4	1, 1, 1-トリクロロエタン	3	1, 1, 2-トリクロロエタン	0.06	1, 3-ジクロロプロペン	0.02	チラウム	0.06	シマジン	0.03	チオベンカルブ	0.2	ベンゼン	0.1	セレン及びその化合物	0.1	ほう素及びその化合物	230(海域へ排出) 10(海域以外へ排出)	ふっ素及びその化合物	15(海域へ排出) 8(海域以外へ排出)	アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	100*	<p>(対象) 淀川水域及び北部閉鎖性水域に立地する法に基づく特定事業場(例：新設特定事業場)</p> <table border="1"> <tr><td>カドミウム及びその化合物</td><td>0.05</td></tr> <tr><td>シアン化合物</td><td>0.5</td></tr> <tr><td>有機燐化合物</td><td>0.5</td></tr> <tr><td>六価クロム化合物</td><td>0.25</td></tr> </table> <p>(注) 単位はmg/ℓ</p>	カドミウム及びその化合物	0.05	シアン化合物	0.5	有機燐化合物	0.5	六価クロム化合物	0.25
	カドミウム及びその化合物	0.1																																																														
シアン化合物	1																																																															
有機燐化合物	1																																																															
六価クロム化合物	0.5																																																															
鉛及びその化合物	0.1																																																															
砒素及びその化合物	0.1																																																															
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	0.005																																																															
アルキル水銀化合物	検出されないこと																																																															
ポリ塩化ビフェニル	0.003																																																															
トリクロロエチレン	0.3																																																															
テトラクロロエチレン	0.1																																																															
ジクロロメタン	0.2																																																															
四塩化炭素	0.02																																																															
1, 2-ジクロロエタン	0.04																																																															
1, 1-ジクロロエチレン	0.2																																																															
シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.4																																																															
1, 1, 1-トリクロロエタン	3																																																															
1, 1, 2-トリクロロエタン	0.06																																																															
1, 3-ジクロロプロペン	0.02																																																															
チラウム	0.06																																																															
シマジン	0.03																																																															
チオベンカルブ	0.2																																																															
ベンゼン	0.1																																																															
セレン及びその化合物	0.1																																																															
ほう素及びその化合物	230(海域へ排出) 10(海域以外へ排出)																																																															
ふっ素及びその化合物	15(海域へ排出) 8(海域以外へ排出)																																																															
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	100*																																																															
カドミウム及びその化合物	0.05																																																															
シアン化合物	0.5																																																															
有機燐化合物	0.5																																																															
六価クロム化合物	0.25																																																															
条例に 基づく 規制 項目		<p>京都府環境を守り育てる条例</p> <p>(対象) 条例の特定工場等のうち日平均排水量50m³以上</p> <table border="1"> <tr><td>ニッケル</td><td>2</td></tr> </table> <p>(注) 単位はmg/ℓ</p> <p>*この他に、特定工場に対し、BOD、COD及びSSについて汚濁負荷量規制があります。</p>	ニッケル	2																																																												
ニッケル	2																																																															