

水質検査結果（平成30年5月）

四季検査（平成30年度第1四半期）

採水日：平成30年5月8日

区分	試験項目	単位	宇治浄水場	木津浄水場	乙訓浄水場	基準値	
			浄水	浄水	浄水		
水質に関する項目	病原生物	一般細菌	集落数/mL	0	0	0	1ml中100集落数以下
		大腸菌	MPN/100mL	検出されず	検出されず	検出されず	検出されないこと
	無機物・重金属	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下
		水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005以下
		セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		六価クロム化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
		亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下
		シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.2	0.7	0.4	10以下
		フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	0.08未満	0.08未満	0.8以下
		ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1以下
	有機化学物質	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
		1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下
		ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
		テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
	消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.07	0.06	0.07	0.6以下
		クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
		クロロホルム	mg/L	0.008	0.008	0.011	0.06以下
		ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.008	0.008	0.03以下
		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.003	0.004	0.001未満	0.1以下
		臭素酸	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		総トリハロメタン	mg/L	0.018	0.020	0.016	0.1以下
		トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.007	0.008	0.03以下
		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.006	0.007	0.004	0.03以下
		ブロモホルム	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08以下		
性状に関する項目	着色・味	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1以下
		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.02	0.02	0.2以下
		鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.3以下
		銅及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1以下
		ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.9	8.3	7.0	200以下
		マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
		塩化物イオン	mg/L	14	13	10	200以下
		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	35	30	29	300以下
性状に関する項目	発泡・カビ臭・臭気・味・基礎的性状	蒸発残留物	mg/L	74	78	62	500以下
		陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下
		ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.000002	0.000001	0.00001以下
		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
		非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02以下
		フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下
		有機物（TOC）	mg/L	0.6	1.0	0.6	3以下
基礎的性状	pH値		7.10	7.24	7.20	5.8～8.6	
	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	
	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	
	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5度以下	
	濁度	度	0.1未満	0.1	0.1未満	2度以下	