

施設名	由良川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町芦生 坂尻
提案内容	浸食防止施設の設置
現在の状況	屈曲部であるが、河岸は岩盤が露出している。

位置図



平面図



現況写真



審査結果

実施しない（岩盤が露頭しており、護岸工の必要性が低い。）



施設名	佐々里川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町佐々里
提案内容	護岸改修

現在の状況	接続ブロックの一部が破損している。
-------	-------------------

現況写真



位置図



平面図



審査結果	実施②
------	-----



府民公募型整備事業(府民提案型)

受付番号 180

施設名	京都広河原美山線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町佐々里 不老橋下流
提案内容	護岸修繕

現在の状況	道路兼用護岸の石積が欠損している。
-------	-------------------

現況写真



位置図



平面図



審査結果

実施①

施設名	京都広河原美山線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町佐々里
提案内容	道路拡幅
現在の状況	安掛側の一部は、改良済みであるが、提案箇所は、未改良区間となっており、幅員が狭くなっている。

現況写真



位置図



審査結果

他事業で実施



施設名	京都広河原美山線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町 白石～田歌
提案内容	道路拡幅
現在の状況	提案区間は、未改良区間で幅員が狭くなっているが、他事業において、部分的に拡幅している。

現況写真



至: 佐々里



至: 佐々里



審査結果

実施しない（複数年を要する大規模な工事であるため。）

施設名	向山谷川(砂防)
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町向山 中ノ谷筋砂防ダム
提案内容	護岸修繕及び農業用取水施設の修繕

現在の状況	法面が一部崩壊している。
-------	--------------

位置図



平面図



現況写真



審査結果

実施しない (施設管理者(用水施設)の対応であるため。)



府民公募型整備事業(府民提案型)

受付番号

184

施設名	綾部宮島線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町萱野 萱野バス停付近
提案内容	舗装修繕
現在の状況	飛谷橋側道橋手前が、下がっているため、降雨時に水が溜まりやすくなっており、歩行に支障をきたしている。

位置図



現況写真



審査結果

実施①

施設名	綾部宮島線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町大野 小野橋
提案内容	ボックスカルバート改修

現在の状況	府道下のボックスは、1.5m×1.5mとなっている。流入前の水路状況から、過小とはなっていない。
-------	--


現況写真



ボックスカルバート  
1500×1500



管渠工φ450



審査結果	実施しない（上流の管渠より大きな断面が確保されているため。）
------	--------------------------------



施設名	綾部宮島線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町大野 上大野バス停付近～大野屋周辺
提案内容	樹木の剪定及び除草
現在の状況	年に1回、工業者による草刈りを実施している。

位置図



現況写真



審査結果

実施しない（美化の効果が一時的な環境整備であるため。）

施設名	国道162号
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町盛郷 田土 大町
提案内容	横断管の改修
現在の状況	国道162号に沿って道路排水兼用水路がある。横断管の径が小さいため、出水時に影響が出ていると思われる。

位置図



現況写真



審査結果

実施①