

質疑書の回答(設計図書に関すること)

平成30年1月11日

業務委託名 業務番号	木津川上流流域下水道木津川上流浄化センターにかかる使用電力		
[質 問 事 項]	[回 答]		
○現地供給者の確認 現在の供給者はどちらになりますでしょうか。	木津川上流浄化センターは、関西電力株式会社。相楽中継ポンプ場は、ミツウロコグリーンエネルギー株式会社がそれぞれ供給を行っています。		
○事前検討の有無について 関西電力様に事前検討（開札日以降の切替申込で仕様書通りの供給開始に間に合うかどうかの確認）はされておりますでしょうか。	事前検討は行っていませんが、開札から供給開始の4月1日までの期間が一ヶ月程度あり、関西電力HP※には接続契約申し込みから供給開始まで3週間程度要するとあることから、供給開始に間に合うと考えています。		
○契約電力変更の有無について 今回の契約のタイミングで契約電力の変更はされますでしょうか。 現在の契約電力も合わせてお教えいただけますと幸いです。	<p>※参考URL http://www.kepco.co.jp/corporate/takusou/howto/kyokyukoji.html</p> <p>変更は考えていません。</p> <p>契約電力は以下のとおりです。</p> <p>木津川上流浄化センター： 790kW</p> <p>相楽相楽中継ポンプ場： 99kW</p> <p>自家発電補給契約： 25kW×4台</p>		
	事前検討は行っていませんが、開札から供給開始の4月1日までの期間が一ヶ月程度あり、関西電力HP※には接続契約申し込みから供給開始まで3週間程度とあることから、供給開始に間に合うと考えています。		