質疑書の回答（設計図書に関すること）

平成３０年１月１１日

業務委託名 業 務 番 号	桂川右岸流域下水道洛西浄化センターにかかる使用電力
［ 質 問 事 項 ］	［ 回 答 ］
○事前検討の有無について	
当該施設は、関西電力様からの切替と伺っておりますが、関西電力様に事前検討（開札日以降の切替申込で仕様書通りの供給開始に間に合うかどうかの確認）はされておりますでしょうか。	事前検討は行っていませんが、開札から供給開始の４月１日までの期間が一ヶ月程度あり、関西電力ＨＰ※には接続契約申し込みから供給開始まで３週間程度要するとあることから、供給開始に間に合うと考えています。 なお、過年度には新電力会社からの調達実績があります。 ※参考ＵＲＬ　http://www.kepco.co.jp/corporate/takusou/howto/kyokyukoji.html
○契約電力変更の有無について	
今回の契約のタイミングで契約電力の変更はされますでしょうか。	変更は考えていません。
現在の契約電力も合わせてお教えいただけますと幸いです。	契約電力は５１００ｋＷです。