質　疑　書　に　対　す　る　回　答

令和４年７月１日

京都府流域下水道事務所

調 達 物 品 名	蓄圧式消火器　１式
履　行　場　所	木津川上流流域下水道木津川上流浄化センター 相楽郡精華町大字下狛小字椋ノ木97番地

（ 質疑事項 ）	（ 回　　答 ）
仕様書（容器の種類） 「スチール容器であること。」とされていますが、アルミ製の容器のものでも良いですか。	国家検定合格品であれば、容器の材質は、スチール製に限らずアルミ製容器及びステンレス製容器でも良いものとします。 仕様書を修正しました。
仕様書（容器の種類） ステンレス製は、スチール容器と考えて良いですか。	