

質疑書の回答(配布資料に関すること)

平成30年10月26日

業務委託名 業務番号	宮津湾流域下水道宮津湾浄化センター運転管理業務委託 流31宮津第13号の1	
[質 問 事 項]	[回 答]	
要求水準書 P8 2.1.2 危機管理対応 「このうち、危機管理レベルの高いとき、受託者は委託者の指導監督を受ける」と記載されています。流域下水道危機管理要領にはレベル1～3がありますが、どれにあたるのでしょうか。	危機管理要領のレベルと必ずしも一致するものではなく、適宜状況を委託者に報告し、下水処理への支障や水質汚濁防止法等の規制基準超過の恐れがある場合等に、必要に応じて指導等を受けるものです。	
要求水準書 P28 5.6.2 定期点検 定期点検の分解整備においては「水準書」に従って実施するものと記載されていますが、水準書の中の設計書に記載されている交換部品のみを交換すればよろしいのでしょうか。詳細内容はどこに記載されているのでしょうか。	設計書に記載された交換部品を交換することを標準とします。	
要求水準書 P28 5.7.1 突発的な小修繕 「マンホールおよびその路面等について、適正に管理するため必要となる小修繕も同様に行うものとする。」とありますが、どのような修繕を想定されているのでしょうか。	マンホール蓋のガタツキの補修等、簡易な修繕を想定しています。	
要求水準書 P37 7.3 光熱水費 7.1 施設の使用において、管理事務室等の使用に伴う光熱水の費用負担は、7.3のとおりとありますが、管理事務室等とは他にどこでしょうか、またどのように算出し、支払方法はどうすればよいのでしょうか。	管理事務室等とは、受託者が使用する事務室、作業員控室等を想定しています。メーターの設置等により負担額を算出し、京都府から納付書を送付します。	
要求水準書 P42 別紙2 業務書類の記載内容及び提出時期 3の維持管理月報「電力使用状況」が追加されていますが、どのような内容が必要でしょうか。	当該月に実施した節電対策の内容、各設備・動力毎に整理した消費電力量及び電力量原単位をまとめ（過年度との比較を含む）、結果に対する考察と今後の取組等を記載して下さい。	

質疑書の回答(配布資料に関すること)

平成30年10月26日

[質 問 事 項]	[回 答]
<p>業務委託名 業務番号</p> <p>宮津湾流域下水道宮津湾浄化センター運転管理業務委託 流31宮津第13号の1</p>	
<p>業務委託契約書(案) P7 第4章 第19条 2</p> <p>1) 「当該更新又は修繕は、その費用が1件当たり金150万円未満(見積り、税込)とし、その判断は受託者の見積りを勘案して委託者が行うものとする。」とありますが、150万未満の見積りの場合でも、委託者の判断において、委託者が更新および修繕をするという認識で良いでしょうか。</p> <p>2) 2項に1件あたり金150万円未満(見積り、税込)となっていますが、意図は何でしょうか。</p>	<p>1件当たり金150万円未満の見積りの場合、委託者の判断によって、受託者が更新および修繕を実施します。</p> <p>突発的な小修繕に早急に対応できるように、1件あたり金150万円未満(見積り、税込)としています。</p>
<p>業務委託契約書(案) P7 第4章 第19条 4</p> <p>「各年度内の修繕実績集計額が各年度の小修繕設計額に対して過不足が生じた場合には、精算変更の対象とする。」とありますが、修繕実績集計額の計算方法および精算変更の計算方法はどのようなのでしょうか。(修繕工事を、再委託せずに受託者が実施した場合、労務費の計上はどのようなのでしょうか。)</p>	<p>各年度に実施した小修繕の見積り金額を累計し、変更設計額とします。 再委託せずに受託者が実施する場合は、その労務費を計上してください。</p>
<p>業務委託契約書(案) 別紙 P23 別紙2 業務範囲 4 ③</p> <p>消耗品については【閲覧設計書 設備点検整備業務 設備機器点検内訳表】に記載の代表的交換物品でよろしいでしょうか。</p>	<p>設計書に記載された交換部品を交換することを標準とします。</p>

質疑書の回答(配布資料に関すること)

平成30年10月26日

[質 問 事 項]	[回 答]
<p>業務委託名 業務番号</p> <p>宮津湾流域下水道宮津湾浄化センター運転管理業務委託 流31宮津第13号の1</p>	
<p>業務実施計画書作成要領 P1 1.はじめに 「受託者は・・・薬剤や電力等の物品調達業務等・・・」</p> <p>「電力調達業務」は、本業務委託では含まれないと考えていますが、どうでしょうか。</p>	<p>「電力調達業務」は含まれていません。</p>
<p>参考資料 技術提案書様式 (4) 地域貢献 II</p> <p>(4) 地域貢献IIの表で予定使用量が3ヶ年となっていますがよろしいでしょうか。また、水質試験消耗品で予定使用量と調達量はどのように記入したらよいでしょうか。</p>	<p>予定使用量は5ヶ年です。水質試験消耗品について、多種類かつ少量のため記載困難の場合は、一式として計上しても構いません。</p>
<p>運転操作業務委託特記仕様書 (基本事項) 第3条 勤務態勢</p> <p>「中継ポンプ場の巡回にあたっては、2日に1回以上とすること。」とありますが、休日(土日祝、年末年始)も実施するのでしょうか。 【要求水準書 別紙4】には、期間122日/年と記載されていますが、どちらが正しいでしょうか。</p>	<p>休日は実施しません。</p> <p>【要求水準書 別紙4】に記載のとおりです。</p>