

別添資料3（宮津湾浄化センター）対象建物 電気使用量 契約電力等一覧

需要場所		計量日	契約期間	契約期間使用期間	種別	契約電力(KW)	予定使用電力(kwh)	電気方式	標準電圧(V)	計量電圧(V)	標準周波数(Hz)	受電方式	非常用発電設備			
													定格出力及び台数	定格電圧	系等連携の有無	アンシラリーサービス料金対象容量
宮津湾浄化センター	宮津市獅子10番地	9日	R2.4.9 ~ R3.4.8	R2.4.9 0時 ~ R3.4.8 24時	高压電力BS	228	1,284,800	交流3相3線式	6,000	6,000	60	本線受電のみ	250kVA 1台	6.6kV	無	無
獅子崎中継ポンプ場	宮津市獅子崎小字大苗代195-4	8日	R2.4.8 ~ R3.4.7	R2.4.8 0時 ~ R3.4.7 24時	高压電力BS	49	300,200	交流3相3線式	6,000	6,000	60	本線受電のみ	200kVA 1台	420V	無	無
鶴賀中継ポンプ場	宮津市鶴賀2158-7	2日	R2.4.2 ~ R3.4.1	R2.4.2 0時 ~ R3.4.1 24時	高压電力BS	31	208,500	交流3相3線式	6,000	6,000	60	本線受電のみ	150KW 1台	210V	無	無
須津中継ポンプ場	宮津市字須津小字大藪濱1967-1	17日	R2.4.17 ~ R3.4.16	R2.4.17 0時 ~ R3.4.16 24時	高压電力BS	46	207,700	交流3相3線式	6,000	6,000	60	本線受電のみ	200kVA 1台	420V	無	無
四辻中継ポンプ場	与謝郡与謝野町字四辻小字青田630-2	11日	R2.4.11 ~ R3.4.10	R2.4.11 0時 ~ R3.4.10 24時	高压電力BS	23	106,700	交流3相3線式	6,000	6,000	60	本線受電のみ	125kVA 1台	220V	無	無
堂谷中継ポンプ場	与謝郡与謝野町字石川小字桐ヶ鼻41-3	22日	R2.4.22 ~ R3.4.21	R2.4.22 0時 ~ R3.4.21 24時	高压電力BS	49	208,700	交流3相3線式	6,000	6,000	60	本線受電のみ	250kVA 1台	220V	無	無