

数量・回数表

名称		数量			回数	
建築物環境衛生管理技術者業務	建築物環境衛生管理技術者	1 人			12	
空気環境測定業務	サンプリング及び分析	1 式			6	
	浮遊粉塵	3 検体	14 箇所			
	一酸化炭素					
	炭酸ガス					
	温度、湿度					
	気流					
作業環境測定業務	サンプリング及び分析	1 式			2	
	脱水機棟内、濃縮棟内測定	6 検体				
	報告書作成	1 式				
空調設備管理業務	冷暖房機点検	2 台			12	
	冷温水循環ポンプ点検	17 台			12	
	空調機点検	7 台			12	
	ファンコイルユニット点検	床置形	86 台			2
		吊下げ形	3 台			
	送排風機点検	48 台			12	
	換気扇点検	5 台			1	
	ヒートポンプチラー運転・保守点検	2 台			2	
手動冷暖切替弁の切替え作業				2		
冷暖房設備 フィルター清掃業務	フィルター清掃	空調機	13 枚		2	
		エアコン	26 枚			
		ファンコイル	177 枚	計 216		
貯水槽清掃 点検業務	管理棟 受水槽 40m ³	点検	1 槽		1	
		清掃			1	
	管理棟 給水設備点検	3 台			12	
	管理棟 給湯設備点検	ポンプ	1 式	2 台	12	
		温水器		1 台	12	
	京都市水棟 受水槽 140m ³	点検	2 槽		1	
清掃				1		
京都市水棟 給水設備点検	2 台			12		
飲料水水質検査業務	サンプリング	(52回分)			1	
	遊離残留塩素等検査		1 式	4 箇所	52	
	水質検査	一般 16項目	1 式			1
		一般 11項目				1
有害 12項目					1	
排水槽清掃業務	排水槽 24.6m ³	点検	1 槽		2	
		清掃			2	
	排水槽 51.8m ³	点検	1 槽		2	
		清掃			2	
	雨水排水槽 0.67m ³	点検	1 槽		2	
		清掃			2	
排水設備点検業務	排水設備点検		6 台分		12	
ねずみ、衛生害虫等 の防除作業	防除作業		／回		2	
	生息状況点検		／回		12	
フロン漏洩点検業務	水冷ウォーターリングユニット	定期点検	1 式		1	
		簡易点検			2	
	空冷ヒートポンプ	定期点検	1 式		1	
		簡易点検			2	