高浜発電所及び大飯発電所
環境放射線監視結果

（平成28年度第1四半期）

京　　都　　府

目　　次

はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

環境放射線監視結果の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

調査結果

1　放射線測定所における測定結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5

2　環境放射能測定車及び環境放射線調査車測定結果・・・・・・・・・・・11

3　空間放射線積算線量測定結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21

4　気象観測結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22

5　環境試料の核種分析結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27

参　考

1　調査実施機関・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31

2　調査実施内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31

3　測定方法等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36

資　料

1　調査の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43

2　測定結果の評価について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45

3　用語の説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46

4　空間放射線空気吸収線量率月報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48

はじめに

京都府域から約４kmの地点に立地している関西電力株式会社高浜発電所は、８２万６千kW２基及び８７万kW２基計４基の原子炉が設置されています。

京都府では、同発電所の運転開始（昭和４９年１１月）に先立って、昭和４８年度から同発電所による周辺環境への影響についての監視を行っており、逐次、その監視体制の整備拡充を図ってきたところですが、平成２３年３月に発生した福島第１原子力発電所の事故を契機として、同社の大飯発電所による周辺環境への影響についても監視することといたしました。

現在、両発電所による周辺環境への影響について、テレメータシステムを用いた放射線測定所での常時監視や環境試料の放射能の測定等を実施しています。

また、これらの常時監視や測定等は、高浜発電所及び大飯発電所に関する環境測定技術検討委員会（放射線に関する有識者等の意見を聴取する会議。）に技術的な助言を受けながら実施しており、平成２８年度第１四半期（平成２８年４月から平成２８年６月まで。以下「今期」という。）の測定等の結果についても、「周辺環境に対する影響は認められず、環境安全上問題はなかった。」との意見をいただいております。

本書は、今期に実施した常時監視や測定等の内容を府民の皆様の参考にしていただくため公表するものです。

環境放射線監視結果の概要

平成２８年４月～６月に実施した高浜発電所及び大飯発電所周辺の環境放射線監視結果の概要は次のとおりでした。

☆空間線量モニタリングについて

空 間 放 射 線 量 率

放射線測定所（１５か所：舞鶴市内６か所、綾部市内３か所、伊根町内１か所、宮津市内１か所、南丹市内2か所、京丹波町内１か所、京都市内１か所）において、空間放射線が１時間あたりどのくらいであるかを測定しています。

各地点の測定結果は、すべて過去の値の範囲内にあり、安全上問題ありませんでした。なお、代表的な地点について測定結果をグラフに示しました。



積 算 線 量

モニタリングポイント（２６か所）において、空間放射線が３ヶ月間（９２日）でどのくらいになるか測定しました。各地点の測定結果は、過去の値の範囲内にあり、安全上問題ありませんでした。

なお、代表的な地点について測定結果をグラフに示しました。



☆陸上、海洋モニタリングについて

核 種 分 析

海水や浮遊じんなどに含まれている放射性核種について測定を行っています。
測定結果は、環境安全上問題ありませんでした。
なお、生椎茸、よもぎ、めばる、うまづらはぎ及びわかめからセシウム-137が、陸水、海水及び空気中湿分からトリチウムが検出されましたが、過去１０年間に検出された程度でした。トリチウムは自然界にも存在する放射性核種です。
検出されたものの一部についてグラフに示しました。



生椎茸（1kgあたり）
（大山）



よもぎ（1kgあたり）
（大山他4か所）



めばる（1kgあたり）
（毛島沖・馬立島沖・田井地先）



うまづらはぎ（1kgあたり）
（田井沖）



わかめ（1kgあたり）
（毛島沖・馬立島沖・田井地先）



海水（1Lあたり）
（内浦湾口・毛島周辺）

※過去の値は過去１０年間の濃度範囲

（参考）原子力発電所の稼働状況について（平成２８年４月～６月）

原子力発電所		時間稼動率（%）	特記事項
高浜	１号機	０．０	平成２３年　１月１０日から定期検査
	２号機	０．０	平成２３年１１月２５日から定期検査
	３号機	０．０	平成２８年　３月１０日から停止中
	４号機	０．０	平成２３年　７月２１日から定期検査

放射線測定所

空間放射線量率や気象要素を２４時間連続で測定しています。

モニタリングポイント

空間放射線積算線量を測定するためのTLD 素子を設置しています。

表示システム

舞鶴市、綾部市内の府広域振興局、府保健所、市役所等で各測定所の測定データをリアルタイムでご覧になれます。

インターネットホームページ

測定データをリアルタイムで公開しています。

URL　http://www.aris.pref.kyoto.jp/

調　査　結　果

1　放射線測定所における測定結果

ア　空間放射線空気吸収線量率

大　山　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	4	5	6	過去10年間の変動幅
最大	56	56	67	44 ～ 139
最小	30	30	30	18 ～ 32
平均 (M)	33	32	33	25 ～ 36
標準偏差 (σ)	4	3	5	1 ～ 9
M＋３σを超過した時間数	18 時間	20 時間	14 時間	8 ～ 28 時間
M＋３σを超過した線量の合計	122 nGy	102 nGy	148 nGy	30 ～ 381 nGy

吉　坂　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	4	5	6	過去10年間の変動幅
最大	62	70	64	47 ～ 235
最小	34	34	35	18 ～ 38
平均 (M)	37	37	37	26 ～ 43
標準偏差 (σ)	3	3	3	1 ～ 18
M＋３σを超過した時間数	21 時間	19 時間	19 時間	9 ～ 30 時間
M＋３σを超過した線量の合計	98 nGy	91 nGy	89 nGy	16 ～ 743 nGy

倉　梯　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	4	5	6	過去10年間の変動幅
最大	69	79	72	56 ～ 111
最小	46	47	47	29 ～ 50
平均 (M)	49	49	50	41 ～ 54
標準偏差 (σ)	3	3	3	1 ～ 10
M＋３σを超過した時間数	21 時間	16 時間	16 時間	5 ～ 28 時間
M＋３σを超過した線量の合計	91 nGy	98 nGy	73 nGy	9 ～ 269 nGy

(注) 1．測定値は宇宙線の寄与を含まない。
2．標準偏差(σ)は測定値のばらつきの程度を表し、測定値が(平均値)＋(標準偏差の３倍)の範囲にあれば、ほぼ平常の変動幅の範囲内であるとされる。この幅を超えた場合は、気象条件等の原因を検討する。

塩　汲　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	4	5	6	過去10年間の変動幅
最大	63	71	73	49 ～ 188
最小	34	34	35	17 ～ 37
平均 (M)	37	37	37	25 ～ 41
標準偏差 (σ)	4	3	4	1 ～ 13
M＋３σを超過した時間数	19 時間	18 時間	18 時間	8 ～ 31 時間
M＋３σを超過した線量の合計	107 nGy	104 nGy	117 nGy	36 ～ 418 nGy

岡　安　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	4	5	6	過去10年間の変動幅
最大	60	66	67	48 ～ 177
最小	35	35	35	19 ～ 37
平均 (M)	38	38	38	29 ～ 42
標準偏差 (σ)	3	3	3	2 ～ 14
M＋３σを超過した時間数	19 時間	16 時間	15 時間	7 ～ 29 時間
M＋３σを超過した線量の合計	82 nGy	90 nGy	98 nGy	16 ～ 545 nGy

老　富　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	4	5	6	過去10年間の変動幅
最大	63	68	68	55 ～ 211
最小	41	41	41	18 ～ 44
平均 (M)	44	43	44	29 ～ 49
標準偏差 (σ)	3	3	3	2 ～ 17
M＋３σを超過した時間数	19 時間	22 時間	19 時間	6 ～ 28 時間
M＋３σを超過した線量の合計	88 nGy	89 nGy	93 nGy	14 ～ 635 nGy

(注) 前頁に同じ。

日　出　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	4	5	6	過去3年間の変動幅
最　　大	62	69	73	45 ～ 101
最　　小	35	35	34	26 ～ 36
平　　均　　(M)	38	38	38	36 ～ 42
標　準　偏　差　(σ)	3	3	3	1 ～ 9
M＋３σを超過した時間数	19 時間	17 時間	12 時間	13 ～ 24 時間
M＋３σを超過した線量の合計	82 nGy	101 nGy	94 nGy	34 ～ 342 nGy

上　司　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	4	5	6	過去3年間の変動幅
最　　大	72	72	78	60 ～ 104
最　　小	46	46	47	32 ～ 49
平　　均　　(M)	50	50	50	47 ～ 53
標　準　偏　差　(σ)	3	3	3	2 ～ 9
M＋３σを超過した時間数	15 時間	18 時間	18 時間	4 ～ 24 時間
M＋３σを超過した線量の合計	84 nGy	65 nGy	70 nGy	21 ～ 228 nGy

地　頭　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	4	5	6	過去3年間の変動幅
最　　大	58	67	66	50 ～ 85
最　　小	36	37	37	28 ～ 41
平　　均　　(M)	39	39	39	39 ～ 45
標　準　偏　差　(σ)	3	3	3	2 ～ 8
M＋３σを超過した時間数	18 時間	15 時間	16 時間	6 ～ 25 時間
M＋３σを超過した線量の合計	85 nGy	74 nGy	70 nGy	13 ～ 122 nGy

(注) １、２．前頁に同じ。
３．日出、上司及び地頭測定所は平成２５年４月から測定を開始している。

上　杉　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	4	5	6	過去3年間の変動幅
最　　大	46	55	50	37 ～ 95
最　　小	26	26	26	20 ～ 28
平　　均　　(M)	29	29	29	28 ～ 31
標　準　偏　差　(σ)	3	3	3	1 ～ 7
M＋３σを超過した時間数	20 時間	15 時間	18 時間	8 ～ 24 時間
M＋３σを超過した線量の合計	75 nGy	79 nGy	71 nGy	17 ～ 155 nGy

八　津　合　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	4	5	6	過去3年間の変動幅
最　　大	56	67	57	50 ～ 100
最　　小	36	35	36	25 ～ 37
平　　均　　(M)	38	38	39	36 ～ 41
標　準　偏　差　(σ)	3	3	3	2 ～ 8
M＋３σを超過した時間数	18 時間	9 時間	16 時間	3 ～ 23 時間
M＋３σを超過した線量の合計	72 nGy	72 nGy	68 nGy	2 ～ 170 nGy

盛　郷　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	4	5	6	過去3年間の変動幅
最　　大	74	73	86	62 ～ 100
最　　小	45	45	46	25 ～ 48
平　　均　　(M)	49	49	50	34 ～ 53
標　準　偏　差　(σ)	3	3	4	2 ～ 10
M＋３σを超過した時間数	12 時間	11 時間	15 時間	0 ～ 20 時間
M＋３σを超過した線量の合計	63 nGy	56 nGy	86 nGy	0 ～ 184 nGy

(注) １、２．前頁に同じ。
３．上杉、八津合及び盛郷測定所は平成２５年４月から測定を開始している。

島　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	4	5	6	過去3年間の変動幅
最大	55	57	57	47 ～ 83
最小	33	33	33	26 ～ 34
平均 (M)	36	36	36	34 ～ 38
標準偏差 (σ)	3	3	3	2 ～ 6
M＋３σを超過した時間数	13 時間	16 時間	16 時間	3 ～ 20 時間
M＋３σを超過した線量の合計	41 nGy	57 nGy	66 nGy	2 ～ 156 nGy

本　庄　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	4	5	6	過去3年間の変動幅
最大	50	56	55	44 ～ 76
最小	33	33	33	26 ～ 34
平均 (M)	36	36	36	35 ～ 38
標準偏差 (σ)	3	3	3	2 ～ 6
M＋３σを超過した時間数	16 時間	18 時間	17 時間	4 ～ 20 時間
M＋３σを超過した線量の合計	48 nGy	60 nGy	77 nGy	2 ～ 125 nGy

伏　見　Ｉ　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	4	5	6	過去10年間の変動幅
最大	55	56	69	46 ～ 86
最小	37	37	37	35 ～ 40
平均 (M)	39	39	40	38 ～ 43
標準偏差 (σ)	3	3	4	1 ～ 5
M＋３σを超過した時間数	21 時間	20 時間	21 時間	2 ～ 30 時間
M＋３σを超過した線量の合計	80 nGy	69 nGy	96 nGy	5 ～ 156 nGy

(注) １、２．前頁に同じ。
３．島及び本庄測定所は平成２５年４月から測定を開始している。

イ 浮遊じん中の全アルファ放射能

単位:ミリベクレル(mBq)／m^3

調査地点		4月	5月	6月	過去10年間の変動幅
吉坂測定所	最大	150	137	118	18 ～ 204
	平均	32	42	36	5 ～ 62
老富測定所	最大	200	141	150	14 ～ 245
	平均	36	42	36	4 ～ 70
塩汲測定所	最大	52	59	43	13 ～ 92
	平均	14	20	16	3 ～ 32

（注） 6時間集じん、6時間放置後測定

ウ 浮遊じん中の全ベータ放射能

単位:ミリベクレル(mBq)／m^3

調査地点		4月	5月	6月	過去10年間の変動幅
吉坂測定所	最大	197	183	159	32 ～ 319
	平均	45	58	50	11 ～ 100
老富測定所	最大	288	220	229	23 ～ 374
	平均	54	62	52	8 ～ 107
塩汲測定所	最大	72	90	61	24 ～ 140
	平均	21	30	24	6 ～ 46

（注） 6時間集じん、6時間放置後測定

エ 空気中のラドン子孫核種濃度

単位:ベクレル(Bq)／m^3

調査地点		4月	5月	6月	過去10年間の変動幅
倉梯測定所	最大	11.5	13.7	17.9	8.1 ～ 18.8
	最小	0.6	0.6	0.5	0.0 ～ 0.9
	平均	3.4	3.7	4.3	2.3 ～ 6.0
伏見Ⅰ測定所	最大	9.7	12.3	9.7	8.7 ～ 16.8
	最小	0.3	0.6	0.5	0.0 ～ 1.3
	平均	2.8	3.2	3.0	2.2 ～ 5.5

２　環境放射能測定車及び環境放射線調査車測定結果

ア　環境放射能測定車による空間放射線空気吸収線量率

項目／地点	月　日	時　間	天候	気温	線量率(nGy/h)			風向・風速			線量率過去10年間の変動幅
				(℃)	最大	最小	平均	(m／s)		(時刻)	(nGy／h)
河辺原	5月12日	10:40～11:40	晴	19.8	31	31	31	東	1.2	(11:00)	20～57
三　浜	5月11日	13:00～14:00	曇	15.3	28	28	28	西北西	2.6	(14:00)	23～57
多門院	5月11日	15:10～16:10	曇	14.2	22	22	22	西南西	1.5	(16:00)	14～62

（注）測定値は宇宙線の寄与を含まない。

イ 環境放射線調査車による空間放射線空気吸収線量率

ルート1（東舞鶴地域）　測定月日：平成28年5月9日(月)
ルート2（東舞鶴地域）　平成28年5月9日(月)
ルート3（綾部老富地区）　平成28年5月19日(木)
ルート4（綾部・西舞鶴地域）　平成28年5月12日(木)

	地点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ルート1	項目	大波下	朝来中	登尾	塩汲峠	塩汲	杉山	松尾寺	吉坂	金剛院	堂奥	多門院	青葉中学校
	時刻	9:11	9:19	9:26	9:34	9:41	9:53	10:02	10:12	10:21	10:32	10:41	10:53
	天候	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨
	線量率(nGy/h)	29	35	35	41	34	28	26	35	45	32	29	32
	過去3年間の変動幅(nGy/h)	21～35	26～43	25～49	32～55	24～53	20～48	18～55	24～72	32～82	21～60	17～65	21～65

	地点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ルート2	項目	中丹東保健所	舞鶴市役所前	大波下	中田	河辺由里	栃尾	大山	田井	水ヶ浦	野原	三浜
	時刻	13:23	13:41	13:56	14:05	14:13	14:19	14:33	14:44	14:58	15:22	15:36
	天候	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	曇	曇	曇	曇
	線量率(nGy/h)	31	37	31	31	33	32	25	36	23	27	30
	過去3年間の変動幅(nGy/h)	22～41	24～41	20～35	20～33	23～39	24～42	19～38	29～55	18～40	22～45	27～40

	地点	1	2	3	4	5	6	7	8
ルート3	項目	上根公民館	上林中学校	綾部市林業者等健康管理センター	故屋岡町岩村	老富会館	矢黒畑	下迫	在中
	時刻	13:34	13:56	14:08	14:20	14:39	14:45	14:56	15:10
	天候	曇	曇	曇	曇	晴れ	晴れ	曇	曇
	線量率(nGy/h)	29	32	30	38	30	20	20	24
	過去3年間の変動幅(nGy/h)	27～35	29～43	29～44	37～48	29～45	20～36	19～33	22～36

	地点	1	2	3	4	5	6
ルート4	項目	由良川小学校	上漆原生活改善センター	旧岡田中学校	加佐中学校	綾部総合庁舎	綾部総合運動公園
	時刻	9:27	9:43	9:58	10:10	10:40	10:59
	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	線量率(nGy/h)	24	37	36	22	30	21
	過去3年間の変動幅(nGy/h)	24～33	36～48	35～44	21～29	28～41	22～41

(注)1 測定値は3回行った1分間測定値の平均値である。
2 測定値は宇宙線の寄与を含まない。
3 平成25年度から調査車を更新したため、過去の変動幅も同一車両での測定結果(過去3年間)としている。

ルート5（福知山市区）　　測定月日：　平成28年5月13日（金）

ルート5	地点 / 項目	1	2	3
		中丹支援学校	福知山市役所大江支所	高津江公民館
	時刻	10:33	10:57	11:13
	天候	晴れ	晴れ	晴れ
	線量率（nGy/h）	35	30	32
	過去3年間の変動幅（nGy/h）	33～41	27～40	32～45

（注）前頁に同じ。

ルート6（伊根・橋北地区）　　測定月日：　平成28年5月19日（木）

ルート7（宮津・栗田・由良地区）　　平成28年5月20日（金）

	地点 / 項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ルート6		与謝野町役場	与謝の海支援学校	府中小学校	日置小学校	養老中学校	伊根町役場	伊根中学校	泊公民館	本庄中学校
	時刻	13:52	14:02	14:10	14:22	14:38	14:50	14:58	15:15	15:27
	天候	晴れ	晴れ	曇	曇	曇	曇	曇	晴れ	晴れ
	線量率(nGy/h)	33	32	35	35	28	30	32	35	29
	過去3年間の変動幅(nGy/h)	33～43	29～37	35～41	34～40	27～32	30～36	31～35	33～42	29～44

	地点 / 項目	1	2	3	4	5	6	7
ルート7		智恩寺	宮津市役所	栗田中学校	島陰公民館	丹後由良駅	宮津総合庁舎	上宮津小学校
	時刻	9:11	9:23	9:46	9:59	10:28	10:58	11:14
	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	線量率(nGy/h)	36	35	40	49	37	29	38
	過去3年間の変動幅(nGy/h)	30～39	35～45	37～49	48～58	36～49	28～41	37～56

（注）前頁に同じ。

ルート8（京丹波町地域）　　測定月日：　平成28年5月17日（火）

ルート9（南丹市美山町地域）　　平成28年5月17日（火）

ルート8	地点 / 項目	1	2	3	4	5	6	7
		わちグラウンド	和知中学校	ｳｯﾃﾞｨﾊﾟﾙわち	仏主	大野ダム	大野小学校	南丹市美山支所
	時刻	9:50	10:00	10:15	10:24	10:44	11:04	11:15
	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	線量率(nGy/h)	32	34	22	29	37	30	33
	過去3年間の変動幅(nGy/h)	32～47	32～47	24～42	29～50	38～61	31～49	34～53

ルート9	地点 / 項目	1	2	3	4	5
		中風寺	福居	盛郷公民館	南丹土木事務所美山出張所	知井小学校
	時刻	14:03	14:17	14:28	14:47	15:07
	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	線量率(nGy/h)	34	37	38	30	34
	過去3年間の変動幅(nGy/h)	29～39	29～44	35～46	29～36	32～41

（注）前頁に同じ。





環境放射線調査車　測定チャート　（ルート１　　平成２８年５月９日）
（ルート２　　平成２８年５月９日）





環境放射線調査車　測定チャート　（ルート３　　平成２８年５月１９日）
（ルート４　　平成２８年５月１２日）



環境放射線調査車　測定チャート　（ルート５　　平成２８年５月１３日）





環境放射線調査車　測定チャート　（ルート６　　平成２８年５月１９日）
（ルート７　　平成２８年５月２０日）





環境放射線調査車　測定チャート　（ルート８　　平成２８年５月１７日）
（ルート９　　平成２８年５月１７日）

3　空間放射線積算線量測定結果

単位：ミリグレイ(mGy)

番号	測　定　地　点	積算線量（92日換算値）	積算線量の変動幅*
		4～6月	
1	大　　山	0.11	0.11 ～ 0.13
2	松　尾　寺	0.10	0.10 ～ 0.12
3	吉　　坂	0.12	0.12 ～ 0.14
4	田　　井	0.13	0.12 ～ 0.15
5	河　　辺	0.12	0.11 ～ 0.13
6	朝　　来	0.14	0.12 ～ 0.16
7	金　剛　院	0.14	0.13 ～ 0.16
8	丸　　山	0.13	0.13 ～ 0.15
9	大　　浦	0.13	0.13 ～ 0.16
10	老　　富	0.12	0.10 ～ 0.15
11	倉　　梯	0.13	0.13 ～ 0.15
12	夕　潮　台	0.10	0.09 ～ 0.12
13	城　　北	0.12	0.12 ～ 0.14
14	水　ヶ　浦	0.10	0.09 ～ 0.12
15	野　　原	0.15	0.14 ～ 0.17
16	塩　　汲	0.13	0.13 ～ 0.15
17	栃　　尾	0.11	0.11 ～ 0.13
18	室　　牛	0.16	0.16 ～ 0.18
19	杉　　山	0.10	0.09 ～ 0.12
20	登　　尾	0.12	0.12 ～ 0.14
21	白　　屋	0.13	0.13 ～ 0.15
22	志　　楽	0.12	0.11 ～ 0.14
23	泉　源　寺	0.12	0.12 ～ 0.14
24	大　波　下	0.13	0.12 ～ 0.15
25	堂　　奥	0.10	0.10 ～ 0.14
26	多　門　院	0.09	0.09 ～ 0.10

（注）　＊は、地点毎の過去10年間の変動幅

４　気象観測結果

ア　放射線測定所別風配図



凡例

—　風向出現頻度
…　風向別平均風速

最大円周上風向出現頻度　30%
風向別平均風速　5m/s

円内中央の数字は静穏時（風速0.3ｍ/s未満）の頻度を示す。



凡例　前頁に同じ。



凡例

— 風向出現頻度
… 風向別平均風速

最大円周上風向出現頻度　30%
風向別平均風速　5m/s

円内中央の数字は静穏時（風速0.3 m /s 未満）の頻度を示す。



凡例　前頁に同じ。

イ 気温測定結果

単位:℃

測定所名	大山			吉坂			倉梯		
月	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均
4	18.6	6.6	13.1	20.3	8.4	14.3	20.4	8.6	14.1
5	23.1	12.7	17.5	24.7	15.6	19.1	24.3	14.7	18.9
6	24.0	15.2	20.6	25.5	17.4	22.6	24.9	17.5	21.9

測定所名	塩汲			岡安			老富		
月	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均
4	18.5	6.4	13.0	20.1	7.9	13.4	17.7	6.1	12.1
5	23.2	12.8	17.6	23.7	13.6	18.0	22.6	11.6	16.7
6	23.9	15.3	20.4	24.3	16.2	21.2	22.5	14.6	19.8

測定所名	日出			地頭			上杉		
月	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均
4	19.0	7.8	13.5	20.1	8.2	14.1	19.2	7.4	13.5
5	23.9	14.3	18.2	24.1	14.7	18.7	24.2	13.7	18.1
6	24.7	16.3	21.4	25.0	16.7	21.9	24.4	16.2	21.4

測定所名	八津合			本庄		
月	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均
4	18.9	7.1	13.5	18.7	7.7	13.9
5	24.1	13.9	18.2	23.8	14.2	18.5
6	24.0	16.2	21.3	24.5	16.5	21.5

ウ 大気安定度

単位:時間数・( )内は%

大気安定度区分		A	A-B	B	B-C	C	C-D	D	E	F	ー	TOTAL
吉坂	4	10 (1.4)	64 (8.9)	83 (11.5)	17 (2.4)	52 (7.2)	4 (0.6)	270 (37.5)	8 (1.1)	10 (1.4)	202 (28.1)	720 (100)
	5	33 (4.4)	74 (9.9)	102 (13.7)	9 (1.2)	37 (5.0)	3 (0.4)	264 (35.5)	1 (0.1)	8 (1.1)	213 (28.6)	744 (100)
	6	18 (2.5)	76 (10.6)	104 (14.4)	14 (1.9)	25 (3.5)	3 (0.4)	299 (41.5)	1 (0.1)	1 (0.1)	179 (24.9)	720 (100)
老富	4	16 (2.2)	55 (7.6)	90 (12.5)	6 (0.8)	43 (6.0)	4 (0.6)	293 (40.7)	7 (1.0)	2 (0.3)	204 (28.3)	720 (100)
	5	24 (3.2)	91 (12.2)	81 (10.9)	6 (0.8)	31 (4.2)	7 (0.9)	307 (41.3)	4 (0.5)	5 (0.7)	187 (25.2)	743 (100)
	6	27 (3.8)	61 (8.5)	101 (14.0)	11 (1.5)	22 (3.1)	2 (0.3)	346 (48.1)	6 (0.8)	3 (0.4)	141 (19.6)	720 (100)

(注) 1 大気安定度分類表(発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針について)による。

大気安定度区分

A:強不安定　　E:弱安定

B:並不安定　　F:並安定

C:弱不安定　　ー:強安定

D:中立

2 1時間毎の大気安定度を月毎に集計したものである。

５　環境試料の核種分析結果

ア　ガンマ線放出核種分析結果

試料名	部位	採取地点	採取月日	単位	検出された核種					
					I-131	Cs-137	Cs-134	Ag-110m	Be-7	K-40
浮遊じん	－	吉坂	4月1日～5月1日	μBq/m^3	――	――	――	――	3.8×10^{3} $\pm4.5\times10$	――
			5月1日～6月1日		――	――	――	――	5.0×10^{3} $\pm5.1\times10$	――
			6月1日～7月1日		――	――	――	――	2.8×10^{3} $\pm3.7\times10$	――
		老富	4月1日～5月1日		――	――	――	――	4.1×10^{3} $\pm4.8\times10$	――
			5月1日～6月1日		――	――	――	――	4.9×10^{3} $\pm5.1\times10$	――
			6月1日～7月1日		――	――	――	――	3.0×10^{3} $\pm3.9\times10$	――
降下物	雨量(129mm)	吉坂	4月5日～5月2日	MBq/km^2	――	――	――	――	1.3×10^{2} $\pm8.9\times10^{-1}$	1.1 $\pm2.7\times10^{-1}$
	雨量(83mm)		5月2日～6月1日		――	――	――	――	7.4×10 $\pm6.6\times10^{-1}$	1.1 $\pm2.7\times10^{-1}$
	雨量(143mm)		6月1日～7月1日		――	――	――	――	9.3×10 $\pm8.2\times10^{-1}$	――
	雨量(140mm)	京都市	4月1日～5月2日		――	――	――	――	1.3×10^{2} $\pm8.7\times10^{-1}$	――
	雨量(103mm)		5月2日～6月1日		――	――	――	――	9.6×10 $\pm7.4\times10^{-1}$	1.1 $\pm2.7\times10^{-1}$
	雨量(303mm)		6月1日～7月1日		――	――	――	――	1.8×10^{2} ±1.0	1.3 $\pm2.9\times10^{-1}$
陸水・源水	表層水	与保呂	5月13日	mBq/L	――	――	――	――	――	――
陸水・河川水	表層水	朝来川	5月13日	mBq/L	――	――	――	――	6.4 ±2.1	3.3×10 ±3.8
		上林川	5月31日		――	――	――	――	――	1.4×10 ±3.3

（注）１．測定値N±△Nにおいて△Nは計数誤差であり、N≦3×△Nのとき「検出限界以下」であるとし、「－」で表わしている。

試料名	部位	採取地点	採取月日	単位	検出された核種					
					I-131	Cs-137	Cs-134	Ag-110m	Be-7	K-40
高菜	葉	吉坂	4月26日	mBq/kg生	——	——	——	——	4.7×10^{3} $\pm1.3\times10^{2}$	1.1×10^{5} $\pm6.3\times10^{2}$
生椎茸	全体	大山	4月11日	mBq/kg生	——	2.0×10^{3} $\pm1.9\times10$	——	——	3.9×10^{3} $\pm9.1\times10$	8.4×10^{4} $\pm4.4\times10^{2}$
馬鈴薯	可食部	大山	6月27日	mBq/kg生	——	——	——	——	——	1.4×10^{5} $\pm6.4\times10^{2}$
		杉山	6月27日		——	——	——	——	——	1.3×10^{5} $\pm6.1\times10^{2}$
梅	可食部	大山	6月15日	mBq/kg生	——	——	——	——	1.9×10^{3} $\pm6.8\times10$	5.8×10^{4} $\pm3.4\times10^{2}$
よもぎ	葉	大山	5月30日	mBq/kg生	——	5.6×10 $\pm1.7\times10$	——	——	3.0×10^{4} $\pm3.3\times10^{2}$	1.8×10^{5} $\pm9.1\times10^{2}$
		吉坂	5月31日		——	——	——	——	3.0×10^{4} $\pm4.1\times10^{2}$	2.5×10^{5} $\pm1.3\times10^{3}$
		杉山	5月30日		——	——	——	——	1.8×10^{4} $\pm2.9\times10^{2}$	2.0×10^{5} $\pm9.5\times10^{2}$
		丸山	5月30日		——	——	——	——	2.8×10^{4} $\pm3.2\times10^{2}$	1.8×10^{5} $\pm8.9\times10^{2}$
		老富	5月31日		——	3.1×10^{2} $\pm1.7\times10$	——	——	2.9×10^{4} $\pm3.2\times10^{2}$	2.5×10^{5} $\pm1.1\times10^{3}$
牛乳	原乳	多祢寺	5月18日	mBq/L	——	——	——	——	——	5.2×10^{4} $\pm8.6\times10^{2}$
めばる	全身	毛島沖	4月26日	mBq/kg生	——	9.7×10 $\pm1.7\times10$	——	——	——	8.6×10^{4} $\pm9.0\times10^{2}$
		馬立島沖	4月26日		——	1.0×10^{2} $\pm1.6\times10$	——	——	——	9.5×10^{4} $\pm9.1\times10^{2}$
		田井地先	4月26日		——	8.2×10 $\pm1.6\times10$	——	——	——	8.7×10^{4} $\pm8.6\times10^{2}$

（注）１．前頁に同じ。
２．「／kg生」とは、分析前処理前の試料１kgあたりという意味である。
３．過去１０年間の最大値
生椎茸：Cs-137　$5.1\times10^{3}\pm3.5\times10$
よもぎ：Cs-137　$5.5\times10^{2}\pm2.1\times10$
めばる：Cs-137　$1.1\times10^{2}\pm1.7\times10$

試料名	部位	採取地点	採取月日	単位	検出された核種					
					I-131	Cs-137	Cs-134	Ag-110m	Be-7	K-40
うまづらはぎ	全身	田井沖	6月10日	mBq/kg生	――	$5.1\times10\pm1.2\times10$	――	――	――	$1.0\times10^{5}\pm7.9\times10^{2}$
なまこ	全身	毛島沖	4月15日	mBq/kg生	――	――	――	――	$4.5\times10^{3}\pm2.5\times10^{2}$	$2.4\times10^{4}\pm5.5\times10^{2}$
		馬立島沖	4月15日		――	――	――	――	$4.2\times10^{3}\pm2.2\times10^{2}$	$2.7\times10^{4}\pm5.3\times10^{2}$
		田井地先	4月15日		――	――	――	――	$3.8\times10^{3}\pm2.3\times10^{2}$	$2.1\times10^{4}\pm5.0\times10^{2}$
するめいか	全身	田井沖	5月19日	mBq/kg生	――	――	――	――	――	$1.1\times10^{5}\pm7.5\times10^{2}$
わかめ	除根	毛島沖	4月19日	mBq/kg生	――	――	――	――	$2.6\times10^{3}\pm2.9\times10^{2}$	$2.3\times10^{5}\pm1.4\times10^{3}$
		馬立島沖	4月19日		――	$6.2\times10\pm1.9\times10$	――	――	$2.2\times10^{3}\pm3.1\times10^{2}$	$2.5\times10^{5}\pm1.4\times10^{3}$
		田井地先	4月19日		――	――	――	――	$1.8\times10^{3}\pm2.9\times10^{2}$	$2.1\times10^{5}\pm1.2\times10^{3}$
ほんだわら	除根	毛島沖	4月19日	mBq/kg生	――	――	――	――	$4.0\times10^{3}\pm3.7\times10^{2}$	$2.6\times10^{5}\pm1.6\times10^{3}$
		馬立島沖	4月19日		――	――	――	――	$4.0\times10^{3}\pm3.5\times10^{2}$	$3.3\times10^{5}\pm1.8\times10^{3}$
		田井地先	4月19日		――	――	――	――	$4.1\times10^{3}\pm3.6\times10^{2}$	$3.4\times10^{5}\pm1.9\times10^{3}$

（注）１、２．前頁に同じ。

３．過去１０年間の最大値

うまづらはぎ：Cs-137　$6.5\times10\pm1.3\times10$

わかめ：Cs-137　検出されず

イ　トリチウム分析結果

試料名		部位	採取地点	採取月日	単位	トリチウム濃度	気温(℃)	水温(℃)	過去10年間の最大値
陸水	源水	表層水	与保呂水源地	5月13日	Bq/Ｌ	―	26.7	15.7	１１ Bq/Ｌ
	河川水		朝来川	5月13日		0.48 ± 0.11	27.1	19.0	
			上林川	5月31日		―	28.0	21.5	
海　水		表層水	Ｓｔ．１	4月8日		―	13.9	12.8	
			Ｓｔ．２			―	13.2	12.9	
			Ｓｔ．３－１			―	15.4	13.0	
			Ｓｔ．３－２			0.36 ± 0.11	15.2	13.0	
			Ｓｔ．１	6月1日		―	20.6	20.2	
			Ｓｔ．２			―	20.7	19.8	
			Ｓｔ．３－１			―	20.4	20.4	
			Ｓｔ．３－２			―	18.6	20.3	

試料名	部位	採取地点	採取月日	吸引量	トリチウム濃度		過去10年間の最大値
空気中湿分	－	大山	5月14日～5月27日	35.2 (m^3)	0.73 ± 0.12	(Bq/Ｌ－水)	2.3
					3.3 ± 0.5	(mBq/m^3－空気)	15

（注）１．測定値Ｎ±△Ｎにおいて△Ｎは計数誤差であり、Ｎ≦３×△Ｎのとき「検出限界以下」であるとし、「-」で表している。
２．「Bq/L-水」は、水１Lあたりの Bq、「mBq/m^3-空気」は、空気1m^3あたりの mBqという意味である。

ウ　ガス状ヨウ素分析結果

試料名	部位	採取地点	採取月日	単位	I-131濃度
ガス状ヨウ素	活性炭ろ紙	吉坂測定所	5月14日	$\mu Bq/m^3$	－

（注）　測定値Ｎ±△Ｎにおいて△Ｎは計数誤差であり、Ｎ≦３×△Ｎのとき「検出限界以下」であるとし、「-」で表している。

参　　考

1 調査実施機関

環境部環境管理課　南丹保健所　中丹西保健所
中丹東保健所　丹後保健所　保健環境研究所
農林水産部水産課　農林水産技術センター海洋センター

2 調査実施内容

区分	測定項目	調査地点		調査時期
空間線量モニタリング	空間放射線 空気吸収線量率、 空間ガンマ線 スペクトル 及び気象観測	放射線測定所	1 大山測定所 2 吉坂測定所 3 倉梯測定所 4 塩汲測定所 5 岡安測定所 6 老富測定所 7 日出測定所 8 上司測定所 9 地頭測定所 10 上杉測定所 11 八津合測定所 12 盛郷測定所 13 島測定所 14 本庄測定所 15 伏見Ⅰ測定所	連続測定
	空間放射線空気吸収線量率及び空間ガンマ線スペクトル、風向、風速	環境放射能測定車による定点測定	1 河辺原地区	5月12日
			2 三浜地区	5月11日
			3 多門院地区	5月11日
	空間放射線 空気吸収線量率	環境放射線調査車による走行サーベイ	1 東舞鶴地域ルート1	5月9日
			2 東舞鶴地域ルート2	5月9日
			3 綾部老富地区ルート3	5月19日
			4 綾部・西舞鶴地域ルート4	5月12日
			5 福知山市区ルート5	5月13日
			6 伊根・橋北地区ルート6	5月19日
			7 宮津・栗田・由良地区ルート7	5月20日
			8 京丹波町地域ルート8	5月17日
			9 南丹市美山町地域ルート9	5月17日
	空間放射線 積算線量	モニタリングポイント	1 大山（測定所） 2 松尾寺 3 吉坂（測定所） 4 田井（小学校跡地） 5 河辺（グラウンド） 6 朝来（小学校） 7 金剛院 8 丸山（小学校跡地） 9 大浦（小学校） 10 老富（集会所） 11 倉梯（測定所） 12 夕潮台（公園） 13 城北（中学校） 14 水ヶ浦（駐車場） 15 野原（若宮神社） 16 塩汲（測定所） 17 栃尾（記念碑） 18 室牛（公民館） 19 杉山（集会所） 20 登尾（バス停） 21 白屋（公民館） 22 志楽（幼稚園） 23 泉源寺（智性院） 24 大波下（東舞鶴病院） 25 堂奥（公民館） 26 多門院（バス停）	3月15日 ～6月15日 （曝露期間）

（注）1. 気象観測については、上司、盛郷及び島測定所を除く。
2. 伏見Ⅰ測定所については、対照地点として測定を行った。

区分	調査対象		測定項目	調査地点	調査時期	採取量
陸上モニタリング	浮遊じん		ガンマ線放出核種	吉坂測定所 老富測定所	連続採取	1か月分
			全アルファ放射能 全ベータ放射能	吉坂測定所 塩汲測定所 老富測定所	連続測定	－
			ラドン子孫核種	倉梯測定所	連続測定	－
	空気中湿分		トリチウム	大山測定所	5月14日 ～27日	14日分
	ガス状ヨウ素	活性炭ろ紙	ガンマ線放出核種	吉坂測定所	5月14日	50m^3
	降下物	雨水・ちり		吉坂測定所	連続採取	1か月分
	陸水	源水	ガンマ線放出核種 トリチウム	与保呂水源地	5月13日	42L
		河川水		朝来川		
				上林川	5月31日	
	高菜	葉	ガンマ線放出核種	吉坂	4月26日	4kg
	生椎茸	全体		大山	4月11日	3kg
	馬鈴薯	可食部		大山	6月27日	4kg
				杉山		
	梅	可食部		大山	6月15日	5kg
	よもぎ	葉		大山	5月30日	3kg
				吉坂	5月31日	
				杉山	5月30日	
				丸山		
				老富	5月31日	
	牛乳	原乳		多祢寺	5月18日	10L
海洋モニタリング	めばる	全身	ガンマ線放出核種	毛島沖	4月26日	2kg
				馬立島沖		
				田井地先		
	うまづらはぎ	全身		田井沖	6月10日	2kg
	なまこ	全身		毛島沖	4月15日	3kg
				馬立島沖		
				田井地先		
	するめいか	全身		田井沖	5月19日	3kg
	わかめ	除根		毛島沖	4月19日	4kg
				馬立島沖		
				田井地先		
	ほんだわら	除根		毛島沖	4月19日	3kg
				馬立島沖		
				田井地先		
	海水	表層水	トリチウム	St.1	4月8日 6月1日	45L
				St.2		
				St.3		

（注） 浮遊じんのラドン子孫核種及び降下物のガンマ線放出核種については、対照地点として伏見Ⅰ測定所においても測定を行った。

３ 測 定 方 法 等

（１）空間放射線空気吸収線量率の測定

ア　放射線測定所

（ア）測定器 ： a　屋外固定式3″φ×3″エネルギー補償型NaI（Tl）シンチレーション測定装置

b　屋外固定式電離箱型（14Ｌ）測定装置

（イ）測定高 ： 地上約3.7m

（ウ）校正線源 ： Ｃｓ－137

イ　環境放射能測定車

（ア）測定器 ： 車上固定又は移動式3″φ球形エネルギー補償型NaI（Tl）シンチレーション測定装置

（イ）測定高 ： 地上2.9m（固定時）

（ウ）校正線源 ： Ｃｓ－137

ウ　環境放射線調査車

（ア）測定器 ： 車上固定式2″φ×2″エネルギー補償型NaI（Tl）シンチレーション測定装置

（イ）測定高 ： 地上2.2m（固定時）

（ウ）校正線源 ： Ｃｓ－137

（エ）その他 ： 走行サーベイ及び定点サーベイ

（２）空間放射線積算線量の測定（モニタリングポイント）

ア　測定器 ： 熱蛍光線量計(TLD)

イ　ＴＬＤ素子 ： $CaSO_4$・Tm

ウ　測定高 ： 地上1.5m

エ　曝露期間 ： ３か月

オ　設置方法 ： 木製箱に収納

（３）空間ガンマ線スペクトル測定

ア　放射線測定所

測定器 ： 屋外固定式NaI（Tl）シンチレーション測定装置用空間ガンマ線スペクトル収録装置

イ　環境放射能測定車

（ア）測定器　：　可搬式Ge半導体検出器・多重波高分析装置あるいは携帯型Ge半導体検出器・多重波高分析装置

（イ）測定高　：　地上1.0m

（4）浮遊じん中の全アルファ放射能及び全ベータ放射能の測定

【調査地点：吉坂、塩汲、老富測定所】

ア　測定器　：　ZnS(Ag)＋プラスチックシンチレーション検出器・ろ紙ステップ送り自動集じん装置

イ　試料採取高　：　地上約2.0m

ウ　吸引空気量　：　250Ｌ$_N$／分

エ　校正線源　：　U_3O_8

（5）空気中の放射性ヨウ素の測定　【調査地点：吉坂測定所】

ア　測定器　：　NaI（Tl）シンチレーション検出器

イ　試料採取高　：　地上約2.0m

ウ　吸引空気量　：　50Ｌ$_N$／分

エ　校正線源　：　ヨウ素－131模擬線源

（6）空気中ラドン子孫核種濃度の測定　【調査地点：倉梯測定所】

ア　測定器　：　半導体検出器・ろ紙ステップ送り自動集じん装置

イ　試料採取高　：　地上1.2m

ウ　吸収空気量　：　80Ｌ$_N$／分

エ　校正線源　：　Am－241

（7）環境試料の測定

ア　陸上環境試料中の放射能測定

（ア）浮遊じん　【調査地点：吉坂、老富測定所】

a　試料採取　：　浮遊じん１か月分をろ紙ステップ送り自動集じん装置により採取

b　ガンマ線放出核種分析

（a）試料の処理　：　１か月連続集じんしたろ紙を電気炉で灰化（450℃）し、一定規格のプラスチック容器に固定

（b）測定器　：　Ge半導体検出器・多重波高分析装置

（イ）空気中湿分　【調査地点：大山測定所】

a　試料採取　：　空気中湿分を吸収剤に捕集し、７日～15日採取後蒸留して100mLに調整

b　トリチウム分析

測定器　：　低バックグラウンド液体シンチレーション計数装置

（ウ）ガス状ヨウ素　【調査地点：吉坂測定所】

a　試料採取　：　ヨウ素モニターに活性炭フィルターを装着し、ヨウ素を捕集

b　ガンマ線放出核種分析

測定器　：　Ge半導体検出器・多重波高分析装置

（エ）降下物（雨水・ちり）【調査地点：吉坂測定所】

a　試料採取　：　降下物１か月分を大型水盤により採取

b　ガンマ線放出核種分析

（ａ）試料の処理　：　降下物１か月分を蒸発濃縮し、一定規格のプラスチック容器に固定

（ｂ）測定器　：　Ge半導体検出器・多重波高分析装置

（オ）河川水、上水道源水

a　試料の採取　：　試料42Ｌをポリエチレンびんに採水

b　ガンマ線放出核種分析　【調査地点：与保呂水源地、朝来川、上林川】

（ａ）試料の処理　：　40Ｌを蒸発濃縮し、一定規格のプラスチック容器に固定

（ｂ）測定器　：　Ge半導体検出器・多重波高分析装置

c　トリチウム分析　【調査地点：与保呂水源地、朝来川、上林川】

（ａ）試料の処理　：　蒸留して100mLに調整

（ｂ）測定器　：　低バックグラウンド液体シンチレーション計数装置

d　ストロンチウム－90分析（放射化学分析）【調査地点：朝来川】

（ａ）試料の処理　：　蒸発濃縮試料を塩酸に溶かし、イオン交換法でストロンチウム－90を分離し、ステンレス製試料皿（直径2.5cm）に固定

（ｂ）比較試料　：　Sr－90＋Y－90

（ｃ）測定器　：　低バックグラウンド放射能自動測定装置

（カ）陸土

a　試料採取　：　採土器により未耕土0～5cmの深さを１地点当たり５か所程度採取

b　ガンマ線放出核種分析

【調査地点：大山、吉坂、杉山、丸山、金剛院、岡安、老富地区】

（ａ）試料の処理　：　乾燥細土を一定規格のプラスチック容器に固定

（ｂ）測定器 ： Ge半導体検出器・多重波高分析装置

ｃ　プルトニウム分析　【調査地点：杉山、丸山地区】

（ａ）試料の処理 ： 乾燥細土から硝酸で抽出し、イオン交換法で分離を行い、精製したプルトニウムをステンレス板上に電着固定

（ｂ）測定器 ： アルファ線スペクトロメータ

（キ）農畜産物・植物

ａ　試料

種類		調査地点	部位	採取量
農畜産物	米(1)	大山、吉坂地区など	玄米	2kg
	大根	大山、吉坂地区など	葉・根	14kg
	ほうれん草	大山、吉坂地区	葉	4kg
	高菜	吉坂地区	葉	4kg
	生椎茸	大山地区	全体	3kg
	小豆	大山、杉山地区	全体	2kg
	馬鈴薯	大山、杉山地区	可食部	4kg
	梅	大山地区	可食部	5kg
	きゅうり	大山、杉山地区	全体	10kg
	牛乳	多祢寺地区	原乳	10Ｌ
指標植物（松葉）		大山、岡安地区など	葉	2kg
指標植物(よもぎ)(2)		大山、吉坂地区など	葉	3kg

（１）大山では5kg、杉山では3kg採取

（２）大山、吉坂では5kg採取

ｂ　ガンマ線放出核種分析

（ａ）試料の処理 ： 灰分試料を一定規格のプラスチック容器に固定

（牛乳及び米は未処理で、マリネリ容器に固定）

（ｂ）測定器 ： Ge半導体検出器・多重波高分析装置

ｃ　ストロンチウム－90分析（放射化学分析）

灰試料を用い、河川水の測定方法に同じ

ｄ　プルトニウム分析

硫酸及び過酸化水素水を加えて加熱分解後、陸土の測定方法に同じ

イ　海洋環境試料中の放射能測定

（ア）海洋生物・指標海洋生物・海底沈積物

a　試料

種類		調査地点	採取量
海洋生物	めばる(1)・さざえ	毛島沖、馬立島沖など	2kg
	なまこ(2)		3kg
	わかめ		4kg
	あじ	田井沖	2kg
	あおりいか		3kg
	うまづらはぎ		2kg
	するめいか		3kg
	かたくちいわし		2kg
指標海洋生物（ほんだわら）(2)		毛島沖、馬立島沖など	3kg
海底沈積物(3)		St.1、St.2、St.3	2kg

（1）毛島沖は4kg採取

（2）毛島沖は6kg採取

（3）8月は4kg採取

b　ガンマ線放出核種分析、ストロンチウム－90分析、プルトニウム分析

陸上環境試料の測定方法に同じ

（イ）海　水　【調査地点：St.1、St.2、St.3】

a　試料採取　：　表層の海水45Ｌをポリエチレンびんに採水

b　ガンマ線放出核種分析

（ａ）試料の処理　：　りんモリブデン酸塩－水酸化物－硫化物沈殿法で得た沈殿を　均一に混合し、一定規格のプラスチック容器に固定

（ｂ）　測定器　：　Ge半導体検出器・多重波高分析装置

c　トリチウム分析

河川水、上水道源水の測定方法に同じ

（８）気象観測

ア　風向・風速

【調査地点：放射線測定所(上司、盛郷、島測定所以外)及び環境放射能測定車の測定地点】

（ア）放射線測定所　：　プロペラ式微風向風速計

（イ）環境放射能測定車　：　超音波式微風向風速計

イ　気　　温　【調査地点：放射線測定所(上司、盛郷、島測定所以外)】

白金抵抗体温度計

ウ　湿　　度　【調査地点：放射線測定所(上司、盛郷、島測定所以外)】

静電容器型湿度計

エ　日　射　量　【調査地点：吉坂、老富測定所】

熱電堆式全天日射計

オ　放射収支量　【調査地点：吉坂、老富測定所】

熱電堆式示差放射収支計

カ　大気安定度　【調査地点：吉坂、老富測定所】

風速、日射量又は放射収支量から日本式パスキル安定度を算出

キ　雨雪量・感雨　【調査地点：放射線測定所(上司、盛郷、島測定所以外)】

（ア）雨雪量　：　ヒータ付転倒ます型雨量計

（イ）感　雨　：　電極面短絡電流方式感雨計

ク　積　雪　深　【調査地点：大山、老富測定所】

レーザ反射方式積雪深計

資　　料

１　調 査 の 目 的

環境放射線モニタリング指針（原子力安全委員会）によると、モニタリングの基本目標は、原子力施設の周辺住民等の健康と安全を守ることにあるが、具体的には次の４項目とされている。

①　周辺住民等の線量を推定、評価すること。

②　環境における放射性物質の蓄積状況を把握すること。

③　原子力施設からの予期しない放射性物質又は放射線の放出による周辺環境への影響の評価に資すること。

④　異常事態発生の通報があった場合に、平常時のモニタリングを強化するとともに、緊急時モニタリングの準備を開始できるように整えること。

京都府では、上記の目標を達成するために下記のような測定を実施している。

(1) 空間放射線モニタリング

①　空間放射線量率

ガンマ線を対象として放射線量率を測定するもので、原子力施設に起因する外部被ばく線量の推定、評価に資する。

(ｱ) 放射線測定所での連続測定（15か所）

野外に設置した測定所で24時間連続監視を行っており、短期間での放射線量率の変動を把握することができる。同時に気象要素も測定しており、モニタリング結果を解釈する上での参考としている。測定データはテレメータシステムにより中央監視局に自動伝送され、集中監視を行っている。

(ｲ) 環境放射能測定車での定点測定（３地点）及び環境放射線調査車での走行サーベイ（９ルート）

放射線測定所の設置されていない地域における放射線量を把握するため、定期的に測定を実施している。環境放射能測定車では、空間線量率測定装置の他、核種分析装置、気象観測装置を搭載しており総合的な測定ができるようになっている。環境放射線調査車では、空間線量率を走行しながら測定できる。

②　積算線量（26か所）

原子力発電所から５～10ｋｍ以内の集落を対象に、一定期間の放射線量を測定するもので、長期的な変動監視に適している。京都府では３か月毎（92日）に測定している。

③　浮遊じんの放射能の全アルファ・ベータ放射能連続測定

大気中の浮遊じんに付着している、アルファ線やベータ線を放出する放射性核種の放射能を測定している。

④　空気中のラドン子孫核種濃度

浮遊じんに付着している天然放射性核種のうち、ほとんどを占めるラドン－222、

ラドン－220（トロンとも呼ばれる。）の崩壊によって生成する固体状の放射性核種（これらをラドン子孫核種という）濃度を測定している。

(2) 環境試料の放射能測定

放射性核種を含む環境試料の吸入、経口摂取等により、人が被ばくする状況を把握するため、環境試料を採取し、その放射能を測定する。また、人の被ばくに関係が無くても、放射性核種の分布、蓄積状況等の把握に役立つ試料についても測定を行っている。

分析には以下のようなものがある。

・ ガンマ線放出核種

ガンマ線を放出する核種のうち、ベリリウム（Be）－７、カリウム（K）-40等の天然放射性核種のほか、下表の人工放射性核種について測定している。ゲルマニウム半導体検出器を備えた測定装置を用いて、これらの濃度を一括して測定することができる。

分析対象核種	半減期	分析対象核種	半減期
コバルト(Co)－60	5.3年	ルテニウム(Ru)－106	372日
セシウム(Cs)－137	30年	セリウム(Ce)－141	32.5日
マンガン(Mn)－54	312日	セリウム(Ce)－144	285日
ジルコニウム(Zr)－95	64日	ヨウ素(I)－131	８日
ニオブ(Nb)－95	35日	セシウム(Cs)－134	2.1年
ルテニウム(Ru)－103	39.3日		

・ トリチウム（H－3）

ベータ線を放出する、原子炉内で生成する水素の同位元素の一つ。自然界でも宇宙線によって生成される。半減期12.3年。

・ ストロンチウム(Sr)－90

ベータ線を放出する、原子炉内で生成する人工放射性核種。半減期28.8年。

・ プルトニウム(Pu)－239、－240

アルファ線を放出する人工放射性核種。半減期はPu－239で2.4万年、Pu－240で6570年。

・ ヨウ素(I)－131

ガンマ線及びベータ線を放出する揮発性の人工放射性核種。半減期８日。

環境試料として、以下のようなものを採取している。

① 浮遊じん、空気中湿分・・・浮遊じんは、大気中に放出された放射性物質の拡散状況を最も早く知ることのできる環境試料であり、また、空気吸入による内部被ばく線量を把握することができる。

② 降下物（雨水・ちり）・・・放射性物質の降下量を把握し、核種の起源を推定する。

③ 陸土・海底沈積物・・・大気中の放射性物質は地表に降下し、土壌に蓄積する。また、放射性物質が海中に入ると、そのかなりの部分が海底に沈積する。そこで、これらを採取・分析し、環境中の放射性物質の蓄積状況を把握する。

④ 陸水、農畜産物、海産物・・・陸水は、地球上の循環水の一部として自然環境において放射性物質を輸送、拡散するとともに、農業用水や飲用水源となる。これらとともに、原子力発電所の周辺住民が多く摂取する農畜産物や、定着性の高い海洋生物の放射能を分析し、飲食物の摂取による内部被ばく線量を把握する。

⑤ 指標植物・指標海洋生物・・・食用には供しないが、放射性核種の付着や濃縮度が大きく、かつ継続的に採取可能な指標生物を採取・分析し、環境放射能の変動を把握する。

⑥ 海水・・・海域に降下・放出された放射性物質は、海水中に広がり、海底に沈積したり、生物に移行する。食用となる魚介藻類が生育する環境の安全性を確かめるため、海水の放射能レベルを把握する。

2 測定結果の評価について

(1) 測定値の変動について

空間放射線、環境試料等の放射能の測定値を評価するにあたり、「平常の変動幅」を設定し、測定値がその変動幅内に納まるかどうかをひとつの目安にする。

例えば、京都府では、空間放射線量率の連続測定については「平均値±３×標準偏差（M±３σ）」を、環境試料等データ数が多くない場合は、過去の測定値の最小値と最大値の範囲を平常の変動幅としている。

降雨雪等自然条件の変化や、核実験等の影響、原子力発電所の影響等でこの幅を超えることがあり、原因の特定を行う。

降雨雪時には、大気中のラドン子孫核種、浮遊じん等に含まれる天然放射性核種が雨等に取り込まれ、地上に降下し空間線量率が上昇する傾向がある。逆に積雪があると、大地からの放射線が遮へいされるため、空間線量率は低下する。

(2) 環境試料の核種分析

昭和50年代まで実施されていた大気中核実験や昭和61年のチェルノブイリ原子力発電所事故の直後には、全国的に環境試料中の人工放射性核種の放射能が増加したが、それ以後は年々減少傾向にあり、東京電力福島第一原子力発電所事故前までは半減期の長いセシウム－137、プルトニウム、ストロンチウム－90がわずかに検出される程度である。

東京電力福島第一原子力発電所事故後は、同事故の影響とみられる半減期の短いセシウム－134が極めて微量検出されている。

３　用 語 の 説 明

放射線

原子核が崩壊するときなどに放出される高速の粒子や電磁波のこと。

主な放射線の種類には、アルファ（α）線、ベータ（β）線及びガンマ（γ）線がある。アルファ線はヘリウムの原子核で、陽子２個と中性子２個から成り立っており、プラスの電荷を持っている。ベータ線は高速の電子でマイナスの電荷を持っている。また、ガンマ線は電磁波の一種で最も強い透過力を持っている。その他、Ｘ線、中性子線等も放射線の一種である。

自然放射線

われわれの日常生活の中では、どこにいても宇宙や大地、食物から放射線をあびる。これを自然放射線という。自然放射線による被ばく線量は地域差があり、日本国内でも花崗岩地帯である関西、中国地方は多い傾向がある。ブラジルやインドでは日本の10倍強いところもある。

放射能、放射性物質、Ｂｑ（ベクレル）

放射線を出す能力（性質）を放射能、放射能を持つ物質を放射性物質という。

Ｂｑは放射能の強さの単位であり、１秒間に１個の原子核が崩壊するときの放射性物質の放射能の強さを１Ｂｑという。

放射性核種

自然界には約90種の元素があるが、同じ元素でも原子核の重さ（質量数）の違うものを同位元素（アイソトープ）という。それらの区別は「元素記号（名）－質量数」または「$^{(質量数)}$元素記号」で表す。同位元素のうち、放射能を持つ核種を放射性核種という。例えば、自然界に存在するコバルト－59は放射能を持たない安定核種であるが、核実験や原子炉内で生成するコバルト－60は放射能を持つ放射性核種である。

半減期

放射性核種の濃度は原子核の崩壊によって時間とともに減少するが、核種の種類によってその減少の速度が決まっている。当初の濃度が半分まで減少するのにかかる時間を半減期という。例えば、セシウム－137の半減期は約30年であるが、これはセシウム－137が始めに１Ｂｑあった場合、30年後には0.5Ｂｑになるという意味である。

天然放射性核種と人工放射性核種

カリウム－40やベリリウム－７等の核種は地殻の中に存在したり宇宙線で生成される放射性核種で、このようなものを天然放射性核種という。

一方、核実験や原子炉内で生成するストロンチウム－90やセシウム－137等の核種は人工放射性核種という。

空間放射線空気吸収線量率（空間放射線量率又は空間線量率）、空間放射線積算線量（積算線量）とＧｙ（グレイ）

放射線が当たった物質が、どの程度のエネルギーを吸収したかを示す量を吸収線量といい、物質１ｋｇ当たり１Ｊ（ジュール）のエネルギーを与えた場合、これを１Ｇｙという。空間放射線空気吸収線量率（空間放射線量率又は空間線量率）とは、ある地点の一定時間当たりの吸収線量のことでnGy/h（ナノグレイ/時）等で示される。空間放射線積算線量（積算線量）とは、ある地点の一定期間の吸収線量の合計のことである。

ｍ（ミリ）、μ（マイクロ）、ｎ（ナノ）、Ｍ（メガ）

単位の接頭語であり、ｍは1000分の１、μは100万分の１、ｎは10億分の１、Ｍは100万倍を表す。例えば、１Ｇｙの10億分の１を１ｎＧｙ（ナノグレイ）と呼ぶ。

ＴＬＤ（熱蛍光線量計）

ＴＬＤは積算線量を測定する方法の一つである。フッ化リチウム、フッ化カルシウム、硫酸カルシウム等の化学物質は、放射線が当たるとそのエネルギーを吸収し、その後それを加熱すると吸収した放射線のエネルギーを光として放出する性質（熱蛍光）がある。この光の量を測定することにより放射線の量を知ることができる。

放射線被ばくとＳｖ（シーベルト）

放射線被ばくには、外部被ばくと内部被ばくの２種類がある。

外部被ばくとは、体外の放射線源から放出される放射線を受けることで、放射線に当たっているときだけ被ばくする。内部被ばくとは、飲食や呼吸により体内に入った放射性物質から受ける被ばくのことであり、放射性物質が体内に存在する限り被ばくが続く。

吸収線量が同じでも、被ばくによる人体への影響は放射線の種類やエネルギーの強さによって異なる。このため、吸収線量に種々の係数を掛けて同じ尺度で知ることができるように補正する。この単位をシーベルトという。

４　空間放射線空気吸収線量率　月 報

大山 放射線測定所　　2016年04月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	31.3	31.4	31.4	31.6	31.5	31.8	32.1	32.1	32.1	32.1	32.1	32.5	33.9	34.8	33.3	32.7	32.7	34.0	32.9	32.0	31.5	31.4	31.3	31.2	34.8	31.2	32.2	1.0	24
2	31.2	31.2	31.1	31.6	31.5	31.2	31.4	31.2	31.5	31.7	31.8	31.6	31.5	31.4	31.5	31.4	31.5	31.4	31.5	31.4	31.4	31.4	31.2	31.1	31.8	31.1	31.4	0.2	24
3	31.3	31.3	31.2	31.4	31.3	31.5	31.8	32.0	32.1	33.0	32.0	31.5	31.7	31.5	31.6	32.2	31.7	31.4	31.4	31.4	31.3	31.4	34.9	39.2	39.2	31.2	32.1	1.7	24
4	38.4	38.8	40.7	39.5	35.2	39.6	39.8	42.7	45.6	42.1	38.9	36.1	36.9	38.2	36.3	32.4	32.4	34.5	36.1	35.8	32.2	32.5	35.0	35.7	45.6	32.2	37.3	3.5	24
5	33.5	31.7	30.9	30.6	30.4	30.5	30.5	30.6	30.5	30.4	30.7	30.7	30.7	30.7	30.6	30.7	30.5	30.5	30.4	30.5	30.5	30.4	30.5	30.5	33.5	30.4	30.7	0.7	24
6	30.4	30.5	30.4	30.4	30.6	30.5	30.9	30.9	31.7	31.6	31.7	31.4	31.3	31.2	31.2	31.3	31.5	31.5	31.5	31.7	31.5	31.4	31.5	31.3	31.7	30.4	31.2	0.5	24
7	34.5	40.1	43.7	47.1	40.1	37.7	37.0	37.6	39.8	38.4	38.8	37.2	34.2	36.6	35.6	40.3	54.5	55.9	53.6	42.1	33.8	31.5	31.0	30.9	55.9	30.9	39.7	7.0	24
8	30.7	30.7	30.5	30.5	30.6	30.7	30.6	30.6	30.7	30.7	30.7	30.7	30.8	30.9	30.9	30.8	30.9	30.9	31.1	31.0	31.1	31.0	31.2	31.6	31.6	30.5	30.8	0.3	24
9	31.6	31.8	31.6	31.9	31.7	31.9	31.5	31.7	32.0	32.1	32.3	32.1	31.8	31.9	31.7	31.5	31.6	31.4	31.4	31.4	31.3	31.5	31.4	31.4	32.3	31.3	31.7	0.3	24
10	31.5	31.6	31.7	31.5	31.5	31.4	31.5	31.4	31.6	31.9	32.0	32.0	32.0	31.7	31.6	31.6	31.2	31.0	31.1	31.0	31.2	30.9	31.0	31.2	32.0	30.9	31.5	0.3	24
11	35.0	33.7	32.5	34.8	37.0	38.8	35.0	33.3	31.9	30.8	30.7	30.8	30.9	30.9	30.9	30.9	30.6	30.7	30.7	30.7	30.5	30.4	30.6	30.6	38.8	30.4	32.2	2.3	24
12	30.5	30.5	30.5	30.5	30.6	30.7	31.0	30.9	30.9	30.8	31.0	31.1	31.1	30.9	31.0	31.1	31.0	31.2	31.4	31.4	31.3	31.3	31.1	31.1	31.4	30.5	31.0	0.3	24
13	31.1	30.9	31.0	30.9	31.0	31.0	31.0	31.1	31.2	31.3	31.4	31.2	31.3	31.3	31.5	31.4	36.0	42.8	50.1	49.2	46.0	46.4	46.3	42.2	50.1	30.9	35.7	7.1	24
14	37.8	34.5	32.0	31.3	31.1	31.2	31.3	31.1	31.3	31.3	31.4	31.5	31.0	30.9	31.0	30.8	30.8	30.7	30.7	30.6	30.6	30.7	30.6	30.7	37.8	30.6	31.5	1.6	24
15	30.9	30.9	31.0	31.0	31.2	31.0	30.7	30.7	30.7	30.8	30.8	30.8	30.9	30.8	30.8	30.9	31.0	30.9	30.7	30.7	30.8	30.7	30.8	30.9	31.2	30.7	30.8	0.1	24
16	30.7	30.8	30.9	30.8	30.9	31.2	31.5	31.8	31.9	32.3	32.5	32.5	31.9	31.7	31.6	31.4	31.1	31.3	31.4	31.4	31.3	31.3	31.1	30.9	32.5	30.7	31.4	0.5	24
17	31.1	31.1	31.0	31.4	33.2	33.5	33.0	34.3	36.3	35.5	32.6	31.5	31.3	31.3	31.1	31.1	31.1	31.1	30.9	30.8	30.8	30.8	30.9	30.8	36.3	30.8	31.9	1.6	24
18	30.8	30.8	30.9	30.9	30.9	30.9	31.1	31.3	31.7	31.6	31.6	31.6	31.4	31.5	31.5	31.7	31.6	31.8	31.5	31.5	31.4	31.5	31.4	31.4	31.8	30.8	31.3	0.3	24
19	31.4	31.3	31.4	31.6	31.4	31.7	31.8	31.9	32.3	31.9	31.3	31.2	31.3	31.3	31.3	31.3	31.3	31.2	31.1	31.1	31.0	31.0	30.9	30.9	32.3	30.9	31.4	0.3	24
20	30.9	31.0	30.8	30.8	31.2	30.9	31.0	31.3	31.7	32.0	31.9	31.8	31.7	31.7	31.4	31.4	31.2	31.2	31.3	31.5	31.5	31.6	31.5	31.4	32.0	30.8	31.4	0.3	24
21	31.3	31.3	31.4	31.4	31.1	31.3	31.0	31.3	31.4	33.0	37.3	38.8	41.2	40.7	37.1	34.2	34.9	39.4	41.2	37.0	32.7	31.5	33.0	33.2	41.2	31.0	34.4	3.6	24
22	31.8	31.3	31.5	31.4	30.9	31.1	31.0	30.9	30.9	31.0	30.9	30.8	30.9	30.7	30.6	30.7	30.7	30.8	30.8	30.8	30.7	30.7	30.8	30.9	31.8	30.6	30.9	0.3	24
23	30.8	31.0	31.3	31.5	31.7	31.6	31.5	31.6	31.7	31.7	32.1	31.9	31.6	31.6	31.4	31.3	31.3	31.3	34.1	37.3	39.0	38.0	40.0	39.2	40.0	30.8	33.1	3.0	24
24	35.8	33.0	31.6	31.2	31.2	30.9	30.9	31.3	31.2	31.2	31.0	31.1	31.1	31.1	31.3	31.1	31.0	31.1	31.1	31.0	31.0	30.9	30.9	31.0	35.8	30.9	31.4	1.0	24
25	31.0	30.9	30.7	31.0	30.9	30.9	31.6	31.8	31.4	31.6	31.4	31.5	31.6	31.5	31.7	31.7	31.6	31.6	31.3	31.5	31.4	31.8	31.6	31.5	31.8	30.7	31.4	0.3	24
26	31.4	31.4	31.7	31.5	31.5	31.4	31.5	31.4	31.6	31.6	31.7	31.8	31.5	31.6	31.4	31.5	31.4	31.3	31.1	31.2	31.4	31.3	31.2	31.2	31.8	31.1	31.4	0.2	24
27	31.3	31.4	31.4	31.7	31.9	31.9	31.9	31.8	32.3	32.5	33.0	33.9	34.0	33.2	32.9	37.1	39.6	40.4	38.0	34.8	32.0	31.0	31.8	36.4	40.4	31.0	33.6	2.7	24
28	33.6	39.4	49.5	52.9	53.0	51.3	43.4	40.8	40.0	36.6	33.1	36.0	40.1	43.5	53.7	53.6	53.0	53.2	42.4	37.4	34.2	31.6	30.9	30.5	53.7	30.5	42.2	8.3	24
29	30.3	30.2	30.4	30.2	30.3	30.4	30.1	30.4	30.6	30.6	30.8	30.8	30.9	30.7	30.6	30.5	30.5	30.4	30.4	30.3	30.4	30.5	30.2	30.2	30.9	30.1	30.4	0.2	24
30	30.2	30.4	30.5	30.5	30.6	30.6	30.7	31.1	31.3	31.6	31.7	31.6	31.5	31.4	31.4	31.4	31.5	31.3	31.2	31.3	31.3	31.3	31.2	31.1	31.7	30.2	31.1	0.4	24
31																													
最大値	38.4	40.1	49.5	52.9	53.0	51.3	43.4	42.7	45.6	42.1	38.9	38.8	41.2	43.5	53.7	53.6	54.5	55.9	53.6	49.2	46.0	46.4	46.3	42.2	55.9		42.2		
最小値	30.2	30.2	30.4	30.2	30.3	30.4	30.1	30.4	30.5	30.4	30.7	30.7	30.7	30.7	30.6	30.5	30.5	30.4	30.4	30.3	30.4	30.4	30.2	30.2		30.1	30.4		
平均値	32.1	32.2	32.5	32.8	32.5	32.6	32.3	32.4	32.7	32.5	32.3	32.3	32.4	32.6	32.6	32.7	33.3	33.9	33.8	33.0	32.2	31.9	32.2	32.3			32.6		
標準偏差	2.2	2.6	4.3	5.0	4.4	4.2	2.9	2.9	3.4	2.5	2.2	2.1	2.6	3.1	4.3	4.4	5.9	6.4	5.8	4.1	3.1	3.0	3.3	3.0				3.8	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
30	720	0	23455.2	55.9	30.1	32.6	42.2	30.4	***:欠測	101/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	204	436	51	12	7	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0	0	0	0	0	28.333	60.556	7.083	1.667	0.972	1.389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

大山 放射線測定所　　2016年05月　　単位：nGy／h

時刻 / 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	31.2	31.4	31.3	31.3	31.3	31.4	31.1	31.5	31.5	31.6	31.7	31.6	31.2	31.0	30.7	30.7	30.7	30.8	30.7	30.6	30.7	30.6	30.7	30.8	31.7	30.6	31.1	0.4	24
2	30.5	30.8	30.8	31.0	31.1	31.4	31.5	31.6	31.8	31.8	32.1	32.1	32.0	31.9	32.0	31.8	31.9	31.7	31.7	31.7	31.4	31.4	31.5	31.4	32.1	30.5	31.5	0.4	24
3	31.5	31.3	31.7	31.6	31.6	31.8	31.7	31.5	31.2	31.2	31.1	31.1	31.2	31.3	31.2	30.9	30.8	31.0	31.2	31.3	31.5	33.2	33.5	32.7	33.5	30.8	31.6	0.7	24
4	34.8	37.5	33.9	32.2	31.6	31.7	31.5	31.7	31.7	31.6	31.6	31.7	31.6	31.7	31.6	31.5	31.6	31.4	31.3	31.4	31.3	31.3	31.2	31.2	37.5	31.2	32.0	1.4	24
5	31.3	31.3	31.3	31.3	31.5	31.5	31.3	31.3	31.2	31.0	31.2	31.1	31.1	31.1	31.1	31.0	31.0	31.0	31.0	30.8	30.8	30.8	30.8	30.8	31.5	30.8	31.1	0.2	24
6	30.7	30.9	30.9	31.3	31.6	31.8	31.8	31.9	31.9	32.6	33.2	34.8	35.1	35.9	36.8	37.5	37.7	34.5	32.2	31.5	31.6	31.3	31.2	31.2	37.7	30.7	32.9	2.2	24
7	31.3	31.3	31.6	31.4	31.6	31.5	31.6	31.4	31.6	31.6	31.7	31.7	31.6	31.5	31.7	31.8	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	31.8	31.3	31.6	0.1	24
8	31.8	31.7	31.9	31.8	31.9	31.7	31.8	31.9	31.9	31.7	31.9	31.7	31.6	31.7	31.5	31.7	31.7	31.6	31.2	31.1	31.1	31.2	31.1	31.2	31.9	31.1	31.6	0.3	24
9	31.4	31.6	31.8	31.9	32.3	32.3	33.0	34.4	35.8	38.4	38.7	38.6	40.5	40.5	36.8	33.2	34.5	39.5	42.9	42.2	41.0	39.1	39.1	37.0	42.9	31.4	36.5	3.7	24
10	33.4	31.9	35.4	34.8	32.5	31.7	31.4	31.6	31.8	31.8	32.0	32.2	32.2	32.1	32.5	32.8	35.0	36.5	35.7	34.2	34.6	35.3	36.1	34.1	36.5	31.4	33.4	1.7	24
11	31.8	30.8	31.2	31.0	35.2	51.8	55.9	44.2	34.7	31.6	30.8	30.7	30.6	30.4	30.6	30.7	30.6	30.6	30.7	30.6	30.3	30.3	30.3	30.2	55.9	30.2	33.6	6.9	24
12	30.4	30.3	30.1	30.2	30.2	30.2	30.2	30.2	30.3	30.2	30.3	30.4	30.4	30.5	30.4	30.6	30.5	30.4	30.4	30.4	30.4	30.5	30.8	30.9	30.9	30.1	30.4	0.2	24
13	31.3	31.1	30.8	30.9	31.0	30.9	30.9	31.3	31.3	31.4	31.3	31.3	31.1	31.1	30.9	30.9	30.9	31.0	30.8	30.7	30.7	30.5	30.6	30.5	31.4	30.5	31.0	0.3	24
14	30.6	30.6	30.6	30.5	30.6	30.7	30.5	30.5	30.6	30.5	30.7	30.6	30.6	30.7	30.7	30.7	30.8	30.6	30.7	30.8	30.7	30.8	30.6	30.7	30.8	30.5	30.6	0.1	24
15	30.9	31.0	31.3	31.4	31.5	31.5	31.8	31.9	31.8	31.7	31.3	31.3	31.3	31.4	31.1	31.1	31.3	31.3	30.8	30.7	30.7	30.6	30.9	31.1	31.9	30.6	31.2	0.4	24
16	31.2	31.1	31.3	31.4	31.0	31.1	31.0	31.0	31.2	31.1	31.2	31.2	31.1	31.1	31.3	31.9	41.1	44.5	46.8	49.7	47.8	46.1	48.0	46.7	49.7	31.0	36.3	7.4	24
17	41.9	35.9	32.8	32.3	31.1	30.4	30.1	30.3	30.3	30.3	30.6	30.5	30.6	30.6	30.5	30.5	30.6	30.5	30.5	30.5	30.6	30.4	30.4	30.3	41.9	30.1	31.4	2.6	24
18	30.3	30.3	30.3	30.4	30.5	30.6	30.6	30.6	30.5	30.6	30.8	30.6	30.6	30.8	30.6	30.8	30.9	30.6	30.7	30.4	30.5	30.4	30.4	30.6	30.9	30.3	30.6	0.2	24
19	30.6	30.7	30.6	30.8	31.0	31.1	31.2	31.5	31.7	31.6	31.7	31.7	31.8	31.8	31.6	31.5	31.5	31.4	31.4	31.3	31.1	31.2	30.9	31.1	31.8	30.6	31.3	0.4	24
20	31.1	31.0	31.6	32.0	32.3	32.5	32.4	32.0	32.1	***	***	***	***	***	***	***	***	32.3	31.6	31.4	30.8	30.9	31.0	30.9	32.5	30.8	*31.6	0.6	16
21	30.6	31.0	31.1	31.4	31.3	31.3	31.5	31.5	31.9	32.1	32.0	31.7	31.5	31.3	31.0	30.9	31.1	31.1	31.1	31.2	31.2	31.0	31.1	30.9	32.1	30.6	31.3	0.4	24
22	31.0	31.1	31.0	31.0	31.0	31.1	31.1	31.4	31.4	31.4	31.6	31.4	31.3	31.4	31.6	31.5	31.3	31.1	31.0	31.2	31.3	31.4	31.4	31.4	31.6	31.0	31.3	0.2	24
23	31.3	31.5	31.7	31.9	31.7	31.6	31.9	32.1	32.2	***	***	***	***	***	***	***	***	32.1	32.1	31.7	31.8	31.4	31.7	31.6	32.2	31.3	*31.8	0.3	16
24	31.8	32.0	32.4	32.1	32.5	32.7	32.8	32.6	32.4	32.9	32.7	32.6	32.0	31.9	31.7	31.5	31.3	31.3	31.2	31.4	31.3	31.3	31.1	30.9	32.9	30.9	31.9	0.6	24
25	31.1	31.6	32.3	32.6	31.9	31.6	31.2	31.2	31.3	31.4	31.6	31.7	31.7	31.6	31.5	32.3	32.3	32.2	32.0	32.1	32.0	31.8	31.7	31.9	32.6	31.1	31.8	0.4	24
26	31.7	31.8	31.7	31.8	32.0	31.9	32.2	32.4	32.4	32.1	31.8	31.7	31.8	31.6	31.7	31.7	32.2	32.9	32.4	33.2	32.4	32.3	34.4	34.6	34.6	31.6	32.3	0.8	24
27	33.1	34.0	35.8	33.8	31.8	31.7	31.6	31.1	31.5	31.1	31.1	31.1	31.1	31.3	31.2	31.2	31.3	31.2	31.1	31.1	30.9	30.9	31.0	31.0	35.8	30.9	31.7	1.2	24
28	31.0	31.0	31.0	31.0	31.3	31.3	31.5	31.5	31.8	31.8	32.0	31.8	32.3	32.7	32.8	32.8	33.1	33.1	33.2	33.0	32.8	32.8	32.7	32.7	33.2	31.0	32.1	0.8	24
29	32.6	32.5	33.3	33.5	32.8	33.5	33.9	33.9	33.6	33.7	33.5	33.5	33.5	33.3	33.4	35.3	41.5	44.0	39.1	47.9	55.0	47.8	40.6	39.5	55.0	32.5	37.1	6.1	24
30	42.0	38.9	38.4	40.6	41.6	37.1	32.9	32.5	40.2	40.9	38.2	39.3	36.8	33.9	33.1	32.1	31.7	31.7	31.9	32.4	31.9	31.3	31.2	31.2	42.0	31.2	35.5	3.9	24
31	31.2	31.0	30.9	30.9	31.2	31.2	31.4	31.7	31.9	32.1	32.5	32.3	32.3	32.3	32.2	32.1	32.0	32.0	31.9	31.9	31.9	31.7	31.5	31.5	32.5	30.9	31.7	0.5	24
最大値	42.0	38.9	38.4	40.6	41.6	51.8	55.9	44.2	40.2	40.9	38.7	39.3	40.5	40.5	36.8	37.5	41.5	44.5	46.8	49.7	55.0	47.8	48.0	46.7	55.9		37.1		
最小値	30.3	30.3	30.1	30.2	30.2	30.2	30.1	30.2	30.3	30.2	30.3	30.4	30.4	30.4	30.4	30.5	30.5	30.4	30.4	30.4	30.3	30.3	30.3	30.2		30.1	30.4		
平均値	32.1	31.9	32.0	31.9	31.9	32.3	32.4	32.1	32.1	32.1	32.1	32.1	32.1	32.0	31.9	31.8	32.5	32.8	32.6	32.9	33.0	32.6	32.6	32.3			32.3		
標準偏差	2.8	2.0	1.8	1.9	2.0	3.8	4.4	2.4	1.9	2.2	1.9	2.1	2.1	2.0	1.6	1.5	2.9	3.6	3.7	4.8	5.4	4.2	3.8	3.3				3.0	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	29	29	29	29	29	29	29	29	31	31	31	31	31	31	31					728

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
29	728	16	23484.6	55.9	30.1	32.3	37.1	30.4	***:欠測	101/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 | 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	179	499	28	11	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728
出現割合(%)	0	0	0	0	0	24.588	68.544	3.846	1.511	1.099	0.412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

大山 放射線測定所　　2016年06月　　単位：nGy／h

時刻 / 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	31.3	31.3	31.2	31.1	31.1	31.1	31.1	31.1	31.2	31.4	31.6	31.8	31.8	31.9	31.6	31.8	31.7	31.8	31.7	32.3	31.8	31.3	31.5	31.2	32.3	31.1	31.5	0.3	24
2	31.3	31.2	31.4	31.2	31.2	31.0	30.9	30.9	31.0	31.2	31.3	31.2	31.3	31.1	31.1	30.9	30.9	30.8	30.8	30.6	30.7	30.6	30.5	30.5	31.4	30.5	31.0	0.3	24
3	30.6	30.7	30.7	30.6	30.7	30.6	31.1	31.2	31.0	30.9	31.1	31.1	31.1	31.3	31.3	31.4	31.4	31.5	31.4	31.4	31.4	31.4	31.3	31.3	31.5	30.6	31.1	0.3	24
4	31.3	31.5	31.5	31.5	31.5	31.3	31.5	31.6	31.4	31.4	31.6	31.6	31.7	31.5	31.4	31.3	31.3	31.7	32.2	34.0	36.0	36.0	34.4	34.9	36.0	31.3	32.3	1.5	24
5	35.3	37.6	38.2	37.3	35.5	32.2	31.1	31.2	31.0	30.8	31.2	31.4	31.0	30.9	31.0	31.4	31.1	31.0	30.9	30.8	30.7	30.8	30.9	31.0	38.2	30.7	32.3	2.4	24
6	30.9	30.9	31.0	31.3	31.3	31.2	31.0	30.9	31.1	31.1	31.1	31.3	31.5	31.4	31.5	31.5	31.4	31.4	31.5	31.4	31.5	31.4	31.2	31.3	31.5	30.9	31.3	0.2	24
7	31.2	31.0	31.0	30.9	31.2	31.6	31.5	31.5	31.9	33.0	33.5	33.4	33.7	34.1	34.0	32.9	32.3	32.2	31.9	31.5	31.3	31.2	31.4	31.3	34.1	30.9	32.1	1.0	24
8	31.2	31.3	31.6	31.5	31.3	31.5	31.5	31.8	31.7	31.8	31.4	31.5	31.5	31.5	31.6	31.4	31.7	31.6	31.6	31.9	32.1	31.7	31.7	31.5	32.1	31.2	31.6	0.2	24
9	32.0	32.0	31.8	31.7	31.7	31.6	31.6	31.5	33.3	35.3	36.6	35.8	33.8	32.3	***	33.6	32.4	31.8	31.6	31.6	31.3	31.5	31.3	31.3	36.6	31.3	32.5	1.5	23
10	31.4	31.3	31.4	31.4	31.5	31.6	31.8	31.4	31.3	31.1	31.2	31.4	31.3	31.4	31.4	31.5	31.3	31.2	31.2	31.2	31.3	31.3	31.6	31.4	31.8	31.1	31.4	0.2	24
11	31.9	31.9	32.0	32.1	32.6	32.7	32.5	32.7	32.4	32.2	31.9	32.1	31.9	32.0	32.1	32.2	31.9	32.1	32.3	32.3	32.4	32.3	32.5	32.2	32.7	31.9	32.2	0.3	24
12	31.9	31.9	32.0	32.2	32.2	32.0	31.8	32.5	32.5	32.4	32.3	32.0	31.8	31.8	31.8	32.4	33.9	35.8	38.2	36.6	33.5	34.5	39.3	41.3	41.3	31.8	33.6	2.7	24
13	40.7	45.8	51.1	58.8	59.0	65.8	64.0	64.8	67.1	51.2	52.5	42.6	36.8	32.7	32.1	31.9	31.3	31.2	31.3	31.2	31.0	30.9	30.9	30.9	67.1	30.9	43.6	13.6	24
14	30.8	30.7	30.9	30.8	30.9	32.9	31.5	30.7	30.7	30.6	30.7	30.6	30.7	30.7	30.6	30.7	30.7	30.7	30.7	30.6	30.6	30.6	30.5	30.5	32.9	30.5	30.8	0.5	24
15	30.7	30.9	31.3	31.4	31.4	31.5	31.6	31.6	31.7	31.7	31.8	31.8	31.7	31.7	31.5	31.3	31.2	31.2	31.2	31.3	31.3	31.3	31.3	31.5	31.8	30.7	31.4	0.3	24
16	31.6	31.6	31.6	31.4	31.2	31.3	31.7	31.6	31.3	32.1	31.6	31.5	31.3	35.1	47.3	49.4	43.3	41.7	41.8	40.6	38.6	40.6	39.0	39.6	49.4	31.2	36.1	5.7	24
17	41.3	43.2	37.1	40.7	39.8	34.1	31.9	31.3	31.5	31.4	31.5	31.7	31.5	31.6	31.5	31.3	31.3	31.5	31.5	31.4	31.6	31.7	31.5	31.5	43.2	31.3	33.5	3.8	24
18	31.3	31.3	31.0	31.1	31.0	31.3	31.5	31.6	31.6	31.6	31.6	31.4	31.5	31.6	31.6	31.7	31.8	31.5	31.6	31.5	31.6	31.5	31.4	31.5	31.8	31.0	31.5	0.2	24
19	31.7	31.5	31.7	32.1	32.5	32.5	32.7	33.1	33.8	33.9	33.8	34.3	34.0	32.3	32.4	31.8	31.7	31.7	31.9	32.0	31.8	32.0	31.9	31.8	34.3	31.5	32.5	0.9	24
20	31.7	31.8	31.7	31.8	31.7	31.6	31.7	31.8	32.0	31.9	32.1	32.2	31.9	31.8	31.9	31.7	31.8	31.6	31.6	31.7	31.8	32.1	32.1	32.3	32.3	31.6	31.8	0.2	24
21	32.4	32.7	35.5	38.0	36.8	34.5	32.8	32.0	32.0	31.6	31.5	31.8	31.8	31.7	31.7	31.5	31.4	31.6	31.6	31.2	31.2	31.2	31.0	30.9	38.0	30.9	32.4	1.9	24
22	32.1	31.7	31.3	31.0	31.1	31.2	31.2	31.1	31.0	31.0	31.2	31.2	31.1	31.4	31.5	31.7	31.5	31.7	36.3	41.9	46.3	41.0	36.1	37.9	46.3	31.0	33.5	4.2	24
23	40.5	44.4	44.8	43.3	38.5	39.1	42.1	37.3	36.2	39.6	37.3	32.5	31.0	30.7	30.6	30.7	30.5	30.5	30.6	30.3	30.4	30.3	30.3	30.3	44.8	30.3	35.1	5.3	24
24	30.3	30.5	30.4	30.6	30.8	31.0	31.2	31.2	31.4	31.5	32.4	36.2	43.8	44.9	40.1	39.8	40.3	39.2	35.6	32.8	31.5	31.0	31.2	34.8	44.9	30.3	34.3	4.6	24
25	60.7	57.8	42.8	35.4	32.9	31.9	31.6	31.7	31.8	32.2	31.9	32.4	32.6	44.6	48.2	36.7	32.9	31.8	31.6	31.3	31.0	31.2	31.2	31.0	60.7	31.0	36.1	8.5	24
26	31.1	31.3	31.4	31.3	31.4	31.5	31.5	31.5	31.5	31.7	31.5	31.5	31.0	31.0	30.9	30.8	30.7	30.7	30.8	30.8	30.7	30.9	30.8	30.9	31.7	30.7	31.1	0.3	24
27	30.7	30.8	30.8	30.6	31.2	31.5	32.1	31.9	31.6	31.7	31.1	31.2	31.3	31.6	31.8	31.7	31.7	31.7	31.6	31.4	32.7	35.5	38.5	43.5	43.5	30.6	32.4	2.9	24
28	43.5	44.6	45.4	44.9	44.8	41.7	40.5	35.4	32.0	31.0	30.8	30.9	30.8	31.0	30.9	31.0	30.8	30.5	30.6	30.5	30.7	30.6	30.4	30.4	45.4	30.4	34.7	6.0	24
29	30.6	30.8	30.6	30.6	30.7	30.7	31.0	31.0	31.0	31.0	31.1	31.5	32.3	33.4	36.4	36.6	35.3	35.3	37.0	34.8	32.8	31.9	31.7	31.4	37.0	30.6	32.5	2.2	24
30	31.5	31.5	32.1	31.8	31.5	31.4	31.4	31.7	31.8	32.4	32.1	32.1	32.0	31.8	31.7	31.5	31.4	31.6	31.6	32.0	31.9	31.7	31.9	31.7	32.4	31.4	31.7	0.3	24
31																													
最大値	60.7	57.8	51.1	58.8	59.0	65.8	64.0	64.8	67.1	51.2	52.5	42.6	43.8	44.9	48.2	49.4	43.3	41.7	41.8	41.9	46.3	41.0	39.3	43.5	67.1		43.6		
最小値	30.3	30.5	30.4	30.6	30.7	30.6	30.9	30.7	30.7	30.6	30.7	30.6	30.7	30.7	30.6	30.7	30.5	30.5	30.6	30.3	30.4	30.3	30.3	30.3		30.3	30.8		
平均値	33.8	34.2	33.8	33.9	33.6	33.5	33.3	33.0	33.0	32.7	32.7	32.4	32.3	32.7	33.2	32.8	32.4	32.3	32.5	32.4	32.4	32.3	32.3	32.7			32.9		
標準偏差	6.2	6.4	5.3	6.1	5.8	6.5	6.3	6.1	6.5	3.9	4.0	2.3	2.5	3.4	4.5	3.7	2.8	2.5	2.6	2.7	3.1	2.7	2.5	3.4				4.5	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30					719

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
30	719	1	23672.0	67.1	30.3	32.9	43.6	30.8	***:欠測	101/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 | 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	120	518	42	24	4	3	4	3	1	0	0	0	0	0	0	719
出現割合(%)	0	0	0	0	0	16.69	72.045	5.841	3.338	0.556	0.417	0.556	0.417	0.139	0	0	0	0	0	0	100

吉坂 放射線測定所　　2016年04月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	36.8	36.7	36.8	37.1	37.5	37.9	38.5	37.9	37.5	36.8	36.4	36.8	37.8	38.5	37.3	36.7	36.5	37.4	37.0	36.5	36.5	36.9	36.9	36.8	38.5	36.4	37.2	0.6	24
2	36.9	36.9	37.2	37.1	36.8	36.6	36.5	36.7	36.5	36.5	36.2	35.8	35.9	35.8	35.9	35.8	35.8	35.7	35.8	35.9	35.8	35.8	35.6	35.8	37.2	35.6	36.2	0.5	24
3	35.4	35.8	35.9	36.1	36.2	36.3	36.4	36.4	36.5	36.4	35.7	35.6	35.7	35.6	35.8	35.8	35.8	35.6	35.5	35.6	35.7	35.9	41.1	45.5	45.5	35.4	36.5	2.2	24
4	43.8	43.6	44.2	42.7	39.3	45.8	47.1	47.6	46.6	41.6	37.6	35.7	35.3	36.1	36.4	35.7	35.4	36.0	36.7	36.5	35.6	35.5	36.0	36.4	47.6	35.3	39.5	4.5	24
5	36.2	36.2	35.4	35.1	35.0	35.0	35.0	34.9	35.0	34.7	34.4	34.6	34.8	34.8	34.7	34.7	34.7	34.7	34.7	34.7	34.7	34.8	34.8	34.9	36.2	34.4	34.9	0.4	24
6	35.1	35.3	35.4	35.5	35.7	36.0	36.2	36.6	36.5	36.4	36.8	36.9	35.9	35.4	35.4	35.5	35.5	35.6	35.5	35.7	35.8	35.9	36.0	35.9	36.9	35.1	35.9	0.5	24
7	38.7	41.9	41.7	41.7	41.7	39.0	39.5	40.2	41.2	38.7	39.9	38.9	37.1	40.0	40.4	40.3	54.9	60.4	61.9	47.8	38.4	35.7	35.0	35.2	61.9	35.0	42.1	7.1	24
8	34.9	34.8	34.8	34.8	34.9	34.7	34.7	34.7	34.8	34.8	34.7	34.9	35.0	35.0	35.1	35.0	34.9	34.9	35.0	35.2	35.1	35.3	35.6	35.6	35.6	34.7	35.0	0.2	24
9	35.9	36.1	36.5	36.7	36.8	36.9	37.0	37.2	37.2	37.5	37.3	36.6	36.0	35.6	35.7	35.6	35.6	35.6	35.6	35.7	35.8	35.9	35.8	35.9	37.5	35.6	36.3	0.6	24
10	36.2	36.4	36.6	36.7	36.6	36.6	36.7	36.9	36.8	37.1	36.9	37.1	36.7	36.2	35.9	36.0	35.7	35.4	35.3	35.4	35.7	35.5	35.7	35.1	37.1	35.1	36.2	0.6	24
11	35.3	35.6	36.0	36.9	37.9	40.9	40.5	39.9	37.3	35.1	34.7	34.5	34.7	34.6	34.7	34.7	34.5	34.5	34.5	34.6	34.5	34.6	34.4	34.6	40.9	34.4	35.8	2.0	24
12	34.4	34.8	34.9	34.9	35.2	35.9	36.1	36.1	35.1	35.0	35.0	35.2	35.3	35.1	35.2	35.1	35.1	35.4	35.5	35.4	35.3	35.3	35.2	35.1	36.1	34.4	35.2	0.4	24
13	35.0	35.3	35.2	35.2	35.3	35.2	35.5	35.9	35.9	35.4	35.3	35.3	35.4	35.5	35.7	35.7	39.5	48.4	55.2	56.9	52.7	51.6	51.4	45.9	56.9	35.0	40.4	7.7	24
14	41.4	39.4	36.6	35.9	35.9	36.2	36.4	35.9	35.6	35.5	35.5	35.3	35.2	34.8	34.7	34.8	34.8	34.8	34.6	34.6	34.5	34.8	34.7	34.9	41.4	34.5	35.7	1.6	24
15	35.0	34.9	35.0	35.1	35.1	35.1	34.8	34.7	34.7	34.6	34.8	34.8	34.9	34.8	35.0	34.7	34.7	34.9	34.9	35.0	35.0	34.9	35.0	35.2	35.2	34.6	34.9	0.1	24
16	35.4	35.7	35.9	36.2	36.5	37.0	37.5	37.6	37.9	38.0	37.9	37.2	35.7	35.5	35.4	35.5	35.3	35.4	35.7	35.7	35.6	35.4	35.2	35.1	38.0	35.1	36.2	1.0	24
17	35.4	35.2	35.2	35.5	37.0	37.4	37.3	39.1	40.4	38.6	36.1	35.5	35.5	35.4	35.6	35.5	35.3	35.3	35.4	35.3	35.3	35.4	35.4	35.4	40.4	35.2	36.1	1.4	24
18	35.1	35.4	35.3	35.5	35.5	35.3	35.5	35.4	35.9	35.9	35.8	36.0	35.8	35.8	35.6	35.7	35.8	35.6	35.8	35.5	35.5	35.7	35.6	35.8	36.0	35.1	35.6	0.2	24
19	35.6	35.8	36.1	36.3	36.4	36.4	36.5	37.0	36.9	36.8	36.3	35.5	35.5	35.4	35.4	35.3	35.4	35.3	35.4	35.3	35.2	35.2	35.3	35.2	37.0	35.2	35.8	0.6	24
20	35.4	35.4	35.5	35.6	35.9	35.8	36.2	36.4	36.3	36.5	36.5	36.1	36.1	35.8	35.5	35.6	35.6	35.5	35.7	35.8	35.8	36.0	35.9	36.0	36.5	35.4	35.9	0.3	24
21	36.0	36.0	36.0	36.0	35.6	35.4	35.6	35.7	35.6	38.4	43.5	42.9	45.0	44.1	40.6	37.8	38.2	41.0	42.2	39.3	36.5	35.9	37.1	36.8	45.0	35.4	38.4	3.1	24
22	36.4	36.3	37.0	37.4	35.6	35.1	35.3	35.3	35.2	35.1	35.1	35.1	35.2	35.1	35.1	34.9	35.2	35.2	35.0	34.9	34.9	35.2	35.4	35.7	37.4	34.9	35.4	0.7	24
23	35.6	35.9	36.1	36.4	36.7	36.6	36.6	36.7	36.7	36.5	36.1	36.2	35.9	35.9	35.9	35.6	35.7	35.6	37.5	41.0	41.7	42.0	46.4	43.9	46.4	35.6	37.6	3.0	24
24	41.1	38.0	36.2	36.0	36.1	36.1	36.2	36.2	35.8	35.5	35.6	35.5	35.6	35.6	35.6	35.4	35.4	35.3	35.3	35.3	35.4	35.6	35.6	35.7	41.1	35.3	36.0	1.2	24
25	35.8	36.0	36.0	36.3	36.2	36.7	36.7	36.6	36.3	35.8	35.9	35.7	35.8	35.8	35.9	36.0	36.0	35.8	35.8	35.8	36.0	36.1	36.1	36.2	36.7	35.7	36.1	0.3	24
26	36.4	36.5	36.5	36.6	36.9	36.7	36.9	36.8	36.4	36.7	36.9	36.3	36.1	35.9	35.9	35.8	36.0	36.0	35.9	36.0	36.1	36.1	36.2	36.3	36.9	35.8	36.3	0.4	24
27	36.6	36.9	37.3	37.6	37.4	37.1	37.3	37.4	37.7	37.5	38.4	41.9	41.5	39.3	38.4	42.7	44.8	46.1	43.5	39.8	36.4	35.6	37.0	37.9	46.1	35.6	39.0	2.9	24
28	38.2	47.0	52.7	48.9	48.9	52.1	49.7	47.5	45.7	40.9	38.7	39.2	45.3	44.5	50.2	52.1	46.9	45.8	45.2	42.4	38.3	35.7	34.7	34.4	52.7	34.4	44.4	5.7	24
29	34.2	34.1	34.3	34.3	34.3	34.3	34.4	34.4	34.3	34.4	34.7	35.5	35.7	34.8	34.6	34.3	34.4	34.3	34.4	34.5	34.5	34.6	34.6	34.7	35.7	34.1	34.5	0.4	24
30	34.9	35.3	35.5	35.7	36.1	36.2	36.6	36.5	36.8	36.9	36.5	36.0	35.6	35.6	35.7	35.3	35.5	35.6	35.3	35.5	35.6	35.5	35.6	35.7	36.9	34.9	35.8	0.5	24
31																													
最大値	43.8	47.0	52.7	48.9	48.9	52.1	49.7	47.6	46.6	41.6	43.5	42.9	45.3	44.5	50.2	52.1	54.9	60.4	61.9	56.9	52.7	51.6	51.4	45.9	61.9		44.4		
最小値	34.2	34.1	34.3	34.3	34.3	34.3	34.4	34.4	34.3	34.4	34.4	34.5	34.7	34.6	34.6	34.3	34.4	34.3	34.4	34.5	34.5	34.6	34.4	34.4		34.1	34.5		
平均値	36.4	36.8	36.9	36.9	36.8	37.2	37.3	37.3	37.2	36.7	36.5	36.4	36.5	36.4	36.4	36.5	37.0	37.6	37.9	37.2	36.5	36.3	36.6	36.6			36.8		
標準偏差	2.2	2.8	3.6	2.9	2.7	3.5	3.3	3.1	2.8	1.7	1.9	2.0	2.7	2.5	3.0	3.4	4.4	5.6	6.3	4.7	3.4	3.2	3.6	3.0				3.4	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
30	720	0	26517.4	61.9	34.1	36.8	44.4	34.5	102/01

*:有効測定日非対象値　***:欠測

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	425	233	37	14	8	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	59.028	32.361	5.139	1.944	1.111	0.278	0.139	0	0	0	0	0	0	0	0	100

吉坂 放射線測定所　　2016年05月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	35.8	35.9	35.8	35.9	35.9	35.8	36.0	36.1	36.3	36.1	36.0	35.9	35.6	35.4	35.5	35.3	35.0	34.9	35.0	35.1	35.2	35.3	35.4	35.6	36.3	34.9	35.6	0.4	24
2	35.4	35.5	35.7	35.8	35.9	36.1	36.7	37.1	37.1	36.9	36.5	36.1	36.3	35.9	36.1	36.2	36.1	36.0	35.9	35.8	35.8	36.0	36.0	36.0	37.1	35.4	36.1	0.5	24
3	35.9	35.8	36.2	36.3	36.7	36.1	36.0	35.7	35.5	35.5	35.5	35.3	35.5	35.5	35.4	35.2	35.1	35.2	35.8	36.1	36.0	37.8	37.9	38.1	38.1	35.1	36.0	0.8	24
4	39.2	39.6	37.1	35.9	35.8	35.8	35.7	35.9	35.8	35.8	35.9	35.8	35.8	35.8	35.9	35.8	35.9	36.0	35.8	35.7	35.7	35.7	35.7	35.6	39.6	35.6	36.2	1.0	24
5	35.8	36.0	36.0	36.1	36.0	36.1	36.2	36.4	36.0	35.5	35.6	35.7	35.5	35.6	35.6	35.5	35.4	35.5	35.4	35.5	35.4	35.4	35.6	35.6	36.4	35.4	35.7	0.3	24
6	35.7	35.9	36.0	36.3	36.3	36.8	36.8	36.8	36.9	37.2	38.2	39.3	39.0	39.7	40.1	40.5	40.2	37.5	36.3	35.6	35.7	35.4	35.5	35.5	40.5	35.4	37.2	1.7	24
7	35.6	35.8	36.1	36.0	36.0	35.9	35.8	36.0	35.8	35.8	36.0	36.1	35.9	35.8	35.9	36.0	35.8	35.9	35.9	36.0	36.1	36.1	36.3	36.1	36.3	35.6	35.9	0.1	24
8	36.1	36.4	36.2	36.1	36.5	36.8	36.7	36.7	36.3	36.0	36.1	35.9	36.1	36.1	36.1	35.9	35.9	35.9	35.7	35.8	35.8	35.8	36.0	36.0	36.8	35.7	36.1	0.3	24
9	36.4	36.5	36.7	36.8	36.9	37.0	37.7	40.2	41.9	43.5	44.7	44.7	46.6	46.7	42.5	38.0	36.9	38.2	43.3	45.3	42.2	43.9	44.5	41.4	46.7	36.4	40.9	3.6	24
10	38.8	37.7	38.8	37.8	36.7	36.6	36.4	36.1	36.3	***	***	***	***	***	***	***	***	***	37.5	37.4	39.9	39.3	39.8	38.8	39.9	36.1	*37.9	1.3	15
11	36.2	35.3	36.8	36.4	41.0	61.7	70.1	54.3	41.0	***	***	***	***	***	***	***	***	34.6	34.6	34.3	34.1	34.3	34.4	34.4	70.1	34.1	*40.9	11.1	16
12	34.7	34.6	34.9	34.6	34.5	34.5	34.4	34.2	34.4	***	***	***	***	***	***	***	***	***	34.4	34.5	34.6	35.0	35.1	35.0	35.1	34.2	*34.6	0.3	15
13	35.2	35.5	35.5	35.5	35.7	35.7	35.8	35.9	35.9	***	***	***	***	***	***	***	***	35.0	35.1	35.1	34.8	34.9	35.1	35.2	35.9	34.8	*35.4	0.4	16
14	35.3	35.2	35.4	35.5	35.9	35.9	35.3	35.0	35.0	34.9	35.0	35.1	35.0	35.1	35.0	35.1	35.0	35.0	34.9	35.1	35.2	35.2	35.4	35.6	35.9	34.9	35.2	0.3	24
15	35.9	36.1	36.2	36.2	36.0	36.2	36.5	36.7	36.7	36.2	35.7	35.7	35.6	35.8	35.7	35.8	35.9	35.8	35.6	35.3	35.5	35.5	35.6	35.9	36.7	35.3	35.9	0.4	24
16	35.7	35.8	35.8	35.6	35.5	35.5	35.6	35.5	35.4	35.6	35.7	35.6	35.4	35.6	35.9	36.0	40.8	46.7	47.3	46.8	46.6	46.9	49.1	51.7	51.7	35.4	39.4	5.7	24
17	45.9	39.2	36.6	37.0	37.4	35.4	34.5	34.3	34.3	34.3	34.5	34.5	34.5	34.7	34.7	34.5	34.5	34.6	34.5	34.6	34.6	34.7	34.6	34.9	45.9	34.3	35.6	2.5	24
18	34.8	34.9	35.2	35.1	35.2	35.5	35.8	35.9	35.2	34.9	34.8	34.7	34.7	34.9	35.0	34.8	34.8	34.7	34.7	34.8	35.0	34.9	35.0	35.0	35.9	34.7	35.0	0.3	24
19	35.2	35.3	35.7	35.8	36.0	36.2	36.2	36.2	36.6	36.7	36.1	36.1	36.1	36.1	35.9	35.8	35.8	35.6	35.6	35.7	35.8	35.7	35.9	36.1	36.7	35.2	35.9	0.3	24
20	36.5	36.6	36.7	37.0	37.2	37.6	37.9	38.0	37.6	37.1	37.3	36.7	36.5	36.5	36.2	36.1	36.1	36.1	36.0	35.7	35.8	35.4	35.7	35.9	38.0	35.4	36.6	0.7	24
21	36.1	36.1	36.0	36.0	36.2	36.2	36.7	36.4	35.9	35.8	36.1	36.0	35.8	35.6	35.2	35.1	35.2	35.2	35.0	35.1	35.3	35.3	35.5	35.5	36.7	35.0	35.7	0.5	24
22	35.5	35.5	35.6	35.6	36.3	36.4	36.3	36.3	36.3	35.9	36.0	35.7	35.6	35.7	35.8	35.6	35.6	35.4	35.2	35.3	35.3	35.7	35.7	36.0	36.4	35.2	35.8	0.3	24
23	36.2	36.5	36.9	37.1	37.4	37.5	37.5	38.0	38.6	38.7	38.2	37.7	37.0	36.6	36.6	36.4	36.1	36.3	36.4	36.5	36.5	36.6	36.9	36.9	38.7	36.1	37.0	0.8	24
24	37.2	37.4	37.9	38.0	38.1	38.3	38.4	38.5	38.3	38.3	37.7	36.8	36.3	36.0	36.0	36.0	35.8	35.8	35.8	36.1	35.8	35.5	35.5	35.4	38.5	35.4	36.9	1.1	24
25	35.3	35.9	36.7	36.9	36.5	36.1	35.9	35.8	35.7	35.8	36.1	35.8	35.8	35.8	35.8	36.3	36.6	36.5	36.3	36.5	36.4	36.5	36.8	36.8	36.9	35.3	36.2	0.4	24
26	36.8	36.5	36.8	37.1	37.2	37.7	37.4	37.1	36.9	36.5	36.0	35.7	35.8	35.9	36.1	36.1	36.4	36.7	37.1	37.6	37.8	37.5	38.0	38.1	38.1	35.7	36.9	0.7	24
27	40.0	42.1	42.6	40.1	37.1	37.2	35.7	35.3	35.6	35.5	35.3	35.3	35.5	35.3	35.3	35.6	35.5	35.5	35.4	35.4	35.5	35.5	35.9	36.0	42.6	35.3	36.6	2.2	24
28	36.2	36.6	36.9	36.8	36.6	37.0	37.0	37.2	37.2	37.1	36.9	37.0	37.4	37.7	37.4	37.6	37.4	37.6	37.6	37.3	37.5	37.7	37.8	37.7	37.8	36.2	37.2	0.4	24
29	37.9	38.6	39.4	39.4	38.7	38.9	38.6	38.5	38.3	38.3	38.1	37.8	37.6	37.3	37.7	38.8	47.1	51.0	44.8	53.1	57.4	50.2	40.9	38.9	57.4	37.3	41.6	5.8	24
30	41.3	41.3	43.5	44.6	44.7	46.3	42.5	37.9	39.4	45.5	46.4	44.6	41.9	40.4	37.5	36.3	35.9	35.5	35.3	35.5	35.7	35.7	35.8	35.8	46.4	35.3	40.0	4.1	24
31	35.9	35.8	35.8	35.6	35.9	36.5	36.6	36.3	36.0	36.2	36.5	36.6	36.5	36.6	36.5	36.2	35.8	36.1	36.0	36.0	36.2	36.1	36.5	36.2	36.6	35.6	36.2	0.3	24
最大値	45.9	42.1	43.5	44.6	44.7	61.7	70.1	54.3	41.9	45.5	46.4	44.7	46.6	46.7	42.5	40.5	47.1	51.0	47.3	53.1	57.4	50.2	49.1	51.7	70.1		41.6		
最小値	34.7	34.6	34.9	34.6	34.5	34.5	34.4	34.2	34.3	34.3	34.5	34.5	34.5	34.7	34.7	34.5	34.5	34.6	34.4	34.3	34.1	34.3	34.4	34.4		34.1	34.6		
平均値	36.7	36.7	36.8	36.7	36.8	37.6	37.7	37.1	36.7	36.9	36.9	36.8	36.6	36.6	36.3	36.2	36.5	36.7	36.6	36.9	37.1	37.0	36.9	36.8			36.8		
標準偏差	2.3	1.8	1.9	1.9	1.9	4.9	6.2	3.4	1.7	2.5	2.7	2.5	2.5	2.4	1.6	1.3	2.5	3.5	3.0	4.0	4.5	3.6	3.1	3.1				3.1	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	27	27	27	27	27	27	27	27	29	31	31	31	31	31	31					710

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
27	710	34	26149.2	70.1	34.1	36.8	41.6	34.6	***：欠測	102/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	363	303	25	12	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	710
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	51.127	42.676	3.521	1.69	0.563	0.141	0.141	0.141	0	0	0	0	0	0	0	100

吉坂 放射線測定所　　2016年06月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	35.7	35.4	35.5	35.3	35.4	35.3	35.5	35.3	35.4	35.6	35.7	35.9	36.0	35.7	35.9	35.8	35.9	35.7	36.0	36.8	36.5	35.9	35.7	35.7	36.8	35.3	35.7	0.4	24
2	35.7	35.7	35.6	35.5	35.4	35.4	35.3	35.3	35.2	35.3	35.4	35.4	35.4	35.4	35.2	35.1	35.1	35.1	35.0	34.9	34.9	34.8	35.0	35.0	35.7	34.8	35.3	0.2	24
3	35.2	35.2	35.4	35.3	35.8	36.0	36.3	35.7	35.6	35.5	35.7	36.0	35.6	35.6	35.7	35.8	35.8	35.8	35.8	35.9	36.2	35.9	35.9	35.9	36.3	35.2	35.7	0.3	24
4	36.1	36.3	36.5	36.1	36.2	36.0	36.2	36.0	35.9	35.8	36.0	36.0	36.2	36.0	35.8	35.8	35.9	36.3	37.0	39.2	41.1	41.9	40.5	40.0	41.9	35.8	37.0	1.9	24
5	40.1	40.8	42.6	40.5	37.4	36.2	36.0	36.1	35.6	35.5	35.5	36.1	35.8	35.4	35.4	35.5	35.6	35.4	35.5	35.5	35.7	35.8	36.0	36.0	42.6	35.4	36.7	2.1	24
6	35.8	35.9	36.3	36.6	36.9	37.1	37.0	36.3	35.9	35.9	35.8	35.9	35.9	35.8	36.0	35.9	35.9	35.8	35.8	36.2	36.5	36.4	36.3	36.1	37.1	35.8	36.2	0.4	24
7	35.8	35.8	35.9	35.9	36.3	36.6	36.9	37.2	37.3	39.3	39.4	38.3	38.3	38.8	38.8	37.4	37.3	36.9	36.5	36.2	35.8	36.0	36.0	36.1	39.4	35.8	37.0	1.2	24
8	36.3	36.4	36.4	36.4	36.6	36.5	36.6	36.6	36.5	36.0	35.7	35.9	35.8	35.9	36.0	36.0	35.9	36.1	36.3	36.6	36.8	36.7	36.4	36.4	36.8	35.7	36.3	0.3	24
9	36.6	37.2	37.4	37.2	37.0	36.9	37.4	37.6	38.2	40.1	41.3	40.3	38.9	37.0	36.5	36.7	36.5	36.1	35.9	36.1	35.9	36.3	36.3	36.6	41.3	35.9	37.3	1.4	24
10	37.2	37.6	37.7	37.9	38.0	37.5	36.6	36.1	35.9	35.5	35.7	35.7	35.8	35.7	35.9	36.0	36.0	35.6	35.7	35.7	35.8	36.3	36.3	36.6	38.0	35.5	36.4	0.8	24
11	36.7	36.7	36.8	37.2	37.4	37.7	37.9	38.0	37.2	36.5	36.5	36.3	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.8	37.0	37.4	37.4	37.5	37.6	37.4	38.0	36.3	37.0	0.5	24
12	37.2	37.2	37.0	37.3	37.0	37.4	37.3	37.7	37.5	37.1	36.5	36.4	36.5	36.5	36.5	36.7	38.4	41.2	43.2	40.5	38.7	43.8	45.2	43.5	45.2	36.4	38.6	2.7	24
13	41.9	41.8	41.5	41.9	41.2	41.9	44.6	50.1	55.5	57.5	51.8	49.5	42.8	37.2	35.6	35.7	35.1	35.1	35.4	35.1	35.2	35.0	35.2	35.3	57.5	35.0	41.3	7.0	24
14	35.4	35.4	34.9	35.5	36.1	38.8	37.7	35.6	35.0	34.8	34.8	34.9	34.9	34.9	***	35.0	34.9	35.0	34.9	35.0	35.1	35.2	35.3	35.5	38.8	34.8	35.4	1.0	23
15	35.8	36.0	36.0	36.2	36.5	36.7	36.7	36.7	35.7	35.7	35.9	35.9	35.9	35.7	35.7	35.5	35.6	35.6	35.6	35.9	36.1	36.2	36.2	36.5	36.7	35.5	36.0	0.4	24
16	36.7	36.3	36.1	36.0	35.9	36.1	36.4	36.0	35.7	36.0	35.8	35.8	35.7	37.4	45.3	47.0	46.9	44.6	44.4	43.8	44.1	46.8	45.0	43.4	47.0	35.7	39.9	4.6	24
17	43.2	48.1	44.9	45.9	45.4	39.2	37.0	36.0	35.7	35.7	35.8	35.8	35.5	35.5	35.6	35.5	35.5	35.6	35.8	35.7	35.8	35.9	35.8	35.9	48.1	35.5	37.9	4.1	24
18	36.0	36.0	35.9	36.1	36.6	36.6	37.1	36.7	36.4	36.0	36.0	35.8	35.8	35.8	36.0	36.0	36.0	35.8	35.9	36.0	36.0	36.2	36.4	36.5	37.1	35.8	36.1	0.3	24
19	36.3	36.6	36.8	37.3	37.5	37.8	37.6	38.3	38.8	38.7	38.2	38.4	38.9	37.5	37.7	36.3	35.9	36.0	35.9	36.3	36.6	36.8	36.8	37.0	38.9	35.9	37.3	1.0	24
20	37.2	37.2	37.1	37.0	37.0	37.3	37.4	37.0	36.8	36.6	36.7	36.6	36.3	36.0	36.0	36.0	36.0	35.9	35.8	36.0	36.8	37.5	37.4	37.7	37.7	35.8	36.7	0.6	24
21	38.6	40.7	42.7	43.0	42.5	42.4	39.2	37.4	36.7	36.2	35.9	35.8	35.9	36.1	35.7	35.7	35.8	35.9	36.0	35.8	35.8	36.0	36.1	36.3	43.0	35.7	37.6	2.6	24
22	36.7	36.7	36.7	37.1	37.0	37.0	36.9	36.2	35.8	36.0	36.1	36.0	35.7	35.7	35.9	35.9	35.9	36.1	44.5	47.2	43.7	41.0	38.9	43.6	47.2	35.7	38.0	3.3	24
23	46.8	51.2	51.1	46.3	42.9	50.1	56.8	50.0	41.3	41.2	40.2	36.5	35.1	34.8	34.7	34.6	34.6	34.6	34.5	34.8	34.9	34.7	35.0	34.9	56.8	34.5	40.5	7.1	24
24	35.1	35.3	35.6	35.8	35.9	36.0	36.0	36.0	36.0	36.3	36.7	39.6	46.3	47.7	42.9	44.5	43.6	40.6	39.2	36.7	35.4	35.0	35.9	38.9	47.7	35.0	38.4	3.9	24
25	63.1	63.8	48.4	42.6	38.7	37.1	36.3	36.0	36.1	37.4	36.6	36.8	37.7	38.3	36.6	36.0	35.7	35.7	35.6	35.5	35.2	35.1	35.2	35.5	63.8	35.1	39.4	8.0	24
26	35.5	35.7	35.7	35.7	35.8	35.8	36.1	36.0	35.7	36.0	35.8	35.6	35.4	35.3	35.3	35.1	35.2	35.1	35.1	35.2	35.4	35.5	35.6	35.8	36.1	35.1	35.6	0.3	24
27	35.8	35.9	36.1	36.4	36.8	37.7	37.7	37.7	36.9	36.3	36.1	35.9	35.6	36.0	35.9	36.0	35.8	35.9	36.0	35.9	37.5	40.3	44.6	51.0	51.0	35.6	37.5	3.5	24
28	49.7	48.8	47.6	44.5	41.0	39.7	39.0	36.8	35.7	35.4	35.0	35.0	34.9	34.8	34.9	35.0	34.9	35.0	34.9	34.7	34.8	35.2	35.4	35.6	49.7	34.7	37.8	4.8	24
29	35.7	35.9	36.2	36.1	35.7	36.2	36.1	35.9	36.2	35.4	35.4	35.6	36.6	37.6	40.1	40.5	39.5	38.1	38.0	38.5	38.0	37.5	37.5	37.6	40.5	35.4	37.1	1.5	24
30	38.1	38.4	38.2	38.2	37.8	37.6	37.8	36.9	37.0	36.5	36.2	36.5	36.2	35.8	36.0	35.7	35.6	35.3	35.5	35.5	35.8	36.1	36.5	36.8	38.4	35.3	36.7	1.0	24
31																													
最大値	63.1	63.8	51.1	46.3	45.4	50.1	56.8	50.1	55.5	57.5	51.8	49.5	46.3	47.7	45.3	47.0	46.9	44.6	44.5	47.2	44.1	46.8	45.2	51.0	63.8		41.3		
最小値	35.1	35.2	34.9	35.3	35.4	35.3	35.3	35.3	35.0	34.8	34.8	34.9	34.9	34.8	34.7	34.6	34.6	34.6	34.5	34.7	34.8	34.7	35.0	34.9		34.5	35.3		
平均値	38.5	39.0	38.5	38.1	37.6	37.8	37.8	37.4	37.1	37.2	36.9	36.8	36.7	36.5	36.7	36.6	36.6	36.4	36.8	36.8	36.8	37.1	37.2	37.6			37.3		
標準偏差	5.8	6.3	4.3	3.3	2.5	2.9	3.9	3.5	3.7	4.1	3.2	2.7	2.4	2.3	2.3	2.7	2.6	2.1	2.6	2.7	2.3	2.8	2.9	3.5				3.4	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30					719

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
30	719	1	26805.9	63.8	34.5	37.3	41.3	35.3	***:欠測	102/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	332	317	44	18	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	719
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	46.175	44.089	6.12	2.503	0.556	0.278	0.278	0	0	0	0	0	0	0	0	100

倉梯 放射線測定所　　2016年04月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	49.8	49.9	50.0	50.0	50.4	51.4	51.0	51.0	50.6	50.1	49.6	49.3	50.5	50.6	49.3	48.7	48.7	50.2	49.3	49.0	49.3	49.4	49.8	49.8	51.4	48.7	49.9	0.7	24
2	50.0	49.7	49.1	49.2	49.3	48.9	49.0	48.8	48.9	48.8	48.1	47.9	48.0	48.0	48.1	48.1	48.1	48.2	48.2	48.1	48.1	48.2	48.0	47.7	50.0	47.7	48.5	0.6	24
3	48.1	48.4	48.6	48.7	49.1	49.4	49.6	49.5	48.8	48.5	48.3	48.0	48.2	48.1	48.3	48.5	48.1	48.0	47.8	47.9	47.9	48.1	50.7	53.9	53.9	47.8	48.8	1.3	24
4	54.8	56.0	56.5	53.5	50.5	56.2	57.0	57.6	58.5	55.1	51.9	48.4	48.1	48.2	47.5	47.5	47.1	47.4	47.4	47.5	46.9	46.7	47.3	47.6	58.5	46.7	51.0	4.3	24
5	47.2	47.9	47.5	47.2	47.2	47.0	47.3	47.4	47.4	47.2	47.2	47.1	47.2	47.2	47.3	46.9	47.1	47.0	47.1	47.3	47.2	47.5	47.5	47.8	47.9	46.9	47.3	0.2	24
6	48.2	48.2	48.1	48.6	48.7	49.1	49.4	49.6	49.6	49.6	49.2	48.5	48.1	48.0	48.1	48.1	47.9	47.8	47.8	48.4	48.7	49.2	49.3	49.5	49.6	47.8	48.6	0.6	24
7	52.3	54.2	52.6	52.3	51.9	50.3	50.9	52.4	52.4	49.9	50.1	49.1	49.1	51.0	52.0	52.4	65.1	69.3	65.9	54.6	48.9	47.3	47.0	47.2	69.3	47.0	52.8	5.8	24
8	46.9	47.1	47.3	47.3	47.6	47.7	47.3	47.3	47.1	46.9	47.2	47.0	47.2	47.4	47.4	47.3	47.4	47.4	47.8	48.0	48.0	48.1	48.4	48.6	48.6	46.9	47.5	0.4	24
9	49.0	49.0	49.0	49.2	49.5	49.4	49.5	49.8	49.9	50.0	49.3	48.9	48.1	48.1	47.9	48.1	47.8	47.9	48.3	48.5	48.8	49.0	49.3	49.6	50.0	47.8	48.9	0.7	24
10	49.5	50.0	49.7	49.5	49.7	49.7	49.7	49.6	49.8	49.8	50.2	49.4	48.9	48.7	48.4	48.2	48.1	47.9	47.7	47.7	47.9	47.9	48.2	47.5	50.2	47.5	48.9	0.9	24
11	48.0	48.2	47.8	48.3	49.7	50.7	50.7	49.5	48.8	47.6	47.1	47.2	47.2	47.3	47.2	47.1	47.3	47.1	47.2	47.3	47.1	47.1	47.1	47.0	50.7	47.0	47.9	1.1	24
12	47.4	47.5	47.7	47.8	48.2	48.4	48.9	48.7	48.2	47.7	47.6	47.7	48.0	47.7	48.0	47.8	47.7	47.8	48.0	48.0	48.3	48.1	48.1	48.2	48.9	47.4	48.0	0.4	24
13	48.3	47.9	47.8	48.0	48.1	48.5	48.8	48.8	48.3	47.9	47.7	47.6	48.1	47.9	48.6	49.2	52.9	59.1	67.8	67.5	64.4	63.5	63.2	58.6	67.8	47.6	52.9	7.3	24
14	53.7	51.5	49.4	48.5	48.5	48.3	48.5	48.6	48.7	48.2	47.7	47.3	47.4	47.3	47.2	47.1	47.1	47.1	47.1	47.1	47.0	47.0	47.2	47.1	53.7	47.0	48.1	1.6	24
15	47.4	47.5	47.4	47.4	47.4	47.5	47.2	47.2	47.0	46.9	47.3	47.3	47.3	47.1	47.2	47.2	47.2	47.1	47.3	47.0	47.5	47.5	47.7	47.9	47.9	46.9	47.3	0.2	24
16	48.2	48.3	48.5	48.8	49.2	49.3	49.7	49.9	50.5	50.8	50.2	49.1	48.0	48.0	47.8	47.5	47.6	47.6	47.9	47.8	47.6	47.7	47.8	47.8	50.8	47.5	48.6	1.0	24
17	47.7	47.6	47.7	48.5	50.3	50.3	50.6	52.0	54.4	52.4	48.7	47.8	47.7	47.7	47.7	47.8	47.5	47.5	47.6	47.5	47.5	47.8	47.8	47.9	54.4	47.5	48.8	1.9	24
18	47.7	47.6	47.9	47.7	47.9	47.9	48.0	48.1	48.2	48.4	48.2	48.2	48.0	48.0	48.1	48.2	48.2	48.0	48.0	47.8	48.1	48.1	48.3	48.4	48.4	47.6	48.0	0.2	24
19	48.3	48.6	48.7	48.9	48.9	49.0	49.2	49.7	49.7	49.1	48.2	47.8	47.9	47.9	48.0	47.7	47.7	47.7	47.6	47.6	47.6	47.7	48.0	47.9	49.7	47.6	48.3	0.7	24
20	47.8	48.0	48.2	48.3	48.5	48.8	49.2	49.2	49.1	49.0	49.0	48.0	48.4	48.1	48.0	48.0	47.6	47.8	47.8	48.2	48.3	48.2	48.2	48.1	49.2	47.6	48.3	0.5	24
21	48.2	48.0	48.2	48.2	47.9	47.9	47.9	48.1	48.0	51.4	55.8	55.7	57.0	54.4	51.0	48.9	48.8	50.3	53.3	51.8	49.0	48.2	48.6	48.7	57.0	47.9	50.2	2.9	24
22	48.5	48.5	48.8	48.7	47.9	47.5	47.3	47.5	47.3	47.5	47.6	47.6	47.3	47.5	47.4	47.5	47.6	47.5	47.4	47.5	47.9	48.0	48.0	48.5	48.8	47.3	47.8	0.5	24
23	48.6	48.7	48.7	49.4	49.5	49.5	49.4	49.4	49.2	49.0	48.8	48.7	48.5	48.6	48.3	48.3	48.1	48.1	49.7	53.8	53.4	53.6	56.3	54.6	56.3	48.1	50.0	2.4	24
24	52.9	50.0	48.5	48.3	48.3	48.3	48.6	48.5	48.5	48.1	48.0	48.1	48.2	47.9	46.4	47.5	47.6	48.0	47.9	48.0	48.1	48.1	48.4	48.4	52.9	46.4	48.4	1.1	24
25	48.6	48.7	48.7	48.9	49.1	49.1	49.1	49.5	49.5	49.4	48.9	48.5	48.6	48.5	48.6	48.5	48.7	48.5	48.4	48.5	48.7	48.8	49.3	49.4	49.5	48.4	48.9	0.4	24
26	49.5	49.2	49.5	49.6	49.6	49.4	49.6	49.6	49.4	49.3	49.2	48.8	48.6	48.4	48.3	48.4	48.3	48.2	48.3	48.7	48.9	49.0	49.1	49.2	49.6	48.2	49.0	0.5	24
27	49.5	49.5	50.2	50.4	50.2	50.2	50.5	50.6	50.6	51.0	52.8	57.0	54.7	52.7	52.3	56.0	57.7	56.9	55.5	51.5	48.8	47.9	49.0	49.6	57.7	47.9	51.9	2.9	24
28	50.7	59.2	63.4	59.5	61.0	62.5	60.8	58.4	57.0	52.8	50.9	50.9	56.1	57.1	64.3	65.4	60.2	57.1	53.7	51.8	49.9	48.0	46.9	46.8	65.4	46.8	56.0	5.6	24
29	46.6	46.5	46.6	46.6	46.6	46.7	46.6	46.7	46.7	46.7	47.1	47.0	46.9	46.9	47.0	46.7	47.0	46.7	46.9	47.0	47.0	47.2	47.3	47.6	47.6	46.5	46.9	0.3	24
30	48.2	48.2	48.2	48.5	48.6	49.1	49.2	49.2	49.6	49.0	48.3	47.8	47.8	47.7	47.8	47.8	47.8	47.7	47.9	48.0	48.2	48.3	48.4	48.7	49.6	47.7	48.3	0.6	24
31																													
最大値	54.8	59.2	63.4	59.5	61.0	62.5	60.8	58.4	58.5	55.1	55.8	57.0	57.0	57.1	64.3	65.4	65.1	69.3	67.8	67.5	64.4	63.5	63.2	58.6	69.3		56.0		
最小値	46.6	46.5	46.6	46.6	46.6	46.7	46.6	46.7	46.7	46.7	47.1	47.0	46.9	46.9	46.4	46.7	47.0	46.7	46.9	47.0	46.9	46.7	46.9	46.8		46.4	46.9		
平均値	49.1	49.3	49.3	49.2	49.3	49.6	49.7	49.7	49.7	49.3	49.0	48.7	48.8	48.7	48.8	48.9	49.3	49.6	49.8	49.3	48.8	48.7	49.0	49.0			49.2		
標準偏差	2.0	2.7	3.2	2.4	2.5	3.0	2.8	2.6	2.7	1.9	1.9	2.2	2.5	2.3	3.2	3.6	4.2	4.9	5.1	3.9	3.2	3.0	3.2	2.5				3.1	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	35419.7	69.3	46.4	49.2	56.0	46.9	***:欠測	103/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639	47	22	9	3	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.75	6.528	3.056	1.25	0.417	0	0	0	0	0	0	0	100

倉梯 放射線測定所　　2016年05月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	48.9	48.6	48.7	48.7	48.5	48.7	48.6	48.8	48.7	48.3	48.5	48.2	47.7	47.6	47.6	47.2	47.3	47.4	47.5	47.9	48.1	48.0	48.2	48.2	48.9	47.2	48.2	0.5	24
2	48.4	48.3	48.3	48.4	48.6	48.6	48.6	49.1	49.6	49.5	48.9	48.1	48.3	47.9	48.3	48.1	48.1	48.2	48.2	49.3	49.5	49.5	49.5	49.2	49.6	47.9	48.7	0.5	24
3	49.1	49.1	49.0	49.6	49.1	48.2	48.0	48.1	48.0	47.9	47.7	47.9	47.9	47.9	47.8	47.6	47.5	47.8	48.8	49.1	49.3	50.8	50.3	49.9	50.8	47.5	48.6	0.9	24
4	51.5	53.9	50.1	48.8	48.1	48.0	48.0	48.0	48.1	48.1	47.9	48.2	48.1	48.0	48.2	48.4	48.2	48.1	47.9	47.9	48.0	47.8	48.1	48.0	53.9	47.8	48.5	1.4	24
5	48.2	48.2	48.3	48.8	48.8	49.2	49.5	48.5	48.2	48.0	47.9	47.7	47.9	47.9	47.9	47.8	47.9	47.8	47.8	48.1	48.3	48.3	48.2	48.4	49.5	47.7	48.2	0.5	24
6	48.6	48.6	48.7	48.8	48.9	49.1	49.3	49.5	49.8	50.3	51.7	52.6	52.5	52.9	52.8	53.0	52.8	50.2	48.8	47.9	47.8	47.8	47.8	48.0	53.0	47.8	49.9	1.9	24
7	48.2	48.2	47.8	48.0	48.3	48.2	48.1	48.0	48.2	48.2	48.3	48.4	48.3	48.3	48.4	48.4	48.5	48.4	48.3	48.6	48.6	48.6	48.5	48.9	48.9	47.8	48.3	0.2	24
8	48.7	48.8	49.2	49.2	49.2	49.2	49.6	49.2	48.9	48.6	48.2	47.9	48.3	48.2	48.0	48.3	48.3	48.4	48.5	48.4	48.5	48.7	48.8	49.0	49.6	47.9	48.7	0.4	24
9	49.1	49.3	49.5	49.6	49.8	50.1	51.1	53.3	55.8	56.4	56.8	56.3	58.1	57.9	54.2	50.8	48.9	49.6	55.4	55.3	53.2	53.2	53.7	52.0	58.1	48.9	52.9	3.1	24
10	51.1	50.1	50.5	49.8	49.3	49.2	49.4	49.0	49.2	48.9	48.9	49.0	48.9	48.8	48.5	48.3	48.4	49.4	49.2	50.4	52.6	52.9	54.2	51.3	54.2	48.3	49.9	1.5	24
11	48.5	47.8	49.8	48.8	56.1	71.6	79.1	65.8	52.8	48.2	47.1	46.9	46.9	46.7	46.7	46.8	46.7	46.7	46.7	46.6	46.6	46.8	46.8	46.8	79.1	46.6	51.0	8.7	24
12	47.0	47.0	47.1	47.0	47.1	47.0	47.2	47.3	47.0	47.1	46.9	46.8	47.0	46.9	47.0	47.0	46.9	47.1	46.9	47.2	47.3	47.5	47.8	47.7	47.8	46.8	47.1	0.3	24
13	48.2	48.3	48.2	48.2	48.4	48.3	48.7	48.7	48.0	48.2	48.0	47.9	47.6	47.6	47.7	47.4	47.5	47.6	47.4	47.5	47.3	47.4	47.7	48.0	48.7	47.3	47.9	0.4	24
14	48.2	48.2	48.5	48.3	48.5	48.7	48.2	47.5	47.7	47.4	47.4	47.5	47.6	47.7	47.5	47.6	47.5	47.7	47.3	47.4	47.6	47.8	48.1	48.2	48.7	47.3	47.8	0.4	24
15	48.3	48.4	48.5	48.6	49.1	49.1	49.1	49.2	48.7	48.1	48.0	48.0	48.3	48.0	48.1	47.9	48.2	48.3	47.8	47.6	47.6	47.6	48.0	48.2	49.2	47.6	48.3	0.5	24
16	48.3	48.1	48.3	48.2	48.1	47.9	47.9	48.0	47.9	48.2	48.1	48.3	48.1	47.9	48.4	48.7	54.0	59.7	60.1	60.8	62.0	60.4	61.1	63.5	63.5	47.9	52.2	6.0	24
17	57.5	51.0	48.3	48.0	47.6	47.1	46.9	47.0	46.8	46.6	46.7	46.9	46.9	46.9	47.0	47.0	47.0	47.1	47.0	47.1	47.1	47.1	47.2	47.4	57.5	46.6	47.7	2.3	24
18	47.5	47.6	47.8	47.8	48.1	48.3	48.5	48.4	47.6	47.3	47.3	47.1	47.2	47.4	47.4	47.3	47.4	47.2	47.2	47.3	47.3	47.5	47.6	47.8	48.5	47.1	47.6	0.4	24
19	47.7	48.0	48.3	48.4	48.3	48.6	48.7	48.9	49.4	49.3	48.0	48.2	48.5	48.5	48.5	48.5	48.3	48.0	48.0	48.0	48.6	48.7	49.0	49.1	49.4	47.7	48.5	0.4	24
20	49.2	49.4	49.5	50.1	49.9	50.2	50.4	50.5	50.8	50.5	49.5	49.1	48.6	48.9	48.7	48.6	48.3	48.4	48.5	48.6	48.7	48.6	48.6	48.7	50.8	48.3	49.3	0.8	24
21	48.6	48.7	48.9	48.9	49.0	49.0	49.0	49.3	48.7	48.5	48.6	48.5	48.4	48.2	48.1	47.7	47.6	47.7	47.8	47.7	47.8	48.1	48.1	48.3	49.3	47.6	48.4	0.5	24
22	48.3	48.3	48.4	48.7	48.7	48.8	48.5	48.6	48.7	48.5	48.6	48.5	48.5	48.5	48.3	48.2	48.2	48.1	48.1	47.8	48.1	48.7	48.8	49.0	49.0	47.8	48.5	0.3	24
23	49.3	49.5	49.8	49.9	49.9	50.2	50.2	50.8	51.1	51.4	50.3	49.9	49.2	49.1	48.9	48.5	48.8	48.9	49.2	49.6	49.8	50.0	50.1	50.2	51.4	48.5	49.8	0.7	24
24	50.3	50.1	50.0	50.5	50.7	50.6	50.9	51.5	51.2	***	***	***	***	***	***	***	***	48.1	48.4	48.3	48.2	48.2	48.0	48.0	51.5	48.0	*49.6	1.3	16
25	48.1	48.5	49.1	49.3	49.0	48.6	48.3	48.1	48.4	***	***	***	***	***	***	***	***	49.1	49.1	49.3	49.9	49.8	49.6	49.9	49.9	48.1	*49.0	0.6	16
26	50.3	50.1	50.3	50.6	51.0	51.6	50.8	50.2	49.1	48.7	48.6	48.6	48.8	48.7	48.7	48.7	48.9	48.9	49.1	49.6	50.0	49.6	49.9	49.9	51.6	48.6	49.6	0.9	24
27	52.0	51.6	51.4	50.0	48.8	50.2	49.0	48.1	48.1	47.9	48.1	48.0	48.2	48.0	48.0	48.3	48.1	48.1	48.1	48.1	48.3	48.4	48.5	48.6	52.0	47.9	48.8	1.2	24
28	48.9	49.3	49.2	49.5	49.4	49.5	49.3	49.0	48.5	48.7	48.3	48.2	48.1	48.4	48.7	48.8	49.3	49.8	50.1	50.1	50.6	50.6	50.7	51.0	51.0	48.1	49.3	0.8	24
29	51.1	51.8	51.2	51.0	50.7	50.7	50.8	51.2	51.2	51.1	50.7	50.5	49.2	49.2	49.2	49.6	54.6	62.1	57.6	69.2	71.5	61.1	52.7	50.4	71.5	49.2	53.7	6.2	24
30	54.3	54.2	55.7	58.2	57.5	56.5	52.4	49.5	54.4	62.4	57.0	54.6	53.3	50.2	48.3	48.1	48.0	47.8	47.7	47.8	48.1	48.2	48.1	48.5	62.4	47.7	52.1	4.3	24
31	48.8	48.3	48.4	49.0	48.6	49.3	49.1	49.0	49.1	49.2	49.2	49.1	49.1	48.9	48.9	48.7	48.7	48.5	48.7	48.6	48.7	48.5	48.4	48.6	49.3	48.3	48.8	0.3	24
最大値	57.5	54.2	55.7	58.2	57.5	71.6	79.1	65.8	55.8	62.4	57.0	56.3	58.1	57.9	54.2	53.0	54.6	62.1	60.1	69.2	71.5	61.1	61.1	63.5	79.1		53.7		
最小値	47.0	47.0	47.1	47.0	47.1	47.0	46.9	47.0	46.8	46.6	46.7	46.8	46.9	46.7	46.7	46.8	46.7	46.7	46.7	46.6	46.6	46.8	46.8	46.8		46.6	47.1		
平均値	49.4	49.3	49.3	49.3	49.5	50.0	50.1	49.6	49.3	49.4	49.0	48.9	48.8	48.7	48.5	48.3	48.6	49.0	49.1	49.6	49.8	49.6	49.4	49.4			49.3		
標準偏差	2.1	1.7	1.5	1.9	2.2	4.4	5.5	3.3	2.0	3.1	2.4	2.2	2.3	2.1	1.5	1.2	1.9	3.3	3.0	4.5	4.9	3.3	2.8	2.9				3.0	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	29	29	29	29	29	29	29	29	31	31	31	31	31	31	31					728

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
29	728	16	35854.7	79.1	46.6	49.3	53.7	47.1	***:欠測	103/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650	51	16	7	1	2	1	0	0	0	0	0	728
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.286	7.005	2.198	0.962	0.137	0.275	0.137	0	0	0	0	0	100

倉梯 放射線測定所　　2016年06月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	48.3	48.0	47.9	48.0	47.9	48.0	48.3	48.2	48.1	48.1	48.2	48.3	48.2	48.5	48.2	48.3	48.5	48.2	48.4	48.9	48.5	48.2	47.9	48.0	48.9	47.9	48.2	0.2	24
2	48.2	48.2	48.1	48.2	48.0	47.9	47.8	47.8	47.8	47.9	47.9	47.9	48.1	48.0	47.9	47.8	47.7	47.7	47.7	47.5	47.6	47.6	47.7	47.9	48.2	47.5	47.9	0.2	24
3	48.0	48.1	48.4	48.3	48.5	48.7	49.0	48.8	49.0	48.8	49.0	48.6	48.5	48.4	48.4	48.1	48.1	48.3	48.4	48.7	49.1	49.0	49.1	49.2	49.2	48.0	48.6	0.4	24
4	49.8	49.9	49.9	50.0	50.0	49.8	48.8	48.3	48.2	46.5	46.6	46.8	48.1	48.7	48.3	48.2	48.5	48.7	49.4	51.0	53.3	53.8	53.2	53.1	53.8	46.5	49.5	2.1	24
5	52.9	53.9	55.0	52.5	50.2	49.2	48.9	48.7	48.6	48.0	48.0	48.6	48.1	47.8	47.8	48.1	48.2	47.9	48.0	48.0	48.1	48.5	48.8	48.7	55.0	47.8	49.3	2.1	24
6	48.9	49.1	49.0	49.3	49.3	49.5	49.4	48.9	48.7	48.6	48.5	48.3	48.5	48.5	48.5	48.6	48.7	48.5	48.7	48.9	49.4	49.8	49.8	49.8	49.8	48.3	49.0	0.5	24
7	49.5	49.1	49.1	49.2	49.9	50.4	50.7	50.4	50.5	52.2	51.7	50.5	49.9	50.7	51.0	49.7	49.8	49.8	49.4	49.5	49.5	49.6	49.4	49.9	52.2	49.1	50.1	0.8	24
8	49.3	49.4	49.8	50.2	50.2	50.2	49.9	49.4	48.7	48.5	48.4	48.4	48.6	48.4	48.6	48.5	48.7	48.6	49.0	49.6	49.6	49.2	49.4	49.4	50.2	48.4	49.2	0.6	24
9	49.7	49.6	49.9	50.0	50.0	50.3	50.2	50.2	51.3	53.9	55.0	53.8	51.4	49.3	50.1	50.2	49.1	48.5	48.7	48.5	48.8	49.3	49.7	49.3	55.0	48.5	50.3	1.7	24
10	49.8	49.9	50.0	50.5	50.7	50.5	50.8	50.0	48.8	48.3	48.3	48.1	48.1	***	48.4	48.5	48.6	48.0	48.3	48.3	48.6	49.1	49.1	49.3	50.8	48.0	49.1	0.9	23
11	49.6	49.8	50.2	50.4	50.4	50.7	50.6	50.6	49.5	48.9	48.7	48.8	48.9	49.1	48.9	48.8	48.8	49.0	49.3	49.5	49.7	50.0	49.7	49.6	50.7	48.7	49.6	0.7	24
12	48.8	49.1	49.7	50.0	50.3	50.8	50.8	50.3	49.9	48.9	47.3	48.3	48.3	47.6	48.8	49.6	51.0	53.8	54.8	53.1	51.9	54.9	57.7	55.4	57.7	47.3	50.9	2.7	24
13	53.0	53.7	54.5	56.6	55.6	56.0	56.8	58.6	53.3	51.4	50.0	51.2	50.1	48.3	48.0	47.7	47.7	47.5	47.6	48.0	47.8	47.9	47.7	48.0	58.6	47.5	51.1	3.7	24
14	48.7	48.3	48.1	48.3	48.6	48.6	48.4	48.0	47.1	47.3	47.2	47.5	47.3	47.2	47.3	47.3	47.3	47.2	47.4	47.4	47.6	48.1	47.9	48.4	48.7	47.1	47.8	0.5	24
15	48.6	48.7	49.3	49.7	49.5	49.8	49.9	49.1	48.1	48.3	48.4	48.5	48.4	48.0	48.1	47.6	47.6	47.8	47.8	47.8	48.0	48.1	48.3	48.4	49.9	47.6	48.5	0.7	24
16	48.5	48.3	48.1	48.4	48.7	48.9	49.1	48.9	48.8	48.2	48.0	48.0	48.1	49.9	57.5	61.1	59.2	57.8	58.1	56.3	55.6	58.0	56.0	54.3	61.1	48.0	52.2	4.6	24
17	54.8	51.3	54.1	60.8	56.7	51.0	48.9	48.2	48.0	48.0	48.1	47.9	48.0	48.0	47.7	47.7	47.6	47.5	47.8	47.8	48.0	48.2	48.4	48.4	60.8	47.5	49.7	3.5	24
18	48.4	48.8	48.9	49.3	49.5	49.3	49.4	49.4	49.5	48.6	48.5	48.4	48.5	48.4	48.1	48.0	47.9	48.0	48.0	48.2	48.8	48.9	49.1	49.1	49.5	47.9	48.7	0.5	24
19	49.4	49.7	50.0	50.3	50.3	50.3	49.9	50.4	50.8	50.5	49.8	50.5	50.9	50.2	49.7	48.3	48.0	48.1	48.0	48.0	48.2	48.5	48.5	48.4	50.9	48.0	49.4	1.0	24
20	48.1	48.4	48.8	49.1	49.6	49.4	49.4	49.6	49.1	48.8	48.5	48.8	48.5	48.2	48.7	48.6	48.2	48.0	47.9	48.3	48.9	49.6	50.1	50.7	50.7	47.9	48.9	0.7	24
21	51.4	51.9	52.3	53.7	54.3	54.5	51.3	49.0	48.3	47.8	47.6	48.1	48.0	47.9	48.0	47.8	47.8	47.7	47.9	48.1	47.8	48.2	48.6	48.6	54.5	47.6	49.4	2.3	24
22	49.4	50.6	49.8	49.8	49.7	49.9	49.8	49.0	48.6	48.2	48.2	47.9	48.1	48.0	48.3	48.4	48.3	48.5	52.2	54.8	54.1	51.6	50.7	54.7	54.8	47.9	49.9	2.1	24
23	56.3	61.1	62.0	57.3	55.7	61.9	67.5	60.2	52.6	50.2	49.2	48.2	47.1	46.8	46.9	47.0	46.7	46.8	46.7	47.0	47.0	47.1	47.4	47.3	67.5	46.7	51.9	6.5	24
24	47.5	47.4	47.6	48.0	47.9	48.1	48.1	48.3	48.6	48.7	48.6	51.3	56.8	58.3	53.8	55.9	54.4	52.3	50.8	48.8	47.6	47.0	50.1	51.7	58.3	47.0	50.3	3.3	24
25	71.5	69.9	55.5	51.2	53.1	50.7	48.8	48.6	48.2	49.5	48.9	49.0	49.1	49.5	48.3	48.0	48.0	47.6	47.7	47.4	47.4	47.3	47.6	47.5	71.5	47.3	50.9	6.4	24
26	47.4	47.6	48.0	47.7	47.7	47.9	47.9	47.7	47.9	48.0	48.0	48.0	47.7	47.5	47.6	47.4	47.2	47.2	47.4	47.5	48.0	48.1	48.5	48.8	48.8	47.2	47.8	0.4	24
27	49.0	49.3	49.3	49.2	49.3	49.5	49.6	49.7	49.1	49.5	48.8	48.7	48.7	48.3	48.1	48.3	48.2	47.8	47.8	48.3	49.5	52.4	57.2	67.1	67.1	47.8	50.1	4.1	24
28	63.7	61.0	58.8	55.3	51.8	50.5	50.4	48.4	47.9	47.8	47.1	46.9	46.9	47.1	47.0	46.8	47.1	46.8	46.7	46.9	47.2	47.5	47.5	47.7	63.7	46.7	49.8	4.9	24
29	48.0	48.1	48.5	48.3	48.4	48.9	49.0	49.0	48.4	48.1	47.9	48.1	48.9	49.8	50.9	51.9	51.3	50.5	49.9	49.8	49.6	49.7	49.7	49.8	51.9	47.9	49.3	1.1	24
30	50.2	50.5	50.2	50.1	50.7	50.7	50.8	49.8	49.2	48.6	48.5	48.4	48.4	48.3	48.2	48.2	48.1	48.0	47.8	48.1	48.6	48.8	49.1	49.4	50.8	47.8	49.1	1.0	24
31																													
最大値	71.5	69.9	62.0	60.8	56.7	61.9	67.5	60.2	53.3	53.9	55.0	53.8	56.8	58.3	57.5	61.1	59.2	57.8	58.1	56.3	55.6	58.0	57.7	67.1	71.5		52.2		
最小値	47.4	47.4	47.6	47.7	47.7	47.9	47.8	47.7	47.1	46.5	46.6	46.8	46.9	46.8	46.9	46.8	46.7	46.8	46.7	46.9	47.0	47.0	47.4	47.3		46.5	47.8		
平均値	50.9	51.0	50.7	50.7	50.4	50.4	50.3	49.8	49.1	48.9	48.6	48.7	48.8	48.8	48.9	49.0	48.9	48.7	48.9	49.0	49.1	49.5	49.8	50.3			49.5		
標準偏差	5.1	4.9	3.4	3.1	2.4	2.8	3.6	2.7	1.4	1.5	1.5	1.4	1.8	2.0	2.1	2.8	2.5	2.3	2.4	2.2	2.0	2.5	2.7	3.8				2.9	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					719

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
30	719	1	35624.4	71.5	46.5	49.5	52.2	47.8	***:欠測	103/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627	63	19	6	3	1	0	0	0	0	0	0	719
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.204	8.762	2.643	0.834	0.417	0.139	0	0	0	0	0	0	100

塩汲 放射線測定所　　2016年04月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	35.7	35.6	35.7	35.7	35.8	36.0	36.3	36.2	36.5	36.4	36.2	36.3	37.7	38.5	37.2	36.6	36.1	37.0	36.3	35.6	35.4	35.5	35.4	35.4	38.5	35.4	36.2	0.8	24
2	35.4	35.2	35.5	35.5	35.6	35.2	35.4	35.7	36.0	36.3	36.2	35.8	35.9	35.8	35.8	35.6	35.6	35.4	35.5	35.3	35.5	35.4	35.2	35.2	36.3	35.2	35.6	0.3	24
3	35.2	35.4	35.3	35.5	35.5	35.5	35.6	35.9	36.2	36.3	36.0	35.8	35.8	35.8	35.5	35.5	35.5	35.5	35.3	35.6	35.3	35.3	39.7	43.8	43.8	35.2	36.1	1.9	24
4	42.9	43.4	44.5	43.8	39.2	44.7	45.4	45.7	45.8	44.0	39.3	36.4	37.0	40.7	42.1	39.4	36.9	38.8	40.3	41.0	37.4	37.0	37.7	38.4	45.8	36.4	40.9	3.2	24
5	37.5	36.5	35.5	34.6	34.5	34.3	34.6	34.6	34.5	34.6	34.6	34.8	34.7	34.7	34.7	34.9	34.8	34.6	34.5	34.2	34.4	34.5	34.2	34.6	37.5	34.2	34.8	0.7	24
6	34.5	34.6	34.5	34.6	34.7	34.7	34.7	34.9	35.9	36.0	36.5	36.1	35.5	35.3	35.2	35.7	35.4	35.5	35.6	35.5	35.3	35.4	35.7	35.4	36.5	34.5	35.3	0.6	24
7	38.9	44.8	44.9	43.9	40.8	39.0	38.8	39.8	41.1	39.7	40.7	39.6	37.3	41.0	40.2	42.6	57.5	61.5	63.2	48.9	38.4	35.7	35.1	35.1	63.2	35.1	42.9	7.6	24
8	34.8	34.6	34.6	34.7	34.6	34.6	34.8	34.8	34.7	34.8	34.8	35.0	34.9	34.9	35.2	35.1	35.2	35.1	34.9	35.1	34.9	34.9	35.1	35.3	35.3	34.6	34.9	0.2	24
9	35.4	35.6	36.0	35.8	36.0	35.8	36.1	36.4	36.6	36.6	36.9	36.6	36.2	36.3	36.3	36.1	35.8	35.6	35.3	35.4	35.5	35.5	35.5	35.3	36.9	35.3	35.9	0.5	24
10	35.6	35.7	35.8	36.0	35.5	35.8	35.8	36.2	36.7	36.6	36.7	36.6	36.4	36.2	36.2	36.0	35.8	35.5	35.4	35.1	35.2	35.1	35.3	34.9	36.7	34.9	35.8	0.5	24
11	36.0	36.5	38.1	42.9	45.1	47.3	42.0	39.8	37.0	35.1	34.7	34.6	34.8	34.8	34.9	34.9	34.6	34.5	34.5	34.4	34.5	34.4	34.5	34.6	47.3	34.4	36.9	3.8	24
12	34.4	34.5	34.6	34.6	34.7	35.1	35.2	35.4	35.3	35.1	35.1	35.3	35.5	35.4	35.4	35.5	35.3	35.3	35.3	35.4	35.3	35.1	35.2	35.0	35.5	34.4	35.1	0.3	24
13	35.0	35.0	35.1	35.1	35.0	35.2	35.0	35.3	35.3	35.2	35.3	35.5	35.4	35.7	35.4	35.7	40.7	47.8	53.4	53.9	51.8	51.4	51.8	47.0	53.9	35.0	40.1	7.4	24
14	42.1	39.0	36.4	35.5	35.3	35.1	35.4	35.6	35.5	36.0	35.9	35.6	35.4	35.2	35.1	35.1	35.1	35.1	34.8	34.8	34.9	34.6	34.9	34.9	42.1	34.6	35.7	1.6	24
15	35.0	34.9	35.1	35.0	35.1	35.0	34.7	34.6	34.8	34.9	34.9	35.1	35.1	35.2	35.0	35.0	35.1	35.0	34.7	34.6	34.7	34.6	34.9	34.9	35.2	34.6	34.9	0.2	24
16	34.7	35.1	35.2	35.0	35.6	35.7	35.9	36.3	36.5	37.2	37.4	36.8	36.3	36.0	35.9	35.8	35.8	35.6	35.8	35.5	35.4	35.5	35.3	35.2	37.4	34.7	35.8	0.7	24
17	35.4	35.0	35.3	35.4	37.4	37.3	37.2	38.3	40.5	39.8	36.6	35.9	35.7	36.0	35.8	35.8	35.9	35.6	35.2	35.1	35.0	35.1	35.1	35.2	40.5	35.0	36.2	1.5	24
18	35.1	35.1	35.2	35.1	35.0	35.1	35.1	35.5	35.8	36.0	36.0	35.7	35.8	35.5	35.7	35.8	35.7	35.8	35.5	35.6	35.4	35.4	35.7	35.4	36.0	35.0	35.5	0.3	24
19	35.2	35.3	35.6	35.8	36.0	35.9	36.1	36.6	36.6	36.1	35.9	35.4	35.5	35.6	35.5	35.7	35.3	35.3	35.2	35.0	35.0	35.0	34.9	35.0	36.6	34.9	35.6	0.5	24
20	34.9	35.1	35.0	35.2	35.1	34.9	35.1	35.8	36.0	36.5	36.6	36.1	36.0	35.8	35.9	35.9	35.6	35.6	35.6	35.5	35.6	35.5	35.5	35.6	36.6	34.9	35.6	0.5	24
21	35.5	35.6	35.5	35.6	35.3	35.2	35.3	35.6	35.3	37.2	41.4	42.1	43.6	43.8	40.3	37.7	37.8	41.3	43.3	39.9	36.4	35.5	37.7	37.3	43.8	35.2	38.1	3.0	24
22	35.9	35.6	36.3	36.1	35.0	35.1	35.1	34.9	35.1	35.0	35.1	34.9	35.1	35.1	35.1	35.1	35.2	34.9	34.9	34.7	34.7	34.7	34.8	35.0	36.3	34.7	35.1	0.4	24
23	34.9	35.2	35.5	35.8	35.8	35.7	35.8	36.0	36.5	36.5	36.6	36.6	36.7	36.1	36.0	35.8	35.4	35.6	38.2	41.3	42.5	41.2	44.0	43.7	44.0	34.9	37.4	2.8	24
24	40.8	37.5	35.8	35.8	35.6	35.3	35.4	35.6	35.4	35.5	35.5	35.6	35.7	35.7	35.6	35.3	35.4	35.5	35.4	35.2	35.2	35.3	34.9	35.2	40.8	34.9	35.8	1.2	24
25	35.1	34.9	35.1	35.2	35.2	35.6	36.6	36.7	36.3	36.2	36.2	35.8	35.8	35.8	36.1	36.1	35.9	35.9	35.9	35.5	35.8	35.7	35.7	35.6	36.7	34.9	35.8	0.5	24
26	35.6	35.8	35.9	35.8	35.8	35.8	35.9	36.1	36.4	36.6	36.7	36.3	36.5	36.3	36.4	36.4	36.2	35.8	35.8	35.3	35.4	35.6	35.5	35.4	36.7	35.3	36.0	0.4	24
27	35.6	35.9	35.9	36.4	36.0	36.1	36.1	36.1	36.5	37.1	38.1	40.6	40.1	38.3	37.8	41.7	43.4	45.1	42.5	38.9	36.1	35.3	36.2	38.4	45.1	35.3	38.1	2.8	24
28	37.6	45.1	53.5	54.9	54.5	53.0	50.1	47.2	45.8	40.9	37.5	38.7	43.9	45.5	49.5	49.7	50.7	52.4	47.0	42.1	38.5	35.8	35.1	34.7	54.9	34.7	45.2	6.6	24
29	34.5	34.6	34.4	34.6	34.5	34.5	34.5	34.6	34.6	34.8	35.1	35.4	35.3	34.9	34.8	34.8	34.6	34.7	34.5	34.4	34.4	34.5	34.5	34.4	35.4	34.4	34.7	0.3	24
30	34.6	34.8	34.9	34.9	35.1	35.3	35.3	35.9	36.3	36.4	36.6	36.2	36.1	36.1	36.1	35.8	36.0	35.7	35.5	35.4	35.5	35.5	35.5	35.4	36.6	34.6	35.6	0.5	24
31																													
最大値	42.9	45.1	53.5	54.9	54.5	53.0	50.1	47.2	45.8	44.0	41.4	42.1	43.9	45.5	49.5	49.7	57.5	61.5	63.2	53.9	51.8	51.4	51.8	47.0	63.2		45.2		
最小値	34.4	34.5	34.4	34.6	34.5	34.3	34.5	34.6	34.5	34.6	34.6	34.6	34.7	34.7	34.7	34.8	34.6	34.5	34.5	34.2	34.4	34.4	34.2	34.4		34.2	34.7		
平均値	36.1	36.4	36.7	36.8	36.6	36.8	36.6	36.7	36.9	36.6	36.5	36.4	36.5	36.7	36.7	36.7	37.3	37.9	38.0	37.1	36.3	36.0	36.3	36.4			36.7		
標準偏差	2.2	2.9	4.0	4.3	4.0	4.2	3.4	2.9	2.8	2.0	1.6	1.7	2.2	2.6	3.0	3.1	5.0	6.1	6.4	4.5	3.3	3.1	3.5	3.1				3.6	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
30	720	0	26435.5	63.2	34.2	36.7	45.2	34.7	***:欠測	104/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	492	164	41	10	10	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	68.333	22.778	5.694	1.389	1.389	0.139	0.278	0	0	0	0	0	0	0	0	100

塩汲 放射線測定所　　2016年05月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	35.6	35.5	35.4	35.6	35.7	35.6	35.7	36.0	36.4	36.4	36.3	36.3	36.5	36.1	35.8	35.7	35.6	35.2	35.2	35.0	35.0	35.0	35.1	35.1	36.5	35.0	35.7	0.5	24
2	34.9	35.2	35.2	35.4	35.6	35.9	36.1	36.4	36.6	36.5	36.9	36.9	36.9	36.8	36.8	36.6	36.6	36.6	36.3	35.7	35.8	35.8	35.7	35.8	36.9	34.9	36.1	0.6	24
3	36.0	35.7	35.9	35.9	35.9	36.1	35.8	35.4	35.6	35.6	35.6	35.5	35.6	35.9	35.7	35.3	35.3	35.2	35.7	36.0	36.1	37.8	37.7	37.2	37.8	35.2	35.9	0.7	24
4	38.7	41.6	38.1	36.3	35.7	35.9	35.9	35.9	36.2	36.0	36.1	36.3	36.4	36.2	36.2	36.2	36.3	36.0	35.9	35.6	35.7	35.7	35.7	35.7	41.6	35.6	36.4	1.3	24
5	35.8	35.5	35.9	35.7	35.8	35.8	36.0	36.3	35.8	35.8	35.9	35.7	36.0	35.9	35.7	35.7	35.9	35.6	35.5	35.3	35.2	35.0	35.2	35.2	36.3	35.0	35.7	0.3	24
6	35.2	35.3	35.3	35.5	36.0	36.3	35.9	36.4	36.3	37.1	37.6	39.0	38.5	39.6	40.3	40.5	39.8	37.3	35.8	35.5	35.7	35.7	35.3	35.4	40.5	35.2	36.9	1.8	24
7	35.7	35.3	35.5	35.6	35.5	35.6	35.6	35.7	35.9	36.0	36.3	36.1	36.2	36.1	36.0	36.4	36.4	36.2	36.0	35.9	35.7	36.0	36.0	35.9	36.4	35.3	35.9	0.3	24
8	36.2	35.8	35.9	36.1	35.9	36.1	36.3	36.6	36.4	36.6	36.5	36.3	36.3	35.9	36.3	36.4	36.2	35.9	35.7	35.6	35.4	35.4	35.6	35.7	36.6	35.4	36.0	0.4	24
9	36.0	36.1	36.2	36.3	36.3	36.4	36.8	38.9	40.8	43.2	43.7	44.8	46.5	45.5	42.0	38.1	38.4	41.0	45.9	45.8	44.0	42.6	44.0	43.0	46.5	36.0	40.9	3.8	24
10	39.2	36.8	41.4	38.9	36.6	35.9	36.2	35.9	36.1	36.1	36.2	36.6	36.7	36.8	36.6	36.5	38.4	39.6	39.3	38.2	39.5	39.3	39.5	37.9	41.4	35.9	37.7	1.6	24
11	36.0	35.3	36.8	36.1	40.0	62.6	70.5	55.6	41.4	36.5	35.2	35.1	34.9	34.8	34.7	34.6	34.6	34.8	34.7	34.6	34.7	34.5	34.5	34.4	70.5	34.4	39.0	9.6	24
12	34.7	34.6	34.4	34.4	34.5	34.4	34.6	34.7	34.7	34.9	35.1	35.0	35.1	35.1	35.2	35.1	35.1	35.0	34.6	34.7	34.5	34.9	35.1	35.5	35.5	34.4	34.8	0.3	24
13	35.5	35.6	35.2	35.5	35.6	35.4	35.6	36.0	36.1	36.0	36.2	36.2	36.0	36.0	35.9	35.9	35.8	35.4	35.1	34.9	35.0	35.0	34.8	34.9	36.2	34.8	35.6	0.4	24
14	35.0	35.0	34.9	35.1	34.9	35.8	35.7	35.2	35.1	35.2	35.3	35.1	35.2	35.4	35.3	35.3	35.4	35.3	35.1	35.1	35.2	35.3	35.1	35.3	35.8	34.9	35.2	0.2	24
15	35.3	35.4	35.6	35.8	35.9	35.6	35.9	36.4	36.6	36.2	36.1	36.1	36.0	36.1	36.2	36.3	36.6	36.1	35.7	35.3	35.1	35.3	35.3	35.5	36.6	35.1	35.8	0.4	24
16	35.6	35.7	35.8	35.6	35.7	35.4	35.4	35.7	35.7	***	***	***	***	***	***	***	***	***	49.4	49.0	47.7	48.1	50.8	52.6	52.6	35.4	*41.2	7.2	15
17	46.8	40.0	37.2	37.1	36.2	34.9	34.8	34.5	34.8	***	***	***	***	***	***	***	***	34.9	34.7	34.9	34.6	34.5	34.4	34.7	46.8	34.4	*36.2	3.2	16
18	34.6	34.6	34.6	34.4	34.7	34.7	34.8	35.0	35.2	35.2	35.4	35.4	35.5	35.3	35.6	35.6	35.6	35.2	35.0	34.9	34.7	34.7	34.7	34.8	35.6	34.4	35.0	0.4	24
19	35.0	35.0	35.3	35.5	35.6	35.7	36.0	36.3	36.6	36.5	36.5	36.4	36.6	36.9	36.6	36.3	36.3	36.0	35.8	35.5	35.5	35.4	35.4	35.7	36.9	35.0	35.9	0.5	24
20	35.7	35.9	36.3	36.5	36.9	37.0	37.3	37.2	37.4	37.2	37.2	37.3	37.2	37.2	36.8	36.8	36.9	36.3	35.9	35.4	35.2	35.2	35.3	35.1	37.4	35.1	36.5	0.8	24
21	35.3	35.2	35.4	35.4	35.6	35.7	36.1	36.3	36.1	36.4	36.6	36.6	36.0	35.8	35.6	35.8	35.7	35.4	35.3	35.0	35.2	35.2	35.3	35.1	36.6	35.0	35.7	0.5	24
22	35.0	35.1	34.9	34.8	35.2	35.4	35.7	36.1	36.1	35.9	36.2	36.2	36.1	36.2	36.2	36.4	36.1	35.8	35.6	35.3	35.6	35.5	35.7	35.6	36.4	34.8	35.7	0.5	24
23	35.8	35.6	36.3	36.3	36.2	36.2	36.5	37.1	37.5	37.8	37.7	38.0	37.4	37.1	36.8	36.8	36.7	36.6	36.2	36.1	36.0	36.0	35.9	36.1	38.0	35.6	36.6	0.7	24
24	36.4	36.8	36.9	36.4	36.9	37.1	37.4	36.9	37.4	37.8	37.5	37.4	36.9	36.8	36.5	36.2	35.9	36.0	35.8	35.9	35.8	35.7	35.3	35.5	37.8	35.3	36.6	0.7	24
25	35.4	36.0	36.6	36.8	36.2	35.8	35.7	35.5	35.6	35.9	36.0	35.9	35.8	35.9	35.8	36.2	36.4	36.3	36.4	36.5	36.2	36.1	36.3	36.1	36.8	35.4	36.1	0.3	24
26	36.0	35.8	35.9	36.2	36.3	36.3	36.7	36.9	37.0	36.8	36.5	36.3	36.3	36.3	36.2	36.5	36.5	36.7	36.7	37.5	37.1	37.1	37.6	37.5	37.6	35.8	36.6	0.5	24
27	37.4	37.9	39.6	38.0	37.4	37.0	36.0	35.6	35.8	35.7	35.8	35.8	35.9	35.9	36.0	36.1	36.0	35.7	35.6	35.5	35.4	35.5	35.6	35.4	39.6	35.4	36.3	1.1	24
28	35.6	35.5	36.0	35.5	35.6	36.0	36.1	36.6	36.4	36.7	36.7	36.9	37.0	37.6	37.2	37.5	37.6	37.6	37.6	37.4	37.3	37.6	37.4	37.1	37.6	35.5	36.8	0.8	24
29	37.2	37.4	38.2	39.1	38.4	38.9	38.8	38.5	38.1	38.8	38.6	38.3	38.2	38.1	37.8	39.3	47.0	51.0	43.9	49.9	58.7	53.4	44.4	42.9	58.7	37.2	41.9	5.9	24
30	45.3	42.5	43.0	45.9	49.9	46.5	39.2	37.8	43.5	44.7	44.2	44.5	43.4	39.3	36.9	36.1	35.7	35.6	35.5	35.4	35.5	35.8	35.7	35.5	49.9	35.4	40.3	4.6	24
31	35.4	35.2	35.3	35.4	35.9	36.0	36.4	36.6	36.6	37.0	37.3	37.4	37.0	37.0	37.0	36.9	36.9	36.3	36.3	36.0	36.3	36.1	36.0	35.8	37.4	35.2	36.3	0.6	24
最大値	46.8	42.5	43.0	45.9	49.9	62.6	70.5	55.6	43.5	44.7	44.2	44.8	46.5	45.5	42.0	40.5	47.0	51.0	49.4	49.9	58.7	53.4	50.8	52.6	70.5		41.9		
最小値	34.6	34.6	34.4	34.4	34.5	34.4	34.6	34.5	34.7	34.9	35.1	35.0	34.9	34.8	34.7	34.6	34.6	34.8	34.6	34.6	34.5	34.5	34.4	34.4		34.4	34.8		
平均値	36.5	36.2	36.4	36.4	36.5	37.2	37.3	36.9	36.8	36.9	36.9	37.0	37.0	36.8	36.5	36.4	36.7	36.7	36.8	36.9	37.1	36.9	36.8	36.7			36.8		
標準偏差	2.7	1.9	1.9	2.1	2.7	5.2	6.2	3.6	1.9	2.1	2.1	2.3	2.4	2.0	1.4	1.2	2.3	3.0	3.4	3.9	4.9	4.1	3.5	3.6				3.2	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	29	29	29	29	29	29	29	29	30	31	31	31	31	31	31					727

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
29	727	17	26731.0	70.5	34.4	36.8	41.9	34.8	***:欠測	104/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	378	305	26	11	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	727
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	51.994	41.953	3.576	1.513	0.55	0.138	0.138	0.138	0	0	0	0	0	0	0	100

塩汲 放射線測定所　　2016年06月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	35.6	35.7	35.6	35.4	35.3	35.4	35.5	35.7	35.9	36.1	36.3	36.2	36.2	36.1	36.2	35.9	35.8	36.0	35.7	37.1	36.6	35.7	35.6	35.6	37.1	35.3	35.9	0.4	24
2	35.3	35.5	35.4	35.8	35.3	35.1	35.3	35.3	35.3	35.6	35.7	36.0	35.8	35.6	35.4	35.5	35.3	35.1	35.1	34.9	34.7	34.6	34.6	34.8	36.0	34.6	35.3	0.4	24
3	34.8	34.9	35.1	34.7	34.9	35.0	35.4	36.0	35.9	35.8	35.8	35.9	36.0	36.2	36.4	36.4	36.3	36.1	35.8	35.8	35.6	35.6	35.7	35.6	36.4	34.7	35.6	0.5	24
4	35.7	35.6	35.8	35.6	35.8	35.8	35.7	36.0	35.8	36.2	36.1	36.1	36.4	36.3	36.0	35.9	35.8	36.1	36.6	38.7	40.4	40.4	38.6	39.7	40.4	35.6	36.7	1.6	24
5	39.7	41.2	42.7	40.9	38.3	36.4	35.3	35.8	35.7	35.6	36.1	36.5	35.9	35.7	36.0	36.1	36.0	35.6	35.3	35.3	35.1	35.2	35.1	35.3	42.7	35.1	36.7	2.2	24
6	35.4	35.5	35.5	35.6	36.1	36.1	35.9	35.7	35.8	35.9	36.0	36.2	36.3	36.1	36.0	36.2	36.1	36.0	35.8	35.8	35.8	35.7	35.8	35.5	36.3	35.4	35.9	0.3	24
7	35.5	35.4	35.4	35.4	35.5	35.6	35.8	35.9	36.8	38.0	38.5	37.7	37.8	38.6	38.5	37.3	36.9	36.8	36.2	35.9	35.5	35.4	35.7	35.6	38.6	35.4	36.5	1.1	24
8	35.7	35.7	35.5	35.5	35.6	35.8	35.9	36.5	36.5	36.5	36.3	36.4	36.4	36.3	36.5	36.2	36.1	36.4	36.1	36.5	36.3	36.1	36.1	36.1	36.5	35.5	36.1	0.3	24
9	36.2	36.4	36.3	36.3	36.0	36.0	36.1	36.0	37.0	40.6	41.7	40.4	38.8	36.8	37.0	37.7	37.3	36.1	35.9	35.6	35.7	35.5	35.6	35.5	41.7	35.5	36.9	1.7	24
10	35.5	35.6	35.6	35.5	35.6	35.6	35.9	35.7	35.9	35.9	***	36.2	36.1	36.0	36.1	36.3	36.2	35.9	35.6	35.5	35.6	35.6	35.7	35.9	36.3	35.5	35.8	0.3	23
11	36.0	36.3	36.4	36.5	36.7	36.9	37.1	37.4	37.3	36.8	36.9	36.7	36.9	36.8	36.9	37.0	36.7	36.6	36.7	36.7	37.0	37.3	36.9	36.5	37.4	36.0	36.8	0.3	24
12	36.3	36.4	36.4	36.7	36.6	36.5	36.5	37.0	37.1	37.1	36.7	36.4	36.4	36.4	36.4	36.9	38.5	40.5	42.4	39.8	37.6	40.1	43.3	44.2	44.2	36.3	38.0	2.4	24
13	44.8	48.9	50.8	54.2	51.8	53.1	58.4	64.5	72.6	63.6	58.7	50.4	43.0	37.7	36.4	36.0	35.5	35.3	35.6	35.3	35.4	35.1	35.2	35.1	72.6	35.1	46.1	11.5	24
14	35.2	35.2	35.1	35.1	35.1	37.2	36.3	35.1	35.0	35.2	35.3	35.3	35.6	35.6	35.6	35.5	35.5	35.5	35.0	34.8	34.8	34.9	34.8	35.0	37.2	34.8	35.3	0.5	24
15	35.0	35.4	35.6	35.7	35.9	35.9	36.2	36.4	36.0	36.4	36.7	36.4	36.4	36.3	36.5	36.2	35.8	36.0	35.6	35.9	35.8	35.9	36.0	36.2	36.7	35.0	36.0	0.4	24
16	36.1	36.2	36.0	35.8	35.7	35.9	35.9	35.9	35.7	36.2	36.2	36.1	35.8	37.3	47.0	49.9	45.1	42.5	44.3	44.2	43.7	45.7	43.7	43.0	49.9	35.7	39.7	4.7	24
17	44.4	50.1	43.9	43.1	43.3	38.3	36.3	35.8	36.2	36.1	36.3	36.3	36.2	36.2	36.2	36.2	36.1	36.0	35.9	35.8	35.8	35.7	35.8	35.8	50.1	35.7	38.0	3.9	24
18	35.8	35.6	35.7	35.7	35.8	36.0	35.9	36.5	36.6	36.5	36.6	36.5	36.2	36.4	36.6	36.6	36.5	36.1	36.0	36.0	35.9	36.0	35.6	35.9	36.6	35.6	36.1	0.4	24
19	36.0	36.1	36.1	36.4	36.5	36.7	36.9	37.2	38.1	38.2	38.4	39.0	38.4	37.4	38.2	36.8	36.3	36.2	36.2	36.3	36.3	36.1	36.0	36.0	39.0	36.0	36.9	1.0	24
20	35.9	36.1	36.1	36.1	36.1	36.2	36.3	36.6	36.8	36.8	37.1	37.0	36.8	36.6	36.7	36.5	36.5	36.0	36.1	35.9	36.4	36.4	36.4	36.9	37.1	35.9	36.4	0.3	24
21	36.9	37.6	40.2	42.1	41.3	39.6	37.9	36.6	36.4	36.5	36.2	36.3	36.7	36.6	36.6	36.6	36.3	36.3	36.0	35.8	35.7	35.7	35.3	35.4	42.1	35.3	37.1	1.8	24
22	35.9	35.8	35.6	35.7	35.6	35.5	35.2	35.5	35.7	35.8	36.1	36.0	35.9	35.9	36.2	36.3	36.2	36.3	41.3	48.0	48.0	43.0	39.7	43.4	48.0	35.2	37.9	3.9	24
23	45.6	49.7	49.8	46.1	41.1	46.0	52.2	45.7	41.8	46.8	44.0	37.5	35.7	35.3	35.4	35.3	35.3	35.1	34.8	34.8	34.9	34.7	34.6	34.6	52.2	34.6	40.3	6.1	24
24	34.9	34.9	35.0	35.3	35.9	35.9	35.9	35.6	36.1	36.4	36.9	40.5	48.0	48.4	43.8	43.9	43.5	40.9	39.5	37.0	35.9	35.4	36.0	39.1	48.4	34.9	38.5	4.2	24
25	62.8	59.8	44.4	38.5	37.1	36.4	35.8	36.0	36.3	37.6	36.9	37.1	38.0	38.6	36.8	36.4	36.2	35.9	35.8	35.8	35.5	35.5	35.5	35.5	62.8	35.5	38.9	7.1	24
26	35.6	35.9	35.7	35.8	36.1	36.0	36.0	36.1	36.1	36.4	36.6	36.3	36.2	36.3	36.0	36.0	35.9	35.5	35.5	35.4	35.3	35.4	35.3	35.4	36.6	35.3	35.9	0.4	24
27	35.4	35.4	35.6	35.5	35.9	36.5	37.1	37.1	37.2	36.7	36.5	36.4	36.5	36.3	36.6	36.3	36.1	36.2	36.2	35.9	37.8	40.7	44.6	49.5	49.5	35.4	37.4	3.2	24
28	48.6	47.5	48.2	47.1	45.3	44.3	43.3	38.7	36.2	35.5	35.4	35.2	35.4	35.5	35.7	35.6	35.4	35.0	35.0	35.0	34.6	35.0	34.8	35.2	48.6	34.6	38.6	5.2	24
29	35.3	35.7	35.4	35.5	35.3	35.2	35.7	36.1	36.3	35.7	35.8	36.1	36.8	37.8	40.7	40.8	39.8	40.0	39.6	38.3	37.1	36.4	36.3	36.1	40.8	35.2	37.0	1.8	24
30	36.3	36.1	36.0	36.2	36.2	36.2	36.3	36.5	37.0	37.0	36.8	36.6	36.7	36.6	36.5	36.2	36.2	36.0	36.0	36.0	36.0	36.3	36.4	36.3	37.0	36.0	36.3	0.3	24
31																													
最大値	62.8	59.8	50.8	54.2	51.8	53.1	58.4	64.5	72.6	63.6	58.7	50.4	48.0	48.4	47.0	49.9	45.1	42.5	44.3	48.0	48.0	45.7	44.6	49.5	72.6		46.1		
最小値	34.8	34.9	35.0	34.7	34.9	35.0	35.2	35.1	35.0	35.2	35.3	35.2	35.4	35.3	35.4	35.3	35.3	35.0	34.8	34.8	34.6	34.6	34.6	34.6		34.6	35.3		
平均値	38.1	38.5	38.0	37.8	37.4	37.4	37.6	37.5	37.7	37.8	37.7	37.2	37.1	36.9	37.2	37.1	36.8	36.6	36.7	36.8	36.7	36.7	36.7	37.2			37.3		
標準偏差	5.9	6.1	4.7	4.5	3.7	3.9	5.1	5.4	6.7	5.3	4.4	2.8	2.5	2.3	2.5	2.9	2.2	1.8	2.3	2.8	2.8	2.6	2.7	3.4				4.0	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					719

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
30	719	1	26816.8	72.6	34.6	37.3	46.1	35.3	***：欠測	104/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	314	336	38	20	4	3	3	0	1	0	0	0	0	0	0	719
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	43.672	46.732	5.285	2.782	0.556	0.417	0.417	0	0.139	0	0	0	0	0	0	100

岡安 放射線測定所　　2016年04月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	37.8	37.9	38.0	38.2	38.4	39.3	39.3	38.8	38.5	37.7	36.8	37.2	38.3	39.0	37.7	37.0	36.8	37.7	37.1	36.8	37.2	37.7	37.8	37.9	39.3	36.8	37.9	0.8	24
2	38.2	38.2	38.1	38.3	38.1	38.2	37.8	37.7	37.1	36.6	36.5	36.1	36.2	36.2	36.1	36.1	36.2	36.2	36.3	36.4	36.3	36.0	36.1	36.3	38.3	36.0	36.9	0.9	24
3	36.1	36.4	36.8	37.1	37.3	37.4	37.6	37.6	37.1	36.9	36.7	36.3	36.3	36.2	36.3	36.4	36.2	36.2	36.5	36.4	36.2	36.5	40.7	44.6	44.6	36.1	37.2	1.8	24
4	43.8	44.2	44.7	43.5	40.4	45.7	46.8	46.5	46.2	43.3	38.9	36.7	36.3	37.3	37.7	37.1	36.4	37.0	37.7	37.8	36.7	36.0	36.9	37.4	46.8	36.0	40.2	3.9	24
5	36.8	36.0	35.9	35.9	36.1	36.1	36.2	36.2	35.9	35.7	35.4	35.5	35.7	35.7	35.6	35.5	35.6	35.6	35.3	35.5	35.6	35.9	36.1	36.3	36.8	35.3	35.8	0.3	24
6	36.6	36.5	36.8	37.0	37.4	37.7	37.5	37.7	37.7	37.5	37.6	37.0	36.5	36.1	36.0	36.3	36.2	36.3	36.1	36.6	36.8	37.0	37.2	37.3	37.7	36.0	36.9	0.6	24
7	40.0	43.2	42.0	40.9	40.5	38.9	39.3	40.4	41.1	39.1	40.4	39.4	37.6	41.0	40.6	42.1	56.6	59.7	57.9	45.5	38.4	36.5	35.9	35.9	59.7	35.9	42.2	6.5	24
8	35.7	35.7	36.0	36.1	36.2	35.7	35.5	35.5	35.7	35.7	35.5	35.6	35.7	35.8	36.0	36.0	35.7	35.9	35.8	35.8	36.1	36.4	36.6	36.9	36.9	35.5	35.9	0.3	24
9	36.9	37.3	37.6	37.8	38.1	38.2	38.5	38.3	37.7	37.7	37.8	37.2	36.7	36.4	36.6	36.5	36.3	36.4	36.4	36.8	36.9	36.9	36.9	37.2	38.5	36.3	37.2	0.7	24
10	37.4	37.6	37.8	37.9	37.9	37.9	37.9	38.1	37.9	37.8	37.8	37.6	37.0	36.8	36.8	36.6	36.5	36.1	36.2	36.2	36.5	36.5	36.6	35.9	38.1	35.9	37.1	0.7	24
11	36.4	36.8	37.0	39.2	41.0	43.1	41.1	39.8	37.8	35.8	35.3	35.5	35.4	35.5	35.4	35.3	35.2	35.5	35.3	35.4	35.5	35.6	35.4	35.5	43.1	35.2	36.8	2.3	24
12	35.5	35.8	35.8	36.1	36.7	37.0	37.4	37.3	36.2	35.7	35.6	35.9	35.9	35.9	35.9	35.9	35.9	36.2	36.3	36.3	36.4	36.3	36.4	36.6	37.4	35.5	36.2	0.5	24
13	36.5	36.5	36.4	36.8	36.8	36.8	36.9	37.2	37.1	36.3	35.9	36.0	36.1	36.2	36.3	36.6	40.5	47.4	52.8	52.6	50.3	50.3	50.5	46.5	52.8	35.9	40.6	6.4	24
14	42.0	39.8	37.7	37.3	37.4	37.7	37.5	37.4	36.8	36.6	36.3	36.2	35.7	35.7	35.7	35.9	35.6	35.5	35.7	35.6	35.6	35.6	35.9	35.8	42.0	35.5	36.7	1.5	24
15	35.8	35.9	35.9	35.8	36.0	36.0	35.8	35.6	35.6	35.5	35.4	35.4	35.5	35.6	35.5	35.5	35.4	35.5	35.6	35.7	35.8	36.0	36.2	36.3	36.3	35.4	35.7	0.2	24
16	36.6	36.9	37.2	37.4	37.9	38.1	38.5	38.5	38.3	38.5	38.3	37.2	36.4	36.1	36.1	36.1	35.8	36.1	36.4	36.2	36.1	36.0	36.3	35.9	38.5	35.8	37.0	1.0	24
17	36.1	36.0	35.8	36.3	37.9	37.9	37.9	39.2	41.1	40.2	37.2	36.5	36.1	36.0	36.3	36.2	36.0	36.0	36.1	35.9	36.0	36.0	36.0	35.9	41.1	35.8	36.9	1.5	24
18	36.0	35.8	35.8	35.9	36.3	36.3	36.3	36.5	36.5	36.4	36.5	36.7	36.4	36.2	36.3	36.5	36.5	36.3	36.3	36.4	36.6	36.6	36.6	36.7	36.7	35.8	36.4	0.3	24
19	37.0	37.3	37.2	37.4	37.9	38.0	38.1	37.8	37.8	37.4	36.5	36.0	36.0	36.1	36.0	35.9	36.0	35.8	35.8	35.8	35.9	35.7	35.9	36.0	38.1	35.7	36.6	0.9	24
20	36.2	36.5	36.7	37.0	37.0	37.1	37.5	37.3	36.7	36.8	36.9	36.7	36.3	36.1	36.2	36.1	36.0	36.0	36.1	36.3	36.9	36.7	36.5	36.3	37.5	36.0	36.6	0.4	24
21	36.5	36.4	36.5	36.4	36.3	36.2	35.9	36.2	36.3	38.2	42.3	42.3	44.0	43.5	40.2	38.0	38.1	41.1	42.6	39.8	37.2	36.4	37.9	37.5	44.0	35.9	38.6	2.7	24
22	37.1	36.9	37.8	37.4	36.1	36.0	36.0	35.9	35.9	35.8	35.7	35.8	35.7	35.7	35.7	35.8	35.9	35.7	35.7	35.8	35.7	36.1	36.5	36.6	37.8	35.7	36.1	0.6	24
23	36.7	36.9	37.1	37.5	37.6	37.7	37.6	37.5	37.3	36.8	36.5	36.7	36.5	36.5	36.4	36.2	36.1	36.3	38.8	42.1	41.7	41.2	44.4	44.0	44.4	36.1	38.2	2.5	24
24	41.5	38.2	37.0	36.9	37.1	37.4	37.4	37.4	36.6	36.2	36.5	36.1	36.2	36.3	36.3	36.2	36.2	36.2	36.2	36.2	36.4	36.5	36.6	37.0	41.5	36.1	36.9	1.1	24
25	36.9	37.3	37.4	37.1	37.4	37.7	37.4	37.1	36.9	36.7	36.6	36.6	36.2	36.3	36.4	36.7	36.6	36.6	36.6	36.6	36.8	37.1	37.3	37.6	37.7	36.2	36.9	0.4	24
26	37.4	37.5	37.7	38.1	38.1	37.9	37.9	37.8	37.3	37.2	37.1	36.6	36.4	36.6	36.4	36.3	36.1	36.4	36.4	36.6	36.7	36.9	37.0	37.4	38.1	36.1	37.1	0.6	24
27	37.8	38.0	38.2	38.3	38.2	38.0	38.6	38.5	38.6	38.6	39.4	42.5	42.0	39.7	39.0	42.8	45.3	45.7	42.7	39.6	36.9	36.2	37.5	38.9	45.7	36.2	39.6	2.5	24
28	38.8	45.6	51.0	48.4	48.2	49.9	47.9	46.0	45.8	41.3	38.4	38.6	43.4	43.6	50.3	50.0	47.3	48.2	45.6	42.6	39.0	36.5	35.7	35.4	51.0	35.4	44.1	5.0	24
29	35.2	35.2	35.3	35.3	35.3	35.1	35.2	35.3	35.4	35.3	35.5	35.7	35.6	35.4	35.4	35.3	35.5	35.3	35.4	35.2	35.4	35.7	35.9	36.1	36.1	35.1	35.4	0.2	24
30	36.4	36.6	36.9	37.0	37.5	37.7	37.9	37.4	37.1	37.2	36.7	36.4	36.2	36.0	36.1	36.1	36.2	36.0	36.2	36.5	36.4	36.4	36.6	36.9	37.9	36.0	36.7	0.6	24
31																													
最大値	43.8	45.6	51.0	48.4	48.2	49.9	47.9	46.5	46.2	43.3	42.3	42.5	44.0	43.6	50.3	50.0	56.6	59.7	57.9	52.6	50.3	50.3	50.5	46.5	59.7		44.1		
最小値	35.2	35.2	35.3	35.3	35.3	35.1	35.2	35.3	35.4	35.3	35.3	35.4	35.4	35.4	35.4	35.3	35.2	35.3	35.3	35.2	35.4	35.6	35.4	35.4		35.1	35.4		
平均値	37.4	37.6	37.8	37.8	37.9	38.2	38.2	38.1	37.9	37.3	37.1	36.9	37.0	37.0	37.0	37.1	37.6	38.2	38.3	37.7	37.1	37.0	37.4	37.5			37.5		
標準偏差	2.0	2.5	3.1	2.6	2.3	3.0	2.8	2.5	2.6	1.8	1.6	1.7	2.2	2.2	2.8	3.0	4.5	5.3	5.3	3.7	2.8	2.7	3.0	2.7				3.0	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
30	720	0	27032.1	59.7	35.1	37.5	44.1	35.4	105/01

*:有効測定日非対象値　***:欠測

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	160	496	42	17	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	22.222	68.889	5.833	2.361	0.278	0.417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

岡安 放射線測定所　　2016年05月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	36.9	37.1	36.9	37.1	37.2	37.1	37.1	37.1	36.8	37.0	36.8	36.3	36.4	36.3	35.9	35.9	36.0	35.8	35.8	35.9	36.0	36.1	36.6	36.7	37.2	35.8	36.5	0.5	24
2	36.7	37.1	37.1	37.4	37.6	37.6	37.7	37.9	37.6	37.4	36.9	36.8	37.0	36.9	37.0	36.9	36.8	36.8	36.8	36.9	36.8	37.1	37.3	37.3	37.9	36.7	37.2	0.4	24
3	37.2	37.2	37.2	37.8	37.8	37.5	36.8	36.4	36.4	36.2	36.3	36.1	36.1	36.3	36.2	35.8	36.0	35.9	36.4	36.5	36.9	38.6	38.6	38.0	38.6	35.8	36.8	0.8	24
4	38.9	40.9	38.3	37.0	36.6	36.5	36.3	36.4	36.5	36.5	36.6	36.5	36.5	36.7	36.5	36.5	36.4	36.4	36.5	36.4	36.4	36.4	36.3	36.8	40.9	36.3	36.9	1.1	24
5	36.4	36.8	36.9	37.0	36.9	37.2	37.3	37.0	36.3	36.2	36.2	36.1	36.0	36.0	35.8	36.1	36.2	36.0	35.9	36.0	36.2	36.0	36.3	36.4	37.3	35.8	36.4	0.4	24
6	36.9	36.8	36.9	37.1	37.4	37.4	37.7	37.9	37.8	37.9	38.7	39.2	38.7	39.6	39.8	40.4	40.5	37.9	36.5	36.3	36.7	36.4	36.2	36.3	40.5	36.2	37.8	1.3	24
7	36.5	36.2	36.4	36.5	36.4	36.6	36.5	36.5	36.7	36.4	36.5	36.4	36.4	36.5	36.6	36.5	36.6	36.6	36.6	36.8	36.6	36.9	37.0	37.1	37.1	36.2	36.6	0.2	24
8	37.2	37.3	37.3	37.6	38.1	38.0	38.2	37.8	37.0	36.7	36.5	36.2	36.3	36.4	36.4	36.5	36.5	36.4	36.4	36.7	36.5	36.5	37.0	37.1	38.2	36.2	36.9	0.6	24
9	37.1	37.5	37.7	37.8	37.8	38.2	38.6	40.8	42.3	43.5	44.2	44.6	44.9	45.1	42.7	38.6	38.1	41.0	44.7	45.8	43.7	43.9	44.2	42.0	45.8	37.1	41.4	3.0	24
10	39.7	38.3	40.1	38.8	38.1	38.2	38.0	37.3	37.2	37.2	37.3	36.9	37.2	37.1	37.5	37.5	37.8	38.7	38.7	38.3	40.7	40.5	40.7	39.1	40.7	36.9	38.4	1.2	24
11	37.0	36.1	37.8	37.4	41.6	60.0	65.8	53.1	40.9	36.9	35.5	35.3	35.2	35.2	35.1	35.3	35.0	35.5	35.5	35.4	35.4	35.3	35.5	35.8	65.8	35.0	39.2	8.3	24
12	35.8	35.9	36.0	35.9	36.0	35.9	36.1	35.7	35.6	35.5	35.2	35.3	35.2	35.3	35.3	35.3	35.1	35.3	35.4	35.3	35.9	36.2	36.2	36.4	36.4	35.1	35.7	0.4	24
13	36.5	36.9	36.9	37.0	37.2	37.1	37.4	37.1	36.6	36.6	36.3	36.3	36.1	35.8	35.8	36.0	35.9	35.9	35.7	35.6	35.9	36.0	36.2	36.1	37.4	35.6	36.4	0.5	24
14	36.5	36.5	36.5	36.7	37.0	36.8	36.0	35.8	35.7	35.5	35.4	35.7	35.6	35.7	35.9	35.5	35.7	35.8	35.6	35.9	36.0	36.1	36.4	36.8	37.0	35.4	36.1	0.5	24
15	37.1	37.2	37.4	37.4	37.4	37.5	37.8	37.6	37.2	36.6	36.5	36.4	36.4	36.3	36.5	36.6	36.6	36.5	36.2	35.9	35.9	36.1	36.2	36.4	37.8	35.9	36.7	0.6	24
16	36.6	36.7	36.8	36.8	36.3	36.3	36.1	36.3	36.2	36.2	36.3	36.3	36.2	36.3	36.2	36.5	41.8	46.2	46.9	47.5	46.5	46.6	48.0	49.5	49.5	36.1	39.8	5.1	24
17	45.1	39.7	37.4	37.4	37.0	36.0	35.7	35.5	35.5	35.3	35.4	35.5	35.4	35.6	35.5	35.5	35.4	35.4	35.5	35.6	35.6	35.7	35.9	36.3	45.1	35.3	36.4	2.1	24
18	36.3	36.4	36.5	36.5	36.7	37.1	37.3	37.0	36.1	35.5	35.5	35.3	35.6	35.4	35.4	35.8	35.8	35.6	35.5	35.7	35.8	36.0	36.1	36.4	37.3	35.3	36.1	0.6	24
19	36.5	36.7	37.2	37.1	36.8	37.1	37.3	37.3	37.3	37.4	36.7	36.7	36.8	36.6	36.7	36.5	36.5	36.3	36.6	36.6	36.6	36.9	37.0	37.3	37.4	36.3	36.9	0.3	24
20	37.5	37.9	38.3	38.4	38.5	38.8	39.0	38.8	38.4	37.8	37.6	37.4	37.4	37.2	36.8	36.8	36.9	36.8	36.3	36.6	36.5	36.8	36.8	36.9	39.0	36.3	37.5	0.8	24
21	37.3	37.3	37.5	37.6	38.0	37.9	38.0	37.9	37.1	36.8	36.9	36.5	36.5	36.2	35.6	35.6	35.8	35.9	35.9	36.0	36.2	36.4	36.6	36.5	38.0	35.6	36.7	0.8	24
22	36.7	36.8	36.8	36.9	37.5	37.5	37.2	37.4	37.3	36.6	36.5	36.6	36.5	36.5	36.4	36.5	36.4	36.1	35.8	36.1	36.3	36.6	36.9	37.2	37.5	35.8	36.7	0.4	24
23	37.6	37.7	38.3	38.1	38.3	38.3	38.5	38.9	39.0	38.8	38.2	37.7	37.4	37.3	36.9	36.6	37.0	37.0	37.2	36.9	37.4	37.8	38.0	38.4	39.0	36.6	37.8	0.7	24
24	38.7	39.1	39.3	39.1	39.4	39.7	39.6	39.6	39.4	38.7	38.1	37.1	36.8	36.8	36.4	36.4	36.1	36.3	36.2	36.7	36.3	36.2	36.2	36.2	39.7	36.1	37.7	1.4	24
25	36.1	36.5	37.1	37.4	37.1	36.6	36.3	36.3	36.4	36.5	36.4	36.3	36.3	36.3	36.3	36.6	37.0	37.2	37.5	38.2	38.0	38.0	37.9	38.3	38.3	36.1	36.9	0.7	24
26	38.1	38.3	38.1	38.6	38.7	39.3	38.9	38.2	37.4	36.9	36.5	36.3	36.4	36.3	36.4	36.6	36.6	37.0	37.5	38.3	37.3	37.8	38.2	38.4	39.3	36.3	37.6	0.9	24
27	38.7	39.6	39.5	37.8	37.5	38.7	36.8	36.3	36.7	36.3	36.2	36.2	36.3	36.2	36.3	36.4	36.3	36.3	36.2	36.1	36.4	36.8	37.0	37.2	39.6	36.1	37.0	1.1	24
28	37.3	37.8	38.1	38.2	38.3	38.5	38.3	38.2	38.1	37.8	37.7	37.8	38.0	38.0	38.0	38.0	38.2	38.4	38.5	38.6	38.6	39.1	39.3	39.4	39.4	37.3	38.3	0.5	24
29	39.6	40.4	40.5	39.7	39.3	39.1	39.3	39.4	39.2	39.3	38.7	38.6	38.5	38.2	38.2	39.8	48.6	53.5	45.2	55.0	59.9	52.1	42.2	41.3	59.9	38.2	42.7	6.2	24
30	43.9	43.2	43.8	45.0	47.0	45.2	39.6	37.9	40.3	45.8	45.2	43.1	41.1	39.2	37.6	36.8	36.7	36.3	36.5	36.6	37.0	37.1	37.2	37.2	47.0	36.3	40.4	3.7	24
31	37.2	37.4	37.9	37.7	37.9	37.8	37.6	37.2	37.1	37.3	37.4	37.5	37.6	37.3	37.1	36.9	36.7	36.8	36.6	36.9	37.0	37.2	37.2	37.3	37.9	36.6	37.3	0.4	24
最大値	45.1	43.2	43.8	45.0	47.0	60.0	65.8	53.1	42.3	45.8	45.2	44.6	44.9	45.1	42.7	40.4	48.6	53.5	46.9	55.0	59.9	52.1	48.0	49.5	65.8		42.7		
最小値	35.8	35.9	36.0	35.9	36.0	35.9	35.7	35.5	35.5	35.3	35.2	35.3	35.2	35.2	35.1	35.3	35.0	35.3	35.4	35.3	35.4	35.3	35.5	35.8		35.0	35.7		
平均値	37.7	37.7	37.8	37.8	38.0	38.6	38.5	38.0	37.5	37.4	37.2	37.1	37.0	36.9	36.7	36.7	37.1	37.5	37.3	37.8	38.0	37.9	37.8	37.8			37.6		
標準偏差	2.1	1.6	1.5	1.6	2.0	4.3	5.2	3.1	1.6	2.2	2.2	2.0	1.9	1.8	1.5	1.2	2.6	3.6	2.9	4.2	4.7	3.5	2.7	2.6				2.8	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
31	744	0	27951.5	65.8	35.0	37.6	42.7	35.7	***:欠測	105/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	106	594	28	9	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	14.247	79.839	3.763	1.21	0.538	0.269	0.134	0	0	0	0	0	0	0	0	100

岡安 放射線測定所　　2016年06月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	36.4	36.3	36.4	36.2	36.1	36.2	36.5	36.4	36.5	***	***	***	***	***	***	36.6	36.5	36.6	36.7	37.2	36.9	36.6	36.4	36.5	37.2	36.1	*36.5	0.3	18
2	36.3	36.4	36.4	36.5	36.4	36.2	36.1	36.3	36.0	36.1	36.1	36.4	36.2	36.0	36.1	36.1	36.0	35.9	36.0	35.9	35.9	35.9	36.0	36.3	36.5	35.9	36.1	0.2	24
3	36.5	36.5	36.8	36.9	37.5	37.6	37.4	37.0	36.8	36.4	36.8	36.7	36.5	36.4	36.4	36.5	36.4	36.5	36.5	36.8	37.2	37.4	37.5	37.1	37.6	36.4	36.8	0.4	24
4	37.3	37.3	37.4	37.3	37.3	37.2	37.2	36.7	36.4	36.5	36.5	36.7	36.8	36.6	36.3	36.3	36.4	36.7	37.5	39.7	41.6	42.2	41.1	41.1	42.2	36.3	37.8	1.8	24
5	40.7	41.4	42.8	40.7	38.0	36.6	36.7	37.0	36.2	36.1	36.4	36.7	36.4	36.1	36.1	36.4	36.3	36.4	36.2	36.1	36.4	36.5	37.0	37.3	42.8	36.1	37.4	1.9	24
6	37.3	37.5	37.8	38.1	38.3	38.2	38.3	37.1	36.7	36.8	36.4	36.5	36.3	36.3	36.5	36.5	36.4	36.6	36.4	36.7	37.0	37.5	37.8	38.0	38.3	36.3	37.1	0.7	24
7	37.5	37.3	37.3	37.3	37.6	37.6	37.9	38.0	37.8	38.8	38.9	38.6	38.5	39.0	39.2	37.9	37.3	37.5	37.0	37.1	37.4	37.9	38.0	38.1	39.2	37.0	37.9	0.6	24
8	37.9	38.1	38.2	38.0	38.2	38.3	37.9	37.1	36.7	36.4	36.2	36.4	36.5	36.5	36.4	36.5	36.6	36.8	37.0	37.6	37.8	38.0	38.0	37.8	38.3	36.2	37.3	0.7	24
9	37.9	38.1	38.3	38.5	38.3	38.4	38.4	38.5	38.9	41.2	***	40.5	39.1	37.1	37.4	37.8	37.0	36.7	36.6	36.6	36.7	37.0	37.4	37.5	41.2	36.6	38.0	1.2	23
10	38.1	38.4	38.8	39.2	39.2	39.5	39.5	37.2	36.4	36.2	36.2	36.3	36.3	36.4	36.5	36.5	36.4	36.4	36.4	36.6	36.6	37.0	37.2	37.6	39.5	36.2	37.3	1.2	24
11	37.9	38.1	38.2	38.6	38.7	38.9	39.2	38.9	38.0	37.1	37.0	37.1	36.8	37.1	36.9	37.0	36.8	37.2	37.6	38.1	38.6	39.0	39.0	38.4	39.2	36.8	37.9	0.8	24
12	38.4	38.1	38.3	38.6	38.7	38.5	38.8	38.7	37.9	37.6	36.9	37.0	37.0	37.2	37.2	37.3	39.0	41.5	43.1	40.4	38.8	41.3	43.3	42.0	43.3	36.9	39.0	1.9	24
13	41.2	42.2	44.4	46.9	47.5	50.2	54.3	59.6	63.2	66.9	55.9	47.7	41.3	37.5	36.4	36.5	36.3	36.1	36.4	36.4	36.2	36.2	36.4	36.8	66.9	36.1	44.3	9.6	24
14	37.0	37.3	37.1	36.6	36.8	37.6	37.0	36.1	35.6	35.9	35.9	35.8	35.8	35.8	35.9	35.8	35.8	36.0	35.9	36.0	36.0	36.2	36.6	36.6	37.6	35.6	36.3	0.6	24
15	37.2	37.5	37.9	38.2	38.5	38.5	38.3	37.7	36.6	36.8	36.8	36.8	36.7	36.5	36.4	36.2	36.3	36.2	36.5	36.8	36.9	36.9	37.3	37.7	38.5	36.2	37.1	0.7	24
16	37.8	37.3	36.9	37.4	37.6	37.9	38.1	38.0	37.2	37.0	36.4	36.1	36.3	37.3	44.4	48.1	45.3	43.7	45.0	44.6	44.0	46.3	44.8	43.3	48.1	36.1	40.4	4.0	24
17	43.5	49.8	45.4	43.5	43.6	39.4	38.4	37.3	36.8	36.7	36.7	36.6	36.5	36.5	36.2	36.3	36.6	36.5	36.4	36.7	36.9	37.0	37.2	37.2	49.8	36.2	38.6	3.7	24
18	37.6	37.7	37.5	38.0	38.3	38.3	38.4	37.9	37.3	36.8	37.0	36.8	36.7	36.8	36.6	36.7	36.7	36.6	36.7	36.6	36.9	37.1	37.3	37.7	38.4	36.6	37.2	0.6	24
19	37.8	38.3	38.5	38.8	39.0	39.0	39.0	38.6	39.1	39.1	38.8	39.1	39.3	38.4	39.1	37.4	36.9	36.7	37.0	37.1	37.4	37.1	37.5	37.5	39.3	36.7	38.2	0.9	24
20	37.8	37.7	37.7	37.9	38.3	38.6	38.4	38.0	37.5	37.5	37.4	37.3	37.1	37.0	36.8	36.9	36.7	36.7	36.6	36.6	37.1	37.7	38.1	38.6	38.6	36.6	37.5	0.6	24
21	39.2	40.7	42.4	43.3	42.9	41.9	38.8	38.1	37.5	36.9	36.6	36.8	36.8	36.6	36.7	36.5	36.3	36.6	36.7	36.6	36.6	37.0	37.1	37.5	43.3	36.3	38.2	2.3	24
22	37.5	37.9	37.8	38.4	38.1	38.2	38.3	37.4	36.5	36.6	36.5	36.9	36.8	36.4	36.8	36.5	36.8	36.9	41.9	45.4	43.1	40.8	39.8	44.4	45.4	36.4	38.6	2.6	24
23	46.4	49.6	49.9	46.0	43.5	49.6	53.4	46.3	40.9	43.0	41.6	37.4	36.3	35.9	35.6	35.8	35.7	35.5	35.6	35.7	35.6	35.8	35.9	35.9	53.4	35.5	40.7	5.9	24
24	36.3	37.0	36.9	37.2	37.0	37.1	36.9	36.9	37.1	37.5	37.5	40.6	46.7	47.2	42.9	44.2	44.0	40.8	39.7	37.8	36.8	36.2	36.6	40.1	47.2	36.2	39.2	3.4	24
25	60.9	58.8	45.2	39.9	37.8	37.4	37.3	37.3	37.2	38.3	37.6	37.7	38.3	38.7	37.3	37.0	36.7	36.7	36.5	36.4	36.2	36.2	36.2	36.3	60.9	36.2	39.5	6.5	24
26	36.3	36.6	36.6	36.5	36.7	36.8	36.8	36.6	36.8	36.9	36.8	36.6	36.4	36.3	36.2	36.0	36.0	36.1	36.3	36.2	36.3	36.7	36.9	37.1	37.1	36.0	36.5	0.3	24
27	37.4	37.6	38.1	38.1	38.6	39.0	39.0	38.4	37.6	37.4	37.2	37.3	36.7	36.5	36.7	36.7	36.5	37.0	37.0	37.3	38.8	41.7	44.6	49.6	49.6	36.5	38.5	3.0	24
28	48.9	47.4	45.9	43.7	40.5	38.9	38.9	37.2	36.3	36.2	36.0	35.9	35.9	35.9	36.0	36.0	36.1	35.9	35.4	35.8	36.0	36.2	36.5	37.0	48.9	35.4	38.3	4.0	24
29	37.4	37.4	37.6	37.7	37.6	38.2	38.2	38.2	37.1	37.0	36.3	36.8	37.2	38.2	40.6	41.3	40.4	39.3	39.1	39.2	38.8	38.7	38.8	38.8	41.3	36.3	38.3	1.2	24
30	39.4	39.3	38.8	39.0	39.1	39.1	39.7	38.6	37.7	37.3	37.2	37.3	37.3	37.1	37.0	36.6	36.6	36.4	36.5	36.6	36.8	37.4	37.7	37.9	39.7	36.4	37.8	1.1	24
31																													
最大値	60.9	58.8	49.9	46.9	47.5	50.2	54.3	59.6	63.2	66.9	55.9	47.7	46.7	47.2	44.4	48.1	45.3	43.7	45.0	45.4	44.0	46.3	44.8	49.6	66.9		44.3		
最小値	36.3	36.3	36.4	36.2	36.1	36.2	36.1	36.1	35.6	35.9	35.9	35.8	35.8	35.8	35.6	35.8	35.7	35.5	35.4	35.7	35.6	35.8	35.9	35.9		35.4	36.1		
平均値	39.4	39.8	39.4	39.1	38.9	39.0	39.1	38.6	38.1	38.4	37.7	37.5	37.4	37.2	37.3	37.4	37.2	37.1	37.4	37.6	37.6	37.9	38.1	38.6			38.2		
標準偏差	5.0	5.1	3.5	2.8	2.5	3.2	4.1	4.4	4.9	5.7	3.8	2.3	2.1	2.1	2.1	2.6	2.2	1.8	2.2	2.3	2.0	2.4	2.4	2.9				3.3	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	28	29	29	29	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30					713

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
29	713	7	27207.8	66.9	35.4	38.2	44.3	36.1	***:欠測	105/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	40	599	48	18	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	713
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	5.61	84.011	6.732	2.525	0.421	0.421	0.14	0.14	0	0	0	0	0	0	0	100

老富 放射線測定所　　2016年04月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	43.7	43.9	44.0	43.9	43.9	44.2	44.6	44.1	43.7	43.7	43.4	43.8	44.4	44.7	43.5	42.9	42.8	43.6	43.6	43.1	43.1	42.9	43.0	42.8	44.7	42.8	43.6	0.6	24
2	42.7	42.6	42.3	42.8	42.9	42.6	42.8	42.5	42.4	42.4	42.3	42.4	42.7	42.6	42.5	42.2	42.4	42.4	42.4	42.6	42.3	42.2	42.1	42.3	42.9	42.1	42.5	0.2	24
3	42.2	42.5	42.4	42.7	42.8	42.7	42.8	42.4	42.8	42.9	42.7	42.5	42.3	42.5	42.9	42.8	42.5	42.3	42.3	42.3	42.4	42.9	46.0	48.0	48.0	42.2	42.9	1.3	24
4	48.2	49.1	49.8	47.7	45.5	49.7	52.4	50.2	51.8	49.9	47.5	43.7	43.0	43.8	43.5	42.7	42.5	42.8	43.7	43.6	42.8	42.3	43.0	44.2	52.4	42.3	46.0	3.4	24
5	44.1	43.1	42.5	42.0	41.6	41.6	41.6	41.9	41.6	41.6	41.5	41.5	41.7	41.6	41.5	41.4	41.3	41.6	41.7	41.7	41.9	42.0	42.4	42.4	44.1	41.3	41.9	0.6	24
6	42.7	42.3	42.5	42.7	42.5	42.8	43.0	42.7	42.2	42.4	42.6	42.7	43.0	42.7	42.5	42.3	42.6	42.6	42.8	43.1	43.7	43.7	43.6	44.0	44.0	42.2	42.8	0.5	24
7	47.1	51.9	48.5	46.1	45.7	44.7	45.3	46.4	46.7	44.6	43.7	43.3	43.6	45.4	47.3	47.0	58.8	61.5	62.5	51.9	44.8	42.4	42.3	42.3	62.5	42.3	47.7	5.7	24
8	42.1	41.9	41.9	41.8	42.0	41.9	41.9	41.7	41.8	41.6	41.7	41.7	41.8	41.8	41.7	42.0	41.9	42.0	42.2	42.4	42.6	43.1	43.4	43.7	43.7	41.6	42.1	0.6	24
9	43.7	43.6	43.9	43.8	44.0	43.8	43.8	43.6	43.3	42.7	42.7	42.8	42.2	42.5	42.6	42.6	42.5	42.5	42.5	43.1	43.3	43.6	43.7	43.7	44.0	42.2	43.2	0.6	24
10	43.8	44.0	43.8	43.8	43.7	43.7	43.7	43.7	43.3	43.1	42.9	43.0	43.3	43.0	43.1	42.8	42.9	42.6	42.5	42.6	42.2	42.3	42.5	42.6	44.0	42.2	43.1	0.5	24
11	43.5	43.6	44.4	46.2	46.7	46.0	44.9	44.8	43.6	42.3	41.7	41.8	41.9	41.9	41.7	41.7	41.7	41.8	41.6	41.6	41.6	41.6	41.5	41.6	46.7	41.5	42.9	1.7	24
12	41.8	41.6	42.2	42.7	43.3	44.1	44.0	43.0	42.1	42.0	42.3	42.4	42.3	42.2	42.1	41.9	42.2	42.3	42.3	42.2	42.2	42.1	42.0	42.0	44.1	41.6	42.4	0.6	24
13	41.8	42.0	42.0	42.0	41.8	42.0	42.2	42.0	42.0	42.2	42.2	42.1	42.5	42.7	42.8	43.1	44.7	48.7	53.5	59.7	57.2	56.4	56.1	51.3	59.7	41.8	46.0	6.1	24
14	48.0	46.8	44.1	43.1	42.7	43.3	44.1	43.4	42.7	42.3	42.3	42.5	42.2	42.2	41.9	41.7	41.6	41.5	41.8	41.5	41.6	41.7	41.6	41.5	48.0	41.5	42.8	1.6	24
15	41.8	42.0	41.9	41.9	41.8	41.8	41.9	41.7	41.4	41.6	41.5	41.7	41.8	41.6	41.8	41.8	41.7	41.7	41.6	41.8	41.7	42.0	42.2	42.4	42.4	41.4	41.8	0.2	24
16	42.8	43.3	43.4	43.3	43.2	43.5	43.7	43.8	43.3	43.1	43.1	42.6	42.4	42.3	42.4	42.4	42.3	42.2	42.5	42.3	42.3	41.8	42.3	42.1	43.8	41.8	42.8	0.6	24
17	42.2	42.1	42.4	42.9	44.5	44.7	44.8	46.4	47.8	46.1	43.5	42.6	42.4	42.4	42.4	42.4	42.2	42.1	41.9	42.1	42.1	42.0	42.0	42.4	47.8	41.9	43.2	1.7	24
18	42.1	42.3	42.1	42.3	42.1	42.4	42.4	42.4	42.5	42.6	42.5	42.5	42.3	42.4	42.4	42.2	42.3	42.3	42.3	42.4	42.3	42.6	42.7	42.9	42.9	42.1	42.4	0.2	24
19	43.2	43.0	43.4	43.4	43.5	43.5	43.7	43.2	42.8	42.4	42.2	41.6	41.7	41.7	41.9	42.1	41.7	42.0	41.9	42.0	42.1	42.0	41.9	42.0	43.7	41.6	42.5	0.7	24
20	42.2	42.2	42.5	42.9	43.2	43.1	43.1	42.9	43.1	43.1	43.1	42.6	42.5	42.6	42.3	42.1	42.0	42.2	42.2	42.1	42.3	42.5	42.3	42.4	43.2	42.0	42.6	0.4	24
21	42.3	42.5	42.5	42.5	42.2	42.1	42.3	42.5	42.4	44.8	49.3	49.8	51.6	49.1	45.6	43.1	43.0	43.5	45.5	45.2	43.2	42.9	43.4	43.1	51.6	42.1	44.3	2.8	24
22	42.5	42.6	42.7	43.4	43.5	42.3	42.1	42.1	41.8	41.9	41.8	41.9	41.7	41.9	41.7	41.8	41.8	41.9	41.9	41.7	42.2	42.5	42.4	42.8	43.5	41.7	42.2	0.5	24
23	42.9	43.2	43.2	43.4	43.7	43.8	43.8	43.5	43.1	42.8	43.0	43.1	43.0	42.8	42.7	42.4	42.5	42.5	43.9	46.5	47.2	47.5	48.3	48.5	48.5	42.4	44.1	1.9	24
24	47.0	44.5	43.0	42.9	42.9	43.0	42.8	42.7	42.5	42.4	42.3	42.3	42.6	42.4	42.4	42.3	42.4	42.4	42.2	42.2	42.4	42.6	42.6	42.9	47.0	42.2	42.8	1.0	24
25	43.1	43.2	43.2	43.2	43.3	43.4	43.7	43.7	43.1	42.7	42.9	42.7	42.7	42.8	42.7	42.7	42.9	43.0	43.0	43.1	43.3	43.8	43.8	43.6	43.8	42.7	43.2	0.4	24
26	43.3	43.0	43.2	43.5	43.3	43.5	43.9	43.5	43.1	42.8	42.9	43.2	42.8	42.3	42.6	42.5	42.4	42.4	42.5	42.5	42.7	43.0	43.3	43.4	43.9	42.3	43.0	0.4	24
27	43.5	43.9	44.5	44.6	44.7	44.7	44.3	44.1	44.2	44.3	45.3	48.7	46.6	45.4	45.7	48.8	51.3	51.9	51.0	46.2	43.3	42.3	43.2	43.2	51.9	42.3	45.7	2.7	24
28	42.6	49.7	55.5	53.2	52.1	58.0	58.8	58.6	53.9	48.2	47.5	47.5	51.6	54.0	56.8	57.1	53.5	48.7	48.0	46.5	44.3	42.8	41.9	41.9	58.8	41.9	50.5	5.5	24
29	41.6	41.5	41.5	41.6	41.6	41.5	41.7	41.6	41.7	41.5	41.6	42.6	44.2	43.5	42.2	41.7	41.4	41.6	41.7	41.5	41.6	41.7	42.0	42.5	44.2	41.4	41.9	0.7	24
30	42.7	42.9	43.2	43.2	43.2	43.7	43.4	43.0	42.7	42.6	42.5	42.5	42.5	42.5	42.4	42.5	42.3	42.4	42.3	42.6	42.8	42.8	42.8	42.9	43.7	42.3	42.8	0.4	24
31																													
最大値	48.2	51.9	55.5	53.2	52.1	58.0	58.8	58.6	53.9	49.9	49.3	49.8	51.6	54.0	56.8	57.1	58.8	61.5	62.5	59.7	57.2	56.4	56.1	51.3	62.5		50.5		
最小値	41.6	41.5	41.5	41.6	41.6	41.5	41.6	41.6	41.4	41.5	41.5	41.5	41.7	41.6	41.5	41.4	41.3	41.5	41.6	41.5	41.6	41.6	41.5	41.5		41.3	41.8		
平均値	43.4	43.7	43.7	43.6	43.6	43.9	44.1	43.9	43.6	43.2	43.2	43.1	43.3	43.3	43.2	43.2	43.5	43.7	44.0	43.7	43.2	43.1	43.3	43.4			43.5		
標準偏差	1.8	2.5	2.8	2.3	2.0	3.1	3.4	3.3	2.9	1.9	1.9	2.0	2.5	2.5	2.9	3.0	3.9	4.1	4.5	3.7	2.9	2.7	2.8	2.2				2.9	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30				720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
30	720	0	31329.6	62.5	41.3	43.5	50.5	41.8	***:欠測	106/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	645	47	16	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	89.583	6.528	2.222	1.389	0.278	0	0	0	0	0	0	0	0	100

老富 放射線測定所　　2016年05月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	42.8	42.6	42.7	42.8	42.8	43.0	43.2	42.9	42.6	42.8	42.6	42.8	42.9	42.7	42.2	42.2	42.2	42.1	42.4	42.3	42.6	42.6	42.7	42.9	43.2	42.1	42.6	0.3	24
2	42.8	42.9	42.7	42.9	43.1	43.3	43.4	43.3	42.9	43.0	43.0	42.5	42.1	42.3	42.8	42.8	42.4	42.7	43.2	43.3	43.2	43.7	43.9	43.7	43.9	42.1	43.0	0.4	24
3	42.9	42.9	43.1	42.7	42.8	42.7	42.5	42.6	42.5	42.2	42.3	42.3	42.4	42.4	42.4	42.2	42.3	42.3	43.3	44.1	43.8	45.8	45.8	45.0	45.8	42.2	43.1	1.1	24
4	46.6	46.9	44.2	43.1	42.9	42.6	42.7	42.9	42.8	42.8	42.6	42.8	42.7	42.6	42.8	43.0	42.8	42.7	42.6	42.4	42.6	42.6	42.5	42.6	46.9	42.4	43.1	1.2	24
5	42.5	42.4	42.9	43.0	43.2	43.2	43.1	42.5	42.8	42.4	42.5	42.3	42.4	42.4	42.1	42.2	42.2	42.2	42.1	42.3	42.3	42.3	42.6	42.7	43.2	42.1	42.5	0.3	24
6	43.1	42.9	42.9	43.2	43.1	43.5	43.6	43.6	43.7	43.7	44.5	46.3	46.7	46.9	46.9	48.2	47.2	45.0	43.7	43.3	43.4	42.6	42.4	42.3	48.2	42.3	44.3	1.8	24
7	42.4	42.6	42.4	42.5	42.4	42.4	42.5	42.5	42.6	42.6	42.7	42.5	42.3	42.4	42.9	43.0	43.0	42.9	42.7	43.0	43.0	43.0	43.1	43.1	43.1	42.3	42.7	0.3	24
8	43.1	43.3	42.9	42.9	43.2	43.4	43.7	43.3	43.3	43.1	42.7	42.7	42.9	42.7	42.7	42.7	42.8	42.7	42.5	42.8	42.8	43.0	43.2	43.4	43.7	42.5	43.0	0.3	24
9	43.8	43.8	43.8	44.0	44.2	44.2	45.0	46.6	48.9	49.5	50.6	51.0	52.5	52.3	47.5	45.4	44.3	43.9	44.9	44.6	46.0	48.6	49.3	47.8	52.5	43.8	46.8	2.9	24
10	46.1	44.6	44.9	44.5	44.5	44.4	43.5	43.2	42.8	42.6	42.2	42.7	43.2	42.9	42.7	43.0	43.3	45.4	44.6	45.4	49.0	47.6	48.2	46.2	49.0	42.2	44.5	1.9	24
11	43.3	42.3	42.9	42.6	46.1	61.6	67.8	63.4	54.0	45.7	43.6	42.4	42.3	42.0	41.7	41.6	41.5	41.7	41.8	41.9	41.6	41.5	41.4	41.6	67.8	41.4	45.7	7.7	24
12	41.5	41.5	41.7	42.0	42.0	42.0	42.3	41.7	41.3	41.2	41.2	41.3	40.9	41.3	41.5	41.4	41.3	41.3	41.5	41.7	41.8	42.1	42.3	42.2	42.3	40.9	41.6	0.4	24
13	42.2	42.2	42.2	42.1	42.5	42.4	43.0	42.6	42.3	42.3	42.2	42.4	42.2	42.1	41.7	41.7	41.7	41.7	41.8	41.8	41.7	41.8	41.9	42.1	43.0	41.7	42.1	0.3	24
14	42.0	42.5	42.6	42.4	42.2	42.0	41.6	41.6	41.5	41.4	41.4	***	***	41.7	41.7	41.5	41.7	41.7	41.7	41.7	41.8	41.8	42.1	42.5	42.6	41.4	41.9	0.4	22
15	42.6	42.8	43.4	43.4	43.5	43.2	43.1	42.4	42.4	42.3	42.5	42.4	42.3	42.4	42.4	42.8	42.6	42.3	42.0	41.6	41.8	42.0	42.1	42.3	43.5	41.6	42.5	0.5	24
16	42.3	42.3	42.5	42.4	42.2	42.2	42.1	42.3	42.2	42.4	42.2	42.2	42.3	42.4	42.6	42.8	45.8	53.7	54.0	54.7	53.5	53.3	54.3	55.9	55.9	42.1	45.9	5.5	24
17	50.2	45.9	45.0	47.4	47.4	43.1	41.6	41.2	41.2	41.1	41.2	41.3	41.2	41.3	41.3	41.3	41.1	41.3	41.1	41.4	41.4	41.5	41.7	41.6	50.2	41.1	42.6	2.6	24
18	41.9	42.0	41.9	42.0	42.0	41.7	41.4	41.5	41.3	***	***	***	***	***	***	***	***	41.3	41.4	41.4	41.5	41.5	41.7	42.1	42.1	41.3	*41.7	0.3	16
19	42.5	42.2	42.7	42.9	43.3	43.2	43.0	43.0	43.0	***	***	***	***	***	***	***	***	42.1	42.3	42.3	42.2	42.3	42.6	42.9	43.3	42.1	*42.7	0.4	16
20	43.3	43.6	43.5	43.8	43.8	43.8	43.6	43.3	42.6	42.6	43.0	43.5	43.4	42.9	42.7	42.5	42.6	42.5	42.4	42.2	42.4	42.4	42.2	42.3	43.8	42.2	43.0	0.6	24
21	42.5	42.5	42.6	42.5	42.6	42.5	42.7	42.5	42.6	42.3	42.3	42.5	42.3	42.1	41.9	41.9	41.6	41.7	41.5	41.4	41.5	41.5	41.6	41.9	42.7	41.4	42.1	0.4	24
22	42.0	42.1	42.6	42.4	42.5	42.5	42.5	42.0	42.5	42.4	42.4	42.5	42.2	42.2	42.3	42.4	42.3	42.1	42.0	41.8	42.3	42.7	43.0	43.2	43.2	41.8	42.4	0.3	24
23	43.3	43.5	43.8	44.0	44.1	44.2	44.2	43.3	43.1	43.1	43.4	44.1	43.3	43.4	42.9	42.9	42.9	42.9	43.1	43.5	43.4	43.9	43.9	44.1	44.2	42.9	43.5	0.5	24
24	43.9	43.8	43.6	43.8	43.6	43.9	43.7	43.9	42.9	42.2	42.4	42.4	42.8	42.7	42.5	42.2	42.1	42.3	42.1	42.4	42.1	42.0	41.8	41.9	43.9	41.8	42.8	0.8	24
25	41.9	42.3	43.1	43.2	43.2	42.8	42.3	42.1	42.1	42.3	42.4	42.1	42.3	42.4	42.3	42.5	42.4	42.3	42.2	43.1	43.5	42.9	42.5	42.4	43.5	41.9	42.5	0.4	24
26	42.3	42.0	42.4	42.8	42.8	43.1	43.4	43.4	42.5	42.2	42.0	42.0	42.1	42.0	42.2	42.0	42.3	42.9	43.4	44.1	44.5	43.7	43.9	43.6	44.5	42.0	42.8	0.8	24
27	44.4	47.1	49.5	47.7	43.5	42.5	41.9	41.8	41.6	41.7	41.4	41.7	41.9	41.8	41.8	41.6	42.0	42.1	42.0	41.9	41.8	42.2	42.4	42.7	49.5	41.4	42.9	2.1	24
28	43.0	43.2	43.8	43.9	43.9	44.0	43.8	43.3	43.8	43.8	43.5	43.2	43.1	43.0	43.5	43.7	43.7	43.4	43.4	43.8	44.3	44.7	45.1	45.0	45.1	43.0	43.7	0.6	24
29	45.4	45.5	45.6	45.9	45.6	45.8	45.2	44.5	44.2	44.1	44.4	44.0	43.9	43.2	43.1	44.0	49.9	57.1	51.3	56.3	61.3	53.8	47.0	46.1	61.3	43.1	47.4	5.0	24
30	52.1	52.8	53.7	50.6	49.3	49.1	47.8	45.1	48.3	54.4	53.3	48.4	47.9	46.5	44.3	42.9	44.4	43.4	42.3	42.1	41.8	42.2	42.3	42.1	54.4	41.8	47.0	4.3	24
31	42.3	42.6	43.4	43.4	43.3	43.5	43.4	43.4	43.2	43.4	43.3	43.5	43.5	43.3	43.2	43.3	42.9	42.9	42.7	42.7	42.7	42.9	43.1	42.9	43.5	42.3	43.1	0.3	24
最大値	52.1	52.8	53.7	50.6	49.3	61.6	67.8	63.4	54.0	54.4	53.3	51.0	52.5	52.3	47.5	48.2	49.9	57.1	54.0	56.3	61.3	53.8	54.3	55.9	67.8		47.4		
最小値	41.5	41.5	41.7	42.0	42.0	41.7	41.4	41.2	41.2	41.1	41.2	41.3	40.9	41.3	41.3	41.3	41.1	41.3	41.1	41.4	41.4	41.5	41.4	41.6		40.9	41.6		
平均値	43.6	43.5	43.7	43.6	43.6	43.9	44.0	43.6	43.3	43.3	43.2	43.2	43.2	43.0	42.8	42.8	43.0	43.4	43.2	43.5	43.8	43.7	43.6	43.6			43.4		
標準偏差	2.4	2.2	2.3	1.9	1.6	3.6	4.6	3.8	2.6	2.6	2.6	2.1	2.3	2.2	1.4	1.4	1.9	3.4	2.7	3.4	4.1	3.1	2.8	2.7				2.8	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	29	29	28	28	29	29	29	29	31	31	31	31	31	31	31					726

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
29	726	18	31531.2	67.8	40.9	43.4	47.4	41.6	***:欠測	106/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	1	662	40	17	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	726
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	0.138	91.185	5.51	2.342	0.275	0.413	0.138	0	0	0	0	0	0	0	100

老富 放射線測定所　　2016年06月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	42.7	42.4	42.3	42.3	42.1	42.2	42.2	42.3	42.1	42.3	42.5	42.7	42.6	42.5	42.4	42.4	42.4	42.7	42.4	42.9	43.2	42.5	42.2	42.4	43.2	42.1	42.4	0.3	24
2	42.3	42.4	42.4	42.5	42.2	42.2	42.0	41.9	41.9	42.0	42.1	42.3	42.2	42.1	42.1	41.9	42.0	42.1	41.8	41.8	42.0	42.2	42.2	42.3	42.5	41.8	42.1	0.2	24
3	42.7	42.9	43.0	42.6	42.9	42.8	43.1	43.0	42.6	42.4	42.2	42.5	42.4	42.4	42.6	42.5	42.5	42.4	42.6	42.8	43.0	43.1	43.6	43.6	43.6	42.2	42.7	0.4	24
4	43.4	43.1	42.8	42.8	42.8	42.8	42.6	42.3	42.4	42.4	42.4	42.5	42.9	42.6	42.5	42.5	42.6	43.2	43.8	46.0	48.5	47.9	47.3	46.3	48.5	42.3	43.7	1.9	24
5	46.4	47.2	47.6	45.6	44.8	43.2	42.8	42.8	43.1	42.5	42.9	43.0	42.6	42.2	42.2	42.3	42.3	42.1	42.2	42.1	42.3	42.4	42.8	42.9	47.6	42.1	43.4	1.7	24
6	43.2	43.1	43.3	43.7	44.0	43.8	43.7	42.7	42.8	42.8	42.5	42.4	42.5	42.6	42.7	42.6	42.5	42.6	42.6	43.0	43.1	42.9	42.9	42.5	44.0	42.4	42.9	0.5	24
7	42.4	42.6	42.5	42.7	43.1	43.0	43.0	42.6	43.1	44.8	44.8	43.9	43.6	44.1	44.8	43.8	43.5	43.4	42.8	42.3	42.4	43.0	43.3	43.0	44.8	42.3	43.3	0.8	24
8	43.2	43.3	42.9	42.9	43.0	43.4	43.3	42.6	42.5	42.7	42.6	42.6	42.6	42.4	42.7	42.3	42.5	42.6	43.0	43.3	43.4	44.0	43.2	43.3	44.0	42.3	42.9	0.4	24
9	43.4	43.4	43.2	43.0	42.9	43.1	43.3	43.5	43.8	44.4	45.0	46.4	45.1	43.6	43.5	43.4	43.6	43.7	42.7	42.5	42.2	42.5	42.6	42.8	46.4	42.2	43.5	0.9	24
10	43.1	43.9	44.1	44.4	44.2	44.3	43.4	42.8	42.2	42.4	42.6	42.4	42.5	42.4	42.2	42.3	42.5	42.3	42.1	42.3	42.6	43.1	43.6	43.8	44.4	42.1	43.0	0.8	24
11	44.1	44.4	44.5	44.3	44.7	44.7	44.4	43.2	43.1	43.1	42.9	43.1	42.9	43.2	43.0	42.9	42.8	43.3	43.8	44.2	44.1	43.8	44.1	44.3	44.7	42.8	43.7	0.7	24
12	43.9	44.0	44.1	44.6	44.0	43.7	43.8	43.4	43.0	42.9	43.1	42.9	43.0	43.1	43.1	43.4	44.9	47.1	48.4	45.9	44.8	47.5	49.9	52.1	52.1	42.9	44.9	2.4	24
13	51.2	51.5	53.1	54.5	53.2	54.4	55.2	58.2	60.5	68.2	60.6	55.3	50.0	44.2	42.8	43.6	42.8	42.1	41.7	41.8	41.8	41.6	41.5	42.0	68.2	41.5	49.7	7.8	24
14	42.1	41.9	41.7	41.7	41.8	42.8	42.2	41.7	41.4	41.5	***	41.7	41.6	41.4	41.5	41.5	41.6	41.6	41.6	41.5	41.6	42.2	42.5	42.9	42.9	41.4	41.8	0.4	23
15	43.0	43.8	44.1	44.3	44.3	44.3	43.5	42.4	42.3	42.3	42.4	42.5	42.7	42.3	42.3	42.2	42.1	42.2	42.5	42.4	42.6	43.0	42.7	42.9	44.3	42.1	42.9	0.7	24
16	42.8	42.5	42.2	42.3	42.2	42.0	42.2	42.2	42.1	42.3	42.5	42.2	42.1	43.9	50.6	49.1	47.1	51.1	53.3	51.6	51.9	53.0	49.9	48.0	53.3	42.0	45.8	4.3	24
17	47.3	46.2	45.9	52.8	52.1	48.2	44.6	43.1	42.3	42.4	42.6	42.5	42.6	42.5	42.4	42.5	42.2	42.2	42.5	42.4	43.0	43.1	43.6	43.8	52.8	42.2	44.3	3.0	24
18	43.9	44.4	44.2	44.2	44.3	44.1	43.8	43.3	42.7	42.9	42.9	42.9	43.0	42.8	42.9	42.7	42.4	42.7	42.8	42.9	43.2	43.4	43.5	44.0	44.4	42.4	43.3	0.6	24
19	44.0	44.1	44.3	44.5	44.6	44.9	43.7	43.8	44.3	44.0	43.4	44.0	45.0	45.5	45.2	43.4	42.9	42.7	42.7	42.7	42.8	42.8	42.8	42.7	45.5	42.7	43.8	0.9	24
20	42.7	42.7	43.1	43.5	44.2	44.4	44.4	43.5	43.1	43.1	43.2	43.4	43.2	42.7	43.0	43.5	43.3	43.0	42.9	43.2	43.7	44.5	44.8	45.5	45.5	42.7	43.5	0.7	24
21	46.8	46.9	47.8	49.4	49.7	49.1	45.7	43.8	42.8	42.6	42.7	44.0	45.2	43.6	43.0	42.6	42.6	42.7	42.5	42.6	42.5	42.8	42.9	43.5	49.7	42.5	44.5	2.5	24
22	44.3	44.1	44.4	44.0	44.2	44.6	43.7	42.8	43.0	43.1	43.6	43.4	43.1	43.0	42.9	43.1	45.2	48.5	53.1	53.3	53.2	49.5	46.2	48.0	53.3	42.8	45.6	3.4	24
23	50.8	55.5	56.2	52.9	54.0	60.1	63.2	58.4	49.4	48.0	47.1	45.1	42.6	41.7	41.8	41.8	41.8	41.7	41.7	41.6	41.4	41.5	41.5	41.8	63.2	41.4	47.6	7.1	24
24	42.3	42.7	42.9	43.1	43.6	***	43.0	43.3	43.2	43.1	43.3	44.9	49.4	51.5	48.2	50.6	49.4	48.8	47.3	44.4	43.1	42.2	45.8	45.2	51.5	42.2	45.3	3.0	23
25	60.2	64.9	51.2	48.0	49.6	50.3	45.4	44.3	43.8	44.4	44.0	43.8	44.6	46.3	43.7	43.0	42.7	42.6	42.5	42.2	42.3	42.1	42.1	42.5	64.9	42.1	46.1	5.8	24
26	42.5	42.5	42.7	42.5	42.7	42.6	42.7	42.7	42.6	42.7	42.6	42.8	42.8	42.4	42.3	42.1	41.9	41.8	42.0	42.2	42.3	42.8	43.3	43.8	43.8	41.8	42.6	0.4	24
27	44.1	43.9	43.9	43.6	43.9	44.2	43.6	42.9	42.8	42.6	42.7	43.0	43.0	43.0	42.9	43.1	43.2	42.3	42.4	42.7	44.8	49.0	53.3	61.0	61.0	42.3	44.7	4.2	24
28	59.3	59.7	57.7	53.5	49.5	46.3	45.8	44.4	42.5	42.3	42.1	41.8	41.9	42.1	41.9	41.8	41.8	41.8	41.6	41.8	41.7	42.0	42.6	42.7	59.7	41.6	45.4	6.0	24
29	43.3	43.4	43.5	43.8	43.7	43.8	43.7	42.6	42.0	42.7	43.1	43.4	44.1	45.3	46.0	46.0	45.8	44.9	43.9	43.9	44.1	43.4	42.7	42.6	46.0	42.0	43.8	1.1	24
30	42.8	42.9	43.7	43.4	43.2	43.7	43.7	43.5	43.2	43.3	43.4	43.1	43.1	43.0	43.2	43.3	43.2	42.6	42.9	43.0	43.9	44.4	45.2	45.7	45.7	42.6	43.5	0.7	24
31																													
最大値	60.2	64.9	57.7	54.5	54.0	60.1	63.2	58.4	60.5	68.2	60.6	55.3	50.0	51.5	50.6	50.6	49.4	51.1	53.3	53.3	53.2	53.0	53.3	61.0	68.2		49.7		
最小値	42.1	41.9	41.7	41.7	41.8	42.0	42.0	41.7	41.4	41.5	42.1	41.7	41.6	41.4	41.5	41.5	41.6	41.6	41.6	41.5	41.4	41.5	41.5	41.8		41.4	41.8		
平均値	45.1	45.5	45.2	45.1	45.0	45.1	44.6	44.0	43.6	43.9	43.7	43.5	43.5	43.3	43.4	43.3	43.2	43.4	43.6	43.5	43.7	43.9	44.2	44.6			44.1		
標準偏差	4.6	5.4	4.1	3.7	3.4	4.0	4.2	3.9	3.5	4.7	3.4	2.4	1.9	1.9	1.9	2.0	1.7	2.3	3.0	2.7	2.7	2.7	2.7	3.8				3.4	
測定時間	30	30	30	30	30	29	30	30	30	30	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					718

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
30	718	2	31653.3	68.2	41.4	44.1	49.7	41.8	***:欠測	106/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	629	49	26	11	2	1	0	0	0	0	0	0	0	718
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	87.604	6.825	3.621	1.532	0.279	0.139	0	0	0	0	0	0	0	100

日出 放射線測定所　　2016年04月　　単位：nGy／h

時刻 / 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	37.4	37.5	37.7	37.6	37.9	37.7	38.0	37.9	36.8	36.5	36.5	37.5	38.8	38.9	38.5	38.3	38.0	38.1	37.3	37.0	36.8	37.0	37.1	37.1	38.9	36.5	37.6	0.7	24
2	37.2	37.1	37.1	37.0	37.1	37.3	37.7	37.8	37.7	37.6	37.4	37.7	37.9	37.6	37.5	37.6	37.4	37.5	37.4	37.3	37.4	37.4	37.4	37.4	37.9	37.0	37.4	0.2	24
3	37.4	37.5	37.4	37.2	37.2	37.3	37.3	37.3	37.4	37.4	37.4	37.6	37.7	37.4	37.4	37.4	37.5	37.6	37.5	37.2	37.1	38.5	46.7	47.0	47.0	37.1	38.2	2.7	24
4	44.8	44.5	46.4	45.0	42.0	40.6	44.6	45.3	42.4	39.8	38.0	36.6	36.1	37.0	36.5	35.5	35.8	36.9	38.4	38.4	37.1	37.0	37.2	36.8	46.4	35.5	39.7	3.7	24
5	36.1	35.8	35.7	35.7	35.5	35.6	35.7	35.8	34.8	34.7	34.8	34.8	34.9	34.9	35.0	35.1	34.8	35.1	35.5	35.8	35.7	35.7	36.0	36.1	36.1	34.7	35.4	0.5	24
6	36.3	36.1	36.0	36.2	36.1	36.1	36.2	36.7	36.5	36.2	36.0	35.8	35.5	35.8	35.6	35.5	35.6	35.6	36.2	36.4	36.6	36.4	36.3	36.6	36.7	35.5	36.1	0.4	24
7	40.7	44.3	46.0	52.5	50.8	46.1	46.6	46.6	46.4	42.9	44.2	44.2	44.4	46.6	46.6	47.8	52.2	61.8	52.1	41.9	37.2	36.3	36.2	36.1	61.8	36.1	45.4	6.0	24
8	36.0	35.9	35.9	36.1	36.0	35.9	36.0	36.0	35.3	34.9	34.9	35.0	35.0	35.2	35.1	35.1	35.2	35.3	35.6	35.7	35.6	36.0	36.2	36.3	36.3	34.9	35.6	0.5	24
9	36.2	36.4	36.5	36.5	36.5	36.6	36.7	36.9	37.5	37.5	37.6	37.5	37.4	37.6	37.2	37.2	37.0	37.2	36.9	36.7	36.8	36.9	37.0	37.1	37.6	36.2	37.0	0.4	24
10	37.3	37.0	37.1	37.2	37.2	37.2	37.0	37.2	37.4	37.5	37.5	37.7	37.5	37.3	36.9	37.0	36.7	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.5	37.0	37.7	36.5	37.1	0.3	24
11	38.5	39.4	40.5	42.1	43.5	43.7	42.9	41.3	36.7	34.9	34.6	34.7	35.0	34.8	34.9	34.9	34.7	34.9	35.4	35.6	35.7	35.6	35.8	35.8	43.7	34.6	37.3	3.2	24
12	35.8	35.8	35.8	35.8	35.8	35.9	35.8	36.1	35.5	35.2	35.1	35.2	35.5	35.4	35.4	35.4	35.3	35.4	35.7	35.9	36.3	36.4	36.2	36.4	36.4	35.1	35.7	0.4	24
13	36.4	36.5	36.4	36.4	36.4	36.5	36.6	36.4	35.5	35.3	35.5	35.4	35.5	35.4	35.6	35.9	38.0	41.9	46.1	51.1	54.2	53.2	51.2	45.5	54.2	35.3	39.9	6.5	24
14	41.3	37.9	36.8	36.4	36.4	36.4	36.5	36.8	36.0	35.7	35.7	35.3	35.5	35.3	35.2	35.0	35.0	35.0	35.3	35.5	35.8	36.1	36.0	36.1	41.3	35.0	36.1	1.3	24
15	36.3	36.3	36.1	36.1	36.2	35.9	35.9	35.9	35.2	35.1	35.2	35.3	35.4	35.5	35.4	35.4	35.4	35.6	35.8	35.8	35.8	36.0	36.0	35.9	36.3	35.1	35.7	0.4	24
16	36.1	36.2	36.2	36.6	36.7	36.7	36.6	36.6	36.9	37.0	36.9	37.2	37.3	37.4	37.6	37.3	36.9	36.7	36.8	36.7	36.6	36.6	36.7	36.8	37.6	36.1	36.8	0.4	24
17	36.8	36.7	36.7	37.1	38.2	38.0	38.9	40.4	42.1	39.4	37.5	37.0	37.1	37.1	36.8	36.9	36.7	36.7	36.7	36.5	36.6	36.5	36.5	36.3	42.1	36.3	37.5	1.4	24
18	36.6	36.5	36.6	36.4	36.5	36.7	36.8	37.2	35.8	35.5	35.5	35.6	35.6	35.6	35.5	35.6	35.6	35.8	36.4	36.5	36.7	36.6	36.8	36.6	37.2	35.5	36.2	0.5	24
19	36.7	37.0	37.0	36.9	36.9	36.9	37.1	37.5	36.4	35.6	35.4	35.4	35.4	35.7	35.6	35.6	35.5	35.7	36.0	36.2	36.5	36.3	36.6	36.3	37.5	35.4	36.3	0.7	24
20	36.3	36.4	36.5	36.3	36.3	36.5	36.4	37.0	36.1	35.9	36.2	36.5	36.5	36.2	36.4	36.3	35.8	36.1	36.5	36.6	36.9	36.9	36.9	37.0	37.0	35.8	36.4	0.3	24
21	36.9	36.9	36.8	36.8	37.1	37.1	37.0	37.0	36.1	37.0	41.2	40.5	44.2	42.8	39.7	38.9	39.8	46.8	46.4	40.4	37.3	37.4	44.1	44.1	46.8	36.1	39.7	3.4	24
22	39.3	37.7	37.6	37.4	37.9	38.7	38.5	37.4	35.6	35.3	35.1	35.2	35.1	35.1	35.1	35.2	35.2	35.3	35.5	35.9	36.3	36.3	36.2	36.3	39.3	35.1	36.4	1.3	24
23	36.4	36.7	36.8	36.7	37.1	36.8	37.0	37.3	37.4	37.6	37.7	37.6	37.4	36.9	36.9	37.0	36.8	38.6	43.3	43.6	44.1	47.9	46.0	43.2	47.9	36.4	39.0	3.5	24
24	39.9	37.8	36.7	36.6	36.5	36.5	36.6	36.7	36.7	36.7	36.7	36.9	36.9	36.8	36.8	36.9	36.8	36.6	36.5	36.6	36.6	36.7	36.6	36.5	39.9	36.5	36.9	0.7	24
25	36.4	36.4	36.4	36.6	36.5	36.8	36.9	37.4	36.6	36.2	36.1	35.9	35.9	36.0	35.9	35.8	35.8	35.7	36.3	36.9	37.0	37.1	37.2	37.1	37.4	35.7	36.5	0.5	24
26	37.1	37.3	37.5	37.5	37.0	37.0	37.5	37.6	36.6	36.2	36.5	36.4	36.4	36.2	36.2	36.0	35.9	36.1	36.5	36.6	36.8	37.0	36.8	36.8	37.6	35.9	36.7	0.5	24
27	36.8	36.9	36.9	36.9	37.1	37.1	37.6	37.8	37.3	36.8	36.8	37.2	37.3	36.9	37.3	41.1	44.0	43.8	41.3	39.3	39.3	37.4	37.7	43.1	44.0	36.8	38.5	2.4	24
28	51.1	54.7	53.6	52.3	51.0	52.1	49.4	48.8	43.6	44.3	38.8	40.8	42.9	43.2	45.6	44.2	45.5	45.5	43.5	39.7	37.2	36.0	35.5	35.4	54.7	35.4	44.8	5.9	24
29	35.4	35.3	35.4	35.4	35.4	35.5	35.4	35.6	35.7	35.7	35.8	35.8	35.9	36.0	35.9	35.8	35.9	35.9	35.9	35.9	35.8	35.8	35.8	35.9	36.0	35.3	35.7	0.2	24
30	36.0	36.0	36.0	36.2	36.3	36.4	36.4	36.7	36.8	36.7	36.8	37.4	37.5	37.6	37.4	37.2	36.9	36.8	36.7	36.7	36.6	36.8	36.8	36.9	37.6	36.0	36.7	0.5	24
31																													
最大値	51.1	54.7	53.6	52.5	51.0	52.1	49.4	48.8	46.4	44.3	44.2	44.2	44.4	46.6	46.6	47.8	52.2	61.8	52.1	51.1	54.2	53.2	51.2	47.0	61.8		45.4		
最小値	35.4	35.3	35.4	35.4	35.4	35.5	35.4	35.6	34.8	34.7	34.6	34.7	34.9	34.8	34.9	34.9	34.7	34.9	35.3	35.5	35.6	35.6	35.5	35.4		34.6	35.4		
平均値	37.9	37.9	37.9	38.1	38.0	37.9	38.0	38.2	37.4	36.9	36.8	36.9	37.1	37.1	37.1	37.1	37.4	38.2	38.2	37.7	37.5	37.5	37.9	37.9			37.6		
標準偏差	3.2	3.8	3.9	4.3	3.9	3.5	3.3	3.2	2.7	2.2	2.0	2.0	2.5	2.7	2.7	2.8	3.7	5.4	4.1	3.2	3.5	3.7	3.8	3.1				3.4	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	27077.6	61.8	34.6	37.6	45.4	35.4	***:欠測	108/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	193	449	46	18	13	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	26.806	62.361	6.389	2.5	1.806	0	0.139	0	0	0	0	0	0	0	0	100

日出 放射線測定所　　2016年05月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	36.8	37.0	37.0	37.1	37.1	37.1	37.0	37.0	37.4	37.4	37.1	36.7	36.9	36.8	36.7	36.6	36.5	36.6	36.8	36.6	36.5	36.5	36.3	36.4	37.4	36.3	36.8	0.3	24
2	36.6	36.4	36.5	36.8	36.8	36.7	37.0	37.2	36.6	36.5	36.4	36.5	36.9	36.8	36.7	36.7	36.5	36.5	36.9	36.9	36.9	36.9	36.8	36.8	37.2	36.4	36.7	0.2	24
3	36.7	36.8	37.0	37.2	37.3	37.2	37.3	37.2	37.3	37.2	37.3	37.4	37.3	37.0	36.9	36.5	36.7	36.7	36.6	36.9	37.3	38.9	41.7	42.8	42.8	36.5	37.5	1.5	24
4	46.7	45.9	39.5	37.5	36.8	36.5	36.6	36.7	36.9	37.0	37.0	37.1	37.1	37.1	37.3	37.1	37.1	37.2	37.0	37.1	37.0	36.9	37.0	36.8	46.7	36.5	37.9	2.7	24
5	36.9	36.8	36.8	36.5	36.6	36.6	36.6	36.5	36.6	36.7	36.8	36.9	36.7	36.7	36.9	36.8	36.7	36.6	36.6	36.5	36.7	36.7	36.5	36.7	36.9	36.5	36.7	0.1	24
6	36.5	36.5	36.8	37.2	37.1	37.2	37.4	37.4	36.6	36.5	37.2	37.9	39.3	42.0	43.8	44.3	41.1	37.3	36.4	36.5	36.6	36.2	36.5	36.4	44.3	36.2	37.9	2.4	24
7	36.6	36.5	36.4	36.5	36.6	36.7	36.6	36.7	36.6	37.0	37.1	37.2	37.0	37.1	37.2	37.5	37.3	37.4	37.4	37.3	37.1	37.3	37.1	37.0	37.5	36.4	37.0	0.3	24
8	37.0	37.1	36.8	36.9	37.3	37.4	37.4	37.7	37.8	37.7	37.5	37.5	37.2	37.0	36.8	36.9	37.0	36.8	37.0	36.9	36.8	36.9	36.7	36.7	37.8	36.7	37.1	0.3	24
9	36.8	37.1	37.4	37.6	37.8	37.7	38.1	39.0	38.0	40.8	42.8	43.4	43.6	40.9	40.2	38.0	37.7	38.5	39.4	39.2	38.9	39.3	41.6	42.2	43.6	36.8	39.4	2.1	24
10	40.9	38.9	38.9	38.4	37.5	37.6	37.2	37.3	36.6	36.5	36.6	36.4	36.6	36.6	37.3	43.1	51.2	53.9	46.5	40.3	40.8	40.4	42.6	41.7	53.9	36.4	40.2	4.6	24
11	39.2	37.2	37.4	37.5	37.9	40.3	38.7	37.0	35.3	34.9	35.2	35.2	35.5	35.8	35.8	35.0	34.7	34.9	35.4	35.7	36.0	35.9	35.9	36.1	40.3	34.7	36.4	1.5	24
12	35.9	36.1	36.0	36.0	36.1	35.9	36.0	36.3	35.3	35.1	35.2	35.2	35.3	35.2	35.2	35.3	35.3	35.3	35.7	36.0	35.9	36.2	36.4	36.6	36.6	35.1	35.7	0.5	24
13	36.7	36.7	36.8	36.9	36.9	36.7	36.8	36.9	36.0	35.8	36.0	36.1	36.2	36.0	35.8	35.7	35.8	35.8	36.3	36.3	36.5	36.6	36.7	36.7	36.9	35.7	36.4	0.4	24
14	36.9	36.8	36.8	36.6	36.5	36.6	36.7	36.6	36.7	36.7	36.7	36.8	37.0	36.9	36.9	36.9	36.9	36.6	36.7	36.8	36.9	36.8	36.8	36.9	37.0	36.5	36.8	0.1	24
15	36.8	36.9	37.2	37.2	37.4	37.5	37.3	37.5	37.6	37.6	37.7	37.7	37.8	37.7	37.5	37.2	37.3	37.2	37.1	37.3	37.0	36.9	37.0	37.0	37.8	36.8	37.3	0.3	24
16	37.2	37.5	37.4	37.6	37.5	37.4	37.2	37.4	36.2	36.1	36.2	36.2	36.1	36.1	36.3	39.4	41.2	40.8	41.8	42.4	44.1	46.8	50.2	49.7	50.2	36.1	39.5	4.3	24
17	42.0	37.7	36.0	36.0	35.8	35.4	35.5	35.6	34.8	34.9	35.0	35.0	35.2	35.2	35.2	35.1	35.3	35.2	35.7	35.9	36.0	36.1	36.2	36.1	42.0	34.8	35.9	1.4	24
18	36.1	36.0	36.0	36.0	36.0	36.3	36.2	36.5	35.6	35.1	35.1	35.3	35.4	35.2	35.2	35.4	35.4	35.4	35.8	35.7	35.7	35.7	36.2	36.4	36.5	35.1	35.7	0.4	24
19	36.3	36.3	36.4	36.4	36.4	36.7	37.1	37.1	36.4	36.2	36.2	36.2	36.5	36.3	36.2	36.0	36.0	36.1	36.3	36.5	36.7	36.7	36.7	36.8	37.1	36.0	36.4	0.3	24
20	36.7	36.8	37.0	37.2	37.4	37.7	37.7	38.1	37.1	36.8	36.7	36.5	36.6	36.5	36.2	36.2	36.3	35.8	36.3	36.3	36.8	36.9	36.9	36.9	38.1	35.8	36.8	0.5	24
21	37.0	36.9	37.2	37.5	37.4	37.6	37.3	37.6	37.4	37.4	37.3	37.2	37.2	37.2	36.8	36.8	36.7	36.8	36.7	36.8	37.0	36.9	36.9	36.6	37.6	36.6	37.1	0.3	24
22	37.0	37.0	36.9	36.8	36.7	36.6	36.7	37.1	37.3	37.0	36.9	36.8	37.0	37.0	36.9	37.0	37.0	36.9	36.8	36.8	37.0	36.9	37.0	37.0	37.3	36.6	36.9	0.2	24
23	36.9	37.0	37.2	37.1	37.0	36.9	37.3	38.7	37.8	37.3	37.1	36.6	36.6	36.8	36.9	36.8	36.7	36.9	37.1	37.4	37.6	37.7	37.8	37.7	38.7	36.6	37.2	0.5	24
24	37.6	37.6	37.8	37.9	37.5	37.6	38.1	38.5	37.5	37.3	37.3	37.6	37.7	36.8	36.1	36.0	35.9	35.9	36.6	36.7	36.8	36.8	36.7	36.8	38.5	35.9	37.1	0.7	24
25	37.1	38.4	40.1	38.8	37.5	37.0	36.9	37.0	36.9	***	***	***	36.3	36.1	36.3	36.6	36.5	36.7	36.9	37.1	37.1	37.2	37.3	37.4	40.1	36.1	37.2	0.9	21
26	37.3	37.6	37.7	37.7	37.6	37.4	37.5	37.5	36.9	36.3	36.4	36.3	36.5	36.6	36.4	36.4	36.5	36.3	36.9	37.1	37.2	37.1	37.8	37.8	37.8	36.3	37.0	0.5	24
27	37.7	37.4	37.0	37.1	37.3	37.1	38.2	37.8	36.7	36.1	36.1	36.1	36.5	36.5	36.3	36.1	36.2	36.4	36.7	36.7	36.9	37.0	37.2	37.2	38.2	36.1	36.8	0.6	24
28	37.2	37.2	37.1	37.3	37.7	38.0	38.0	38.2	38.1	37.9	38.2	37.9	37.8	38.2	38.3	38.2	38.3	38.4	38.5	38.6	38.7	38.4	38.3	38.3	38.7	37.1	38.0	0.5	24
29	38.4	38.3	38.2	38.2	38.4	38.8	39.0	39.1	39.2	39.1	39.4	39.0	39.0	38.7	40.6	42.2	45.2	45.4	46.1	58.4	68.6	57.8	46.8	45.5	68.6	38.2	43.3	7.8	24
30	51.5	53.6	52.2	53.5	45.2	39.6	37.4	38.3	42.2	41.3	42.1	41.8	38.8	36.8	36.2	36.1	37.2	37.7	37.9	37.1	36.8	37.0	37.1	36.9	53.6	36.1	41.0	5.8	24
31	36.8	36.8	37.0	37.1	37.1	37.4	37.6	38.1	36.9	36.5	36.9	36.9	36.7	36.5	36.5	36.4	36.3	36.5	36.9	36.8	36.9	37.0	37.0	36.8	38.1	36.3	36.9	0.4	24
最大値	51.5	53.6	52.2	53.5	45.2	40.3	39.0	39.1	42.2	41.3	42.8	43.4	43.6	42.0	43.8	44.3	51.2	53.9	46.5	58.4	68.6	57.8	50.2	49.7	68.6		43.3		
最小値	35.9	36.0	36.0	36.0	35.8	35.4	35.5	35.6	34.8	34.9	35.0	35.0	35.2	35.2	35.2	35.0	34.7	34.9	35.4	35.7	35.7	35.7	35.9	36.1		34.7	35.7		
平均値	38.1	37.9	37.7	37.7	37.4	37.3	37.2	37.4	37.0	37.0	37.1	37.1	37.1	37.0	37.0	37.2	37.6	37.6	37.6	37.8	38.3	38.1	38.1	38.1			37.5		
標準偏差	3.3	3.4	2.8	3.0	1.6	1.0	0.7	0.8	1.3	1.4	1.7	1.8	1.6	1.4	1.7	2.2	3.3	3.6	2.6	4.1	5.8	4.2	3.2	3.1				2.8	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					741

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
31	741	3	27795.4	68.6	34.7	37.5	43.3	35.7	***:欠測	108/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	77	619	29	7	6	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	741
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	10.391	83.536	3.914	0.945	0.81	0.27	0	0.135	0	0	0	0	0	0	0	100

日出 放射線測定所　　2016年06月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	36.7	36.8	36.6	36.4	36.6	36.6	36.7	36.6	35.8	35.7	35.7	35.6	36.0	35.9	35.7	35.7	35.7	36.1	36.6	36.7	36.4	36.7	36.6	36.6	36.8	35.6	36.3	0.4	24
2	36.7	36.6	36.7	36.6	36.5	36.3	36.4	36.5	35.6	35.3	35.6	35.5	35.6	35.5	35.6	35.5	35.4	35.4	35.9	36.3	36.2	36.1	36.1	36.1	36.7	35.3	36.0	0.5	24
3	36.2	36.2	36.4	36.3	36.3	36.2	36.4	37.2	36.3	35.8	35.6	35.8	36.1	36.1	35.9	36.1	36.1	36.0	36.5	37.0	37.1	37.1	37.0	37.0	37.2	35.6	36.4	0.5	24
4	37.0	36.9	36.9	36.8	37.0	36.8	36.8	36.8	37.0	37.2	37.2	37.2	37.3	37.1	36.8	36.7	36.8	36.9	37.8	37.9	38.9	39.6	41.7	43.2	43.2	36.7	37.7	1.6	24
5	42.6	43.0	43.1	42.7	40.3	37.8	36.7	36.4	36.7	36.6	36.4	36.3	36.4	36.2	36.5	36.6	36.4	36.4	36.4	36.3	36.4	36.6	36.6	36.4	43.1	36.2	37.7	2.5	24
6	36.5	36.7	36.6	36.8	36.9	36.7	36.8	36.7	35.8	35.5	35.6	35.6	35.9	36.0	36.0	36.0	36.0	36.3	36.9	37.0	37.1	37.3	37.4	37.2	37.4	35.5	36.5	0.6	24
7	36.9	37.0	36.9	36.9	37.1	36.9	37.0	37.0	35.9	36.0	36.7	36.8	37.1	37.3	38.5	37.7	36.4	36.1	36.6	37.1	37.1	37.3	37.0	37.0	38.5	35.9	36.9	0.5	24
8	37.1	37.2	37.2	37.0	36.9	37.0	37.0	36.9	36.4	36.1	36.0	36.0	36.3	36.2	36.2	36.2	36.2	36.2	36.8	37.5	37.5	37.7	37.8	37.5	37.8	36.0	36.8	0.6	24
9	37.5	37.3	37.3	37.4	37.1	37.6	39.0	40.3	41.2	45.6	43.5	41.4	38.1	36.4	37.7	39.0	36.9	36.2	36.5	36.7	37.1	37.0	37.0	37.2	45.6	36.2	38.4	2.4	24
10	37.5	37.1	37.2	37.1	37.0	37.2	37.6	36.9	35.5	35.5	35.5	35.6	35.7	35.7	35.8	35.8	35.7	35.8	36.5	36.5	36.6	36.7	36.9	36.9	37.6	35.5	36.4	0.7	24
11	37.1	37.3	37.5	37.5	37.7	37.7	37.9	37.8	37.8	37.5	37.6	37.5	37.6	37.7	37.7	37.8	38.1	38.0	38.2	38.0	37.9	38.0	37.7	37.4	38.2	37.1	37.7	0.3	24
12	37.5	37.3	37.1	37.2	37.3	37.5	37.6	37.7	37.5	37.7	37.8	37.6	37.5	37.5	37.5	37.8	38.7	40.4	43.1	41.6	40.8	41.3	42.2	41.7	43.1	37.1	38.7	1.9	24
13	42.2	44.3	42.9	43.5	43.6	47.1	58.3	73.1	66.9	69.3	***	***	***	36.8	35.8	35.6	35.4	35.4	35.9	36.2	36.2	36.4	37.7	37.7	73.1	35.4	44.3	12.0	21
14	36.9	36.6	36.5	36.9	37.6	36.7	36.4	36.4	35.5	***	***	***	***	***	***	***	***	35.2	35.8	36.0	36.1	36.2	36.4	36.4	37.6	35.2	*36.3	0.6	16
15	36.4	36.5	36.7	36.9	37.1	37.2	37.0	37.1	36.2	36.2	36.5	36.3	36.1	36.2	35.9	35.7	35.9	35.9	36.2	36.6	36.5	36.7	36.8	36.8	37.2	35.7	36.5	0.4	24
16	36.9	37.0	37.1	37.4	37.2	37.2	37.1	37.1	36.2	36.4	37.4	38.5	38.6	42.3	48.1	47.0	45.6	44.5	43.7	39.8	40.5	40.9	42.0	45.1	48.1	36.2	40.1	3.7	24
17	49.6	43.6	39.1	37.6	36.6	36.2	36.5	36.7	35.6	35.3	35.4	35.8	35.5	35.5	35.3	35.4	35.4	35.5	36.1	36.2	36.3	36.3	36.3	36.4	49.6	35.3	37.0	3.2	24
18	36.4	36.5	36.5	36.5	36.5	36.6	36.9	37.3	37.1	36.7	36.6	36.9	36.8	36.8	36.9	36.8	36.8	36.6	36.7	36.8	36.6	36.4	36.6	36.7	37.3	36.4	36.7	0.2	24
19	36.7	36.6	36.9	37.0	37.2	37.2	37.1	37.3	38.0	37.8	38.0	38.8	38.2	37.1	36.7	36.6	36.6	36.8	36.8	36.8	36.8	36.7	36.9	36.8	38.8	36.6	37.1	0.6	24
20	37.3	37.5	38.1	37.4	37.2	37.1	37.3	37.2	36.3	36.1	36.2	36.1	36.0	35.6	35.8	35.7	35.8	35.8	36.4	36.6	36.7	37.0	37.0	37.2	38.1	35.6	36.6	0.7	24
21	37.4	37.7	39.9	43.4	41.6	38.6	37.5	37.2	36.5	36.2	36.1	36.0	35.8	35.9	35.8	35.6	35.4	35.4	35.7	36.0	36.2	36.1	36.5	36.9	43.4	35.4	37.1	2.0	24
22	36.9	36.9	36.9	37.0	37.2	37.1	37.1	36.8	35.5	35.1	35.2	35.4	35.3	35.4	35.3	35.4	35.4	35.7	36.1	45.0	46.1	39.9	39.6	42.5	46.1	35.1	37.5	3.1	24
23	42.9	46.3	48.3	43.7	39.4	37.8	38.2	40.0	43.1	44.9	39.0	35.8	35.0	34.9	34.7	34.6	34.4	34.8	35.0	35.4	35.6	35.8	36.0	35.8	48.3	34.4	38.4	4.2	24
24	35.8	35.8	35.8	36.1	36.2	36.4	36.6	36.5	35.7	35.6	36.2	42.2	50.2	45.5	46.1	45.9	46.7	44.4	42.6	38.6	36.9	36.1	36.3	41.7	50.2	35.6	39.6	4.6	24
25	54.0	50.4	46.8	41.8	37.8	36.8	36.4	36.5	36.4	36.6	36.6	36.7	39.1	41.3	37.7	36.9	42.7	41.4	37.5	36.2	35.9	36.2	36.5	36.4	54.0	35.9	39.4	4.8	24
26	36.5	36.4	36.5	36.4	36.7	37.5	37.0	36.9	36.6	36.6	36.1	36.3	36.0	36.2	35.8	35.8	36.2	36.2	36.1	36.1	36.3	36.3	36.2	36.3	37.5	35.8	36.4	0.4	24
27	36.5	36.8	36.9	36.9	37.0	37.0	37.1	37.4	36.4	35.7	35.4	35.5	36.0	35.7	35.6	35.6	35.5	35.6	36.2	36.3	37.1	38.6	41.4	45.9	45.9	35.4	37.0	2.3	24
28	46.1	45.2	49.8	49.5	47.3	44.4	42.8	38.3	35.5	34.8	34.7	34.8	34.9	34.8	34.8	34.8	34.8	34.7	35.2	35.6	35.9	35.7	35.9	36.1	49.8	34.7	38.6	5.4	24
29	36.2	36.4	36.4	36.3	36.2	36.4	37.0	36.8	36.0	35.2	35.2	35.3	35.7	36.5	38.1	38.5	38.3	37.2	37.0	37.3	37.1	37.3	37.2	37.1	38.5	35.2	36.7	0.9	24
30	37.3	37.3	37.4	37.2	37.2	37.5	37.7	37.9	36.9	36.4	35.7	35.8	35.9	35.7	35.9	36.0	35.9	35.8	36.0	36.3	36.6	36.9	37.1	37.5	37.9	35.7	36.7	0.7	24
31																													
最大値	54.0	50.4	49.8	49.5	47.3	47.1	58.3	73.1	66.9	69.3	43.5	42.2	50.2	45.5	48.1	47.0	46.7	44.5	43.7	45.0	46.1	41.3	42.2	45.9	73.1		44.3		
最小値	35.8	35.8	35.8	36.1	36.2	36.2	36.4	36.4	35.5	34.8	34.7	34.8	34.9	34.8	34.7	34.6	34.4	34.7	35.0	35.4	35.6	35.7	35.9	35.8		34.4	36.0		
平均値	38.7	38.6	38.6	38.3	37.9	37.6	38.0	38.4	37.7	37.9	36.5	36.7	37.0	36.9	37.0	37.0	37.1	36.9	37.1	37.2	37.3	37.2	37.5	38.1			37.6		
標準偏差	4.3	3.7	3.7	3.2	2.4	2.3	4.0	6.6	5.8	6.5	1.7	1.7	2.8	2.3	3.0	2.8	3.0	2.5	2.2	1.9	2.0	1.4	1.8	2.8				3.4	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	28	28	28	29	29	29	29	30	30	30	30	30	30	30					709

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
29	709	11	26634.2	73.1	34.4	37.6	44.3	36.0	***:欠測	108/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	148	490	50	16	1	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	709
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	20.874	69.111	7.052	2.257	0.141	0.141	0	0.282	0.141	0	0	0	0	0	0	100

上司 放射線測定所　　2016年04月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	50.5	50.7	50.9	51.0	52.0	52.3	53.2	52.8	51.8	51.1	51.0	51.6	52.5	52.6	51.5	51.0	51.4	51.9	50.9	50.3	49.9	49.8	50.2	49.9	53.2	49.8	51.3	1.0	24
2	50.0	49.8	49.6	49.5	49.4	49.7	49.8	50.2	49.6	49.6	49.8	50.1	50.0	50.2	50.1	50.1	50.2	50.2	50.0	50.0	49.9	49.8	49.7	49.6	50.2	49.4	49.9	0.2	24
3	49.6	49.6	49.6	49.5	49.5	49.6	49.6	49.8	50.0	50.0	50.0	50.0	50.1	50.0	50.0	50.1	49.9	49.9	49.7	49.4	49.5	49.6	50.4	51.8	51.8	49.4	49.9	0.5	24
4	52.6	53.8	55.6	54.1	53.8	53.7	55.8	57.8	58.4	55.7	51.8	49.3	50.6	49.6	47.9	47.6	48.5	48.2	47.4	47.1	47.0	47.2	47.5	47.5	58.4	47.0	51.2	3.8	24
5	47.7	47.8	47.8	47.9	47.9	48.0	48.3	48.3	47.8	47.9	47.8	47.8	48.0	48.1	48.1	48.2	48.2	48.2	48.0	48.0	48.3	48.2	48.3	47.9	48.3	47.7	48.0	0.2	24
6	48.5	48.6	48.4	48.8	48.6	48.7	48.6	49.0	49.1	48.5	48.6	48.8	49.0	48.9	48.8	49.0	49.1	49.2	49.1	49.3	49.4	49.2	49.2	49.1	49.4	48.4	48.9	0.3	24
7	52.2	54.2	57.5	56.0	52.5	54.5	54.3	54.2	55.2	52.7	53.9	51.7	50.2	51.4	51.3	67.2	69.8	72.3	65.7	56.5	49.1	47.1	47.1	46.9	72.3	46.9	55.1	6.9	24
8	46.8	46.7	46.7	47.0	47.1	47.2	47.3	47.3	46.8	47.0	47.1	47.2	47.3	47.6	48.0	48.0	48.0	48.4	48.0	47.9	47.8	47.9	48.0	48.3	48.4	46.7	47.5	0.5	24
9	48.2	47.9	47.9	48.0	48.0	48.1	48.2	48.5	48.9	48.7	49.0	49.0	49.4	49.6	49.4	49.2	49.1	49.0	49.1	49.0	48.9	49.0	49.0	48.7	49.6	47.9	48.7	0.5	24
10	48.8	48.6	48.5	48.3	48.6	48.7	48.9	49.1	49.3	49.4	49.1	49.3	49.6	49.3	49.0	49.1	48.7	48.3	48.3	48.2	48.2	48.4	48.3	48.2	49.6	48.2	48.8	0.4	24
11	48.0	48.0	48.2	48.3	48.7	48.3	47.5	47.6	47.8	47.3	47.5	47.6	47.8	47.8	48.0	48.2	48.1	47.9	47.7	47.6	47.6	47.6	47.5	47.5	48.7	47.3	47.8	0.3	24
12	47.5	47.6	47.6	47.6	47.7	47.8	48.4	48.3	48.1	48.1	48.5	48.6	48.6	48.8	49.0	48.8	48.7	49.0	49.4	49.1	48.8	48.7	48.7	48.7	49.4	47.5	48.4	0.6	24
13	48.7	48.6	48.5	48.6	48.6	48.8	48.6	48.7	48.9	49.0	49.0	49.1	49.1	49.5	49.7	50.7	53.2	55.0	56.8	61.4	64.6	65.2	61.6	56.2	65.2	48.5	52.4	5.6	24
14	52.0	48.6	47.4	47.0	47.2	47.3	48.0	47.6	47.5	47.8	48.0	48.1	47.8	47.9	47.7	47.7	47.6	47.3	47.1	47.2	47.3	47.3	47.3	47.3	52.0	47.0	47.8	1.0	24
15	47.7	47.5	47.5	47.6	47.4	47.3	47.3	47.2	47.5	47.7	47.7	47.8	48.1	47.9	48.3	48.0	48.3	48.1	48.0	47.8	47.9	47.9	47.9	47.7	48.3	47.2	47.7	0.3	24
16	47.6	47.7	47.9	48.0	48.0	48.4	48.5	48.4	48.0	48.4	48.7	49.2	49.5	49.6	49.7	49.5	49.4	49.5	49.2	48.8	48.6	48.6	48.8	48.6	49.7	47.6	48.7	0.6	24
17	48.6	48.6	48.9	50.3	52.1	51.3	52.7	55.4	57.1	52.0	49.4	48.8	48.9	49.4	49.2	49.1	49.3	49.1	48.8	48.8	48.5	48.2	48.4	48.4	57.1	48.2	50.1	2.3	24
18	48.3	48.1	48.2	48.4	48.6	48.9	48.9	48.9	49.1	49.0	48.7	49.0	49.0	49.1	49.0	49.0	49.0	48.9	48.9	48.8	49.0	49.2	49.1	49.1	49.2	48.1	48.8	0.3	24
19	48.9	48.8	48.9	49.2	49.2	48.8	48.8	49.1	49.2	49.0	48.6	48.5	48.9	48.8	49.0	48.9	48.9	48.6	48.5	48.5	48.4	48.5	48.6	48.5	49.2	48.4	48.8	0.2	24
20	48.6	48.5	48.6	48.7	48.6	48.9	49.1	49.1	49.0	49.0	49.3	49.5	50.1	49.9	49.8	49.9	49.8	49.9	50.0	49.8	49.7	49.6	49.4	49.2	50.1	48.5	49.3	0.5	24
21	49.4	49.3	49.2	49.4	49.4	49.4	49.3	49.6	49.5	53.4	56.5	56.3	55.9	54.1	50.9	49.9	51.1	53.9	54.5	50.9	48.8	48.4	49.4	49.1	56.5	48.4	51.1	2.6	24
22	48.7	48.6	48.9	48.4	48.3	49.4	49.0	48.4	48.1	48.2	48.2	48.3	48.4	48.5	48.8	48.9	48.8	48.8	48.5	48.6	48.6	48.7	48.6	48.9	49.4	48.1	48.6	0.3	24
23	49.0	48.9	49.3	49.1	49.1	49.0	49.2	49.5	50.0	50.1	50.4	50.3	49.8	49.7	49.6	49.5	49.5	50.5	55.0	57.8	57.6	56.7	59.5	58.3	59.5	48.9	51.6	3.6	24
24	52.4	49.7	48.8	48.5	48.4	48.7	48.6	49.1	49.2	48.8	48.7	48.7	48.8	49.1	48.9	49.0	48.9	48.9	48.7	48.7	48.8	49.0	48.9	49.1	52.4	48.4	49.0	0.8	24
25	49.1	49.0	48.8	48.9	48.9	49.1	49.0	49.2	49.8	49.6	49.0	49.2	49.2	49.1	49.3	49.3	49.5	49.5	49.3	49.4	49.5	49.6	49.7	49.9	49.9	48.8	49.3	0.3	24
26	50.0	50.1	50.1	49.6	49.1	48.8	49.3	49.3	49.4	50.0	50.1	50.4	50.4	50.1	50.0	50.3	50.3	50.0	50.1	50.0	50.1	50.1	49.9	50.1	50.4	48.8	49.9	0.4	24
27	50.1	50.2	50.3	50.5	50.7	51.4	51.7	51.9	51.3	51.2	51.7	53.6	52.4	51.9	52.2	55.8	58.4	57.9	55.2	51.8	49.3	48.4	49.4	54.3	58.4	48.4	52.1	2.6	24
28	56.8	63.4	64.4	64.4	64.6	62.9	58.2	57.4	53.2	50.6	48.0	48.8	52.8	55.7	60.6	56.9	57.2	53.4	48.7	47.3	46.3	45.9	46.0	46.0	64.6	45.9	54.6	6.6	24
29	45.9	45.8	46.1	46.1	46.0	46.2	46.3	46.1	46.4	46.4	46.8	46.9	46.9	47.0	46.9	47.2	47.2	47.3	47.1	47.1	47.2	46.8	46.9	46.9	47.3	45.8	46.6	0.5	24
30	46.8	47.2	47.2	47.2	47.1	47.3	47.4	47.7	47.6	47.9	48.3	48.8	49.3	49.2	49.3	48.8	48.7	48.8	48.8	48.7	48.8	48.7	48.3	48.4	49.3	46.8	48.2	0.8	24
31																													
最大値	56.8	63.4	64.4	64.4	64.6	62.9	58.2	57.8	58.4	55.7	56.5	56.3	55.9	55.7	60.6	67.2	69.8	72.3	65.7	61.4	64.6	65.2	61.6	58.3	72.3		55.1		
最小値	45.9	45.8	46.1	46.1	46.0	46.2	46.3	46.1	46.4	46.4	46.8	46.9	46.9	47.0	46.9	47.2	47.2	47.3	47.1	47.1	46.3	45.9	46.0	46.0		45.8	46.6		
平均値	49.3	49.4	49.6	49.5	49.5	49.6	49.7	49.9	49.8	49.5	49.4	49.4	49.6	49.7	49.7	50.2	50.5	50.6	50.2	49.8	49.5	49.3	49.4	49.3			49.7		
標準偏差	2.2	3.2	3.6	3.4	3.3	3.1	2.7	2.9	2.8	2.0	2.0	1.9	1.8	1.9	2.4	3.8	4.4	4.7	3.8	3.2	3.4	3.5	3.2	2.7				3.1	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
30	720	0	35764.7	72.3	45.8	49.7	55.1	46.6	***:欠測	109/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	4	609	71	23	10	2	1	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.556	84.583	9.861	3.194	1.389	0.278	0.139	0	0	0	0	0	0	100

上司 放射線測定所　　2016年05月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	48.2	48.0	48.0	48.1	48.0	48.3	48.3	48.4	48.8	49.2	49.5	49.5	49.4	48.9	48.9	48.9	48.7	48.9	49.0	49.0	48.6	48.6	48.4	49.0	49.5	48.0	48.7	0.5	24
2	49.0	49.1	49.6	49.6	49.4	49.1	49.0	48.9	49.0	49.5	50.0	50.2	50.3	50.3	50.3	50.3	50.2	50.2	49.7	49.7	49.6	49.3	48.9	48.9	50.3	48.9	49.6	0.5	24
3	48.9	49.0	49.4	49.3	49.2	49.2	49.4	49.1	49.2	49.4	49.2	49.3	49.2	49.0	49.0	48.9	49.0	49.2	49.8	50.4	53.3	56.3	58.7	56.6	58.7	48.9	50.4	2.8	24
4	58.7	56.5	49.9	47.9	47.1	46.8	47.2	47.5	47.6	48.0	48.2	48.7	48.7	48.7	48.7	48.7	49.0	49.1	49.0	48.9	48.8	48.5	48.4	48.5	48.3	58.7	46.8	49.1	2.7	24
5	48.4	48.4	48.3	48.5	48.2	48.3	48.3	48.4	48.5	48.4	48.2	47.9	48.3	48.2	48.4	48.4	48.5	48.2	48.1	48.1	48.1	48.3	48.2	48.5	48.5	47.9	48.3	0.1	24
6	48.5	48.6	48.6	48.5	48.4	48.4	48.2	48.5	48.7	48.8	49.8	51.4	51.8	52.8	53.1	52.9	51.0	48.6	47.8	48.0	47.6	47.6	47.6	47.7	53.1	47.6	49.3	1.8	24
7	47.5	47.6	47.8	47.6	47.6	47.6	47.8	47.9	48.0	48.4	48.4	48.4	48.4	48.4	48.9	49.1	49.0	48.9	48.7	48.5	48.6	48.7	48.6	48.9	49.1	47.5	48.3	0.5	24
8	48.9	48.5	48.6	48.4	48.6	48.6	48.8	48.7	49.0	48.9	48.6	48.6	48.8	49.1	49.0	49.0	49.0	49.1	48.9	48.8	48.8	49.0	49.2	49.3	49.3	48.4	48.8	0.2	24
9	49.3	49.4	49.3	49.2	49.4	49.3	49.8	51.1	52.4	54.4	55.7	55.5	57.8	57.8	54.3	51.8	50.9	51.2	54.3	60.1	59.7	58.1	59.6	53.5	60.1	49.2	53.5	3.8	24
10	48.8	47.6	53.9	51.5	48.7	48.4	47.9	47.6	47.7	48.0	47.8	48.2	48.5	48.7	49.0	49.6	51.9	51.8	50.3	48.9	51.2	50.7	51.8	50.3	53.9	47.6	49.5	1.7	24
11	48.2	47.3	47.1	47.0	49.0	54.4	51.6	47.8	46.8	46.5	46.6	46.6	46.4	46.4	46.4	46.4	46.5	46.4	46.5	46.3	46.4	46.5	46.5	46.5	54.4	46.3	47.4	1.9	24
12	46.5	46.6	46.5	46.7	46.5	47.1	47.2	47.0	47.1	47.3	47.2	47.2	47.4	47.7	47.9	47.6	47.3	47.5	47.4	47.4	47.4	47.5	47.4	47.5	47.9	46.5	47.2	0.4	24
13	47.5	47.5	47.5	47.7	47.5	47.3	47.6	48.0	48.3	48.0	48.5	48.8	48.9	48.5	48.4	48.3	48.5	48.4	48.1	48.1	48.0	48.1	48.2	48.4	48.9	47.3	48.1	0.4	24
14	48.8	49.0	49.0	48.8	48.8	48.4	47.9	48.1	48.0	48.0	48.1	48.5	48.5	48.6	48.7	48.9	48.7	48.6	48.4	48.3	48.2	48.4	48.4	48.6	49.0	47.9	48.5	0.3	24
15	48.9	48.9	48.6	48.4	48.8	48.7	48.6	49.0	48.9	49.0	49.6	49.8	49.8	49.7	49.8	49.8	49.7	49.6	49.5	49.4	48.8	49.0	48.9	48.9	49.8	48.4	49.2	0.5	24
16	49.4	49.4	49.3	49.4	49.4	49.2	49.1	49.0	49.3	49.3	49.5	49.6	49.8	50.2	50.7	52.0	53.0	53.5	53.6	53.3	55.1	58.1	62.7	59.3	62.7	49.0	51.8	3.7	24
17	51.1	46.9	45.7	45.9	46.1	46.0	46.4	46.2	46.2	46.4	46.4	46.6	47.2	47.2	47.5	47.1	47.2	46.9	46.9	47.1	47.2	47.2	47.2	47.3	51.1	45.7	46.9	1.0	24
18	47.1	47.3	47.2	47.4	47.3	47.1	47.1	47.8	47.5	47.4	47.1	47.6	47.8	48.1	48.1	48.3	48.4	48.3	48.3	47.9	47.7	47.8	47.9	47.8	48.4	47.1	47.7	0.4	24
19	47.9	47.9	48.1	47.9	48.2	48.5	48.8	49.0	48.9	48.9	49.0	49.6	49.7	49.6	49.3	49.3	49.4	49.3	49.1	48.8	48.9	48.9	48.9	48.9	49.7	47.9	48.9	0.5	24
20	49.1	49.2	49.4	49.7	50.1	49.9	49.6	49.6	49.9	50.2	50.5	50.7	50.5	50.5	50.0	50.0	49.7	49.2	48.9	48.8	48.8	49.1	49.2	48.9	50.7	48.8	49.6	0.6	24
21	49.4	49.4	49.9	50.0	49.9	49.8	49.7	49.6	50.0	49.8	49.8	49.5	49.4	49.3	49.0	49.0	48.8	48.8	48.9	48.9	48.7	49.1	48.9	48.9	50.0	48.7	49.4	0.4	24
22	49.0	48.9	49.0	49.2	49.0	49.3	49.6	49.7	49.4	48.9	49.0	49.5	49.7	49.8	49.6	49.6	49.6	49.4	49.3	49.2	49.5	49.6	49.7	49.8	49.8	48.9	49.4	0.3	24
23	49.9	49.7	50.4	50.4	50.5	51.1	50.7	51.4	51.4	51.3	51.3	51.5	51.2	51.0	50.9	51.1	51.0	51.0	50.9	50.8	51.0	51.0	50.9	50.9	51.5	49.7	50.9	0.4	24
24	51.0	50.9	50.8	50.6	50.7	50.5	50.4	50.7	50.8	51.1	51.7	51.8	50.9	50.5	50.3	50.3	50.0	50.1	49.9	50.0	49.6	49.7	49.6	49.7	51.8	49.6	50.5	0.6	24
25	49.6	50.6	51.0	50.7	50.3	50.0	49.8	49.8	50.4	50.7	50.4	50.6	50.6	***	***	***	50.9	50.9	50.5	50.6	50.4	50.5	50.4	50.5	51.0	49.6	50.4	0.4	21
26	50.6	50.6	51.0	51.3	51.5	51.4	51.0	50.7	50.5	50.3	50.8	50.9	50.9	50.7	50.8	50.9	50.9	50.8	50.7	50.7	50.5	51.1	51.5	50.7	51.5	50.3	50.9	0.3	24
27	51.8	51.0	51.2	49.8	49.9	50.3	50.0	50.9	52.0	50.6	50.1	50.1	49.9	49.9	50.0	49.6	49.7	49.5	49.4	49.6	49.5	49.6	50.0	50.2	52.0	49.4	50.2	0.7	24
28	50.4	50.7	50.7	51.0	51.1	50.8	51.2	51.4	52.1	52.1	52.2	51.8	51.7	51.7	51.8	51.5	51.6	51.4	51.4	51.2	51.3	51.4	51.8	51.9	52.2	50.4	51.4	0.5	24
29	52.0	51.8	51.8	51.9	51.7	51.3	51.9	52.3	52.5	52.5	52.9	52.7	52.5	51.9	52.0	53.6	58.9	61.5	58.7	65.8	71.7	65.1	54.4	51.5	71.7	51.3	55.1	5.6	24
30	55.3	55.8	54.0	60.2	56.2	50.6	49.0	49.2	51.5	53.4	54.1	52.1	50.4	49.3	49.0	48.9	48.7	48.7	49.2	48.7	48.6	48.7	49.2	49.1	60.2	48.6	51.3	3.2	24
31	49.4	49.7	50.2	50.2	49.8	49.6	50.1	50.1	50.0	50.3	50.6	50.5	50.4	50.3	50.3	49.9	50.3	50.2	50.1	49.7	49.6	49.5	49.3	49.4	50.6	49.3	50.0	0.4	24
最大値	58.7	56.5	54.0	60.2	56.2	54.4	51.9	52.3	52.5	54.4	55.7	55.5	57.8	57.8	54.3	53.6	58.9	61.5	58.7	65.8	71.7	65.1	62.7	59.3	71.7		55.1		
最小値	46.5	46.6	45.7	45.9	46.1	46.0	46.4	46.2	46.2	46.4	46.4	46.6	46.4	46.4	46.4	46.4	46.5	46.4	46.5	46.3	46.4	46.5	46.5	46.5		45.7	46.9		
平均値	49.7	49.4	49.4	49.4	49.3	49.2	49.1	49.1	49.4	49.5	49.7	49.8	49.8	49.8	49.7	49.7	49.9	49.8	49.7	50.0	50.4	50.4	50.3	49.9			49.7		
標準偏差	2.4	2.2	1.9	2.5	1.9	1.7	1.4	1.4	1.7	1.9	2.1	1.9	2.0	2.1	1.6	1.6	2.2	2.6	2.3	3.8	4.7	3.9	3.7	2.6				2.5	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31					741

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
31	741	3	36812.3	71.7	45.7	49.7	55.1	46.9	***：欠測	109/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	2	615	102	17	4	0	1	0	0	0	0	0	0	741
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.27	82.996	13.765	2.294	0.54	0	0.135	0	0	0	0	0	0	100

上司 放射線測定所　　2016年06月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	49.3	49.2	48.9	49.2	49.1	49.0	48.8	49.1	49.5	49.4	49.5	49.7	49.7	49.5	49.5	49.4	49.6	49.5	49.5	49.3	49.3	49.2	49.2	49.3	49.7	48.8	49.3	0.2	24
2	49.4	49.4	49.4	49.5	49.5	49.2	49.2	48.9	49.1	49.3	49.4	49.6	49.5	49.7	49.5	49.8	49.9	49.5	49.3	49.3	49.3	49.2	49.3	49.4	49.9	48.9	49.4	0.2	24
3	49.3	49.3	49.4	49.8	49.5	49.7	49.7	49.9	50.2	50.3	50.3	50.2	50.3	49.9	50.2	50.4	50.5	50.2	50.3	50.3	50.3	50.1	49.9	50.0	50.5	49.3	50.0	0.4	24
4	49.7	49.9	49.9	49.7	49.8	49.8	50.2	50.1	50.2	50.4	50.4	50.6	50.4	50.4	50.6	50.4	50.3	50.7	51.1	52.0	53.5	53.5	52.7	54.6	54.6	49.7	50.9	1.4	24
5	55.0	56.0	56.3	55.3	51.3	49.3	48.6	48.1	48.2	48.4	48.7	48.8	48.8	49.2	49.2	49.4	49.2	49.3	49.0	48.7	48.7	48.7	48.8	49.4	56.3	48.1	50.1	2.6	24
6	49.5	48.9	48.9	49.8	50.0	50.3	50.1	49.5	49.1	49.1	49.2	49.6	49.7	49.8	49.9	50.0	50.1	49.7	49.7	49.8	50.2	50.3	49.9	49.5	50.3	48.9	49.7	0.4	24
7	49.6	49.5	49.4	49.5	49.5	49.6	49.8	50.0	50.8	51.6	52.3	53.4	52.2	51.8	51.2	50.5	49.7	49.2	49.4	49.2	49.3	49.3	49.2	49.1	53.4	49.1	50.2	1.2	24
8	49.3	49.0	49.0	49.1	49.0	48.9	49.0	49.4	49.5	49.7	49.8	50.0	50.0	50.3	50.2	50.5	50.4	50.3	50.3	50.5	50.7	50.6	50.5	50.3	50.7	48.9	49.8	0.6	24
9	50.1	50.1	49.9	49.8	49.8	50.3	50.5	50.6	53.0	54.7	55.6	54.8	52.1	50.9	55.0	53.0	50.2	49.1	49.2	49.5	49.8	49.7	49.9	50.2	55.6	49.1	51.2	2.0	24
10	50.3	50.6	51.1	51.0	51.0	51.5	51.8	51.3	49.8	49.4	49.3	49.4	49.5	49.8	50.0	50.3	50.0	49.9	49.7	49.5	49.7	50.1	50.0	50.4	51.8	49.3	50.2	0.7	24
11	50.4	50.4	50.3	50.1	50.3	50.5	50.8	50.6	50.9	50.9	50.9	50.8	51.1	51.3	51.3	51.2	51.3	51.4	51.4	51.6	51.6	51.1	50.8	50.8	51.6	50.1	50.9	0.4	24
12	50.8	50.4	50.3	50.4	50.8	51.0	51.1	50.8	50.8	50.9	51.0	51.1	51.0	51.0	51.1	51.4	53.2	55.3	56.2	54.2	53.7	55.3	55.3	54.4	56.2	50.3	52.1	1.9	24
13	53.9	55.9	56.9	57.9	57.7	56.7	57.6	68.0	62.6	60.1	56.4	50.2	47.8	47.2	***	46.7	47.4	47.3	47.2	47.2	47.4	47.4	47.7	48.4	68.0	46.7	52.9	6.2	23
14	48.2	47.9	47.9	47.6	49.2	48.2	47.9	47.7	47.8	47.6	47.3	47.4	47.8	48.2	48.0	48.2	48.3	48.2	48.1	47.9	47.8	48.0	48.1	48.4	49.2	47.3	48.0	0.4	24
15	48.6	48.5	48.7	48.5	48.6	48.6	48.5	48.9	49.3	***	***	***	***	***	***	***	***	49.1	49.0	48.9	49.0	48.6	48.9	48.7	49.3	48.5	*48.8	0.3	16
16	48.7	48.8	49.2	49.4	49.2	49.2	49.1	49.2	49.2	50.5	50.5	50.6	50.7	53.4	59.0	59.4	57.6	57.0	53.4	51.5	50.4	51.8	52.3	54.5	59.4	48.7	51.9	3.3	24
17	59.9	59.5	53.3	54.4	50.0	48.2	48.4	48.3	48.3	48.4	48.6	48.5	48.5	48.7	48.6	48.7	48.6	48.5	48.6	48.5	48.5	48.5	48.6	48.7	59.9	48.2	50.0	3.4	24
18	48.9	48.7	48.7	48.7	49.4	49.4	49.1	49.5	49.3	49.4	49.1	49.3	49.6	49.3	49.6	49.6	49.3	49.3	49.3	49.2	49.1	49.1	49.4	49.3	49.6	48.7	49.2	0.3	24
19	49.6	49.9	50.0	49.6	49.6	49.4	49.4	50.3	50.2	50.5	50.3	50.8	49.5	48.4	48.4	48.3	48.6	48.6	48.8	48.6	48.9	48.8	48.7	48.7	50.8	48.3	49.3	0.8	24
20	49.0	48.8	48.9	49.0	49.0	49.4	49.4	49.0	49.6	49.8	49.9	50.0	49.7	49.6	49.6	49.3	49.3	49.4	49.1	49.1	49.6	50.5	50.9	50.7	50.9	48.8	49.5	0.6	24
21	50.6	50.8	54.3	54.2	52.7	50.9	49.6	49.4	49.5	49.5	49.6	49.3	49.1	49.5	49.3	49.2	49.1	48.7	48.6	48.6	48.6	48.5	48.5	49.0	54.3	48.5	49.9	1.7	24
22	50.1	51.6	50.2	50.2	50.5	50.5	50.6	51.2	49.3	48.6	48.6	48.7	48.9	48.9	49.0	49.0	48.8	49.0	55.3	63.7	59.2	52.2	52.1	54.3	63.7	48.6	51.3	3.7	24
23	54.9	58.5	58.3	55.1	50.5	52.6	53.3	50.6	48.6	49.1	48.1	47.3	47.1	46.9	47.3	47.6	47.5	47.6	47.8	47.6	47.4	47.5	47.7	47.8	58.5	46.9	49.9	3.6	24
24	47.9	48.0	47.9	48.1	48.0	48.4	48.5	48.3	48.4	48.4	48.6	54.2	65.3	61.9	58.1	56.5	54.3	51.5	50.5	48.9	48.0	47.7	48.0	55.5	65.3	47.7	51.3	5.0	24
25	77.7	65.7	55.9	51.3	48.6	47.8	47.8	48.1	48.5	48.6	48.7	48.8	50.1	60.3	52.3	49.1	48.5	48.3	48.3	48.2	48.1	47.8	47.8	47.8	77.7	47.8	51.4	7.1	24
26	47.9	47.9	47.8	47.9	47.9	48.1	48.0	48.2	48.5	48.6	48.7	48.6	48.7	48.5	48.6	48.9	48.9	49.1	48.6	48.2	48.4	48.6	48.9	49.3	49.3	47.8	48.5	0.4	24
27	49.1	49.4	49.3	49.6	49.9	49.6	49.2	49.5	49.6	50.0	50.2	49.9	49.6	49.4	49.6	49.4	48.9	48.9	48.9	49.0	51.2	52.9	56.2	59.2	59.2	48.9	50.4	2.5	24
28	64.7	63.6	62.3	58.1	57.2	56.3	54.4	49.7	48.2	47.5	47.1	47.3	47.7	47.7	47.5	47.6	47.7	47.3	47.4	47.5	47.8	48.0	48.2	48.2	64.7	47.1	51.2	5.8	24
29	48.3	48.4	48.8	48.5	48.7	48.6	49.2	48.9	48.9	48.1	48.5	48.7	49.2	50.2	52.7	54.3	54.0	52.9	51.2	51.3	49.7	49.1	48.8	48.7	54.3	48.1	49.8	1.9	24
30	48.7	49.1	48.9	49.0	49.2	49.5	49.7	50.1	49.8	50.4	49.7	49.3	49.0	48.8	49.1	49.1	49.0	48.7	48.6	48.8	49.0	49.4	50.0	50.4	50.4	48.6	49.3	0.5	24
31																													
最大値	77.7	65.7	62.3	58.1	57.7	56.7	57.6	68.0	62.6	60.1	56.4	54.8	65.3	61.9	59.0	59.4	57.6	57.0	56.2	63.7	59.2	55.3	56.2	59.2	77.7		52.9		
最小値	47.9	47.9	47.8	47.6	47.9	47.8	47.8	47.7	47.8	47.5	47.1	47.3	47.1	46.9	47.3	46.7	47.4	47.3	47.2	47.2	47.4	47.4	47.7	47.8		46.7	48.0		
平均値	51.6	51.5	51.0	50.7	50.2	50.0	50.0	50.1	49.9	50.0	49.9	49.9	50.1	50.4	50.5	50.2	50.0	49.8	49.8	49.9	49.8	49.7	49.9	50.5			50.2		
標準偏差	6.1	4.7	3.6	2.8	2.2	2.1	2.1	3.5	2.6	2.4	2.0	1.8	3.2	3.3	2.8	2.7	2.2	2.1	2.1	3.0	2.3	1.9	2.1	2.7				2.9	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29	28	29	29	30	30	30	30	30	30	30					711

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
29	711	9	35705.8	77.7	46.7	50.2	52.9	48.0	***:欠測	109/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584	90	27	8	1	0	1	0	0	0	0	0	711
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.138	12.658	3.797	1.125	0.141	0	0.141	0	0	0	0	0	100

地頭 放射線測定所　　2016年04月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	40.7	40.6	40.9	41.1	42.0	42.3	41.8	41.7	40.6	40.0	39.6	41.2	42.1	41.6	40.0	39.0	40.1	40.1	39.4	39.4	39.7	39.8	39.6	39.5	42.3	39.0	40.5	1.0	24
2	39.2	39.2	38.9	39.0	39.3	39.3	39.2	39.1	39.1	38.4	38.1	38.2	38.5	38.4	38.4	38.3	38.3	38.4	38.3	38.1	38.1	37.9	38.0	38.1	39.3	37.9	38.6	0.5	24
3	38.2	38.2	38.2	38.5	38.9	38.9	39.1	38.8	38.9	39.0	38.9	38.7	38.6	38.6	38.9	39.9	38.9	38.3	38.1	38.1	38.3	38.2	38.7	40.0	40.0	38.1	38.7	0.5	24
4	42.6	44.9	43.6	40.1	42.7	46.8	47.7	46.1	48.0	43.8	39.6	37.6	37.5	38.6	37.9	37.1	37.5	38.5	37.6	36.9	36.7	36.5	37.0	37.3	48.0	36.5	40.5	3.9	24
5	37.1	36.9	37.1	37.3	37.3	37.5	37.7	37.4	37.3	37.1	37.4	37.4	37.4	37.4	37.6	37.3	37.4	37.0	37.2	37.1	37.4	37.5	37.7	38.0	38.0	36.9	37.4	0.2	24
6	38.2	38.3	38.6	38.4	38.5	38.8	38.7	38.7	38.5	38.4	38.2	38.3	38.5	38.3	38.4	38.1	38.0	37.9	37.8	38.0	38.4	38.8	39.0	40.0	40.0	37.8	38.4	0.4	24
7	43.6	43.6	42.9	42.1	40.8	41.7	42.3	43.5	43.3	41.0	40.5	39.6	39.8	41.0	42.0	44.6	58.4	56.6	46.6	40.2	37.8	37.1	37.0	36.8	58.4	36.8	42.6	5.2	24
8	36.9	37.0	36.8	36.9	36.7	36.9	36.8	37.0	37.1	37.1	37.2	37.3	37.6	37.7	38.0	38.0	38.0	37.8	37.9	38.1	38.6	38.7	38.9	39.0	39.0	36.7	37.6	0.7	24
9	39.0	38.9	39.0	39.0	39.2	39.2	39.2	39.5	39.3	39.3	38.9	39.0	38.8	38.7	38.9	38.4	38.3	38.4	38.6	39.1	39.3	39.6	39.9	40.2	40.2	38.3	39.1	0.4	24
10	40.0	40.3	40.5	40.4	40.3	40.7	40.7	40.1	39.7	39.5	39.2	39.0	38.7	38.8	38.6	38.4	38.2	37.9	37.7	37.7	37.8	37.9	37.9	37.9	40.7	37.7	39.1	1.1	24
11	37.2	37.4	37.6	38.2	38.2	38.4	38.2	38.0	38.5	37.4	37.1	37.1	37.0	37.2	37.1	37.2	37.2	37.0	37.0	36.9	36.8	37.0	37.1	37.2	38.5	36.8	37.4	0.5	24
12	37.4	37.6	38.2	38.6	38.9	39.3	39.4	39.0	38.5	37.6	38.2	38.6	38.5	38.3	38.2	37.9	38.0	38.0	38.1	38.0	38.0	37.9	37.9	37.7	39.4	37.4	38.2	0.5	24
13	37.6	37.7	37.8	37.8	37.8	37.8	37.7	37.7	38.0	38.2	38.0	38.0	38.2	39.4	40.2	42.2	47.4	49.9	51.8	53.4	53.8	55.2	53.8	47.7	55.2	37.6	42.8	6.7	24
14	42.8	40.4	38.9	38.6	38.5	39.0	39.3	39.0	38.8	38.7	38.5	38.0	37.7	37.7	37.7	37.7	37.6	37.5	37.3	37.1	37.2	37.1	37.2	37.2	42.8	37.1	38.3	1.3	24
15	37.2	37.4	37.3	37.3	37.4	37.3	37.2	37.1	37.1	37.2	37.3	37.3	37.4	37.3	37.4	37.6	37.5	37.4	37.2	37.4	37.3	37.6	37.8	38.0	38.0	37.1	37.4	0.2	24
16	38.3	38.6	38.9	39.1	39.3	39.1	39.2	39.2	39.0	38.9	39.1	39.1	38.8	38.5	38.6	38.2	38.3	38.3	38.0	37.6	37.7	37.5	37.7	37.7	39.3	37.5	38.5	0.6	24
17	37.7	37.7	38.3	40.9	42.7	41.1	43.4	47.9	51.5	44.2	39.1	37.9	37.9	38.0	38.0	38.3	38.3	38.0	37.7	37.5	37.4	37.7	37.9	38.1	51.5	37.4	39.9	3.6	24
18	37.9	37.8	37.9	38.3	38.2	38.4	38.6	38.6	38.2	38.2	38.1	38.0	37.9	37.8	37.9	37.8	37.9	37.7	37.8	37.8	37.7	38.0	38.1	38.3	38.6	37.7	38.0	0.2	24
19	38.4	38.7	38.8	39.0	39.1	39.4	39.5	39.1	38.8	38.8	38.0	37.9	37.9	37.7	37.9	38.0	37.9	37.6	37.6	37.4	37.4	37.5	37.3	37.5	39.5	37.3	38.2	0.7	24
20	37.6	37.8	38.0	38.2	38.6	38.8	38.9	38.6	38.2	38.4	38.7	38.7	38.5	38.5	38.3	38.1	38.1	38.0	38.0	38.1	38.2	38.2	38.1	38.0	38.0	37.6	38.3	0.3	24
21	38.1	38.0	38.0	38.1	38.2	37.9	38.0	38.0	38.1	42.4	45.3	43.6	41.9	40.7	39.1	38.1	38.0	38.8	42.4	41.1	38.5	38.3	39.3	38.8	45.3	37.9	39.5	2.1	24
22	38.7	38.9	39.5	39.5	38.4	38.0	37.5	37.2	37.5	37.4	37.5	37.6	37.7	37.7	37.8	37.8	37.8	37.7	37.5	37.4	37.7	38.2	38.1	38.4	39.5	37.2	38.0	0.6	24
23	38.5	38.9	38.8	39.2	39.3	39.2	39.3	39.3	39.1	39.1	39.3	39.3	39.2	39.0	38.6	38.4	38.3	38.3	41.6	46.3	44.5	45.3	47.6	47.0	47.6	38.3	40.6	3.0	24
24	43.7	39.6	38.2	38.0	37.9	38.0	38.3	38.3	38.2	38.1	37.9	38.0	38.0	38.0	38.1	37.8	37.8	37.8	37.6	36.9	37.4	38.1	38.2	38.6	43.7	36.9	38.3	1.2	24
25	38.7	38.6	38.8	39.0	38.8	38.9	38.8	38.7	38.7	38.8	38.6	38.9	39.0	39.0	38.9	38.8	38.9	38.6	38.3	38.0	38.0	38.5	38.8	39.3	39.3	38.0	38.7	0.3	24
26	39.8	40.0	39.9	40.0	39.9	39.9	40.0	39.7	39.4	39.0	39.1	38.8	38.9	38.8	38.6	38.6	38.5	38.3	38.2	38.5	39.1	39.3	39.6	39.8	40.0	38.2	39.2	0.6	24
27	40.2	40.3	40.6	40.6	40.8	41.2	41.2	41.0	40.7	40.7	44.2	47.8	45.5	42.3	43.0	47.0	48.1	46.7	44.2	40.2	38.3	38.0	39.4	40.5	48.1	38.0	42.2	3.0	24
28	40.3	49.5	54.9	50.4	55.2	51.8	47.2	44.8	44.3	40.8	39.0	38.5	44.7	50.9	56.4	48.6	43.1	40.9	38.7	39.2	38.6	37.1	36.7	36.5	56.4	36.5	44.5	6.4	24
29	36.4	36.3	36.4	36.5	36.3	36.6	36.6	36.5	36.6	36.8	37.1	38.2	37.4	37.1	37.0	36.8	36.8	37.0	37.1	36.8	37.0	37.2	37.4	37.8	38.2	36.3	36.9	0.5	24
30	38.0	38.3	38.4	38.4	38.4	38.5	38.6	38.4	38.5	38.5	38.5	39.0	38.6	38.7	38.6	38.6	38.5	38.4	38.3	38.5	38.5	38.4	38.6	38.7	39.0	38.0	38.5	0.2	24
31																													
最大値	43.7	49.5	54.9	50.4	55.2	51.8	47.7	47.9	51.5	44.2	45.3	47.8	45.5	50.9	56.4	48.6	58.4	56.6	51.8	53.4	53.8	55.2	53.8	47.7	58.4		44.5		
最小値	36.4	36.3	36.4	36.5	36.3	36.6	36.6	36.5	36.6	36.8	37.1	37.1	37.0	37.1	37.0	36.8	36.8	37.0	37.0	36.8	36.7	36.5	36.7	36.5		36.3	36.9		
平均値	39.0	39.2	39.4	39.3	39.6	39.7	39.7	39.6	39.7	39.1	38.9	38.9	38.9	39.1	39.2	39.1	39.6	39.4	39.1	38.9	38.7	38.8	39.0	39.0			39.2		
標準偏差	2.0	2.7	3.3	2.5	3.3	3.0	2.6	2.7	3.2	1.8	1.8	2.1	2.0	2.6	3.5	2.8	4.4	4.2	3.2	3.3	3.2	3.5	3.4	2.5				2.9	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
30	720	0	28221.7	58.4	36.3	39.2	44.5	36.9	***:欠測	110/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	636	51	21	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	88.333	7.083	2.917	1.25	0.417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

地頭 放射線測定所　　2016年05月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	38.8	38.9	39.0	38.9	39.0	39.2	39.3	39.1	38.8	38.8	38.9	38.9	38.6	38.3	38.3	38.2	38.0	37.9	38.0	38.3	38.7	38.7	38.9	39.2	39.3	37.9	38.7	0.4	24
2	39.4	39.6	39.8	39.7	40.1	40.0	40.1	40.2	39.6	39.6	39.6	39.5	38.9	38.7	38.6	38.8	38.9	38.6	38.8	38.9	39.1	39.3	39.1	38.8	40.2	38.6	39.3	0.5	24
3	38.8	39.0	39.1	38.6	38.0	38.2	38.3	38.2	38.3	38.3	38.4	38.2	38.2	38.0	37.9	37.8	38.0	38.5	40.1	41.9	43.9	42.9	44.1	44.8	44.8	37.8	39.5	2.2	24
4	45.4	43.8	39.4	38.1	37.5	37.4	37.5	37.6	37.8	38.1	38.3	38.3	38.2	38.4	38.5	38.4	38.3	38.3	38.0	38.0	38.0	38.1	38.5	38.8	45.4	37.4	38.7	1.9	24
5	38.7	38.8	39.0	38.9	39.0	39.1	39.0	38.9	38.2	38.0	38.0	38.2	38.2	38.2	38.3	38.2	38.2	38.0	38.0	37.9	38.3	38.5	38.6	38.8	39.1	37.9	38.5	0.4	24
6	38.9	39.1	39.3	39.5	39.5	39.6	39.5	39.5	39.5	40.4	42.4	44.3	43.4	43.4	43.4	42.1	40.2	38.5	38.4	37.9	37.5	37.4	37.4	37.4	44.3	37.4	39.9	2.1	24
7	37.5	37.6	37.7	37.7	37.6	37.7	37.7	38.0	38.0	38.2	38.2	38.3	38.3	38.5	38.3	38.5	38.6	38.5	38.5	38.0	37.6	37.9	38.5	38.9	38.9	37.5	38.1	0.4	24
8	39.0	39.1	39.3	39.3	39.5	39.5	39.5	39.2	39.1	38.6	38.3	38.1	38.0	38.1	38.1	38.2	38.2	38.2	38.1	38.2	38.4	38.6	38.7	39.1	39.5	38.0	38.7	0.5	24
9	39.5	39.5	39.6	39.6	39.7	39.8	41.4	43.3	44.9	46.0	46.9	47.1	48.6	47.2	43.2	42.4	40.5	39.9	43.6	43.4	42.0	41.6	45.1	42.2	48.6	39.5	42.8	2.9	24
10	41.5	40.6	41.6	40.8	39.1	38.6	38.9	38.9	38.7	39.1	39.2	38.7	38.9	38.9	39.5	39.3	39.6	40.6	40.4	40.6	40.8	42.0	41.0	39.3	42.0	38.6	39.9	1.1	24
11	38.2	37.8	38.4	38.5	39.7	50.1	55.1	44.3	39.0	37.6	37.2	37.3	37.1	37.2	36.9	37.0	37.0	36.8	36.9	36.8	36.9	37.0	37.1	37.1	55.1	36.8	39.0	4.5	24
12	37.3	37.3	37.5	37.8	38.0	38.2	37.9	37.5	37.4	37.6	37.8	37.8	37.7	37.6	37.7	37.6	37.6	37.5	36.9	36.9	37.1	37.2	37.8	38.1	38.2	36.9	37.6	0.4	24
13	38.3	38.4	38.8	38.9	39.1	39.3	39.1	39.1	38.5	38.2	38.3	38.5	38.8	38.4	38.4	38.3	38.0	37.9	37.9	37.9	38.0	38.1	38.3	38.4	39.3	37.9	38.5	0.4	24
14	38.8	38.9	39.1	39.4	39.5	39.6	39.3	38.9	38.0	38.1	38.2	38.0	38.0	38.2	38.2	38.1	38.0	38.1	37.8	37.7	37.9	38.1	38.5	38.7	39.6	37.7	38.5	0.6	24
15	38.8	39.2	39.3	39.4	39.5	39.3	39.5	39.5	39.0	39.0	39.1	38.9	39.0	38.7	38.8	38.9	38.7	38.4	38.4	38.2	37.9	38.1	38.0	38.3	39.5	37.9	38.8	0.5	24
16	38.7	38.7	38.8	38.7	38.5	38.5	38.5	38.6	38.6	38.8	38.9	38.9	38.8	39.2	39.2	40.5	45.9	47.0	46.7	46.2	46.0	47.6	52.5	50.1	52.5	38.5	41.8	4.5	24
17	43.0	38.6	37.1	37.7	37.3	37.0	36.9	36.9	36.9	37.0	36.9	37.1	37.2	37.1	37.3	37.4	37.4	37.3	37.2	37.1	37.2	37.5	37.5	37.9	43.0	36.9	37.5	1.2	24
18	37.9	38.1	38.0	38.2	38.3	38.5	38.4	38.4	38.0	37.7	37.7	37.6	37.7	37.9	37.8	37.8	37.9	37.6	37.6	37.4	37.6	37.9	38.1	38.2	38.5	37.4	37.9	0.3	24
19	38.3	38.4	38.5	38.6	38.8	38.6	38.3	38.4	38.8	38.9	38.9	38.7	38.9	39.1	38.7	38.7	38.8	38.4	38.3	38.3	38.9	39.4	39.7	39.8	39.8	38.3	38.8	0.4	24
20	39.9	40.0	40.2	40.4	40.5	40.6	40.7	40.7	40.5	39.6	39.7	39.5	39.5	39.5	39.4	39.1	38.9	38.5	38.1	37.5	37.8	38.2	38.4	39.5	40.7	37.5	39.4	1.0	24
21	39.5	39.7	40.0	40.3	40.3	40.3	40.2	40.2	39.6	39.7	39.3	39.1	38.6	38.4	38.2	37.9	37.8	37.8	37.9	37.8	37.6	38.1	38.4	38.6	40.3	37.6	39.0	1.0	24
22	38.6	38.7	38.9	39.1	39.0	38.6	38.9	38.8	38.8	38.7	38.9	39.0	39.5	38.9	38.9	38.7	38.6	38.2	38.2	38.0	38.4	39.1	39.3	39.6	39.6	38.0	38.8	0.4	24
23	39.9	40.0	40.1	40.4	40.2	40.3	40.6	40.3	40.4	40.4	40.4	40.2	40.0	40.0	39.4	39.2	39.2	39.3	39.1	38.9	39.6	40.1	40.7	41.3	41.3	38.9	40.0	0.6	24
24	41.4	41.5	41.5	41.6	41.7	41.8	42.0	42.1	41.4	41.2	40.6	39.6	39.0	38.9	38.7	38.7	38.6	38.6	38.4	38.3	38.0	38.1	37.9	38.0	42.1	37.9	39.9	1.6	24
25	38.2	38.8	39.3	39.4	39.4	38.7	38.3	38.2	38.4	38.5	38.7	38.7	38.9	38.7	38.6	38.9	38.9	38.9	39.0	39.4	39.6	39.4	39.3	39.5	39.6	38.2	38.9	0.4	24
26	39.6	39.5	39.9	40.6	40.8	41.7	41.9	40.6	39.8	39.7	39.5	39.5	39.2	***	***	***	***	38.7	38.8	41.3	39.6	39.4	38.7	39.5	41.9	38.7	39.9	0.9	20
27	39.7	39.3	40.0	38.4	38.7	38.4	37.9	37.9	38.1	***	***	37.9	38.0	37.9	38.2	38.3	38.2	38.0	37.6	37.1	37.2	37.6	37.9	38.8	40.0	37.1	38.2	0.7	22
28	39.0	39.2	39.5	39.9	40.0	40.1	39.9	39.4	39.6	39.3	39.3	39.4	39.4	39.6	39.7	39.7	39.8	39.8	39.5	39.8	40.2	40.5	40.7	41.1	41.1	39.0	39.8	0.5	24
29	41.0	40.9	40.7	40.5	41.0	41.3	41.1	40.4	39.8	39.8	39.6	39.3	38.7	38.6	39.0	40.3	45.0	49.7	51.1	66.6	66.3	51.4	42.6	39.8	66.6	38.6	43.9	7.8	24
30	41.6	41.2	40.6	44.3	45.2	40.7	38.5	38.9	43.4	46.6	43.5	40.1	38.4	38.1	37.6	37.5	37.7	37.6	37.3	37.1	36.9	36.9	37.7	38.6	46.6	36.9	39.8	2.9	24
31	38.9	39.0	39.3	39.4	39.5	39.6	39.5	38.8	38.7	38.8	39.0	39.2	39.1	39.5	39.4	39.0	39.0	38.8	38.6	38.4	38.2	38.4	37.9	38.0	39.6	37.9	38.9	0.5	24
最大値	45.4	43.8	41.6	44.3	45.2	50.1	55.1	44.3	44.9	46.6	46.9	47.1	48.6	47.2	43.4	42.4	45.9	49.7	51.1	66.6	66.3	51.4	52.5	50.1	66.6		43.9		
最小値	37.3	37.3	37.1	37.7	37.3	37.0	36.9	36.9	36.9	37.0	36.9	37.1	37.1	37.1	36.9	37.0	37.0	36.8	36.9	36.8	36.9	36.9	37.1	37.1		36.8	37.5		
平均値	39.5	39.3	39.3	39.4	39.5	39.7	39.8	39.4	39.2	39.3	39.3	39.2	39.0	39.0	38.8	38.8	39.0	39.0	39.1	39.7	39.7	39.5	39.6	39.5			39.3		
標準偏差	1.7	1.3	1.0	1.3	1.5	2.3	3.1	1.6	1.6	2.1	2.0	1.9	2.1	1.9	1.4	1.2	1.9	2.6	2.9	5.4	5.3	3.1	3.0	2.5				2.5	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	31	31	30	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31					738

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
31	738	6	29019.8	66.6	36.8	39.3	43.9	37.5	***:欠測	110/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	662	58	12	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	738
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	89.702	7.859	1.626	0.542	0	0	0.271	0	0	0	0	0	0	0	100

地頭 放射線測定所　　2016年06月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	38.2	37.8	37.8	37.7	37.7	37.7	37.6	37.6	37.9	38.0	37.7	38.0	38.1	37.9	38.0	37.9	38.0	37.9	37.6	37.1	36.8	36.7	37.3	37.3	38.2	36.7	37.7	0.4	24
2	37.4	37.4	37.6	37.5	37.5	37.4	37.5	37.3	37.4	37.4	37.4	37.6	37.6	37.6	37.7	37.7	37.5	37.5	37.5	37.3	37.4	37.4	37.8	38.0	38.0	37.3	37.5	0.2	24
3	38.2	38.6	38.6	38.9	38.8	38.9	38.9	38.8	38.4	38.3	38.0	38.4	38.2	38.4	38.2	38.1	38.3	38.1	38.1	37.9	38.0	38.2	38.5	39.4	39.4	37.9	38.4	0.4	24
4	39.7	39.8	39.9	40.0	40.1	40.1	40.2	39.8	38.7	38.4	38.4	38.1	38.2	38.1	38.0	38.1	38.0	38.2	38.6	40.3	42.0	42.3	42.6	43.3	43.3	38.0	39.6	1.6	24
5	43.5	43.9	44.6	41.5	39.3	38.4	38.4	38.2	38.0	38.1	38.2	38.5	37.8	37.8	37.6	37.7	37.8	37.6	37.6	37.5	37.6	37.7	38.1	38.3	44.6	37.5	38.9	2.1	24
6	38.6	38.7	38.9	38.8	39.0	39.3	39.1	38.7	38.4	38.2	38.3	38.3	38.2	38.3	38.3	38.2	38.2	38.2	37.9	37.6	37.6	38.0	38.3	38.5	39.3	37.6	38.4	0.4	24
7	38.6	38.9	38.9	39.2	39.3	39.0	39.1	39.5	42.6	43.2	41.7	40.8	40.6	40.5	40.2	39.0	38.5	38.1	37.9	37.9	37.9	38.0	38.4	38.6	43.2	37.9	39.4	1.5	24
8	38.9	38.8	39.1	39.2	39.3	39.4	38.9	38.1	37.9	37.9	37.9	38.1	38.1	38.2	38.3	38.3	38.2	38.0	38.1	38.3	39.2	39.4	39.2	39.5	39.5	37.9	38.6	0.6	24
9	39.5	39.1	39.0	39.0	39.7	40.0	40.1	40.2	41.3	43.0	42.4	42.4	40.4	39.0	47.2	46.6	40.4	38.1	37.5	37.3	37.7	37.9	38.5	38.7	47.2	37.3	40.2	2.6	24
10	39.0	39.2	39.2	39.4	40.0	40.0	39.8	39.5	38.4	37.7	37.6	37.7	37.8	37.7	37.7	37.8	37.7	37.6	37.4	37.6	38.0	38.3	38.6	38.9	40.0	37.4	38.5	0.9	24
11	39.2	39.4	39.6	39.7	39.7	40.2	40.2	40.1	39.6	39.0	38.6	38.6	38.7	38.8	39.0	38.8	38.5	38.0	37.7	38.3	38.6	38.9	39.0	38.9	40.2	37.7	39.0	0.7	24
12	38.9	39.5	39.5	39.7	40.2	40.2	40.2	39.0	38.8	38.7	38.7	38.5	38.4	38.5	38.5	39.7	42.1	43.7	43.7	41.5	41.8	44.4	47.6	44.8	47.6	38.4	40.7	2.5	24
13	43.6	43.7	43.0	43.0	41.5	41.0	40.5	39.6	39.8	40.0	40.0	40.6	39.0	37.6	37.1	37.0	37.4	38.0	37.1	36.8	37.0	37.0	37.2	38.2	43.7	36.8	39.4	2.3	24
14	37.9	37.5	37.6	37.8	38.2	38.1	37.8	37.6	37.4	37.2	37.0	37.1	37.2	37.2	37.1	37.4	37.3	37.3	37.3	37.1	37.6	38.0	38.1	38.2	38.2	37.0	37.5	0.4	24
15	38.4	38.7	39.2	39.2	39.4	39.6	39.5	39.1	38.8	38.5	***	38.1	38.1	37.9	38.1	38.0	37.8	37.8	37.5	36.8	36.9	36.9	36.8	37.2	39.6	36.8	38.2	0.9	23
16	37.5	37.5	37.9	38.3	38.5	38.6	38.4	38.2	38.4	***	***	***	***	***	***	***	***	51.3	52.3	46.7	43.1	44.6	43.6	43.2	52.3	37.5	*41.8	4.9	16
17	43.9	41.3	47.3	47.9	41.7	39.3	38.8	38.2	38.4	38.1	38.2	38.3	38.3	38.3	38.1	38.1	38.0	38.0	37.7	37.2	37.3	37.7	38.3	38.6	47.9	37.2	39.4	2.9	24
18	38.8	39.1	39.3	39.4	39.5	39.2	39.4	39.1	38.9	39.0	38.6	38.6	38.6	38.8	38.9	38.4	38.4	38.4	38.1	38.6	39.0	39.2	39.3	39.4	39.5	38.1	38.9	0.4	24
19	39.9	39.9	40.3	40.1	40.5	40.7	41.1	42.2	41.2	39.9	39.5	40.3	40.2	40.8	39.9	38.3	37.8	37.6	37.9	38.0	38.3	38.4	38.6	38.7	42.2	37.6	39.6	1.3	24
20	38.8	39.2	39.6	39.8	39.7	39.9	39.9	40.0	38.8	38.6	38.7	38.7	38.8	39.6	57.8	46.2	40.0	38.4	37.6	36.9	37.4	39.1	39.3	40.5	57.8	36.9	40.1	4.1	24
21	41.5	42.8	43.3	44.2	43.9	43.4	40.7	46.6	41.6	39.3	38.3	38.2	38.1	37.8	37.8	37.8	37.8	37.6	37.6	37.6	37.6	37.6	37.9	38.8	46.6	37.6	39.9	2.8	24
22	40.8	41.5	39.8	39.4	39.4	39.7	39.0	38.8	38.3	38.2	38.2	38.7	38.7	38.6	38.5	38.2	37.9	38.3	43.8	41.5	40.6	39.5	41.4	43.3	43.8	37.9	39.7	1.6	24
23	47.0	50.0	49.9	45.1	45.6	52.5	53.1	44.9	40.3	40.8	40.7	38.2	37.4	37.0	36.8	36.9	36.8	36.8	36.8	37.1	37.0	37.3	37.5	37.8	53.1	36.8	41.4	5.6	24
24	38.2	38.0	38.0	38.2	38.2	37.9	37.8	37.7	37.8	38.2	38.6	42.8	48.1	47.5	43.2	45.5	44.3	41.7	40.5	38.5	37.1	36.8	39.5	44.1	48.1	36.8	40.3	3.4	24
25	66.4	55.6	42.6	38.8	38.2	37.8	38.1	38.3	38.4	39.3	39.0	39.1	39.7	39.2	38.3	38.0	37.8	37.6	37.0	36.9	36.9	37.2	37.4	37.5	66.4	36.9	40.2	6.7	24
26	37.8	37.8	38.0	37.9	38.2	38.5	38.4	38.2	38.0	38.0	38.0	38.2	37.5	37.4	37.4	37.6	37.6	37.5	37.4	37.4	37.9	38.5	38.9	39.1	39.1	37.4	38.0	0.5	24
27	39.4	39.7	39.6	40.0	39.2	39.1	39.2	38.7	38.8	38.9	38.4	38.3	38.8	38.5	38.4	38.4	37.9	37.8	37.5	37.1	38.6	41.9	45.1	49.0	49.0	37.1	39.5	2.6	24
28	46.9	48.0	51.3	49.5	44.4	41.5	40.8	38.3	37.0	36.8	37.0	37.0	37.0	37.2	37.1	37.1	37.2	37.1	36.9	36.9	36.9	37.4	37.6	37.8	51.3	36.8	39.8	4.6	24
29	37.9	38.3	38.8	38.9	38.9	39.0	38.8	38.3	37.7	37.8	38.0	38.2	38.9	40.0	41.6	41.8	42.0	40.9	39.9	40.7	39.1	38.4	38.9	39.1	42.0	37.7	39.3	1.3	24
30	39.7	40.0	39.8	40.4	40.3	41.0	40.4	39.9	38.9	38.8	38.9	39.1	38.8	38.6	38.5	38.4	38.2	38.0	38.0	38.0	37.9	37.9	38.3	38.6	41.0	37.9	39.0	0.9	24
31																													
最大値	66.4	55.6	51.3	49.5	45.6	52.5	53.1	46.6	42.6	43.2	42.4	42.8	48.1	47.5	57.8	46.6	44.3	51.3	52.3	46.7	43.1	44.6	47.6	49.0	66.4		41.8		
最小値	37.4	37.4	37.6	37.5	37.5	37.4	37.5	37.3	37.0	36.8	37.0	37.0	37.0	37.0	36.8	36.9	36.8	36.8	36.8	36.8	36.8	36.7	36.8	37.2		36.7	37.5		
平均値	40.8	40.7	40.6	40.3	39.9	39.9	39.7	39.4	38.9	38.8	38.6	38.8	38.8	38.7	39.4	39.0	38.5	38.7	38.7	38.3	38.3	38.7	39.3	39.8			39.3		
標準偏差	5.5	4.1	3.5	2.9	1.9	2.7	2.7	2.0	1.3	1.5	1.2	1.4	2.0	1.9	4.1	2.6	1.7	2.8	3.1	2.1	1.6	2.0	2.5	2.7				2.7	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	28	29	29	29	29	29	29	30	30	30	30	30	30	30					711

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
29	711	9	27923.8	66.4	36.7	39.3	41.8	37.5	***:欠測	110/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	620	66	17	6	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	711
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	87.201	9.283	2.391	0.844	0.141	0	0.141	0	0	0	0	0	0	0	100

上杉 放射線測定所　　2016年04月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	29.3	29.5	29.6	29.6	30.1	30.4	30.9	30.8	30.5	30.5	30.3	32.2	32.6	32.2	30.0	29.3	28.9	28.9	28.6	28.2	28.1	28.2	28.6	28.2	32.6	28.1	29.8	1.3	24
2	28.5	28.7	28.6	28.7	28.6	28.6	28.8	29.0	28.2	27.7	27.5	27.6	27.7	27.8	27.9	28.0	27.9	27.9	27.9	27.9	27.7	27.6	27.6	27.5	29.0	27.5	28.1	0.5	24
3	27.4	27.5	27.6	27.5	27.5	27.7	27.6	27.5	28.8	28.3	27.9	27.7	27.8	27.7	27.8	27.8	27.6	27.5	27.5	27.5	27.3	27.1	27.3	30.4	30.4	27.1	27.8	0.6	24
4	32.1	34.1	32.8	29.2	28.7	34.2	34.7	32.9	32.9	31.8	30.7	27.8	26.7	26.7	26.5	26.8	27.1	27.7	28.1	27.2	26.7	26.3	26.7	27.0	34.7	26.3	29.4	3.0	24
5	26.6	26.4	26.2	26.4	26.4	26.5	26.8	26.5	26.5	26.5	26.6	26.5	26.7	26.8	27.0	26.9	27.0	26.9	26.8	26.7	26.8	27.0	27.1	27.2	27.2	26.2	26.7	0.3	24
6	27.5	27.5	27.5	28.0	28.4	28.7	29.1	29.4	29.5	29.2	28.7	28.4	28.0	28.0	28.3	27.9	28.0	27.9	27.9	28.5	28.7	28.8	28.8	29.2	29.5	27.5	28.4	0.6	24
7	32.0	32.0	29.9	29.4	30.0	30.4	30.9	32.4	32.4	30.3	29.3	29.0	29.7	29.8	28.4	28.8	41.1	43.9	37.5	30.8	27.7	26.8	26.6	26.5	43.9	26.5	31.1	4.2	24
8	26.6	26.5	26.6	26.5	26.5	26.5	26.7	26.7	26.6	26.5	26.6	26.6	26.9	27.0	27.2	27.4	27.6	27.7	28.0	28.1	28.0	28.3	28.4	28.5	28.5	26.5	27.2	0.7	24
9	28.6	28.5	28.7	28.8	29.1	29.2	29.2	29.1	29.3	29.1	28.9	28.2	27.9	27.9	28.0	27.9	27.9	27.9	28.2	28.6	28.5	28.7	28.7	28.7	29.3	27.9	28.6	0.5	24
10	28.9	29.0	28.9	29.2	29.4	29.5	29.8	30.0	29.8	29.6	29.4	28.9	28.5	28.5	28.1	28.0	27.9	27.7	27.7	27.6	27.4	27.4	27.5	27.4	30.0	27.4	28.6	0.9	24
11	26.9	27.0	27.0	28.7	29.0	29.2	29.6	28.2	27.5	26.7	26.3	26.5	26.5	26.7	26.9	26.7	26.7	26.7	26.5	26.4	26.4	26.5	26.5	26.9	29.6	26.3	27.2	1.0	24
12	27.0	27.2	27.4	28.0	28.2	28.4	28.6	28.6	27.9	27.6	27.9	28.3	27.8	27.7	27.5	27.5	27.6	27.7	27.8	27.8	27.6	27.5	27.4	27.3	28.6	27.0	27.8	0.4	24
13	27.3	27.4	27.3	27.3	27.4	27.4	27.4	27.5	27.4	27.5	27.6	27.8	27.9	28.8	29.3	30.4	34.6	39.7	45.6	43.9	40.5	40.0	41.2	36.3	45.6	27.3	32.0	6.3	24
14	31.9	29.9	28.1	27.8	27.7	28.0	28.2	28.2	28.2	27.9	27.9	27.7	27.6	27.4	27.3	27.2	27.2	27.2	27.1	26.9	26.9	26.8	26.8	26.9	31.9	26.8	27.8	1.1	24
15	26.9	27.1	27.2	27.0	26.7	26.8	26.8	26.5	26.5	26.6	26.7	26.9	26.9	27.0	27.1	27.1	27.3	27.1	27.0	27.0	27.2	27.2	27.2	27.6	27.6	26.5	27.0	0.3	24
16	27.8	27.9	28.2	28.4	29.1	29.4	29.6	29.6	29.5	29.4	28.8	28.3	28.3	28.3	27.8	27.7	27.8	27.8	27.6	27.4	27.3	27.4	27.5	27.4	29.6	27.3	28.3	0.8	24
17	27.4	27.4	27.4	29.2	30.8	30.5	31.3	33.3	33.9	30.5	27.9	27.1	27.2	27.3	27.5	27.6	27.5	27.7	27.6	27.3	27.0	27.2	27.3	27.6	33.9	27.0	28.6	2.0	24
18	27.7	27.8	27.6	27.5	27.2	27.3	27.2	27.3	27.2	27.3	27.5	27.5	27.3	27.2	27.3	27.5	27.4	27.4	27.5	27.4	27.4	27.5	27.5	27.6	27.8	27.2	27.4	0.1	24
19	27.8	27.9	27.9	28.1	28.0	28.4	28.5	28.7	28.6	28.2	27.4	27.0	27.1	27.3	27.5	27.3	27.4	27.2	27.1	27.1	27.0	27.1	27.0	27.1	28.7	27.0	27.6	0.6	24
20	27.3	27.2	27.2	27.4	27.4	27.8	28.0	28.2	27.9	28.2	27.6	27.6	28.1	27.6	27.8	27.4	27.5	27.4	27.4	27.5	27.6	27.6	27.5	27.4	28.2	27.2	27.6	0.3	24
21	27.5	27.6	27.5	27.7	27.5	27.5	27.6	27.6	27.6	31.1	33.7	30.6	29.9	29.9	29.1	27.9	27.5	28.1	28.8	29.3	28.2	27.8	27.9	27.9	33.7	27.5	28.6	1.5	24
22	27.8	27.9	28.1	28.3	28.4	27.9	27.2	27.0	27.1	27.0	26.9	27.1	27.2	27.2	27.3	27.3	27.4	27.4	27.2	26.9	27.3	27.4	27.8	28.1	28.4	26.9	27.5	0.4	24
23	28.2	28.6	28.7	28.5	28.7	28.7	28.6	28.8	28.7	28.6	28.5	28.5	28.7	28.6	28.3	27.9	27.8	27.7	28.3	31.9	32.1	32.7	33.2	34.0	34.0	27.7	29.4	1.8	24
24	32.3	29.4	28.0	27.6	27.7	27.6	27.6	27.6	27.8	27.6	27.7	27.9	27.8	27.9	27.7	27.6	27.7	27.6	27.6	27.4	27.5	27.8	27.7	27.9	32.3	27.4	28.0	1.0	24
25	28.0	28.0	28.2	28.5	28.5	28.6	28.4	28.4	28.2	28.1	28.4	28.8	28.9	28.6	28.5	28.4	28.6	28.7	28.6	28.3	28.2	28.2	28.7	29.0	29.0	28.0	28.4	0.3	24
26	29.1	28.9	29.1	29.3	29.7	29.5	30.1	30.0	29.6	29.2	28.7	28.4	28.5	28.5	28.3	28.3	28.1	28.0	28.0	27.9	28.4	28.6	28.8	28.8	30.1	27.9	28.8	0.6	24
27	28.9	29.5	29.9	29.8	30.1	30.2	30.7	30.8	31.1	31.6	32.6	33.1	33.3	31.8	33.0	37.0	36.8	35.3	34.0	29.8	27.9	27.2	26.9	26.7	37.0	26.7	31.2	2.8	24
28	27.4	34.7	39.5	36.4	37.2	41.3	39.8	39.9	34.7	31.3	30.0	27.9	28.9	34.0	38.5	38.0	34.3	32.7	31.7	29.9	28.2	27.3	26.9	26.4	41.3	26.4	33.2	4.8	24
29	25.9	25.8	25.8	26.0	25.9	26.0	26.0	26.0	26.1	26.1	27.3	27.0	26.5	26.3	26.3	26.3	26.3	26.4	26.3	26.2	26.3	26.5	26.7	26.9	27.3	25.8	26.3	0.4	24
30	27.1	27.0	27.3	27.6	27.9	28.2	28.7	28.6	28.4	28.2	28.1	27.5	27.7	27.7	27.8	27.9	28.0	27.8	27.6	27.5	27.4	27.3	27.5	27.5	28.7	27.0	27.8	0.4	24
31																													
最大値	32.3	34.7	39.5	36.4	37.2	41.3	39.8	39.9	34.7	31.8	33.7	33.1	33.3	34.0	38.5	38.0	41.1	43.9	45.6	43.9	40.5	40.0	41.2	36.3	45.6		33.2		
最小値	25.9	25.8	25.8	26.0	25.9	26.0	26.0	26.0	26.1	26.1	26.3	26.5	26.5	26.3	26.3	26.3	26.3	26.4	26.3	26.2	26.3	26.3	26.5	26.4		25.8	26.3		
平均値	28.3	28.5	28.5	28.4	28.6	29.0	29.1	29.2	28.9	28.6	28.4	28.1	28.1	28.3	28.3	28.4	28.8	29.0	28.9	28.5	28.1	28.1	28.2	28.2			28.5		
標準偏差	1.7	2.0	2.5	1.8	2.0	2.8	2.7	2.7	2.2	1.6	1.7	1.5	1.6	1.7	2.3	2.6	3.3	3.9	3.9	3.2	2.5	2.5	2.7	2.1				2.5	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
30	720	0	20537.5	45.6	25.8	28.5	33.2	26.3	***:欠測	111/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	5	651	44	14	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0	0	0	0	0.694	90.417	6.111	1.944	0.833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

上杉 放射線測定所　　2016年05月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	27.6	27.5	27.6	27.6	27.7	28.0	28.1	28.2	28.0	28.3	28.2	28.1	28.0	27.7	27.6	27.5	27.3	27.3	27.3	27.7	27.8	28.0	28.1	28.4	28.4	27.3	27.8	0.3	24
2	28.6	28.6	28.6	28.6	28.9	29.0	29.2	29.4	29.1	28.6	28.5	28.3	28.0	28.1	28.0	28.2	28.0	27.9	28.0	27.8	27.8	28.0	28.4	28.5	29.4	27.8	28.4	0.5	24
3	28.5	28.0	27.8	28.1	28.0	27.9	27.7	27.7	27.9	28.0	28.1	27.9	27.6	27.5	27.3	26.9	27.1	27.8	28.7	29.8	31.1	31.1	29.2	30.4	31.1	26.9	28.3	1.2	24
4	32.5	30.4	28.2	27.6	27.2	27.1	27.2	27.2	27.3	27.6	27.5	27.7	27.8	27.8	27.8	27.8	27.8	27.6	27.6	27.5	27.3	27.5	27.4	27.4	32.5	27.1	27.9	1.2	24
5	27.6	27.7	27.7	27.7	27.8	27.8	27.9	27.7	27.5	27.3	27.4	27.6	27.6	27.6	27.8	27.5	27.6	27.6	27.4	27.3	27.6	27.8	27.7	27.9	27.9	27.3	27.6	0.2	24
6	28.3	28.4	28.5	28.7	28.8	28.7	28.7	28.9	28.9	29.9	31.2	33.1	34.1	35.0	35.1	34.3	33.8	30.1	27.8	26.9	26.7	26.8	26.9	26.9	35.1	26.7	29.8	2.8	24
7	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.2	27.2	27.3	27.2	27.4	27.6	27.7	27.6	27.7	27.8	27.7	27.8	27.7	27.8	27.6	27.7	27.8	27.8	28.0	28.0	27.1	27.5	0.3	24
8	27.8	27.9	28.0	28.1	28.2	28.3	28.3	28.3	28.1	27.8	27.8	27.6	27.4	27.6	27.6	27.6	27.6	27.7	27.5	27.5	27.6	27.8	28.0	28.3	28.3	27.4	27.9	0.3	24
9	28.7	28.8	29.0	29.3	29.2	29.4	31.2	32.6	34.7	36.1	35.4	34.6	35.8	34.0	30.3	31.5	29.2	28.0	28.9	28.3	29.3	31.6	35.4	34.4	36.1	28.0	31.5	2.8	24
10	31.7	29.1	29.2	27.9	27.4	27.4	27.5	27.5	27.4	27.8	27.7	27.9	28.0	28.1	27.8	28.0	27.9	28.6	27.9	27.6	27.4	28.1	28.8	27.7	31.7	27.4	28.1	0.9	24
11	27.3	27.1	28.5	27.5	36.1	49.2	54.9	43.9	32.2	27.9	26.7	26.5	26.4	26.4	26.2	26.2	26.2	26.2	26.3	26.3	26.2	26.3	26.3	26.5	54.9	26.2	30.1	7.9	24
12	26.6	26.6	26.6	26.7	26.7	26.8	26.9	26.6	26.5	26.4	26.7	26.9	26.9	26.8	27.0	27.0	27.0	27.0	26.7	26.7	26.9	27.2	27.5	27.6	27.6	26.4	26.8	0.3	24
13	27.6	27.7	27.7	27.5	27.5	27.6	27.8	27.6	27.6	27.7	27.7	27.6	27.7	27.8	27.7	27.7	27.5	27.5	27.3	27.3	27.0	27.0	27.1	27.5	27.8	27.0	27.5	0.2	24
14	27.5	27.8	27.8	27.9	27.9	28.0	27.5	27.2	27.0	27.0	27.2	27.4	27.3	27.5	27.5	27.5	27.4	27.5	27.3	27.2	27.2	27.3	27.4	27.6	28.0	27.0	27.5	0.3	24
15	27.7	28.0	28.3	28.4	28.5	28.6	28.6	28.2	27.9	27.8	27.9	28.3	28.0	27.9	27.9	28.0	27.9	27.8	27.5	27.2	27.3	27.4	27.6	28.0	28.6	27.2	27.9	0.4	24
16	27.7	27.8	28.0	27.8	27.8	27.8	27.7	27.7	27.7	28.0	28.0	28.2	28.1	28.1	28.0	28.2	30.5	36.8	37.1	36.9	36.0	36.3	38.4	40.7	40.7	27.7	30.8	4.5	24
17	34.6	29.0	28.1	28.0	27.5	26.5	26.2	26.1	26.3	***	26.3	26.7	26.6	26.7	26.9	26.9	27.0	26.9	26.8	26.8	26.9	26.8	26.9	27.0	34.6	26.1	27.3	1.7	23
18	27.1	27.3	27.3	27.5	27.4	27.7	27.7	27.8	27.5	27.0	27.0	27.2	27.3	27.4	27.3	27.4	27.4	27.4	27.1	27.0	26.9	27.1	27.3	27.3	27.8	26.9	27.3	0.2	24
19	27.6	27.7	28.2	28.6	28.7	28.9	28.8	28.8	28.7	28.3	28.2	28.3	28.2	28.1	28.5	28.5	28.6	28.3	28.4	28.4	28.4	28.6	28.9	29.1	29.1	27.6	28.4	0.3	24
20	29.1	29.8	30.0	30.3	30.3	30.6	30.9	30.6	29.7	28.6	28.8	28.8	28.7	28.6	28.8	28.8	28.5	28.5	28.1	28.1	28.3	28.3	28.2	28.2	30.9	28.1	29.1	0.9	24
21	28.5	28.7	28.3	28.7	28.5	28.8	29.0	29.3	29.1	28.2	28.3	28.0	28.3	28.3	28.2	27.9	27.8	27.7	27.6	27.5	27.6	27.6	27.6	27.6	29.3	27.5	28.2	0.5	24
22	27.7	28.0	28.1	28.0	28.5	28.5	28.3	27.9	27.9	28.0	28.4	28.8	28.8	28.8	28.9	28.6	28.4	28.1	28.1	27.8	27.7	28.0	28.4	29.0	29.0	27.7	28.3	0.4	24
23	29.6	29.9	30.3	30.5	30.9	30.8	31.4	31.4	31.2	30.6	30.0	29.7	29.0	29.3	28.9	29.0	29.0	29.1	29.2	29.5	29.8	30.2	30.4	30.5	31.4	28.9	30.0	0.8	24
24	30.4	30.5	30.5	30.9	31.1	31.3	31.3	31.5	31.1	30.4	29.4	28.8	28.5	28.1	28.1	28.0	27.9	28.0	27.8	27.8	27.7	27.6	27.7	27.6	31.5	27.6	29.2	1.5	24
25	27.7	28.2	28.9	28.9	29.2	28.7	28.2	28.1	28.1	28.3	28.1	28.2	28.0	28.1	28.0	28.2	28.3	28.3	28.3	28.3	28.7	28.3	28.0	28.1	29.2	27.7	28.3	0.3	24
26	28.2	28.2	28.2	28.2	28.3	28.1	28.5	28.6	28.3	***	***	***	28.2	28.1	28.1	28.2	28.3	28.2	28.2	28.7	29.6	29.3	29.0	28.6	29.6	28.1	28.4	0.4	21
27	29.2	32.7	31.4	29.5	27.8	27.4	27.2	27.5	27.4	27.3	27.4	27.5	27.6	27.8	27.7	27.8	27.8	27.8	27.6	27.5	27.6	27.7	27.8	28.0	32.7	27.2	28.1	1.3	24
28	28.1	28.2	28.4	28.6	29.0	29.1	29.5	29.6	29.3	29.6	29.6	29.6	29.6	29.6	31.0	30.9	29.8	29.2	29.1	29.6	29.7	30.1	30.4	30.5	31.0	28.1	29.5	0.7	24
29	31.1	31.1	30.7	30.6	30.7	30.5	30.4	30.3	30.3	29.9	29.1	29.1	29.0	28.8	29.0	30.9	36.7	44.1	37.5	49.1	45.5	36.6	31.5	31.1	49.1	28.8	33.1	5.7	24
30	33.6	36.1	38.1	36.1	32.6	30.5	31.3	28.7	32.1	32.8	30.2	29.1	28.1	28.1	27.5	27.3	27.3	27.3	27.5	27.4	27.7	27.6	27.9	28.2	38.1	27.3	30.1	3.3	24
31	28.5	28.6	28.7	29.0	29.4	29.7	29.4	29.2	29.1	28.8	28.8	28.7	28.7	28.7	28.8	28.9	28.6	28.4	28.3	27.9	28.0	27.9	28.0	27.8	29.7	27.8	28.7	0.5	24
最大値	34.6	36.1	38.1	36.1	36.1	49.2	54.9	43.9	34.7	36.1	35.4	34.6	35.8	35.0	35.1	34.3	36.7	44.1	37.5	49.1	45.5	36.6	38.4	40.7	54.9		33.1		
最小値	26.6	26.6	26.6	26.7	26.7	26.5	26.2	26.1	26.3	26.4	26.3	26.5	26.4	26.4	26.2	26.2	26.2	26.2	26.3	26.3	26.2	26.3	26.3	26.5		26.1	26.8		
平均値	28.8	28.8	28.8	28.7	28.9	29.2	29.5	29.1	28.7	28.7	28.4	28.5	28.4	28.4	28.3	28.3	28.5	28.7	28.4	28.7	28.7	28.6	28.7	28.9			28.7		
標準偏差	2.0	1.9	2.0	1.7	1.9	3.9	4.9	3.1	1.9	1.9	1.7	1.7	1.9	1.8	1.6	1.6	2.0	3.3	2.5	4.2	3.6	2.4	2.5	2.7				2.6	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	29	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					740

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
31	740	4	21239.1	54.9	26.1	28.7	33.1	26.8	***:欠測	111/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	676	44	14	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740
出現割合(%)	0	0	0	0	0	91.351	5.946	1.892	0.405	0.27	0.135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

上杉 放射線測定所　　2016年06月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	27.7	27.4	27.3	27.2	27.1	27.1	27.1	27.2	27.3	27.3	27.6	27.6	27.8	27.8	27.8	27.8	27.7	27.7	27.6	27.5	27.4	27.3	27.2	27.2	27.8	27.1	27.4	0.3	24
2	27.3	27.3	27.3	27.1	27.1	27.0	27.0	26.9	26.9	27.0	27.1	27.4	27.4	27.4	27.3	27.3	27.2	27.2	27.1	26.9	27.1	27.2	27.3	27.5	27.5	26.9	27.2	0.2	24
3	27.4	27.6	27.7	28.0	28.2	28.4	28.3	28.4	28.5	28.3	28.2	28.1	28.0	27.9	27.8	27.9	27.9	27.8	27.8	27.9	28.4	28.3	28.3	28.2	28.5	27.4	28.1	0.3	24
4	28.3	28.3	28.1	28.2	28.2	28.2	28.2	28.0	28.0	28.1	28.2	28.2	28.1	27.8	27.7	27.8	27.8	28.2	29.1	31.0	31.8	32.8	32.8	33.1	33.1	27.7	29.0	1.8	24
5	32.8	32.4	31.8	30.4	29.5	28.6	28.6	29.0	28.6	28.2	28.5	28.8	28.0	27.6	27.3	27.4	27.5	27.5	27.6	27.4	27.4	27.5	27.6	27.7	32.8	27.3	28.7	1.6	24
6	27.8	28.2	28.2	28.1	28.5	28.7	28.5	28.1	28.0	28.2	28.3	28.6	28.5	28.3	28.2	28.2	28.2	28.2	28.2	28.2	28.0	27.6	27.6	27.6	28.7	27.6	28.2	0.3	24
7	27.4	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.4	27.4	31.0	34.4	32.1	30.6	29.6	30.0	29.9	28.7	28.2	28.0	27.6	27.5	27.5	27.7	27.9	27.8	34.4	27.4	28.7	1.8	24
8	27.5	27.5	27.6	27.8	27.8	27.3	27.4	27.5	27.5	27.6	27.6	27.7	27.9	28.0	28.1	28.0	28.1	28.1	27.9	28.6	28.3	28.0	28.0	28.0	28.6	27.3	27.8	0.3	24
9	28.0	27.9	27.8	27.7	27.7	27.8	27.8	28.1	29.5	31.4	30.2	31.2	30.3	28.7	29.4	30.5	28.8	28.1	27.9	27.8	28.0	28.1	28.4	28.9	31.4	27.7	28.8	1.2	24
10	28.9	29.0	29.2	29.4	29.1	29.6	29.7	28.7	28.3	28.1	27.7	27.6	27.6	27.8	27.7	27.9	28.0	28.0	27.7	27.8	27.9	28.3	28.4	28.9	29.7	27.6	28.4	0.7	24
11	28.9	29.2	29.1	29.4	29.8	29.7	28.9	28.6	28.4	28.3	28.5	28.6	28.6	28.6	28.5	28.5	28.5	28.2	28.4	28.8	28.5	28.3	28.4	28.4	29.8	28.2	28.7	0.4	24
12	28.3	28.2	28.7	28.9	29.0	28.5	28.6	28.5	28.4	28.5	28.2	28.4	28.4	28.5	28.5	29.2	32.0	34.3	34.1	31.2	31.9	37.6	36.0	33.9	37.6	28.2	30.3	2.8	24
13	32.7	34.6	32.6	32.9	31.2	30.5	30.9	33.2	33.9	***	***	***	***	***	***	***	***	28.3	27.3	27.0	27.2	27.1	27.0	27.4	34.6	27.0	*30.2	2.8	16
14	27.0	27.1	27.2	27.1	27.2	29.4	28.6	27.4	26.7	26.8	26.6	26.8	26.9	27.1	27.3	27.1	27.2	27.0	27.0	26.9	27.2	27.4	27.5	27.8	29.4	26.6	27.3	0.6	24
15	28.5	28.7	28.8	29.0	29.2	28.9	28.6	28.5	28.2	28.3	28.2	27.9	27.8	27.5	***	27.6	27.5	27.5	27.3	27.3	27.2	27.3	27.4	27.6	29.2	27.2	28.0	0.6	23
16	27.8	27.8	27.8	27.7	27.8	27.8	27.8	27.7	27.7	27.7	28.0	27.6	27.7	30.8	35.5	36.8	35.3	37.4	40.6	37.1	36.1	38.0	34.8	32.7	40.6	27.6	31.5	4.5	24
17	31.6	31.1	28.7	29.4	28.7	28.5	28.6	28.2	28.0	27.7	27.7	27.8	28.0	28.0	27.7	27.9	27.7	27.6	27.7	27.6	28.0	28.1	28.2	28.2	31.6	27.6	28.4	1.0	24
18	28.3	28.4	28.9	29.0	29.2	29.8	29.6	29.6	29.1	28.4	28.1	28.3	28.3	28.4	28.7	28.6	28.4	28.3	28.2	28.3	28.6	28.9	29.4	29.6	29.8	28.1	28.8	0.5	24
19	29.8	30.0	30.5	30.6	30.8	30.3	30.2	31.0	30.6	29.7	29.3	31.3	32.1	31.2	30.0	28.3	27.8	27.8	27.8	28.0	28.0	28.1	28.0	28.2	32.1	27.8	29.6	1.4	24
20	28.1	28.2	28.5	29.1	29.5	29.6	29.6	29.0	28.5	28.8	28.8	28.6	28.4	28.7	34.8	37.8	30.9	28.7	28.4	28.8	29.0	29.5	29.2	29.8	37.8	28.1	29.6	2.2	24
21	31.0	31.8	32.5	33.4	34.8	34.8	31.2	29.1	28.4	27.8	27.8	28.3	31.3	28.9	28.0	27.8	27.7	27.6	27.5	27.6	27.5	27.8	28.2	28.8	34.8	27.5	29.6	2.4	24
22	29.4	29.7	29.7	29.8	29.8	29.6	29.7	29.2	28.8	28.7	29.2	29.2	29.0	28.8	28.5	28.4	27.8	32.8	40.3	36.4	32.5	31.0	30.8	32.5	40.3	27.8	30.5	2.8	24
23	35.3	37.9	39.2	35.3	33.3	41.7	44.2	39.0	31.4	30.7	29.2	28.1	26.8	26.4	26.5	26.6	26.7	26.7	26.7	26.7	26.7	26.7	26.8	27.0	44.2	26.4	31.1	5.7	24
24	27.4	27.7	27.8	28.1	28.1	28.1	28.3	28.4	28.4	28.0	28.2	31.5	35.3	36.7	34.3	36.6	32.9	30.7	30.7	28.5	27.4	26.8	30.7	30.4	36.7	26.8	30.0	3.0	24
25	50.2	47.7	33.2	29.9	34.3	33.0	29.4	28.5	28.0	29.4	29.0	28.4	29.1	29.4	28.0	27.5	27.4	27.4	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.1	50.2	27.0	30.5	6.0	24
26	27.1	27.4	27.5	27.4	27.4	27.5	27.5	27.5	27.5	27.6	27.6	27.9	28.0	27.5	27.4	27.4	27.2	27.2	27.2	27.3	27.6	27.9	28.4	28.5	28.5	27.1	27.6	0.3	24
27	29.0	29.4	29.8	30.1	30.3	30.7	31.0	30.7	30.0	29.9	29.0	28.5	28.3	28.2	28.0	27.8	27.6	27.5	27.4	28.0	29.8	33.7	42.0	47.8	47.8	27.4	30.6	4.7	24
28	42.1	40.7	38.1	36.0	32.8	31.0	29.8	27.9	27.2	27.0	26.9	26.8	26.7	26.9	27.0	26.8	26.8	26.7	26.6	26.7	26.7	27.2	27.0	27.2	42.1	26.6	29.5	4.8	24
29	27.5	27.7	27.7	28.0	28.0	28.4	28.8	28.7	28.2	28.2	28.7	29.0	29.8	30.3	31.9	31.7	30.2	29.3	28.7	28.7	28.5	28.0	27.8	27.8	31.9	27.5	28.8	1.2	24
30	28.2	28.3	28.3	29.0	28.7	28.8	29.2	28.4	28.3	28.3	28.3	28.6	28.6	28.7	28.5	28.8	28.6	28.5	28.5	28.4	28.7	29.1	29.3	29.8	29.8	28.2	28.6	0.4	24
31																													
最大値	50.2	47.7	39.2	36.0	34.8	41.7	44.2	39.0	33.9	34.4	32.1	31.5	35.3	36.7	35.5	37.8	35.3	37.4	40.6	37.1	36.1	38.0	42.0	47.8	50.2		31.5		
最小値	27.0	27.1	27.2	27.1	27.1	27.0	27.0	26.9	26.7	26.8	26.6	26.8	26.7	26.4	26.5	26.6	26.7	26.7	26.6	26.7	26.7	26.7	26.8	27.0		26.4	27.2		
平均値	30.0	30.2	29.6	29.4	29.4	29.6	29.3	28.9	28.6	28.6	28.4	28.5	28.7	28.7	28.9	29.1	28.5	28.6	28.9	28.6	28.5	28.9	29.2	29.5			29.0		
標準偏差	4.9	4.6	3.0	2.3	2.1	2.8	3.0	2.3	1.5	1.5	1.1	1.2	1.8	1.9	2.4	3.0	1.9	2.3	3.4	2.5	2.1	2.9	3.3	3.9				2.7	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29	28	29	29	30	30	30	30	30	30	30					711

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
29	711	9	20640.5	50.2	26.4	29.0	31.5	27.2	***:欠測	111/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	621	65	18	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	711
出現割合(%)	0	0	0	0	0	87.342	9.142	2.532	0.563	0.422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

八津合 放射線測定所　　2016年04月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	39.6	39.9	39.9	39.9	40.6	40.3	40.8	41.3	40.4	39.5	39.4	39.7	39.7	39.4	38.4	37.9	37.9	37.6	37.3	37.3	37.2	37.1	37.1	37.1	41.3	37.1	39.0	1.4	24
2	37.1	37.5	37.7	37.7	37.5	37.8	38.0	38.0	37.6	37.5	37.6	37.7	37.7	37.8	37.6	37.9	37.8	37.5	37.6	37.7	37.4	37.5	37.4	37.4	38.0	37.1	37.6	0.2	24
3	37.1	37.2	37.4	37.4	37.7	37.7	37.6	37.6	38.3	37.9	37.7	37.8	37.8	37.7	37.6	37.9	37.4	37.2	37.2	37.1	36.9	37.1	37.5	41.0	41.0	36.9	37.7	0.8	24
4	42.2	42.7	42.8	40.1	38.1	42.8	44.7	43.4	42.7	40.9	40.7	38.0	36.5	36.7	36.4	36.6	36.6	37.5	37.5	36.9	36.4	36.2	36.3	36.5	44.7	36.2	39.1	2.9	24
5	36.5	36.2	36.6	36.5	35.9	35.8	35.9	36.2	36.1	35.8	35.8	36.1	36.2	36.0	36.3	36.5	36.6	36.6	36.4	36.4	36.7	36.8	36.9	36.9	36.9	35.8	36.3	0.3	24
6	37.2	37.4	37.5	38.1	38.2	38.5	38.8	39.0	38.6	38.1	37.4	37.2	37.4	37.3	37.3	37.5	37.5	37.7	37.9	38.1	38.6	38.9	39.3	39.6	39.6	37.2	38.0	0.7	24
7	41.3	42.6	40.2	39.3	40.5	40.6	41.5	42.6	42.9	40.5	39.6	38.7	39.3	39.7	38.6	38.4	53.0	56.2	52.5	43.8	38.5	36.8	36.3	36.1	56.2	36.1	41.6	5.2	24
8	36.2	36.0	36.0	36.1	36.3	36.5	36.4	36.2	36.0	36.0	36.2	36.1	36.3	36.6	36.8	37.0	36.9	37.1	37.2	37.4	37.6	37.9	38.2	38.7	38.7	36.0	36.7	0.8	24
9	38.7	39.1	39.3	39.4	39.2	39.3	39.6	39.5	39.3	38.9	37.8	37.4	37.4	37.3	37.4	37.4	37.5	37.5	37.7	38.1	38.4	38.6	38.4	38.8	39.6	37.3	38.4	0.8	24
10	38.9	38.9	38.9	39.7	40.2	39.9	40.2	40.0	39.8	39.9	38.9	38.0	38.3	38.1	37.9	37.8	37.5	37.3	37.4	37.4	37.0	37.1	37.0	37.0	40.2	37.0	38.5	1.2	24
11	36.7	37.0	36.9	37.4	38.8	40.3	42.1	41.5	39.8	37.3	36.1	35.6	35.9	36.3	36.1	36.2	36.1	36.0	36.0	36.0	35.9	35.8	36.1	36.3	42.1	35.6	37.2	1.9	24
12	36.3	36.6	37.0	37.6	37.9	38.2	38.5	39.2	37.5	36.9	37.1	37.4	37.2	36.9	37.2	37.0	37.0	37.2	37.3	37.1	36.9	36.8	36.8	36.9	39.2	36.3	37.3	0.6	24
13	36.8	36.7	36.7	36.9	36.9	36.7	36.8	36.9	37.0	36.9	37.2	37.5	37.6	38.4	38.8	40.3	42.6	46.4	48.0	55.1	52.6	52.5	53.5	47.9	55.1	36.7	41.5	6.5	24
14	42.3	40.4	38.8	38.1	38.3	38.1	38.1	37.8	37.9	37.9	37.1	36.8	36.8	36.8	36.7	36.5	36.6	36.5	36.3	36.2	36.2	36.2	36.2	36.5	42.3	36.2	37.5	1.5	24
15	36.4	36.5	36.5	36.6	36.2	36.4	36.4	36.2	36.0	36.1	36.2	36.3	36.5	36.6	36.7	36.8	36.6	36.5	36.5	36.5	36.8	36.8	36.9	37.5	37.5	36.0	36.5	0.3	24
16	38.0	38.4	38.5	38.8	39.1	39.6	40.1	40.2	40.3	39.9	37.8	37.6	37.5	37.6	37.6	37.4	37.5	37.6	37.3	37.0	37.1	36.9	37.1	36.9	40.3	36.9	38.1	1.1	24
17	37.1	36.9	36.9	38.5	40.7	40.7	41.5	43.7	45.6	42.5	38.4	37.3	37.1	37.3	37.2	37.5	37.4	37.5	37.3	37.1	37.0	37.1	37.3	37.5	45.6	36.9	38.6	2.5	24
18	37.2	36.8	37.1	37.4	37.7	37.6	37.8	37.3	37.1	37.2	37.2	37.4	37.3	37.0	37.1	37.3	37.2	37.1	37.0	37.0	37.2	37.2	37.3	37.6	37.8	36.8	37.3	0.2	24
19	37.9	37.9	38.1	38.2	38.3	38.6	39.1	39.4	38.6	37.9	37.3	36.9	37.0	37.1	37.1	37.2	37.1	37.0	36.8	36.6	36.7	36.7	36.8	36.7	39.4	36.6	37.5	0.8	24
20	36.8	37.0	37.3	37.7	37.9	38.1	38.7	38.6	38.1	38.0	37.5	37.4	37.5	37.6	37.5	37.6	37.5	37.4	37.5	37.3	37.5	37.5	37.3	37.6	38.7	36.8	37.6	0.4	24
21	37.4	37.3	37.6	37.4	37.3	37.3	37.3	37.4	37.3	40.2	43.2	41.3	41.1	40.7	39.5	37.7	37.3	38.0	39.1	39.3	38.0	37.4	37.2	38.6	43.2	37.2	38.5	1.7	24
22	38.4	38.0	38.2	38.8	38.1	37.3	36.9	36.7	36.7	36.7	36.8	36.6	36.9	37.0	37.0	37.2	37.2	37.1	37.0	37.1	37.1	37.4	37.7	38.0	38.8	36.6	37.3	0.6	24
23	38.4	38.8	38.8	39.4	39.8	39.5	39.4	39.7	39.0	38.3	38.3	38.6	38.4	38.3	38.1	37.9	37.7	37.6	38.2	42.2	42.6	42.9	43.3	44.1	44.1	37.6	39.5	2.0	24
24	42.6	39.7	38.2	37.5	37.7	37.7	38.0	38.2	37.8	37.4	37.3	37.4	37.6	37.7	37.6	37.7	37.3	37.3	37.2	37.4	37.4	37.5	37.9	38.3	42.6	37.2	37.9	1.1	24
25	38.4	38.5	39.1	39.2	39.3	39.5	39.5	39.4	39.1	38.6	38.8	38.7	38.4	38.5	38.4	38.6	38.5	38.4	38.7	38.7	39.0	39.2	39.3	39.2	39.5	38.4	38.9	0.4	24
26	39.0	39.3	39.6	39.7	39.7	39.9	40.6	40.6	40.0	38.8	38.1	38.3	38.4	38.4	38.3	38.2	38.1	37.8	37.7	37.8	38.1	38.4	38.5	39.1	40.6	37.7	38.9	0.9	24
27	39.5	40.0	40.3	40.6	40.9	40.9	40.6	40.6	40.8	40.9	42.0	43.4	42.6	41.2	40.8	43.9	47.5	46.7	45.4	40.2	37.6	36.8	36.5	36.5	47.5	36.5	41.1	2.9	24
28	36.7	42.8	46.3	43.4	42.6	50.0	50.6	50.0	45.6	41.5	39.9	37.6	38.5	45.0	47.7	46.7	43.0	42.4	42.3	40.6	38.4	37.0	36.1	35.7	50.6	35.7	42.5	4.5	24
29	35.8	35.5	35.6	35.6	35.7	35.7	35.6	35.7	35.6	35.7	36.7	36.6	36.1	35.9	35.9	35.9	36.1	36.0	36.0	36.0	36.1	36.0	36.5	36.8	36.8	35.5	36.0	0.4	24
30	37.2	37.5	37.9	38.3	38.6	39.3	39.0	38.8	38.5	37.4	37.2	37.1	37.3	37.2	37.3	37.4	37.3	37.3	37.1	37.1	37.4	37.4	37.8	37.8	39.3	37.1	37.7	0.7	24
31																													
最大値	42.6	42.8	46.3	43.4	42.6	50.0	50.6	50.0	45.6	42.5	43.2	43.4	42.6	45.0	47.7	46.7	53.0	56.2	52.5	55.1	52.6	52.5	53.5	47.9	56.2		42.5		
最小値	35.8	35.5	35.6	35.6	35.7	35.7	35.6	35.7	35.6	35.7	35.8	35.6	35.9	35.9	35.9	35.9	36.1	36.0	36.0	36.0	35.9	35.8	36.1	35.7		35.5	36.0		
平均値	38.1	38.3	38.4	38.4	38.5	39.0	39.3	39.4	39.0	38.4	38.0	37.8	37.7	37.9	37.9	38.0	38.5	38.7	38.6	38.4	38.0	37.9	38.0	38.2			38.4		
標準偏差	1.9	2.0	2.1	1.6	1.6	2.7	2.9	2.9	2.5	1.8	1.7	1.5	1.5	1.8	2.1	2.2	3.6	4.2	3.7	3.6	3.0	3.0	3.2	2.5				2.6	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
30	720	0	27612.5	56.2	35.5	38.4	42.5	36.0	112/01

*:有効測定日非対象値　***:欠測

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	26	629	47	11	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	3.611	87.361	6.528	1.528	0.833	0.139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

八津合 放射線測定所　　2016年05月　　単位：nGy／h

時刻 / 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	37.6	38.0	37.8	38.0	37.9	38.0	38.3	38.5	38.1	37.9	37.7	37.8	37.6	37.1	37.1	37.1	37.0	36.8	37.1	37.3	37.4	37.6	37.9	38.0	38.5	36.8	37.7	0.4	24
2	38.3	38.3	38.6	38.4	38.6	38.9	39.1	39.2	39.1	37.9	37.9	37.9	38.2	37.4	37.7	37.5	37.7	37.7	37.8	37.8	38.2	38.9	39.0	38.2	39.2	37.4	38.3	0.6	24
3	37.4	37.5	37.5	38.1	37.8	37.6	37.3	37.5	37.5	37.4	37.2	37.4	37.6	37.4	37.1	36.8	36.7	37.1	38.4	39.6	39.9	40.6	40.5	40.9	40.9	36.7	38.0	1.3	24
4	43.1	42.4	38.6	37.1	36.9	36.7	36.8	36.8	36.9	36.9	37.2	37.1	37.2	37.2	37.3	37.3	37.3	37.3	37.1	36.9	36.9	37.0	36.9	37.1	43.1	36.7	37.6	1.6	24
5	37.0	37.0	37.2	37.7	38.0	38.3	38.8	38.5	37.5	37.1	37.1	37.2	37.1	37.1	37.2	37.2	37.0	37.0	37.0	37.1	37.2	37.2	37.5	37.7	38.8	37.0	37.4	0.5	24
6	37.7	37.8	38.1	38.3	38.7	38.5	38.5	38.8	38.9	39.1	39.8	42.3	43.6	44.3	44.3	43.6	42.6	40.4	38.1	36.8	36.4	36.3	36.3	36.3	44.3	36.3	39.4	2.6	24
7	36.4	36.5	36.5	36.5	36.6	36.5	36.6	36.7	36.6	37.1	37.1	37.3	37.5	37.0	37.1	37.2	37.1	37.2	37.0	37.1	37.0	37.2	37.2	37.3	37.5	36.4	36.9	0.3	24
8	37.6	37.5	37.6	37.8	37.7	38.5	38.7	38.3	37.9	37.3	37.2	36.9	36.9	37.2	37.2	37.0	37.0	37.1	37.1	37.0	37.1	37.4	37.8	38.0	38.7	36.9	37.5	0.5	24
9	38.3	38.6	38.8	39.1	39.4	39.4	40.3	41.8	42.9	43.9	43.4	42.4	43.1	42.1	39.3	40.6	39.1	37.7	37.4	37.3	38.4	40.1	43.9	42.9	43.9	37.3	40.4	2.2	24
10	41.3	39.0	37.9	38.0	38.2	37.8	37.3	37.4	37.7	37.4	37.5	37.4	37.5	37.3	36.9	36.9	37.3	38.0	37.6	37.1	36.8	37.6	39.5	37.8	41.3	36.8	37.8	1.0	24
11	37.1	36.7	36.9	36.7	40.8	59.8	66.8	58.9	46.5	40.2	38.1	36.7	36.0	35.8	35.8	35.7	35.8	35.6	35.7	35.8	35.7	35.9	36.0	36.0	66.8	35.6	40.2	8.8	24
12	36.2	36.1	36.2	36.5	36.6	36.4	36.2	36.3	36.1	36.4	36.4	36.6	36.4	36.5	36.6	36.5	36.6	36.5	36.4	36.5	36.7	37.0	37.2	37.4	37.4	36.1	36.5	0.3	24
13	37.1	36.7	36.9	37.5	37.7	38.0	38.5	38.4	37.5	37.3	37.5	37.6	37.6	37.4	37.2	37.2	37.1	36.8	36.8	36.6	36.6	36.5	36.8	37.1	38.5	36.5	37.3	0.5	24
14	37.1	37.3	37.5	37.8	38.0	38.1	38.1	37.1	36.9	36.9	37.0	37.0	37.1	37.0	37.1	37.2	37.2	37.1	36.8	36.8	36.7	37.0	37.3	37.6	38.1	36.7	37.2	0.4	24
15	38.3	38.4	38.9	39.2	39.3	39.0	38.6	37.9	37.5	37.3	37.2	37.4	37.5	37.7	37.7	37.8	37.7	37.5	37.2	37.0	36.9	37.1	37.4	37.5	39.3	36.9	37.8	0.7	24
16	37.7	37.5	37.5	37.4	37.3	37.2	37.3	37.6	37.5	37.6	37.5	37.9	38.1	38.6	38.5	38.2	38.2	41.9	43.6	45.0	45.4	45.2	47.4	49.5	49.5	37.2	40.0	3.8	24
17	43.5	38.9	37.7	39.8	39.8	36.5	35.6	35.5	35.2	35.6	35.6	35.5	36.0	35.9	36.1	36.0	36.0	36.0	35.9	35.7	35.7	35.9	36.0	36.3	43.5	35.2	36.7	1.9	24
18	36.6	36.7	36.9	37.2	36.9	37.2	37.2	37.3	36.6	36.1	36.2	36.3	36.4	36.5	36.6	36.6	36.5	36.4	36.5	36.2	36.2	36.2	36.5	36.9	37.3	36.1	36.6	0.4	24
19	36.8	38.0	37.9	38.1	38.1	38.1	38.4	38.2	38.5	37.5	37.3	37.2	37.4	37.5	37.7	37.6	37.5	37.3	37.2	37.5	37.7	37.9	38.6	39.0	39.0	36.8	37.8	0.5	24
20	39.1	39.4	39.6	39.4	39.5	39.9	40.5	40.5	39.8	38.0	38.1	38.0	37.8	37.8	38.0	37.8	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	37.5	37.9	40.5	37.3	38.4	1.1	24
21	38.1	38.1	38.2	38.2	38.4	38.6	38.6	38.6	38.1	37.6	37.3	37.3	37.3	37.4	37.3	37.1	37.0	36.8	36.7	36.7	36.6	36.5	36.7	36.9	38.6	36.5	37.5	0.7	24
22	36.9	37.0	36.9	37.2	37.9	38.2	37.8	37.7	37.6	37.8	37.8	38.1	37.9	37.9	37.9	37.8	37.8	37.9	37.7	37.4	37.6	38.0	38.4	38.9	38.9	36.9	37.8	0.4	24
23	39.2	39.6	39.7	40.2	40.0	40.1	40.8	41.0	40.1	38.7	38.8	38.6	38.1	38.1	38.3	38.2	38.0	38.0	38.0	37.9	38.7	39.1	39.8	39.8	41.0	37.9	39.1	1.0	24
24	40.0	39.9	39.8	40.2	39.9	40.2	40.7	40.7	39.7	38.2	38.2	***	***	***	***	***	***	37.2	37.1	37.1	37.0	37.2	36.9	36.8	40.7	36.8	*38.7	1.5	18
25	37.1	37.7	38.6	38.2	38.1	37.6	37.3	37.1	37.1	37.4	37.3	37.3	37.2	37.4	37.5	37.6	37.9	37.8	37.6	38.0	38.1	37.8	37.5	37.5	38.6	37.1	37.6	0.4	24
26	37.4	37.4	37.4	37.5	37.6	37.4	37.4	37.5	37.5	37.7	37.7	37.6	37.5	37.5	37.8	37.7	37.9	38.4	38.2	38.6	40.4	39.1	38.8	38.6	40.4	37.4	37.9	0.7	24
27	38.6	40.4	42.3	39.4	37.3	36.6	36.5	36.5	36.4	36.5	36.5	36.6	36.8	37.0	37.0	36.7	36.8	36.8	36.9	36.7	36.6	36.8	37.2	37.7	42.3	36.4	37.4	1.5	24
28	38.0	38.3	38.5	39.0	39.1	39.5	39.2	39.1	39.5	39.3	39.0	39.1	38.1	38.0	41.0	41.0	39.1	38.5	38.6	38.6	39.2	39.5	39.9	40.4	41.0	38.0	39.1	0.8	24
29	40.7	40.8	41.0	41.1	41.0	40.6	40.6	40.5	40.1	39.1	38.3	37.7	38.0	37.7	37.6	39.5	44.4	51.2	44.9	52.0	51.4	43.8	40.0	39.9	52.0	37.6	41.8	4.3	24
30	42.7	45.2	44.7	43.0	41.7	40.6	41.6	39.8	44.1	45.5	44.1	43.1	41.2	38.0	37.0	36.6	36.5	36.5	36.7	36.7	36.9	37.0	37.4	37.3	45.5	36.5	40.2	3.3	24
31	37.9	37.8	37.6	37.9	37.7	38.1	38.6	38.7	38.0	38.0	37.9	37.8	38.0	37.8	38.0	38.0	37.9	37.6	37.6	37.5	37.6	37.5	37.1	37.0	38.7	37.0	37.8	0.4	24
最大値	43.5	45.2	44.7	43.0	41.7	59.8	66.8	58.9	46.5	45.5	44.1	43.1	43.6	44.3	44.3	43.6	44.4	51.2	44.9	52.0	51.4	45.2	47.4	49.5	66.8		41.8		
最小値	36.2	36.1	36.2	36.5	36.6	36.4	35.6	35.5	35.2	35.6	35.6	35.5	36.0	35.8	35.8	35.7	35.8	35.6	35.7	35.7	35.7	35.9	36.0	36.0		35.2	36.5		
平均値	38.4	38.4	38.4	38.4	38.5	39.0	39.3	39.0	38.5	38.1	37.9	37.9	37.9	37.7	37.7	37.7	37.7	37.9	37.7	37.9	38.1	38.0	38.3	38.4			38.2		
標準偏差	2.0	1.9	1.8	1.4	1.3	4.1	5.3	4.0	2.4	2.0	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.8	2.7	1.9	3.1	3.1	2.1	2.3	2.5				2.5	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31					738

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
30	738	6	28194.4	66.8	35.2	38.2	41.8	36.5	***:欠測	112/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	24	662	43	3	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	738
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	3.252	89.702	5.827	0.407	0.407	0.271	0	0.136	0	0	0	0	0	0	0	100

八津合 放射線測定所　　2016年06月　　単位：nGy／h

時刻 / 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	37.3	36.9	36.6	36.5	36.4	36.5	36.5	36.7	36.9	36.9	36.9	36.9	36.9	36.8	36.9	37.0	37.0	36.6	36.7	36.9	36.9	36.7	36.7	36.5	37.3	36.4	36.8	0.2	24
2	36.8	36.7	36.7	36.5	36.5	36.3	36.2	36.5	36.4	36.5	36.6	36.8	36.7	36.5	36.6	36.6	36.4	36.4	36.4	36.2	36.3	36.6	36.7	37.1	37.1	36.2	36.5	0.2	24
3	37.3	37.6	37.5	37.7	37.8	38.3	38.6	37.8	37.4	37.5	37.4	37.2	37.3	37.2	37.2	37.1	37.2	37.1	37.1	37.2	37.5	37.8	38.1	38.2	38.6	37.1	37.5	0.4	24
4	38.1	38.2	38.3	38.6	38.5	38.0	37.2	37.3	37.3	37.2	37.3	37.7	37.4	37.3	37.1	37.2	37.3	38.2	39.7	41.1	41.8	42.2	42.3	42.3	42.3	37.1	38.6	1.8	24
5	42.2	40.9	40.5	39.5	39.0	38.0	38.1	38.7	38.3	37.5	38.3	38.1	37.4	37.0	36.8	36.8	36.8	36.8	36.7	36.5	36.6	36.8	37.2	37.8	42.2	36.5	38.0	1.5	24
6	38.2	38.4	38.6	39.1	39.7	39.5	39.4	39.0	37.9	38.0	38.2	38.2	37.7	37.6	37.6	37.5	37.6	37.3	37.1	37.0	37.1	37.0	36.9	36.8	39.7	36.8	38.0	0.9	24
7	36.8	36.8	36.8	37.2	37.1	36.9	36.8	37.2	38.7	42.8	40.7	39.0	38.1	38.3	39.2	38.8	38.5	38.0	37.1	36.8	36.8	36.9	37.3	37.3	42.8	36.8	37.9	1.5	24
8	37.1	36.9	37.1	37.1	37.0	37.0	37.1	36.8	37.0	36.8	37.0	36.9	37.1	37.2	37.1	37.3	37.3	37.3	37.5	38.0	38.3	37.8	37.1	37.2	38.3	36.8	37.2	0.4	24
9	37.2	37.0	37.0	37.1	37.0	37.1	37.4	37.6	38.8	39.3	38.9	39.7	39.6	38.3	37.5	37.4	37.2	37.1	37.1	37.0	37.1	37.3	37.4	37.3	39.7	37.0	37.7	0.9	24
10	37.8	38.6	39.2	39.6	39.7	40.2	40.8	39.3	37.4	***	***	***	***	***	***	***	***	37.3	37.1	37.0	37.2	37.7	37.8	38.2	40.8	37.0	*38.4	1.2	16
11	38.4	38.7	38.7	39.1	39.8	39.6	38.9	37.9	37.9	37.9	37.7	37.7	37.8	37.3	36.5	36.3	36.2	36.1	36.2	36.8	37.1	38.4	38.0	37.7	39.8	36.1	37.8	1.1	24
12	37.7	37.9	38.1	38.0	37.7	38.0	37.9	37.8	37.6	37.6	37.9	37.7	37.8	37.7	37.8	37.9	40.5	43.1	42.6	39.5	40.3	43.6	43.3	42.3	43.6	37.6	39.2	2.2	24
13	41.2	43.9	42.9	43.1	43.0	41.6	41.2	41.0	40.0	38.6	38.3	39.0	38.3	37.1	36.7	37.0	37.4	37.3	36.5	36.4	36.1	36.1	36.4	36.8	43.9	36.1	39.0	2.6	24
14	37.2	37.7	36.6	36.1	36.2	36.6	36.3	36.1	36.0	36.1	36.1	36.0	36.3	36.4	36.4	36.4	36.6	36.6	36.4	36.4	36.9	37.1	37.8	38.5	38.5	36.0	36.6	0.6	24
15	38.9	38.7	39.1	39.2	39.6	39.2	38.3	37.4	37.4	37.6	37.4	37.3	37.3	37.2	37.1	36.9	36.9	37.0	36.9	36.8	36.8	37.1	37.0	37.1	39.6	36.8	37.7	0.9	24
16	37.1	37.1	37.1	36.8	36.9	36.8	36.7	37.0	36.9	36.8	***	36.6	37.0	39.9	45.0	45.7	42.3	43.9	46.7	45.2	44.9	46.2	43.8	41.6	46.7	36.6	40.3	3.9	23
17	41.0	42.0	38.8	41.0	41.4	39.3	38.2	38.0	37.6	37.5	37.3	37.4	37.3	37.2	37.0	37.1	36.9	36.8	36.7	37.0	37.0	37.5	37.9	38.0	42.0	36.7	38.2	1.6	24
18	38.1	38.1	38.3	38.4	38.7	39.4	39.6	38.8	38.3	37.7	38.1	38.1	38.1	38.2	37.9	37.9	37.8	37.5	37.3	37.5	38.0	38.4	38.9	39.4	39.6	37.3	38.3	0.6	24
19	39.7	40.1	40.8	40.9	40.6	40.2	38.4	39.0	38.8	38.2	38.1	39.1	39.4	38.7	38.2	37.4	37.2	37.1	37.3	37.5	37.4	37.4	37.6	37.6	40.9	37.1	38.6	1.2	24
20	37.6	38.2	38.2	38.2	38.7	39.0	38.9	38.2	38.0	38.1	38.0	38.0	38.1	38.1	39.9	48.0	41.4	38.4	38.0	38.2	38.8	39.2	38.9	39.7	48.0	37.6	39.0	2.1	24
21	40.3	41.0	41.8	43.4	44.8	44.7	41.2	40.8	38.8	37.6	37.4	37.0	37.1	37.1	37.1	37.2	37.2	37.2	37.1	37.0	37.0	37.4	38.1	38.0	44.8	37.0	39.0	2.6	24
22	38.8	38.8	39.4	39.8	40.4	41.4	40.6	39.1	38.7	38.4	38.7	38.6	38.2	38.1	37.8	38.0	37.7	42.5	46.2	45.5	43.3	41.5	39.6	41.4	46.2	37.7	40.1	2.3	24
23	44.3	47.5	49.1	45.6	43.8	52.6	56.2	50.9	42.2	39.8	38.8	38.2	36.7	36.3	36.2	36.2	36.2	36.1	36.0	36.0	36.2	36.2	36.4	36.8	56.2	36.0	41.0	6.2	24
24	36.9	37.1	37.4	37.5	37.7	37.7	37.9	38.3	37.9	37.4	37.1	39.7	43.9	46.7	44.6	46.9	42.3	40.7	41.1	38.5	36.9	36.4	40.4	39.9	46.9	36.4	39.6	3.1	24
25	56.2	56.3	42.9	39.6	46.2	46.9	40.1	38.3	38.1	38.4	38.2	37.9	38.9	40.3	37.9	37.1	36.8	37.1	36.7	36.4	36.4	36.3	36.4	36.6	56.3	36.3	40.2	5.7	24
26	36.6	36.7	36.8	36.8	36.9	36.8	37.0	36.8	36.8	37.1	37.0	37.1	37.2	36.8	36.7	36.7	36.5	36.4	36.5	36.7	36.9	37.6	38.0	38.7	38.7	36.4	37.0	0.5	24
27	39.1	39.2	39.6	40.2	40.0	39.4	39.3	38.6	39.0	38.0	37.9	37.5	37.4	37.5	37.4	37.5	37.3	37.2	37.1	37.7	39.6	43.1	52.7	56.5	56.5	37.1	39.9	4.7	24
28	51.1	48.3	45.6	44.1	42.5	39.5	38.5	37.5	36.7	36.8	36.3	36.2	36.0	36.3	36.3	36.3	36.2	36.3	36.5	36.1	36.1	36.4	36.6	37.0	51.1	36.0	38.7	4.3	24
29	37.1	37.3	37.4	37.6	38.4	38.2	38.7	38.5	37.1	37.2	37.7	37.8	38.8	39.3	41.2	40.9	39.6	38.9	38.2	37.8	37.5	37.3	37.3	37.1	41.2	37.1	38.2	1.1	24
30	37.2	37.4	37.7	38.2	38.8	39.8	39.7	39.1	38.1	37.8	37.7	37.8	37.7	37.7	38.0	38.1	37.8	37.8	37.8	38.5	39.2	40.0	40.9	41.5	41.5	37.2	38.5	1.1	24
31																													
最大値	56.2	56.3	49.1	45.6	46.2	52.6	56.2	50.9	42.2	42.8	40.7	39.7	43.9	46.7	45.0	48.0	42.3	43.9	46.7	45.5	44.9	46.2	52.7	56.5	56.5		41.0		
最小値	36.6	36.7	36.6	36.1	36.2	36.3	36.2	36.1	36.0	36.1	36.1	36.0	36.0	36.3	36.2	36.2	36.2	36.1	36.0	36.0	36.1	36.1	36.4	36.5		36.0	36.5		
平均値	39.5	39.7	39.2	39.1	39.4	39.5	39.1	38.5	37.9	37.8	37.8	37.8	37.8	37.9	38.0	38.3	37.8	37.9	38.0	37.8	37.9	38.3	38.8	39.0			38.5		
標準偏差	4.3	4.3	2.9	2.4	2.6	3.4	3.5	2.6	1.2	1.2	0.9	0.9	1.4	2.0	2.2	3.1	1.7	2.0	2.7	2.3	2.1	2.5	3.3	3.7				2.7	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	28	29	29	29	29	29	29	30	30	30	30	30	30	30					711

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
29	711	9	27340.8	56.5	36.0	38.5	41.0	36.5	***:欠測	112/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	2	632	58	12	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	711
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0.281	88.889	8.158	1.688	0.422	0.563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

盛郷 放射線測定所　　2016年04月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	52.4	52.3	52.2	52.6	52.7	52.7	52.9	52.7	51.7	50.7	49.4	49.0	50.3	51.3	49.3	48.5	49.2	49.5	49.5	49.0	48.7	48.4	48.4	48.2	52.9	48.2	50.5	1.7	24
2	48.2	48.2	48.5	49.0	49.2	49.7	49.8	49.4	48.3	48.5	48.4	48.5	48.5	48.5	48.6	48.7	48.6	48.5	48.6	48.6	48.2	48.4	48.3	48.4	49.8	48.2	48.6	0.4	24
3	48.3	48.3	48.8	49.5	50.0	50.3	50.6	49.7	49.4	48.9	48.7	48.9	48.7	48.7	48.6	48.6	48.5	48.6	48.6	48.5	48.5	48.4	50.0	53.6	53.6	48.3	49.2	1.1	24
4	55.7	57.7	58.6	59.8	56.4	56.6	60.7	59.0	55.9	52.1	52.4	49.5	47.4	47.5	48.0	47.4	47.2	47.4	47.4	47.7	47.5	47.5	47.7	47.8	60.7	47.2	51.9	5.0	24
5	47.4	47.4	47.2	47.3	46.9	46.7	47.0	47.3	47.3	47.0	47.1	47.0	47.3	47.2	47.4	47.5	47.2	47.2	47.4	47.6	47.8	48.0	48.5	48.8	48.8	46.7	47.4	0.5	24
6	49.3	49.7	50.1	50.5	51.1	51.6	51.9	52.2	51.0	48.9	48.5	48.6	48.6	48.5	48.5	48.7	48.6	49.0	49.8	50.7	51.5	51.7	51.5	52.6	52.6	48.5	50.1	1.4	24
7	55.0	56.6	53.4	51.8	54.3	53.5	55.8	55.1	56.7	53.9	52.5	51.1	53.6	54.0	54.5	53.9	70.5	74.2	66.2	62.0	52.7	48.1	46.9	46.8	74.2	46.8	55.5	6.6	24
8	47.0	46.6	46.6	46.5	46.5	46.4	46.7	46.6	46.6	46.7	46.7	47.0	47.1	47.3	47.6	47.7	47.7	47.9	48.3	48.8	49.1	49.4	49.6	49.8	49.8	46.4	47.5	1.1	24
9	49.9	50.0	49.8	50.0	49.9	50.6	50.8	50.4	50.2	49.6	48.8	48.6	48.6	48.8	48.7	48.5	48.5	48.5	49.0	49.7	50.2	50.6	51.0	51.0	51.0	48.5	49.7	0.9	24
10	51.0	51.1	51.3	51.2	51.5	51.7	51.6	51.6	51.1	50.5	49.1	48.9	49.1	49.0	48.7	48.7	48.6	48.5	48.5	48.6	48.5	48.1	48.2	48.2	51.7	48.1	49.7	1.4	24
11	48.3	48.7	48.8	48.6	49.0	50.0	51.6	52.8	51.6	48.4	47.0	46.7	46.7	46.7	46.9	47.0	46.8	46.8	46.6	46.6	46.7	46.7	46.5	46.6	52.8	46.5	48.0	1.8	24
12	46.9	47.3	48.3	49.3	50.1	51.0	51.5	51.1	48.7	47.9	48.5	48.4	48.2	48.4	48.0	48.1	48.3	48.4	48.1	47.9	47.9	47.6	47.7	47.8	51.5	46.9	48.6	1.2	24
13	47.7	47.7	47.8	47.5	47.7	47.8	47.8	48.0	48.3	48.2	48.3	48.5	48.7	49.6	50.2	50.4	52.0	55.1	56.8	62.1	66.0	63.9	62.7	56.9	66.0	47.5	52.1	6.0	24
14	52.9	52.3	50.5	49.7	50.1	50.3	50.5	50.0	50.1	49.2	47.7	47.6	47.6	47.6	47.5	47.3	47.0	47.1	47.1	47.0	47.0	47.1	46.9	47.0	52.9	46.9	48.6	1.8	24
15	47.2	47.3	47.2	47.0	46.9	47.1	46.9	46.8	46.8	46.9	46.8	47.0	47.2	***	47.4	47.2	47.1	47.1	47.1	47.3	47.6	48.0	48.8	49.4	49.4	46.8	47.3	0.6	23
16	49.9	50.5	51.1	51.6	52.0	52.4	52.9	52.7	51.2	49.9	48.7	48.8	48.7	48.4	48.5	48.5	48.5	48.6	48.3	48.0	47.9	47.8	47.9	47.9	52.9	47.8	49.6	1.7	24
17	47.8	47.9	47.8	48.7	51.1	51.6	52.2	54.5	55.6	57.4	52.4	48.8	48.0	47.7	48.0	48.1	48.0	47.9	47.8	47.9	48.3	48.6	48.8	49.0	57.4	47.7	49.7	2.8	24
18	48.9	48.7	48.6	48.7	48.5	48.4	48.5	48.5	47.8	47.7	48.0	48.1	47.9	47.8	47.9	48.0	47.9	47.9	47.7	47.5	47.7	47.9	48.1	48.3	48.9	47.5	48.1	0.4	24
19	48.4	49.0	49.2	49.4	49.6	49.8	50.2	49.9	49.7	48.8	48.2	47.8	48.0	47.8	48.0	47.9	47.7	47.7	47.4	47.4	47.5	47.6	47.6	47.7	50.2	47.4	48.4	0.9	24
20	47.6	47.8	48.3	49.0	49.7	49.9	49.4	49.4	48.4	48.6	48.3	48.1	48.4	48.3	48.1	48.2	47.9	47.8	47.8	47.8	47.9	47.8	47.9	47.9	49.9	47.6	48.3	0.6	24
21	47.7	47.9	47.8	47.8	47.8	47.8	47.9	47.7	47.9	50.7	56.0	53.7	53.1	52.2	50.9	48.6	47.7	48.9	51.3	53.3	50.9	51.3	53.0	53.7	56.0	47.7	50.2	2.6	24
22	51.2	48.2	48.0	50.4	52.7	49.2	47.1	46.5	46.4	46.8	46.6	46.7	47.8	47.4	47.1	47.1	47.2	46.9	47.1	47.5	48.1	48.5	49.0	49.1	52.7	46.4	48.0	1.6	24
23	49.3	49.8	50.3	50.0	50.2	50.7	50.2	50.2	50.3	49.0	48.8	48.7	48.9	48.4	48.1	48.0	47.9	47.9	49.3	55.6	55.0	53.2	52.9	54.4	55.6	47.9	50.3	2.3	24
24	51.8	49.0	47.5	47.3	47.6	47.7	47.8	47.8	47.2	47.2	47.2	47.5	47.6	47.8	47.5	47.5	47.7	47.4	47.2	47.3	47.6	47.8	48.2	48.3	51.8	47.2	47.8	0.9	24
25	48.8	49.0	49.6	49.7	49.6	50.2	50.3	49.8	49.2	48.8	48.5	48.1	48.1	48.3	48.4	48.3	48.4	48.6	49.8	50.9	52.2	52.7	52.7	52.8	52.8	48.1	49.7	1.5	24
26	52.3	52.1	51.5	51.3	51.0	50.8	50.8	50.2	49.2	48.7	48.6	49.1	49.2	48.9	48.7	48.7	48.4	48.1	48.2	48.9	49.4	49.9	50.1	50.5	52.3	48.1	49.8	1.3	24
27	50.8	51.2	51.4	51.5	51.6	51.8	52.0	51.7	51.6	51.3	52.9	54.9	52.5	52.1	52.4	54.8	57.3	57.4	55.3	50.3	47.6	47.0	47.0	46.7	57.4	46.7	51.8	2.9	24
28	46.7	53.3	54.7	51.6	48.4	52.2	58.1	60.4	58.6	56.5	56.2	53.0	49.8	54.1	57.7	53.0	52.8	52.1	54.4	51.4	48.3	46.7	45.4	45.2	60.4	45.2	52.5	4.2	24
29	45.2	45.0	45.0	45.1	45.2	45.2	45.3	45.4	45.4	45.5	45.7	46.6	48.2	47.9	47.0	46.1	45.6	45.7	45.6	45.6	45.9	46.2	46.9	47.4	48.2	45.0	45.9	0.9	24
30	47.7	47.8	48.2	48.5	49.0	49.1	49.1	48.7	48.6	48.2	47.4	47.3	47.2	47.5	47.6	47.4	47.2	47.1	47.0	47.8	48.1	48.5	48.7	49.0	49.1	47.0	48.0	0.7	24
31																													
最大値	55.7	57.7	58.6	59.8	56.4	56.6	60.7	60.4	58.6	57.4	56.2	54.9	53.6	54.1	57.7	54.8	70.5	74.2	66.2	62.1	66.0	63.9	62.7	56.9	74.2		55.5		
最小値	45.2	45.0	45.0	45.1	45.2	45.2	45.3	45.4	45.4	45.5	45.7	46.6	46.7	46.7	46.9	46.1	45.6	45.7	45.6	45.6	45.9	46.2	45.4	45.2		45.0	45.9		
平均値	49.4	49.6	49.6	49.7	49.9	50.1	50.6	50.5	50.0	49.4	49.1	48.7	48.7	48.9	48.9	48.6	49.2	49.5	49.4	49.6	49.3	49.1	49.2	49.4			49.4		
標準偏差	2.5	2.8	2.7	2.6	2.4	2.4	3.3	3.4	3.2	2.7	2.6	2.0	1.7	2.0	2.3	2.0	4.6	5.2	4.1	3.9	3.7	3.3	3.2	2.7				3.1	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					719

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
30	719	1	35546.9	74.2	45.0	49.4	55.5	45.9	***:欠測	113/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	18	550	122	21	5	2	1	0	0	0	0	0	0	719
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	2.503	76.495	16.968	2.921	0.695	0.278	0.139	0	0	0	0	0	0	100

盛郷 放射線測定所　　2016年05月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	49.1	49.2	49.6	49.8	49.7	49.8	50.1	49.4	49.1	47.9	48.0	48.1	47.9	47.7	47.8	47.6	47.6	47.6	47.9	48.4	48.7	49.1	49.3	49.4	50.1	47.6	48.7	0.8	24
2	49.3	49.4	49.4	49.4	49.7	49.7	49.9	49.7	49.3	48.5	48.6	48.6	48.8	48.8	48.7	48.7	48.3	48.2	49.2	50.8	52.6	53.2	53.0	53.1	53.2	48.2	49.8	1.6	24
3	52.4	51.2	48.2	47.9	47.7	47.4	47.7	47.7	47.5	47.7	47.6	47.8	48.0	47.8	47.9	47.7	47.8	48.0	49.4	50.2	49.9	51.4	52.2	52.1	52.4	47.4	48.9	1.7	24
4	54.8	52.9	48.6	47.2	46.8	46.8	46.9	47.1	47.2	47.6	47.5	47.7	47.8	47.7	47.8	47.9	47.8	47.8	47.7	47.6	47.5	47.5	47.5	47.4	54.8	46.8	48.0	1.8	24
5	47.6	47.9	48.6	48.7	48.8	49.1	49.2	49.1	48.3	47.9	48.0	47.9	47.9	48.1	48.0	48.1	47.9	47.8	47.9	47.8	48.1	48.4	48.5	48.7	49.2	47.6	48.3	0.5	24
6	48.9	49.2	49.4	49.5	49.8	49.9	50.1	50.0	50.1	50.9	53.4	54.7	55.6	55.6	57.1	56.7	55.8	52.8	51.3	48.5	46.9	46.5	46.4	46.5	57.1	46.4	51.1	3.4	24
7	46.6	46.7	46.7	46.7	46.8	46.8	46.8	46.7	47.0	47.3	47.6	47.6	47.7	47.6	47.5	47.5	47.8	47.6	47.7	47.8	47.4	47.5	47.6	47.6	47.8	46.6	47.3	0.4	24
8	47.8	48.0	48.0	48.3	48.1	48.5	48.8	48.3	47.9	47.6	47.5	47.5	47.7	47.6	47.8	47.8	47.7	47.8	47.8	48.0	48.5	48.7	49.2	49.5	49.5	47.5	48.1	0.5	24
9	49.6	50.0	50.0	49.9	50.2	50.9	52.4	55.0	55.1	54.8	54.3	54.7	56.3	56.4	52.2	51.3	50.0	52.0	52.8	50.8	49.3	48.9	57.5	58.2	58.2	48.9	52.6	2.8	24
10	56.5	54.3	54.8	53.2	49.7	48.8	48.8	48.8	49.1	48.5	47.7	47.6	47.7	47.6	47.8	48.8	48.4	50.6	49.7	47.7	47.4	48.1	49.5	50.3	56.5	47.4	49.6	2.5	24
11	48.6	47.6	47.1	46.7	50.6	64.5	71.3	73.2	65.3	56.1	56.7	55.9	50.3	47.0	46.0	45.3	45.1	45.2	45.0	45.1	45.2	45.2	45.4	45.4	73.2	45.0	51.4	8.8	24
12	45.5	45.5	45.5	45.6	45.7	45.8	46.0	45.6	45.7	45.8	46.1	46.4	46.4	46.5	46.8	46.7	46.5	46.5	46.5	47.3	47.7	48.0	48.2	48.2	48.2	45.5	46.4	0.9	24
13	47.6	47.4	47.4	47.8	48.3	48.4	48.5	48.3	47.6	47.4	47.5	47.7	48.0	47.6	47.4	47.5	47.4	47.1	47.2	47.2	47.0	47.1	47.4	47.7	48.5	47.0	47.6	0.4	24
14	48.2	48.2	48.1	48.4	48.5	48.3	47.2	46.9	46.8	47.0	46.9	47.0	47.4	47.4	47.7	47.7	47.9	48.0	47.4	47.5	47.7	48.4	49.2	49.6	49.6	46.8	47.8	0.7	24
15	50.1	50.7	50.6	50.5	51.0	50.8	50.1	48.6	47.9	47.9	48.1	48.3	48.4	48.4	48.6	49.0	48.5	48.3	48.1	47.9	48.1	48.2	48.4	48.4	51.0	47.9	49.0	1.1	24
16	48.3	48.3	48.1	48.2	48.1	48.2	48.0	48.1	48.2	48.0	48.2	48.3	48.4	48.9	48.6	49.3	49.3	53.0	58.4	57.2	56.3	56.4	57.2	58.7	58.7	48.0	50.8	4.0	24
17	54.4	50.8	49.6	54.1	56.1	51.0	46.1	44.9	44.8	45.0	45.2	45.3	45.6	45.7	45.9	45.9	45.8	45.7	45.5	45.5	45.8	45.9	46.0	46.0	56.1	44.8	47.4	3.4	24
18	46.3	46.4	46.3	46.7	46.9	47.0	46.0	45.7	46.0	46.3	46.6	46.6	46.7	46.9	47.0	47.0	47.0	46.8	46.8	46.6	46.9	47.5	47.7	48.2	48.2	45.7	46.7	0.6	24
19	48.3	48.7	48.7	48.6	48.9	49.1	49.0	48.9	48.9	47.7	47.8	48.0	47.8	48.3	48.4	48.2	48.1	48.2	48.8	49.8	50.7	50.9	51.3	51.7	51.7	47.7	49.0	1.1	24
20	51.5	51.7	51.7	51.8	51.6	51.9	51.4	50.7	49.4	48.5	48.6	48.7	49.1	48.8	48.4	48.4	48.3	48.3	48.2	48.6	48.9	49.5	49.7	49.8	51.9	48.2	49.7	1.4	24
21	49.8	49.7	49.7	49.8	50.0	50.0	49.9	49.6	49.1	48.6	48.4	48.2	48.1	48.2	48.0	48.0	47.8	47.7	47.6	47.8	47.5	47.5	47.6	47.5	50.0	47.5	48.6	1.0	24
22	47.7	47.8	48.0	48.4	48.9	48.9	49.0	48.8	48.7	49.2	49.2	48.9	49.4	49.6	49.3	49.3	49.3	49.0	49.0	49.7	50.6	51.3	51.4	51.5	51.5	47.7	49.3	1.0	24
23	51.7	51.8	51.7	51.7	51.9	51.9	51.7	51.2	50.5	49.9	49.7	49.6	49.3	49.3	***	***	***	49.4	49.6	50.9	51.8	52.2	52.3	52.3	52.3	49.3	51.0	1.1	21
24	52.1	52.4	52.3	52.2	52.0	52.2	52.2	51.7	51.4	***	***	49.5	49.5	49.4	49.6	49.5	48.9	48.7	48.8	48.8	48.6	48.9	48.8	48.7	52.4	48.6	50.3	1.5	22
25	48.8	48.9	50.0	50.0	50.1	49.5	49.1	49.1	49.0	49.2	49.1	49.1	48.9	49.2	49.2	49.2	49.2	48.9	48.5	48.8	49.5	49.5	49.2	49.2	50.1	48.5	49.2	0.4	24
26	48.9	49.0	49.0	50.0	50.8	50.7	50.9	50.2	49.6	49.2	49.0	49.1	49.0	49.3	49.4	49.3	49.2	49.3	50.0	52.1	55.1	54.0	52.2	51.0	55.1	48.9	50.3	1.6	24
27	50.0	51.1	55.0	55.5	50.0	48.3	47.8	47.6	47.6	47.7	48.1	48.2	48.2	48.2	48.5	48.4	48.3	48.2	48.3	48.2	48.3	48.5	49.1	49.5	55.5	47.6	49.1	2.1	24
28	49.8	50.3	50.3	50.9	51.6	51.9	51.9	51.4	51.3	51.0	50.9	50.7	49.8	49.3	51.2	52.4	50.7	50.0	49.9	51.1	52.3	52.6	53.1	53.6	53.6	49.3	51.2	1.1	24
29	53.6	53.8	52.3	51.3	51.4	51.1	51.1	50.7	51.0	50.4	49.7	49.5	49.7	49.4	49.4	50.9	55.4	65.8	57.5	58.8	62.9	56.2	52.9	55.5	65.8	49.4	53.3	4.3	24
30	54.6	60.0	58.9	54.4	54.1	56.6	55.5	53.5	56.3	55.1	53.0	54.1	54.5	54.0	52.6	49.4	47.7	47.9	47.6	47.9	48.4	49.0	49.1	49.2	60.0	47.6	52.6	3.7	24
31	49.6	49.9	50.2	50.2	49.9	49.2	49.1	49.0	48.5	48.5	48.6	48.7	48.9	48.9	48.7	48.5	48.5	48.4	48.5	48.5	48.6	48.5	48.4	48.5	50.2	48.4	48.9	0.6	24
最大値	56.5	60.0	58.9	55.5	56.1	64.5	71.3	73.2	65.3	56.1	56.7	55.9	56.3	56.4	57.1	56.7	55.8	65.8	58.4	58.8	62.9	56.4	57.5	58.7	73.2		53.3		
最小値	45.5	45.5	45.5	45.6	45.7	45.8	46.0	44.9	44.8	45.0	45.2	45.3	45.6	45.7	45.9	45.3	45.1	45.2	45.0	45.1	45.2	45.2	45.4	45.4		44.8	46.4		
平均値	49.9	50.0	49.8	49.8	49.8	50.1	50.1	49.9	49.5	48.9	48.9	49.0	49.0	48.9	48.8	48.7	48.6	49.1	49.0	49.1	49.5	49.5	49.8	50.1			49.4		
標準偏差	2.7	2.8	2.8	2.4	2.2	3.4	4.5	4.9	3.8	2.6	2.5	2.5	2.4	2.4	2.2	2.1	2.2	3.6	2.8	2.8	3.5	2.8	2.9	3.2				3.0	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	31	31	31	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31					739

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
31	739	5	36513.8	73.2	44.8	49.4	53.3	46.4	***：欠測	113/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	35	564	111	23	4	0	2	0	0	0	0	0	0	739
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	4.736	76.319	15.02	3.112	0.541	0	0.271	0	0	0	0	0	0	100

盛郷 放射線測定所　　2016年06月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	48.3	47.6	47.4	47.3	47.2	47.3	47.3	47.8	47.6	47.8	47.9	48.0	48.0	48.1	48.0	47.9	47.9	47.7	47.5	47.5	48.4	48.8	47.8	47.5	48.8	47.2	47.8	0.4	24
2	47.2	47.4	47.5	47.3	47.3	47.1	47.2	47.1	47.0	47.2	47.2	47.4	47.4	47.4	47.5	47.3	47.4	47.3	47.2	47.0	47.2	47.0	47.4	47.7	47.7	47.0	47.3	0.2	24
3	48.1	48.6	48.8	49.2	49.1	49.2	49.1	49.2	48.9	48.9	48.6	48.6	48.6	48.9	48.9	48.7	48.7	48.5	48.8	50.0	50.5	51.1	51.2	51.4	51.4	48.1	49.2	0.9	24
4	51.6	51.7	51.8	52.0	51.7	52.0	52.0	50.1	48.8	48.5	48.5	48.7	48.6	48.6	48.8	48.8	48.7	49.5	51.5	54.4	54.5	56.0	57.4	56.9	57.4	48.5	51.3	2.8	24
5	55.6	54.3	53.0	51.2	51.9	50.2	48.7	49.4	48.9	47.9	49.2	50.9	50.2	48.1	47.7	47.6	47.5	47.5	47.4	47.4	47.7	48.3	48.8	49.2	55.6	47.4	49.5	2.3	24
6	48.9	48.9	49.0	49.0	49.2	49.6	49.3	48.6	48.2	49.0	49.4	48.9	48.9	48.9	48.8	48.5	48.4	48.4	48.4	48.5	48.4	48.9	48.7	48.4	49.6	48.2	48.8	0.4	24
7	48.0	48.2	49.0	49.0	48.4	48.2	47.9	48.0	49.5	55.9	54.3	50.6	48.9	48.8	49.1	49.6	48.4	47.2	46.9	46.7	47.1	47.7	47.9	48.3	55.9	46.7	48.9	2.1	24
8	48.2	48.2	48.2	48.2	48.3	48.8	48.9	47.7	47.3	47.3	47.2	47.4	47.4	47.8	47.8	47.8	47.5	47.7	47.8	48.3	48.3	48.3	49.0	49.1	49.1	47.2	48.0	0.6	24
9	49.5	49.9	50.1	50.2	50.5	51.7	52.5	52.3	51.1	***	***	***	***	***	***	***	47.3	47.4	47.5	47.5	47.6	47.9	47.9	48.4	52.5	47.3	*49.4	1.8	17
10	48.9	49.6	50.4	51.5	51.7	51.7	50.2	48.1	47.8	47.6	47.6	47.8	48.0	47.9	47.9	47.9	48.0	48.0	47.8	48.0	48.7	49.7	50.3	51.0	51.7	47.6	49.0	1.4	24
11	51.6	52.2	52.3	52.6	52.7	52.9	52.8	50.8	49.0	48.6	48.6	48.7	48.8	48.9	48.9	48.8	48.8	48.7	49.1	49.6	49.0	48.7	48.6	48.7	52.9	48.6	50.0	1.7	24
12	48.9	49.1	50.0	50.7	50.9	50.6	50.4	49.0	48.8	48.7	48.8	48.9	48.9	48.7	48.8	49.9	51.8	53.7	53.2	51.0	51.0	54.4	55.1	56.7	56.7	48.7	50.8	2.3	24
13	55.9	56.3	55.5	54.4	53.6	51.4	51.2	50.7	51.3	50.9	49.2	49.3	49.7	47.2	47.9	49.6	48.0	46.9	46.2	46.1	45.8	45.6	45.8	45.7	56.3	45.6	49.8	3.4	24
14	45.9	46.1	46.4	46.7	46.2	45.9	46.0	46.4	46.7	46.4	46.3	46.2	46.3	46.3	46.5	46.5	46.4	46.3	46.6	47.1	47.7	48.7	49.3	49.7	49.7	45.9	46.8	1.0	24
15	49.6	49.7	49.7	50.1	50.3	50.9	50.9	48.9	47.7	47.7	47.6	47.6	47.7	47.7	47.8	47.7	47.6	47.5	47.4	47.7	47.8	47.5	47.6	47.6	50.9	47.4	48.4	1.2	24
16	47.6	47.4	47.4	47.4	47.4	47.2	47.3	47.3	47.8	49.6	54.2	50.5	49.0	50.2	56.3	58.3	59.0	68.1	68.3	65.0	61.4	56.8	56.5	56.9	68.3	47.2	53.6	6.9	24
17	53.0	58.1	52.5	50.3	57.6	53.1	51.5	49.5	47.7	46.9	***	46.8	47.1	47.2	47.1	46.9	47.0	47.0	46.9	46.9	47.1	47.8	48.6	48.6	58.1	46.8	49.4	3.4	23
18	49.1	49.0	49.1	49.3	49.5	49.4	48.9	48.9	49.0	48.4	48.5	48.3	48.6	48.7	48.4	48.4	48.2	47.9	48.0	48.9	49.8	50.2	50.8	51.0	51.0	47.9	49.0	0.8	24
19	51.5	51.7	51.7	52.1	52.3	52.4	51.8	50.8	49.7	49.6	49.0	49.3	50.9	49.9	48.7	47.6	47.1	47.1	47.1	47.4	47.5	48.4	48.6	49.3	52.4	47.1	49.6	1.8	24
20	48.6	49.1	49.9	51.2	53.0	55.7	53.9	51.3	48.7	48.7	48.7	48.8	48.4	48.5	50.6	86.0	63.4	51.5	48.6	48.9	50.3	52.2	50.9	49.2	86.0	48.4	52.3	7.9	24
21	51.0	52.9	53.9	56.3	58.4	61.1	57.3	51.3	48.6	47.0	46.8	46.5	47.0	47.0	47.2	47.1	47.1	47.1	46.9	47.0	47.3	48.3	49.6	51.7	61.1	46.5	50.2	4.3	24
22	54.3	52.5	51.0	50.5	50.2	51.2	51.3	51.0	50.1	49.0	48.4	48.3	48.1	48.1	48.0	47.8	47.4	50.7	54.6	56.4	54.3	52.7	49.4	51.3	56.4	47.4	50.7	2.5	24
23	53.5	58.1	60.7	60.8	54.9	58.7	65.0	60.3	53.6	50.3	51.3	50.2	47.6	46.2	45.7	45.6	45.7	45.5	45.8	45.8	46.0	45.7	45.9	46.4	65.0	45.5	51.2	6.3	24
24	47.0	47.4	47.3	47.3	47.3	47.4	47.5	47.4	47.7	47.7	47.5	51.3	57.3	63.7	57.3	58.8	53.7	54.1	56.9	52.2	48.0	47.3	52.8	50.8	63.7	47.0	51.1	4.8	24
25	66.0	70.4	54.2	48.5	52.0	55.0	49.8	47.9	47.3	47.9	47.7	47.4	48.2	52.2	50.6	47.6	46.5	47.1	47.5	47.5	47.0	46.1	45.7	45.8	70.4	45.7	50.2	6.1	24
26	45.9	46.0	46.4	46.9	47.0	46.3	46.2	46.1	46.5	46.6	47.0	46.9	46.9	46.8	46.7	46.6	46.4	46.4	46.4	46.9	47.5	48.5	48.8	49.1	49.1	45.9	46.9	0.8	24
27	49.7	50.3	50.5	50.7	50.7	50.3	50.2	49.3	48.5	47.7	47.9	47.9	48.0	47.6	47.7	47.7	47.7	47.6	48.5	49.7	52.5	57.5	64.7	70.4	70.4	47.6	51.0	5.6	24
28	62.6	58.7	55.9	55.0	53.9	51.3	49.6	47.3	46.2	46.1	46.0	46.3	46.2	46.2	46.3	46.3	46.4	46.5	46.4	46.3	46.4	46.6	47.2	48.1	62.6	46.0	49.1	4.7	24
29	48.7	48.5	48.7	48.5	49.0	49.4	49.1	49.2	48.3	48.2	48.2	48.5	49.7	50.3	50.8	51.2	50.1	49.4	48.8	48.3	47.7	47.5	48.1	49.2	51.2	47.5	49.0	0.9	24
30	49.4	49.7	50.9	50.4	51.0	51.1	52.4	50.6	47.8	47.8	47.7	47.7	47.8	47.9	48.4	47.8	47.6	47.7	48.1	49.4	51.3	53.2	54.6	54.7	54.7	47.6	49.8	2.2	24
31																													
最大値	66.0	70.4	60.7	60.8	58.4	61.1	65.0	60.3	53.6	55.9	54.3	51.3	57.3	63.7	57.3	86.0	63.4	68.1	68.3	65.0	61.4	57.5	64.7	70.4	86.0		53.6		
最小値	45.9	46.0	46.4	46.7	46.2	45.9	46.0	46.1	46.2	46.1	46.0	46.2	46.2	46.2	45.7	45.6	45.7	45.5	45.8	45.8	45.8	45.6	45.7	45.7		45.5	46.8		
平均値	50.8	51.3	50.6	50.5	50.8	50.9	50.5	49.4	48.5	48.4	48.5	48.4	48.6	48.8	48.8	50.0	48.9	48.9	49.1	49.1	49.1	49.6	50.2	50.6			49.6		
標準偏差	4.5	5.0	3.2	3.1	3.0	3.4	3.7	2.6	1.5	1.8	1.9	1.4	2.0	3.2	2.5	7.5	3.8	4.1	4.4	3.8	3.2	3.2	4.0	4.8				3.7	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	28	29	29	29	29	29	30	30	30	30	30	30	30	30					712

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
29	712	8	35315.8	86.0	45.5	49.6	53.6	46.8	***:欠測	113/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	19	545	106	28	9	4	0	0	0	1	0	0	0	712
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	2.669	76.545	14.888	3.933	1.264	0.562	0	0	0	0.14	0	0	0	100

島 放射線測定所　　2016年04月　　単位:nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	38.5	38.7	38.5	38.6	40.0	39.4	39.0	38.6	37.8	36.2	34.6	34.0	35.3	35.5	34.6	34.1	34.6	34.8	34.2	34.0	33.8	33.8	33.7	33.8	40.0	33.7	36.1	2.2	24
2	34.0	34.3	34.6	34.9	35.0	35.3	35.5	35.3	34.1	33.7	33.8	34.0	33.9	34.1	34.0	34.1	34.0	34.0	34.3	34.2	34.0	34.0	34.0	34.2	35.5	33.7	34.3	0.5	24
3	34.3	34.2	34.4	34.8	35.0	35.5	35.7	35.4	35.0	34.2	34.0	34.1	34.2	34.2	34.4	34.3	34.2	34.2	34.1	34.1	34.1	33.9	35.5	37.9	37.9	33.9	34.7	0.9	24
4	40.1	42.5	43.4	43.4	40.1	40.4	44.0	43.9	40.6	38.5	36.8	35.6	34.1	33.7	33.4	33.3	33.3	33.5	33.5	33.4	33.3	33.2	33.4	33.6	44.0	33.2	37.1	4.2	24
5	33.6	33.3	33.5	33.5	33.5	33.5	33.8	33.9	33.7	33.6	33.6	33.6	33.8	33.7	34.0	34.1	34.1	33.8	34.0	34.1	34.2	34.6	34.8	35.0	35.0	33.3	33.9	0.4	24
6	35.4	35.9	36.2	36.6	37.0	37.5	37.7	38.5	37.5	36.2	35.5	35.0	34.6	34.5	34.5	34.9	34.9	35.0	35.5	35.9	36.2	36.9	37.3	38.2	38.5	34.5	36.1	1.2	24
7	39.1	40.2	37.2	37.8	41.8	40.2	41.4	41.8	43.4	42.7	42.4	40.1	40.5	40.3	38.2	37.6	45.1	54.5	52.3	45.7	38.1	34.8	33.8	33.5	54.5	33.5	40.9	5.0	24
8	33.5	33.5	33.5	33.4	33.5	33.5	33.4	33.8	33.3	33.4	33.5	34.1	34.0	34.1	34.5	34.5	34.5	34.7	35.0	35.4	35.7	35.9	36.3	36.1	36.3	33.3	34.3	1.0	24
9	36.2	36.3	36.3	36.4	36.4	36.7	36.8	36.9	37.0	36.5	35.7	34.9	34.9	35.1	35.0	34.7	34.7	34.9	35.1	35.9	36.8	37.3	37.5	37.8	37.8	34.7	36.1	1.0	24
10	37.8	38.0	38.1	38.2	38.3	38.4	38.4	38.3	37.9	36.8	35.3	34.5	34.7	34.5	33.9	34.1	34.6	34.7	34.8	35.0	34.9	34.5	34.1	34.5	38.4	33.9	36.0	1.8	24
11	34.5	34.6	34.0	33.8	33.7	34.2	35.0	36.7	35.2	33.9	33.3	33.5	33.0	33.3	33.3	33.2	33.2	33.1	33.2	33.3	33.2	33.2	33.4	33.5	36.7	33.0	33.8	0.9	24
12	34.0	34.2	34.8	35.5	36.3	36.8	37.3	37.4	35.7	34.8	34.4	34.4	34.4	34.1	34.0	34.1	34.2	34.4	34.3	34.1	34.1	33.9	33.8	33.6	37.4	33.6	34.8	1.1	24
13	33.7	33.8	33.7	33.8	33.9	33.8	33.8	34.4	34.0	34.1	34.0	34.2	34.4	35.4	35.5	37.0	37.2	40.7	39.4	42.1	48.3	47.0	47.0	42.3	48.3	33.7	37.2	4.8	24
14	39.5	38.5	37.4	36.2	36.2	36.6	36.4	36.6	35.8	35.3	34.2	34.2	34.0	34.2	34.0	34.0	34.4	34.0	33.9	33.7	33.9	33.9	33.9	33.8	39.5	33.7	35.2	1.6	24
15	33.8	33.9	34.0	33.7	33.7	33.8	33.7	34.0	33.6	33.4	33.5	33.6	33.7	33.8	33.9	34.0	34.0	33.7	33.5	33.8	34.0	34.4	34.9	35.5	35.5	33.4	33.9	0.5	24
16	36.2	36.7	37.4	38.1	38.4	38.7	39.2	39.1	38.2	37.5	35.4	34.7	34.5	34.3	34.3	34.3	34.5	34.7	34.7	34.3	34.1	34.2	34.4	34.3	39.2	34.1	35.9	1.9	24
17	34.4	34.2	34.3	35.5	38.4	38.7	38.6	40.6	42.0	40.8	36.2	34.4	34.2	34.3	34.4	34.5	34.4	34.6	34.7	35.2	35.1	35.2	35.9	36.3	42.0	34.2	36.1	2.4	24
18	36.3	36.3	36.0	35.9	35.8	35.7	35.8	35.9	34.9	34.5	34.4	34.5	34.4	34.3	34.6	34.5	34.8	34.5	34.3	34.4	34.3	34.3	34.5	34.8	36.3	34.3	35.0	0.7	24
19	35.1	35.3	35.7	35.8	35.9	35.9	35.8	36.2	36.1	35.5	34.7	34.1	34.2	34.4	34.1	34.0	34.2	33.9	33.9	33.8	33.8	33.7	33.8	34.0	36.2	33.7	34.8	0.9	24
20	34.3	34.5	35.0	35.4	36.0	36.1	36.1	36.6	35.7	35.0	34.2	34.1	34.3	34.3	34.6	34.0	34.0	34.1	34.4	34.4	33.7	33.8	34.3	34.5	36.6	33.7	34.7	0.8	24
21	34.3	34.3	34.3	34.3	34.2	34.3	34.2	34.3	34.1	37.5	40.5	37.7	36.6	37.4	37.6	35.5	34.9	36.1	38.4	39.7	36.8	38.3	39.7	43.8	43.8	34.1	36.6	2.6	24
22	40.2	36.7	35.8	36.4	37.2	35.1	33.8	33.7	33.4	33.4	33.5	33.5	33.6	33.7	34.0	34.3	34.7	34.4	34.4	34.3	34.8	35.5	35.8	36.0	40.2	33.4	34.9	1.6	24
23	36.0	36.1	36.1	36.0	35.8	35.9	36.2	36.4	36.1	35.4	35.2	35.2	35.4	35.6	35.5	34.9	34.8	35.0	39.8	44.7	42.9	39.6	39.1	40.5	44.7	34.8	37.0	2.7	24
24	39.0	36.0	34.7	34.5	34.5	34.7	34.8	34.8	34.4	34.1	34.2	34.4	34.4	34.5	34.5	34.2	34.2	34.2	33.9	34.1	34.2	34.4	34.7	35.0	39.0	33.9	34.7	1.0	24
25	35.3	35.6	35.6	35.5	36.0	36.3	36.2	37.0	36.1	35.2	34.7	34.7	34.7	34.9	34.7	34.8	34.8	35.0	34.9	35.2	35.9	36.6	37.7	37.9	37.9	34.7	35.6	0.9	24
26	37.9	37.9	38.0	37.9	37.7	37.5	37.3	36.8	36.2	35.3	35.1	35.1	35.1	35.5	35.3	35.3	34.8	34.5	34.5	35.0	36.0	36.4	37.0	37.4	38.0	34.5	36.2	1.2	24
27	37.8	37.9	38.3	38.6	38.7	38.8	38.7	39.0	38.6	38.6	39.9	40.0	37.8	38.1	40.1	43.4	44.7	42.1	40.3	36.9	34.4	33.6	33.6	33.5	44.7	33.5	38.5	2.8	24
28	33.6	37.9	39.0	36.9	35.3	37.0	38.9	44.8	43.1	41.8	40.0	38.9	36.8	39.1	43.1	38.1	38.3	36.6	37.2	36.1	34.8	33.8	33.3	33.3	44.8	33.3	37.8	3.2	24
29	33.1	33.0	32.8	32.8	32.9	32.9	33.0	33.2	33.1	33.4	33.2	34.0	34.4	34.3	33.7	33.4	33.3	33.2	33.3	33.1	33.3	33.7	34.2	34.7	34.7	32.8	33.4	0.5	24
30	35.1	35.3	35.4	35.5	35.9	36.4	36.4	36.6	36.2	35.4	34.8	34.7	34.4	34.7	34.7	34.5	34.6	34.5	34.4	34.7	34.9	35.2	35.3	35.4	36.6	34.4	35.2	0.7	24
31																													
最大値	40.2	42.5	43.4	43.4	41.8	40.4	44.0	44.8	43.4	42.7	42.4	40.1	40.5	40.3	43.1	43.4	45.1	54.5	52.3	45.7	48.3	47.0	47.0	43.8	54.5		40.9		
最小値	33.1	33.0	32.8	32.8	32.9	32.9	33.0	33.2	33.1	33.4	33.2	33.5	33.0	33.3	33.3	33.2	33.2	33.1	33.2	33.1	33.2	33.2	33.3	33.3		32.8	33.4		
平均値	35.9	36.0	35.9	36.0	36.2	36.3	36.6	37.0	36.4	35.9	35.4	35.0	34.8	35.0	35.1	34.9	35.3	35.6	35.7	35.7	35.5	35.3	35.6	35.8			35.7		
標準偏差	2.2	2.2	2.2	2.1	2.2	2.1	2.5	2.9	2.8	2.5	2.3	1.8	1.5	1.6	2.1	2.0	2.8	4.1	3.7	3.2	3.1	2.7	2.8	2.7				2.6	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	25703.3	54.5	32.8	35.7	40.9	33.4	***:欠測	114/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	499	190	26	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	69.306	26.389	3.611	0.417	0.278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

島 放射線測定所　　2016年05月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	35.6	35.9	36.0	36.3	36.7	36.9	37.0	36.7	36.3	35.2	35.0	34.9	35.1	34.8	34.6	34.7	34.6	34.8	34.9	35.1	35.7	36.2	36.4	36.4	37.0	34.6	35.6	0.8	24
2	36.5	36.5	36.5	36.7	36.7	36.8	36.8	37.2	36.9	36.3	35.6	35.3	35.4	35.3	35.1	35.1	35.2	34.9	35.2	35.7	37.0	37.8	38.0	38.0	38.0	34.9	36.3	1.0	24
3	37.9	35.9	35.1	34.3	34.3	34.2	34.2	34.1	34.1	33.9	34.1	34.3	34.6	34.5	34.5	34.3	34.2	34.7	36.6	36.8	36.4	37.6	38.8	39.6	39.6	33.9	35.4	1.7	24
4	42.0	40.2	36.2	34.6	34.2	34.0	34.1	34.1	34.5	34.4	34.5	34.5	34.7	34.6	34.6	34.8	34.5	34.5	34.4	34.3	34.2	34.3	34.5	34.3	42.0	34.0	35.0	1.9	24
5	34.4	34.3	34.6	35.1	35.5	35.6	36.0	35.6	34.8	34.1	34.2	34.4	34.4	34.4	34.5	34.3	34.2	34.1	34.2	34.1	34.4	34.7	35.1	35.2	36.0	34.1	34.7	0.6	24
6	35.3	35.4	35.7	36.1	36.1	36.2	36.4	36.8	36.5	36.7	39.0	39.4	41.4	43.3	48.1	47.6	45.7	42.1	38.8	35.6	34.2	33.9	33.7	33.8	48.1	33.7	38.3	4.3	24
7	33.8	33.9	34.0	33.9	34.0	34.1	34.6	34.7	34.3	34.4	34.4	34.6	34.6	34.7	34.9	34.8	34.8	34.7	34.5	34.4	34.3	34.4	34.4	34.4	34.9	33.8	34.4	0.3	24
8	34.6	34.9	35.0	35.2	35.6	35.7	35.9	35.5	34.5	34.3	34.2	34.1	34.3	34.4	34.4	34.4	34.3	34.5	34.5	34.7	35.1	35.4	35.7	35.9	35.9	34.1	34.9	0.6	24
9	36.2	36.5	36.5	36.6	37.0	37.2	38.8	41.2	41.4	40.3	39.2	39.2	42.1	42.1	40.1	39.6	39.7	41.2	41.6	37.5	37.1	35.9	41.3	43.5	43.5	35.9	39.2	2.3	24
10	39.8	37.3	39.1	39.0	36.6	35.7	36.3	36.4	36.8	36.5	35.5	35.1	34.8	34.8	35.1	37.3	36.3	37.9	36.5	34.7	34.4	34.3	35.4	35.4	39.8	34.3	36.3	1.5	24
11	35.0	35.1	34.7	34.0	37.9	47.9	54.8	57.1	46.5	38.4	37.3	35.3	37.6	35.6	34.2	33.5	33.5	33.4	33.4	33.3	32.7	32.8	33.1	33.4	57.1	32.7	37.5	6.9	24
12	33.5	33.5	33.5	33.8	33.7	33.9	33.8	34.0	33.4	33.5	33.6	33.6	34.0	34.1	34.3	34.1	34.3	34.2	34.3	34.6	35.4	35.9	35.7	35.9	35.9	33.4	34.2	0.8	24
13	36.1	35.9	35.7	35.6	36.0	35.9	35.7	35.7	34.9	34.6	34.4	34.4	34.8	34.9	34.4	34.3	34.5	34.2	34.0	34.0	33.9	34.1	34.3	34.9	36.1	33.9	34.9	0.7	24
14	35.3	35.3	35.4	35.6	35.8	35.8	35.8	34.8	33.8	34.0	34.1	34.3	34.3	34.5	34.6	34.8	34.9	34.7	34.8	34.5	34.7	35.2	35.8	36.5	36.5	33.8	35.0	0.7	24
15	36.9	37.4	37.5	37.5	37.4	37.2	36.8	35.5	34.3	34.4	34.6	34.6	34.6	34.6	34.8	34.9	34.6	34.4	34.1	34.1	34.5	34.4	34.3	34.4	37.5	34.1	35.3	1.3	24
16	34.3	34.2	34.2	34.2	34.1	34.3	33.8	34.1	34.0	33.9	33.9	34.1	34.2	34.5	34.3	34.8	36.1	37.8	43.9	43.4	42.8	42.9	43.8	45.1	45.1	33.8	36.8	4.2	24
17	41.1	38.3	37.4	40.2	40.9	37.1	34.1	33.5	33.1	33.2	33.1	33.3	33.6	33.3	33.3	33.5	33.8	33.4	33.5	33.5	33.5	33.6	33.9	34.2	41.1	33.1	34.9	2.6	24
18	34.2	34.5	34.7	34.7	34.7	34.9	34.8	34.7	33.7	33.7	33.9	34.1	34.2	34.4	34.8	34.4	34.6	34.4	34.3	34.0	33.5	34.0	34.9	35.5	35.5	33.5	34.4	0.5	24
19	36.0	36.1	36.3	36.0	36.2	36.3	36.2	36.6	36.1	35.1	34.9	34.7	34.8	34.9	35.2	35.3	35.5	35.3	35.5	36.6	37.5	38.1	38.7	39.1	39.1	34.7	36.1	1.2	24
20	39.4	39.4	39.5	39.8	39.6	39.7	39.3	39.1	37.2	34.9	35.0	35.0	35.3	35.6	35.3	34.8	35.1	35.3	35.6	35.6	36.1	36.8	37.2	37.4	39.8	34.8	37.0	1.9	24
21	37.6	37.7	37.7	37.7	37.8	37.8	37.4	37.0	36.5	35.8	35.1	35.3	35.1	34.9	35.0	34.8	35.0	34.9	34.7	34.8	34.6	34.5	34.6	34.6	37.8	34.5	35.9	1.3	24
22	35.0	35.0	34.9	35.0	35.9	36.0	35.2	34.6	34.5	34.4	34.3	35.0	35.2	35.9	36.2	36.5	36.3	36.2	36.2	36.6	37.7	38.4	38.9	39.4	39.4	34.3	36.0	1.4	24
23	39.5	39.7	40.1	40.0	40.0	39.7	39.4	39.3	38.6	***	***	***	***	***	***	34.7	34.8	34.7	35.0	36.1	36.8	37.8	38.2	38.5	40.1	34.7	*37.9	2.0	18
24	38.4	38.5	38.4	38.1	38.4	38.2	38.1	38.0	37.1	35.1	34.2	34.1	34.3	34.0	34.0	33.9	33.7	33.6	33.6	33.7	33.9	34.0	33.8	33.7	38.5	33.6	35.5	2.1	24
25	33.7	33.9	35.3	35.5	34.9	34.3	33.8	34.3	33.8	33.5	33.4	33.6	33.6	33.5	34.1	33.6	33.9	33.9	34.1	34.2	34.3	35.0	34.7	34.8	35.5	33.4	34.1	0.6	24
26	34.5	33.8	33.6	33.9	34.2	34.9	35.6	35.1	34.0	33.8	33.6	33.5	33.7	34.0	34.1	34.1	34.5	34.5	34.8	35.9	39.5	39.1	37.5	36.5	39.5	33.5	34.9	1.7	24
27	35.4	35.5	37.8	42.5	37.4	34.8	33.7	33.6	33.5	33.5	33.5	33.7	34.0	33.8	33.9	33.6	33.8	33.7	33.6	33.3	33.6	33.8	34.4	34.9	42.5	33.3	34.6	2.0	24
28	35.2	35.4	35.7	36.1	36.3	36.9	36.7	36.7	36.5	36.5	36.5	36.4	36.2	35.5	36.5	40.4	40.7	37.1	36.1	36.6	37.1	37.8	38.1	37.9	40.7	35.2	36.9	1.4	24
29	37.6	37.2	36.8	36.6	36.4	36.3	36.3	36.4	36.4	35.4	34.5	34.7	34.7	34.7	35.0	37.7	38.9	47.3	42.0	45.1	48.8	46.2	40.6	39.5	48.8	34.5	38.5	4.3	24
30	42.2	45.8	44.3	40.2	38.6	36.9	37.4	37.3	36.7	37.7	37.9	38.2	38.8	37.7	36.4	34.9	34.3	33.9	34.0	34.4	35.0	35.9	36.0	36.6	45.8	33.9	37.5	3.0	24
31	36.4	36.8	36.8	37.1	37.4	36.4	36.1	35.8	35.4	35.1	34.9	35.1	35.3	35.1	35.0	35.0	35.0	34.8	34.9	34.8	34.8	34.6	34.7	35.0	37.4	34.6	35.5	0.8	24
最大値	42.2	45.8	44.3	42.5	40.9	47.9	54.8	57.1	46.5	40.3	39.2	39.4	42.1	43.3	48.1	47.6	45.7	47.3	43.9	45.1	48.8	46.2	43.8	45.1	57.1		39.2		
最小値	33.5	33.5	33.5	33.8	33.7	33.9	33.7	33.5	33.1	33.2	33.1	33.3	33.6	33.3	33.3	33.5	33.5	33.4	33.4	33.3	32.7	32.8	33.1	33.4		32.7	34.1		
平均値	36.6	36.4	36.4	36.5	36.5	36.5	36.6	36.6	35.8	35.1	34.9	35.0	35.3	35.3	35.4	35.5	35.5	35.7	35.6	35.6	35.9	36.1	36.3	36.6			35.9		
標準偏差	2.4	2.5	2.2	2.2	1.8	2.6	3.7	4.2	2.7	1.6	1.6	1.5	2.1	2.2	2.7	2.8	2.5	3.0	2.6	2.6	3.2	2.8	2.5	2.7				2.6	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31				738

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
30	738	6	26501.0	57.1	32.7	35.9	39.2	34.1	***:欠測	114/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	483	220	26	7	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	65.447	29.81	3.523	0.949	0.136	0.136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

島 放射線測定所　　2016年06月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	35.0	34.4	33.9	33.6	33.5	33.3	33.3	34.0	33.9	33.9	33.9	34.2	34.1	34.3	34.0	33.9	34.0	33.9	33.8	33.8	33.5	33.3	33.4	33.5	35.0	33.3	33.8	0.4	24
2	33.6	33.5	33.4	33.3	33.5	33.3	33.2	33.4	33.4	33.5	33.5	33.4	33.6	33.5	33.6	33.5	33.4	33.2	33.2	33.0	33.2	33.4	33.6	33.9	33.9	33.0	33.4	0.2	24
3	34.0	34.1	34.5	34.4	34.4	34.6	34.7	34.9	34.7	34.1	33.8	33.6	33.7	33.7	33.7	33.7	33.9	34.0	34.1	34.6	35.2	35.7	36.3	36.8	36.8	33.6	34.5	0.8	24
4	36.9	37.1	37.3	37.4	37.3	37.5	37.2	36.5	34.5	34.0	33.9	34.0	34.0	34.1	34.0	34.0	34.1	35.2	36.3	38.3	40.1	41.1	41.0	40.3	41.1	33.9	36.5	2.4	24
5	39.8	38.2	38.2	37.6	38.1	37.0	35.9	36.9	35.1	34.0	33.8	33.7	33.7	33.3	33.1	33.5	33.8	34.0	33.9	33.8	33.8	34.3	34.6	34.9	39.8	33.1	35.2	2.0	24
6	35.4	35.5	35.6	35.6	35.8	36.1	35.7	35.7	35.2	35.0	34.9	34.3	34.5	34.4	34.2	34.2	34.1	33.7	33.8	33.8	33.7	34.0	34.5	34.7	36.1	33.7	34.8	0.8	24
7	34.4	34.0	34.3	34.0	33.6	33.7	33.3	33.8	33.7	39.2	40.0	37.2	35.9	35.4	34.6	35.1	35.2	34.0	34.9	34.1	33.3	34.1	33.5	33.3	40.0	33.3	34.8	1.8	24
8	33.5	33.9	34.4	34.8	34.8	35.3	35.1	35.1	33.6	***	***	***	***	***	***	***	***	34.0	34.0	33.9	33.5	33.9	34.8	35.3	35.3	33.5	*34.4	0.6	16
9	35.9	36.5	36.3	35.6	35.7	36.3	35.9	35.7	34.7	34.1	34.9	34.9	34.3	35.7	34.7	33.8	35.9	36.6	34.7	34.1	34.3	34.7	35.7	36.1	36.6	33.8	35.3	0.8	24
10	36.4	37.1	37.5	37.3	37.6	37.7	37.4	35.8	34.5	33.9	33.9	34.0	34.2	34.2	34.3	34.4	34.5	34.2	34.0	34.1	34.6	35.5	36.3	37.2	37.7	33.9	35.4	1.5	24
11	37.4	37.7	38.0	37.8	38.1	38.0	37.4	34.9	33.9	33.7	33.8	34.0	34.3	34.5	34.4	34.4	34.7	34.6	34.8	34.5	34.5	34.7	34.6	34.7	38.1	33.7	35.4	1.6	24
12	34.8	34.8	35.1	35.1	35.1	35.2	35.4	34.4	34.3	34.1	34.2	34.4	34.5	34.4	34.3	35.5	37.8	39.2	38.8	36.0	36.3	37.6	37.7	38.9	39.2	34.1	35.7	1.7	24
13	38.6	40.2	41.0	40.7	40.5	37.4	37.5	38.2	38.1	36.2	34.2	33.8	34.2	33.7	33.5	33.8	34.8	34.2	33.7	33.7	34.0	33.9	33.5	33.9	41.0	33.5	36.0	2.7	24
14	34.3	34.6	34.6	35.0	34.8	35.1	35.0	35.2	34.2	33.6	33.3	33.4	33.3	33.5	33.6	33.7	33.8	33.7	33.8	34.1	34.7	35.7	36.2	36.8	36.8	33.3	34.4	0.9	24
15	37.2	37.3	37.6	37.9	38.0	38.1	37.6	37.2	34.8	34.4	34.2	34.3	34.2	34.2	34.6	34.2	34.1	34.1	33.9	34.0	33.7	33.8	34.1	34.3	38.1	33.7	35.3	1.7	24
16	34.2	34.0	33.9	34.0	33.9	34.1	34.3	34.2	34.5	35.7	42.0	37.1	35.4	38.7	44.2	43.7	44.8	51.4	51.2	48.6	47.4	44.4	43.2	43.6	51.4	33.9	39.9	6.1	24
17	40.7	45.1	40.1	36.6	36.1	37.3	38.1	37.3	36.2	35.0	34.3	34.4	34.4	34.3	***	34.2	34.4	34.1	34.2	34.1	34.3	34.9	35.4	35.6	45.1	34.1	36.1	2.7	23
18	35.8	35.8	35.8	35.8	35.9	35.9	36.0	35.8	35.9	35.3	35.0	35.1	35.0	35.3	35.5	35.5	35.1	34.9	34.8	35.5	36.6	37.5	38.2	38.6	38.6	34.8	35.9	1.0	24
19	38.9	39.3	39.4	39.4	39.7	39.6	39.5	39.3	37.1	36.4	35.8	36.2	36.9	36.6	35.3	34.1	34.0	34.0	33.9	34.6	34.7	35.4	35.8	36.2	39.7	33.9	36.8	2.1	24
20	36.6	37.3	37.4	38.3	39.0	39.8	40.6	39.0	35.5	35.1	35.0	35.1	35.1	35.1	35.0	35.2	35.3	35.2	35.4	36.6	37.8	40.1	37.4	36.2	40.6	35.0	36.8	1.9	24
21	36.8	38.7	40.9	42.2	45.6	48.9	44.7	38.7	36.0	35.2	34.3	34.0	34.2	34.9	34.5	34.4	34.4	34.4	34.2	34.4	34.6	34.9	36.4	39.4	48.9	34.0	37.4	4.2	24
22	38.8	37.8	37.4	36.9	36.8	37.3	37.3	37.5	36.8	36.5	35.9	35.5	35.2	34.6	34.8	34.5	34.5	39.6	45.1	45.1	38.8	36.3	36.3	39.3	45.1	34.5	37.4	2.8	24
23	41.0	45.2	47.5	45.9	40.8	43.5	47.6	44.2	38.6	35.8	35.4	34.3	33.5	33.1	33.1	33.4	33.5	33.4	33.3	33.6	33.6	33.9	34.0	34.2	47.6	33.1	37.6	5.3	24
24	34.8	35.0	35.0	34.8	34.7	34.8	34.9	35.3	35.1	34.6	34.4	36.5	43.6	50.9	44.3	43.2	38.4	39.8	42.2	38.4	35.2	34.5	35.8	36.4	50.9	34.4	37.6	4.3	24
25	52.9	56.8	42.5	36.1	38.0	46.2	38.7	36.0	35.4	35.6	35.7	35.0	35.4	38.2	38.2	35.5	34.5	35.2	37.7	36.8	36.3	34.3	33.8	33.9	56.8	33.8	38.3	5.8	24
26	33.9	34.2	34.4	34.7	34.8	34.5	34.5	34.0	34.0	34.1	34.5	34.3	34.6	34.4	34.4	34.2	34.0	33.9	33.8	34.3	34.8	35.6	36.4	37.0	37.0	33.8	34.6	0.8	24
27	37.2	37.8	38.3	38.4	38.5	38.0	37.4	37.3	36.0	35.3	34.9	34.8	34.6	34.4	34.2	34.5	34.5	34.3	34.8	36.1	38.5	43.9	50.7	53.1	53.1	34.2	37.8	4.9	24
28	48.2	44.2	42.0	41.3	42.1	39.5	37.7	35.6	34.5	34.3	34.1	34.2	33.8	33.7	33.5	33.7	33.7	33.9	33.8	33.8	33.7	34.0	34.6	35.2	48.2	33.5	36.5	4.1	24
29	35.8	36.4	35.9	36.2	36.4	36.3	36.3	36.7	35.2	35.1	34.9	34.8	35.8	36.9	38.3	38.2	37.0	36.1	36.2	36.1	34.8	35.0	36.1	36.8	38.3	34.8	36.1	0.9	24
30	37.6	38.4	38.9	39.5	37.9	38.8	39.3	38.3	36.4	35.1	35.1	34.8	34.5	34.9	35.1	34.9	35.0	34.7	35.0	35.7	37.1	37.9	39.2	39.9	39.9	34.5	36.8	1.9	24
31																													
最大値	52.9	56.8	47.5	45.9	45.6	48.9	47.6	44.2	38.6	39.2	42.0	37.2	43.6	50.9	44.3	43.7	44.8	51.4	51.2	48.6	47.4	44.4	50.7	53.1	56.8		39.9		
最小値	33.5	33.5	33.4	33.3	33.5	33.3	33.2	33.4	33.4	33.5	33.3	33.4	33.3	33.1	33.1	33.4	33.4	33.2	33.2	33.0	33.2	33.3	33.4	33.3		33.0	33.4		
平均値	37.3	37.8	37.4	37.0	37.0	37.4	37.0	36.4	35.2	34.9	34.9	34.7	34.8	35.3	35.3	35.1	35.1	35.4	35.8	35.6	35.6	35.9	36.4	37.0			36.0		
標準偏差	4.2	4.8	3.2	2.9	2.8	3.6	3.1	2.2	1.3	1.2	1.8	1.0	1.9	3.3	2.8	2.5	2.2	3.5	3.9	3.4	2.9	2.9	3.5	3.9				3.1	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29	28	29	29	30	30	30	30	30	30	30					711

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
29	711	9	25620.4	56.8	33.0	36.0	39.9	33.4	***:欠測	114/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	473	194	30	9	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	711
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	66.526	27.286	4.219	1.266	0.563	0.141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

本庄 放射線測定所　　2016年04月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	38.9	39.1	38.9	38.8	39.3	38.9	39.4	38.7	37.5	36.3	35.8	35.8	36.5	36.2	35.4	35.0	35.0	34.8	34.7	34.5	34.3	34.2	34.3	34.3	39.4	34.2	36.5	2.0	24
2	34.2	34.4	34.8	35.4	35.7	35.7	35.7	34.7	34.5	34.3	34.4	34.4	34.5	34.6	34.6	34.6	34.4	34.5	34.6	34.5	34.4	34.4	34.2	34.2	35.7	34.2	34.7	0.5	24
3	34.4	34.5	34.6	34.7	35.1	35.0	35.1	34.8	34.8	34.6	34.7	34.6	34.6	34.6	34.6	35.9	35.0	34.7	34.4	34.2	34.2	34.1	35.0	37.6	37.6	34.1	34.8	0.7	24
4	39.7	41.2	41.0	37.7	35.8	40.2	42.9	42.6	40.2	39.0	40.1	36.0	34.0	33.6	33.4	33.2	33.2	33.4	33.5	33.3	33.2	33.0	33.1	33.3	42.9	33.0	36.5	3.6	24
5	33.4	33.4	33.5	33.6	33.4	33.4	33.3	33.6	33.2	33.3	33.3	33.4	33.4	33.7	33.7	33.7	33.8	34.0	34.0	34.2	34.7	34.9	35.1	35.3	35.3	33.2	33.8	0.6	24
6	35.5	35.4	35.8	36.0	36.3	36.8	37.1	37.4	37.2	35.5	34.4	34.3	34.5	34.5	34.6	34.6	34.6	34.9	35.5	35.9	36.7	37.1	37.4	37.7	37.7	34.3	35.8	1.1	24
7	39.3	40.8	37.6	37.4	40.6	40.7	43.2	43.8	45.7	43.3	41.7	39.4	40.5	40.3	38.4	37.8	45.0	50.1	46.4	39.8	35.4	33.7	33.2	33.2	50.1	33.2	40.3	4.2	24
8	33.3	33.4	33.4	33.1	33.2	33.1	33.1	33.1	33.2	33.3	33.4	33.4	33.4	33.8	33.9	34.0	34.1	34.3	34.5	34.8	35.1	35.6	35.7	35.5	35.7	33.1	33.9	0.9	24
9	35.5	35.7	35.6	35.6	35.6	35.7	35.9	35.8	35.8	35.3	34.9	34.8	34.7	34.3	34.4	34.6	34.6	34.9	35.3	36.0	36.5	36.9	37.0	37.1	37.1	34.3	35.5	0.8	24
10	36.9	37.1	37.2	37.3	37.3	37.5	37.3	37.7	37.3	36.0	35.1	34.9	35.0	35.3	35.1	34.9	34.7	34.4	34.3	35.0	34.9	34.3	34.0	34.1	37.7	34.0	35.7	1.3	24
11	33.8	33.6	33.3	33.3	33.6	33.9	35.1	35.9	35.2	33.6	33.3	32.9	33.1	33.3	33.4	33.4	33.1	33.1	33.1	32.9	33.0	33.0	33.4	33.5	35.9	32.9	33.6	0.8	24
12	34.0	34.8	35.3	35.9	36.6	36.9	37.4	37.5	36.3	35.1	35.2	34.7	34.2	34.4	34.4	34.2	34.4	34.6	34.4	34.3	34.2	34.1	34.0	34.1	37.5	34.0	35.0	1.1	24
13	34.1	34.1	34.0	34.0	34.2	34.1	34.0	34.2	34.2	34.2	34.1	34.3	35.4	36.6	37.9	40.6	40.6	41.5	41.7	50.1	49.2	47.7	47.1	42.1	50.1	34.0	38.3	5.5	24
14	38.8	37.0	35.3	35.5	36.1	36.4	36.7	35.5	35.2	35.0	34.5	34.3	34.2	33.8	33.8	33.7	33.7	33.4	33.5	33.4	33.4	33.4	33.3	33.5	38.8	33.3	34.7	1.4	24
15	33.5	33.5	33.6	33.5	33.5	33.4	33.5	33.2	33.2	33.0	33.2	33.3	33.4	33.6	33.7	33.5	33.5	33.4	33.6	33.6	33.8	34.1	34.5	34.8	34.8	33.0	33.6	0.4	24
16	35.1	35.5	36.1	36.4	36.9	37.3	37.5	37.3	37.1	36.3	35.2	34.8	34.8	34.7	34.8	34.6	34.7	34.6	34.2	34.1	34.1	33.9	34.0	34.1	37.5	33.9	35.3	1.2	24
17	34.2	34.0	34.2	37.2	39.9	39.6	39.4	41.1	42.5	40.3	36.0	34.1	34.0	34.0	34.1	34.2	34.2	34.3	34.2	34.8	35.5	36.4	36.9	37.1	42.5	34.0	36.3	2.7	24
18	37.4	37.6	37.7	37.9	37.7	37.3	36.8	36.3	35.4	34.2	34.2	34.3	34.1	34.0	33.9	34.1	34.1	34.1	34.1	34.1	34.2	34.2	34.5	34.8	37.9	33.9	35.3	1.5	24
19	35.0	35.2	35.4	35.5	35.8	35.7	35.7	35.6	35.5	35.3	34.6	34.2	34.0	34.2	34.1	34.1	34.1	34.0	33.8	33.9	33.7	33.8	34.0	34.1	35.8	33.7	34.6	0.8	24
20	33.9	34.0	34.6	35.0	35.3	35.8	36.1	36.0	35.3	35.0	34.4	34.5	34.5	34.4	34.4	34.5	34.4	34.4	34.4	34.2	34.4	34.5	34.6	34.6	36.1	33.9	34.7	0.6	24
21	34.5	34.6	34.7	34.6	34.6	34.5	34.4	34.5	34.4	37.3	39.6	37.1	36.7	37.5	37.3	35.4	35.0	36.2	37.1	35.8	34.9	36.7	37.3	37.3	39.6	34.4	35.9	1.4	24
22	36.1	35.6	36.0	37.2	36.7	34.9	33.8	33.7	33.6	33.5	33.7	33.8	33.7	33.8	34.1	34.1	34.0	34.1	34.1	34.5	35.0	35.5	36.0	36.1	37.2	33.5	34.7	1.1	24
23	36.3	35.8	35.8	35.9	35.9	36.1	36.1	36.2	35.9	35.1	35.0	35.2	35.4	35.5	35.4	35.1	34.9	35.1	39.9	43.8	42.1	40.0	38.9	40.5	43.8	34.9	36.9	2.5	24
24	38.8	35.8	34.7	34.5	34.7	34.7	34.7	35.0	34.7	34.2	34.3	34.3	34.6	34.6	34.4	34.4	34.4	34.2	34.2	34.1	34.4	34.7	35.2	35.4	38.8	34.1	34.8	1.0	24
25	35.8	36.1	36.3	36.3	35.7	35.8	36.1	36.3	36.5	36.0	35.5	35.0	35.0	35.2	35.4	35.4	35.5	35.7	36.3	36.9	37.9	38.0	38.1	37.6	38.1	35.0	36.2	0.9	24
26	37.3	37.4	37.4	37.0	37.1	37.2	37.2	36.9	35.7	35.1	35.0	34.8	35.1	35.4	35.6	35.4	35.2	34.9	35.0	35.7	36.2	36.7	37.4	37.9	37.9	34.8	36.2	1.0	24
27	38.4	38.5	38.6	38.5	38.6	38.5	38.7	38.8	38.6	38.4	38.9	39.0	38.5	41.9	45.1	47.4	43.8	41.2	39.9	36.3	34.3	33.6	33.6	33.4	47.4	33.4	38.9	3.4	24
28	34.3	39.1	40.4	37.3	36.0	41.8	45.9	46.6	43.5	40.3	38.2	36.0	35.3	38.6	40.7	38.3	36.1	37.7	37.7	36.1	34.5	33.5	33.3	32.9	46.6	32.9	38.1	3.7	24
29	33.0	32.7	32.7	32.8	32.8	32.9	32.8	33.0	32.9	32.9	33.4	33.9	33.8	33.2	33.0	32.9	32.9	32.7	32.8	32.9	33.2	33.5	33.9	34.2	34.2	32.7	33.1	0.4	24
30	34.6	35.1	35.2	35.2	35.3	35.2	35.6	35.4	35.2	34.5	34.7	34.3	34.1	34.2	34.2	34.2	34.3	34.1	34.2	34.2	34.5	34.9	35.1	35.2	35.6	34.1	34.7	0.5	24
31																													
最大値	39.7	41.2	41.0	38.8	40.6	41.8	45.9	46.6	45.7	43.3	41.7	39.4	40.5	41.9	45.1	47.4	45.0	50.1	46.4	50.1	49.2	47.7	47.1	42.1	50.1		40.3		
最小値	33.0	32.7	32.7	32.8	32.8	32.9	32.8	33.0	32.9	32.9	33.2	32.9	33.1	33.2	33.0	32.9	32.9	32.7	32.8	32.9	33.0	33.0	33.1	32.9		32.7	33.1		
平均値	35.7	35.8	35.8	35.8	36.0	36.3	36.7	36.7	36.3	35.7	35.4	34.9	34.8	35.1	35.3	35.3	35.3	35.4	35.5	35.6	35.4	35.4	35.5	35.5			35.6		
標準偏差	2.0	2.2	2.1	1.6	1.9	2.3	3.1	3.2	3.1	2.4	2.2	1.5	1.5	2.0	2.5	2.8	2.8	3.4	3.0	3.5	3.1	2.8	2.7	2.2				2.6	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
30	720	0	25649.7	50.1	32.7	35.6	40.3	33.1	***：欠測	115/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	514	175	23	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	71.389	24.306	3.194	1.111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

本庄 放射線測定所　　2016年05月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	35.2	35.3	35.4	35.6	35.8	35.9	36.1	36.1	35.4	34.9	34.9	34.8	34.8	34.7	34.2	34.2	34.2	34.0	34.3	35.0	35.6	35.7	36.1	36.3	36.3	34.0	35.2	0.7	24
2	36.2	36.4	36.4	36.6	36.5	36.7	36.8	36.5	36.0	35.5	35.3	35.4	34.8	34.8	34.7	34.7	34.7	34.7	35.4	36.0	36.7	37.6	37.3	37.3	37.6	34.7	36.0	0.9	24
3	36.7	35.8	34.9	35.2	35.0	34.7	34.5	34.7	34.4	34.3	34.4	34.6	34.6	34.4	34.1	33.7	34.0	35.0	36.6	36.6	36.9	36.7	36.1	38.4	38.4	33.7	35.3	1.2	24
4	40.9	38.0	35.0	34.2	34.0	33.9	33.8	34.0	34.2	34.4	34.5	34.6	34.5	34.4	34.6	34.7	34.5	34.5	34.3	34.3	34.1	34.3	34.5	34.3	40.9	33.8	34.8	1.5	24
5	34.6	35.0	35.5	35.5	35.8	35.8	35.8	35.9	34.9	34.5	34.8	34.5	34.4	34.4	34.5	34.5	34.3	34.3	34.5	34.5	34.9	35.4	35.6	35.6	35.9	34.3	35.0	0.6	24
6	35.6	35.8	35.8	36.1	36.1	36.4	36.5	36.3	36.1	36.9	38.0	38.1	39.8	41.9	44.9	44.6	45.0	42.4	37.8	34.9	33.9	33.5	33.5	33.6	45.0	33.5	37.6	3.6	24
7	33.7	33.9	33.8	33.8	34.1	34.0	34.0	34.0	34.1	34.2	34.4	34.3	34.4	34.4	34.5	34.4	34.6	34.4	34.2	34.4	34.2	34.2	34.1	34.5	34.6	33.7	34.2	0.2	24
8	35.0	35.0	35.4	35.9	36.1	36.3	36.3	35.9	35.1	34.7	34.3	34.2	34.1	34.1	34.3	34.4	34.2	34.3	34.2	34.8	35.2	35.4	35.9	36.2	36.3	34.1	35.1	0.8	24
9	36.4	36.3	36.8	36.7	36.9	37.4	39.3	40.8	40.3	40.6	39.9	39.9	42.5	41.0	39.3	37.4	37.2	37.4	39.2	37.3	36.3	35.7	42.5	44.3	44.3	35.7	38.8	2.3	24
10	38.7	37.2	39.4	37.6	34.8	34.3	34.3	34.5	34.6	34.8	34.8	34.9	34.7	34.6	34.7	34.8	34.9	37.7	36.1	34.6	34.2	33.8	34.2	34.3	39.4	33.8	35.4	1.6	24
11	34.5	33.8	33.9	34.0	42.4	55.5	51.1	50.4	42.5	36.4	38.6	35.5	33.6	33.0	33.0	32.9	33.1	32.9	32.7	32.7	32.7	32.8	32.9	33.2	55.5	32.7	36.8	6.6	24
12	33.4	33.3	33.3	33.4	33.5	33.6	33.8	33.4	33.2	33.4	33.6	33.7	33.6	33.8	33.9	33.8	33.7	33.8	34.1	34.7	35.3	35.7	35.9	35.4	35.9	33.2	34.0	0.8	24
13	35.3	35.6	35.6	35.7	35.8	35.8	35.8	35.6	34.9	34.6	34.6	34.8	34.8	34.6	34.3	34.3	34.1	34.1	34.0	34.0	33.8	34.0	34.1	34.6	35.8	33.8	34.8	0.7	24
14	34.9	35.3	35.8	36.0	36.0	36.1	35.8	34.7	33.7	33.8	34.0	34.2	34.3	34.2	34.4	34.6	34.5	34.6	34.4	34.5	34.5	34.6	34.7	35.1	36.1	33.7	34.8	0.7	24
15	35.8	36.4	36.7	37.0	36.6	36.9	36.4	35.3	34.6	34.6	34.4	34.7	34.7	34.6	34.8	35.1	34.7	34.5	34.2	34.1	34.0	34.2	34.7	34.8	37.0	34.0	35.2	1.0	24
16	34.8	34.7	34.5	34.5	34.6	34.5	34.4	34.4	34.5	34.2	34.4	34.5	35.0	35.2	34.7	35.4	37.0	41.0	44.1	44.2	43.6	43.7	44.7	46.1	46.1	34.2	37.4	4.3	24
17	40.4	36.8	34.9	37.1	38.7	35.3	33.5	32.8	32.7	33.0	33.1	33.2	33.5	33.4	33.5	33.5	33.5	33.5	33.4	33.4	33.4	33.6	33.9	34.4	40.4	32.7	34.4	2.0	24
18	34.4	34.7	34.9	34.9	35.0	34.9	34.8	35.0	34.7	34.1	33.9	33.9	34.0	34.3	34.1	34.3	34.4	34.2	34.3	34.1	34.1	34.3	34.6	35.2	35.2	33.9	34.5	0.4	24
19	35.4	35.9	36.1	36.0	36.1	36.1	36.0	36.0	36.1	35.1	34.9	35.1	35.1	35.1	35.0	35.4	35.3	35.4	35.6	36.6	37.7	38.4	39.2	39.5	39.5	34.9	36.1	1.3	24
20	39.7	39.4	39.3	39.1	39.3	39.4	39.1	38.5	36.4	35.5	35.4	35.2	35.4	35.7	35.8	35.4	35.0	34.7	34.7	34.8	35.1	35.8	36.1	36.6	39.7	34.7	36.7	1.9	24
21	36.9	37.0	37.1	37.1	37.1	37.1	36.9	36.7	36.4	35.7	35.4	35.0	34.8	34.8	34.8	34.7	34.5	34.6	34.5	34.4	34.3	34.4	34.4	34.4	37.1	34.3	35.5	1.1	24
22	34.3	34.6	35.3	35.5	35.7	35.9	35.7	35.0	35.2	35.5	35.6	35.2	35.3	35.6	35.6	36.0	35.7	35.7	35.7	35.9	36.4	36.3	36.8	37.7	37.7	34.3	35.7	0.7	24
23	38.9	39.3	39.3	39.2	39.1	39.2	39.0	38.9	37.7	36.6	36.4	36.1	35.5	35.4	35.7	35.8	35.3	35.1	35.7	36.5	37.5	38.1	38.3	38.5	39.3	35.1	37.4	1.6	24
24	38.3	38.5	38.5	38.7	38.9	38.8	38.7	38.2	37.5	35.9	35.9	35.5	35.1	34.8	34.7	34.6	34.5	34.6	34.5	34.5	34.4	34.3	34.3	34.4	38.9	34.3	36.2	1.9	24
25	34.4	34.7	36.3	36.1	35.4	34.8	34.6	34.6	34.6	34.9	34.7	34.8	34.5	34.8	34.8	34.8	35.1	35.0	34.7	35.1	35.6	35.8	35.2	35.1	36.3	34.4	35.0	0.5	24
26	35.1	35.2	35.3	35.4	35.5	35.6	35.7	35.6	35.3	34.9	34.8	34.8	34.7	35.0	35.0	34.9	35.1	35.0	34.8	35.4	36.2	36.0	36.1	35.9	36.2	34.7	35.3	0.4	24
27	37.1	38.9	41.7	40.8	36.0	34.5	34.0	34.0	34.3	34.1	34.4	***	***	***	***	***	34.3	34.3	34.3	34.2	34.1	34.3	34.8	35.2	41.7	34.0	*35.5	2.4	19
28	35.6	35.9	36.1	36.2	36.2	36.6	36.7	36.6	36.7	36.9	36.8	36.8	36.0	36.1	37.9	41.1	40.6	37.6	36.6	36.6	37.0	37.9	38.4	38.1	41.1	35.6	37.1	1.4	24
29	37.9	37.4	37.0	36.8	36.6	36.7	36.9	37.0	36.6	36.0	35.3	35.2	35.2	34.9	35.8	39.1	41.5	47.4	42.1	50.0	50.2	45.9	40.3	39.5	50.2	34.9	39.2	4.7	24
30	41.3	45.2	43.2	38.5	38.0	37.4	38.7	37.9	40.5	40.0	37.2	36.9	37.4	35.5	34.4	34.0	33.8	33.8	33.9	34.2	34.8	35.1	35.5	36.1	45.2	33.8	37.2	3.1	24
31	36.5	36.8	37.2	37.4	36.9	36.5	35.9	36.0	35.4	35.2	35.2	35.2	35.0	35.0	35.0	35.1	35.1	35.2	35.0	34.7	34.5	34.4	34.3	34.1	37.4	34.1	35.5	0.9	24
最大値	41.3	45.2	43.2	40.8	42.4	55.5	51.1	50.4	42.5	40.6	39.9	39.9	42.5	41.9	44.9	44.6	45.0	47.4	44.1	50.0	50.2	45.9	44.7	46.1	55.5		39.2		
最小値	33.4	33.3	33.3	33.4	33.5	33.6	33.5	32.8	32.7	33.0	33.1	33.2	33.5	33.0	33.0	32.9	33.1	32.9	32.7	32.7	32.7	32.8	32.9	33.2		32.7	34.0		
平均値	36.4	36.4	36.5	36.4	36.4	36.7	36.5	36.3	35.8	35.3	35.3	35.2	35.2	35.2	35.2	35.4	35.4	35.7	35.5	35.7	35.8	35.9	36.1	36.4			35.9		
標準偏差	2.2	2.3	2.2	1.7	1.8	3.8	3.2	3.1	2.1	1.6	1.5	1.3	1.8	1.8	2.2	2.4	2.5	3.0	2.4	3.3	3.3	2.8	2.6	2.9				2.5	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31					739

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
30	739	5	26499.3	55.5	32.7	35.9	39.2	34.0	***:欠測	115/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	505	202	25	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	68.336	27.334	3.383	0.677	0.271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

本庄 放射線測定所　　2016年06月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	34.1	34.0	33.8	33.5	33.4	33.4	33.5	33.5	34.0	33.9	34.0	33.9	34.0	34.0	34.0	33.9	34.0	33.8	33.8	33.8	33.9	33.7	33.5	33.6	34.1	33.4	33.8	0.2	24
2	33.6	33.6	33.5	33.5	33.5	33.4	33.2	33.1	33.1	33.4	33.5	33.6	33.7	33.7	33.7	33.5	33.5	33.5	33.5	33.3	33.5	33.7	34.0	34.3	34.3	33.1	33.5	0.2	24
3	34.6	34.8	35.0	35.0	35.1	35.0	35.1	35.1	34.6	34.7	34.4	34.3	34.4	34.2	34.1	34.1	34.2	34.0	34.4	34.9	35.4	35.8	36.1	36.2	36.2	34.0	34.8	0.6	24
4	36.3	36.8	37.0	37.1	37.3	37.3	37.2	36.3	34.6	34.4	34.4	34.3	34.3	34.1	34.0	34.2	34.7	36.3	37.1	38.3	38.8	40.6	40.1	40.0	40.6	34.0	36.5	2.0	24
5	39.0	37.8	37.9	37.2	37.9	35.9	35.7	36.0	34.7	33.7	34.7	35.6	34.9	34.1	33.9	33.7	33.7	34.0	33.8	33.8	33.8	34.2	34.3	34.4	39.0	33.7	35.2	1.6	24
6	34.8	35.2	35.5	35.6	35.9	35.8	35.6	35.0	34.8	34.8	35.2	35.0	34.8	34.7	34.5	34.4	34.3	34.1	34.0	34.1	34.0	33.9	33.8	34.0	35.9	33.8	34.7	0.7	24
7	34.0	34.0	33.9	34.1	33.9	34.0	33.8	33.9	37.0	***	***	***	***	***	***	***	***	34.4	33.7	33.8	33.7	34.1	34.2	34.1	37.0	33.7	*34.2	0.8	16
8	33.6	33.7	34.1	34.3	34.4	34.3	33.9	33.9	33.8	33.8	33.7	33.9	34.0	34.0	34.0	34.1	34.1	34.2	35.0	35.2	34.3	34.4	34.9	34.8	35.2	33.6	34.2	0.4	24
9	34.7	34.7	34.5	34.5	34.8	35.3	35.0	34.9	35.1	35.1	36.5	35.8	***	***	34.4	34.9	41.2	37.4	34.9	34.6	34.7	35.0	35.4	35.8	41.2	34.4	35.4	1.5	22
10	35.8	36.2	36.3	36.8	36.8	37.1	36.4	35.5	34.6	34.2	34.0	34.1	34.2	34.3	34.2	34.3	34.2	34.2	34.5	34.4	35.2	35.9	36.4	36.9	37.1	34.0	35.3	1.1	24
11	37.3	37.4	37.4	37.8	38.0	37.7	36.1	35.0	34.7	34.5	34.3	34.5	34.5	34.8	34.7	34.7	34.7	34.8	35.3	35.9	35.3	35.6	35.6	35.3	38.0	34.3	35.7	1.2	24
12	35.6	35.6	35.7	35.6	35.5	34.9	34.9	34.8	34.7	34.7	34.7	34.6	34.4	34.5	34.6	35.9	38.8	39.6	38.5	36.0	36.4	37.4	39.2	40.0	40.0	34.4	36.1	1.8	24
13	40.2	41.8	41.3	42.0	39.4	36.8	36.8	37.2	36.1	34.5	33.6	34.0	34.1	33.6	33.3	33.8	35.4	35.8	34.3	33.9	33.6	33.6	33.7	33.7	42.0	33.3	35.9	2.9	24
14	34.0	35.1	34.5	33.6	33.6	33.5	33.5	33.4	33.3	33.2	33.1	33.2	33.5	33.6	33.6	33.4	33.6	33.5	33.8	34.0	34.6	35.4	36.2	36.4	36.4	33.1	34.0	0.9	24
15	36.4	36.7	37.0	37.2	37.7	38.0	37.4	36.0	34.8	34.5	34.3	34.4	34.2	34.1	34.1	34.1	34.0	34.0	33.7	33.8	33.9	34.0	34.2	34.1	38.0	33.7	35.1	1.5	24
16	34.1	34.2	34.4	34.4	34.4	34.3	34.3	34.1	34.1	34.9	36.0	34.3	35.1	37.1	***	43.4	43.7	50.2	51.1	47.2	44.7	43.3	42.8	41.3	51.1	34.1	38.8	5.7	23
17	40.5	45.3	38.2	35.6	35.2	35.7	36.1	36.3	35.7	34.7	34.5	34.4	34.3	34.4	34.3	34.1	33.9	34.0	33.8	33.8	34.1	34.5	34.8	35.3	45.3	33.8	35.6	2.6	24
18	35.8	36.1	36.5	36.5	36.1	35.9	35.6	35.5	35.6	35.4	35.1	35.1	34.8	35.0	34.9	34.7	35.2	34.9	35.2	35.9	37.0	37.7	37.9	37.9	37.9	34.7	35.8	1.0	24
19	38.1	38.2	38.4	38.8	38.7	38.5	38.7	37.6	36.8	35.6	35.2	36.0	37.7	36.3	35.6	34.6	34.5	34.4	34.4	34.4	34.8	34.8	35.3	36.1	38.8	34.4	36.4	1.6	24
20	36.5	37.1	37.7	38.2	38.5	39.6	40.0	39.1	35.7	34.9	34.9	34.9	35.0	35.1	34.9	35.0	34.9	35.1	35.5	35.6	35.8	35.4	35.1	34.9	40.0	34.9	36.2	1.7	24
21	35.3	37.6	39.5	41.5	46.0	50.6	42.9	37.0	35.5	34.5	34.1	34.0	34.9	34.8	34.4	34.3	34.3	34.2	34.2	34.1	34.5	34.9	35.6	38.7	50.6	34.0	37.0	4.3	24
22	38.2	37.2	37.1	37.1	37.4	37.3	37.6	36.7	36.6	36.5	35.5	35.3	35.0	34.9	34.7	34.8	34.9	40.2	43.7	44.1	38.1	35.7	36.2	37.8	44.1	34.7	37.2	2.5	24
23	39.8	44.4	46.9	44.4	39.5	49.6	52.8	44.9	38.0	35.1	33.7	33.2	33.1	33.1	33.2	33.2	33.1	33.1	33.0	32.9	33.1	33.0	33.5	34.1	52.8	32.9	37.5	6.2	24
24	34.4	34.7	34.7	34.7	34.4	34.4	34.6	34.6	34.8	34.5	34.4	37.7	45.8	51.3	43.4	42.1	37.7	38.7	39.0	36.1	33.9	33.3	33.1	34.5	51.3	33.1	37.0	4.5	24
25	54.7	53.8	40.0	36.0	38.2	41.5	36.8	35.4	34.9	35.6	35.3	34.7	36.2	38.8	36.5	34.5	33.8	34.0	34.2	33.9	33.6	33.3	33.4	33.4	54.7	33.3	37.2	5.7	24
26	33.5	33.9	34.1	34.3	34.5	34.7	34.7	33.8	33.8	33.7	33.9	34.1	34.1	34.3	33.9	33.9	34.3	34.2	34.4	35.1	35.9	36.8	37.3	37.5	37.5	33.5	34.6	1.1	24
27	37.6	37.5	37.9	37.9	37.8	37.5	37.3	37.2	36.7	35.1	34.5	34.3	34.5	34.5	34.2	34.2	33.6	33.6	34.6	35.8	38.5	42.4	50.1	50.3	50.3	33.6	37.4	4.4	24
28	46.7	44.5	41.7	40.8	39.2	37.8	36.8	34.7	33.6	33.3	33.4	33.4	33.3	33.2	33.5	33.4	33.4	33.5	33.5	33.6	33.6	33.8	34.4	34.9	46.7	33.2	35.8	3.9	24
29	35.3	35.4	35.4	35.7	36.1	36.3	36.5	35.6	34.9	34.8	34.5	34.9	36.0	37.1	37.5	37.4	36.5	35.8	34.8	35.0	34.8	34.9	36.0	37.0	37.5	34.5	35.8	0.9	24
30	36.2	35.9	37.0	36.1	37.5	38.5	38.7	36.2	35.0	34.7	34.4	34.6	34.5	34.8	34.7	34.5	34.4	34.3	34.7	35.6	36.8	37.9	38.7	39.3	39.3	34.3	36.0	1.6	24
31																													
最大値	54.7	53.8	46.9	44.4	46.0	50.6	52.8	44.9	38.0	36.5	36.5	37.7	45.8	51.3	43.4	43.4	43.7	50.2	51.1	47.2	44.7	43.3	50.1	50.3	54.7		38.8		
最小値	33.5	33.6	33.5	33.5	33.4	33.4	33.2	33.1	33.1	33.2	33.1	33.2	33.1	33.1	33.2	33.2	33.1	33.1	33.0	32.9	33.1	33.0	33.1	33.4		32.9	33.5		
平均値	37.0	37.4	36.9	36.6	36.7	37.2	36.7	35.7	35.1	34.6	34.5	34.6	35.0	35.3	34.7	34.9	35.1	35.5	35.5	35.4	35.3	35.6	36.2	36.5			35.8		
標準偏差	4.4	4.4	2.9	2.7	2.6	4.0	3.7	2.2	1.2	0.7	0.8	0.9	2.3	3.4	1.9	2.3	2.4	3.3	3.6	3.0	2.3	2.6	3.4	3.4				3.0	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29	28	28	28	29	29	30	30	30	30	30	30	30					709

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
29	709	11	25361.9	54.7	32.9	35.8	38.8	33.5	***:欠測	115/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	502	168	26	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	709
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	70.804	23.695	3.667	1.128	0.705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

伏見Ⅰ 放射線測定所　　2016年04月　　単位:nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	39.6	39.8	39.6	39.6	40.5	39.6	39.3	40.0	39.0	39.4	40.9	42.7	42.9	41.8	39.4	38.5	38.7	39.0	39.5	38.5	37.7	37.7	37.8	37.8	42.9	37.7	39.5	1.4	24
2	37.8	37.9	38.0	38.2	38.1	38.3	38.2	38.2	37.9	37.6	37.6	37.5	37.5	37.6	37.7	37.6	37.7	37.5	37.6	37.8	37.7	37.7	37.7	37.7	38.3	37.5	37.8	0.2	24
3	37.7	37.8	38.0	37.9	37.8	38.0	37.8	37.9	37.8	37.7	37.8	37.8	37.8	37.8	37.6	37.8	37.9	37.7	37.5	37.5	37.6	37.6	39.9	41.1	41.1	37.5	38.0	0.8	24
4	41.7	43.3	47.2	49.8	46.5	45.7	46.4	47.3	46.9	42.8	39.6	38.3	38.3	38.0	38.0	37.7	37.8	37.6	37.7	37.6	37.8	37.5	37.6	37.6	49.8	37.5	41.2	4.3	24
5	37.6	37.7	37.4	37.6	37.6	37.5	37.6	37.5	37.4	37.5	37.5	37.7	37.6	37.6	37.5	37.6	37.6	37.7	37.6	37.8	37.8	37.8	37.9	38.3	38.3	37.4	37.6	0.2	24
6	38.8	39.0	39.1	39.2	39.4	39.6	39.9	40.1	39.0	38.4	38.1	37.8	37.7	37.7	37.7	37.6	37.6	37.8	37.8	37.9	38.1	37.9	38.6	40.5	40.5	37.6	38.5	0.9	24
7	40.5	40.8	40.0	41.8	52.3	54.8	52.0	50.9	51.8	54.2	55.2	54.7	53.5	54.9	55.2	51.4	48.8	53.1	49.8	43.4	40.7	38.6	37.9	37.8	55.2	37.8	48.1	6.6	24
8	37.9	37.8	37.7	37.8	37.8	37.8	37.8	38.0	37.7	37.5	37.7	37.7	37.7	38.0	38.1	37.9	37.8	38.0	38.1	38.1	38.3	38.4	38.7	39.0	39.0	37.5	38.0	0.3	24
9	39.3	39.3	39.7	39.7	39.9	40.2	39.9	40.1	39.7	39.1	38.7	38.6	38.5	38.2	38.0	38.1	38.0	38.2	38.0	38.1	38.1	38.1	38.2	38.5	40.2	38.0	38.8	0.8	24
10	39.0	39.2	39.3	39.7	39.6	39.7	39.8	40.1	40.2	39.6	39.3	38.7	38.8	38.6	38.7	38.5	38.6	38.8	38.8	38.6	38.8	38.7	39.0	39.0	40.2	38.5	39.1	0.5	24
11	38.9	38.8	38.1	37.8	37.8	37.8	37.8	37.6	37.5	37.6	37.8	37.7	37.8	37.7	37.7	37.7	37.8	37.7	37.6	37.7	37.6	37.6	37.6	37.9	38.9	37.5	37.8	0.3	24
12	38.2	38.6	39.0	39.5	39.6	39.8	39.9	39.9	39.5	38.3	37.8	38.0	37.9	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	37.8	37.9	37.7	37.7	37.7	37.8	39.9	37.7	38.4	0.8	24
13	37.7	37.7	37.8	37.8	37.8	37.9	38.0	38.1	38.0	38.0	38.1	38.0	37.8	38.6	40.2	40.5	41.5	40.3	40.3	40.5	42.0	45.9	45.8	48.3	48.3	37.7	39.9	3.0	24
14	48.1	47.6	42.7	39.3	38.5	38.3	38.1	38.1	38.2	38.2	38.5	38.4	38.4	38.0	37.8	37.9	37.7	37.6	37.8	37.7	37.7	37.7	37.9	37.9	48.1	37.6	39.1	2.9	24
15	38.0	38.1	38.0	38.1	38.2	38.3	38.1	38.2	37.7	37.6	37.5	37.6	37.5	37.5	37.5	37.7	37.8	37.8	38.0	37.9	37.9	38.1	38.5	38.6	38.6	37.5	37.9	0.3	24
16	38.9	39.1	39.2	39.5	39.8	40.1	40.3	39.9	39.8	39.5	38.9	38.9	38.9	38.4	38.3	38.3	38.1	37.9	37.7	37.7	37.7	38.2	38.0	38.0	40.3	37.7	38.8	0.8	24
17	38.0	37.8	37.8	37.7	38.5	43.8	47.9	52.0	48.1	41.3	38.8	37.9	37.6	37.6	37.6	37.6	37.7	37.8	37.7	37.7	37.7	37.8	38.0	38.2	52.0	37.6	39.7	4.0	24
18	38.9	39.4	39.4	39.7	39.7	39.7	39.7	39.6	38.8	38.5	38.4	39.0	42.1	42.6	44.7	41.7	39.4	38.8	38.2	38.4	38.3	38.2	38.3	38.4	44.7	38.2	39.6	1.6	24
19	38.4	38.5	38.9	39.5	39.5	39.8	40.1	39.7	39.2	38.7	38.5	38.5	38.3	37.8	37.8	37.8	37.8	37.9	37.9	37.9	37.8	37.7	37.9	37.9	40.1	37.7	38.5	0.8	24
20	37.9	37.8	38.3	38.6	39.0	39.0	39.4	39.3	38.8	38.7	38.5	38.5	37.9	37.7	37.8	37.8	37.8	37.9	38.0	37.9	37.9	37.9	38.2	38.3	39.4	37.7	38.3	0.5	24
21	38.3	38.1	38.1	38.3	38.2	38.3	38.3	38.7	38.6	40.6	44.2	44.5	44.4	44.5	44.0	42.2	41.6	42.5	45.1	47.1	47.4	51.1	44.8	41.8	51.1	38.1	42.1	3.7	24
22	46.6	41.0	38.6	38.2	38.0	38.2	38.9	38.2	37.7	37.6	37.5	37.7	37.6	37.7	37.7	37.8	37.7	37.8	37.7	37.7	37.8	37.8	37.9	38.1	46.6	37.5	38.4	1.9	24
23	38.3	39.0	38.9	39.2	39.3	39.6	39.5	38.9	38.9	38.6	38.3	38.3	38.5	38.1	37.9	38.1	38.2	39.1	40.0	43.0	43.5	42.2	44.5	47.4	47.4	37.9	39.9	2.4	24
24	49.3	44.6	40.6	39.4	38.5	38.3	38.1	38.3	38.2	38.1	38.2	38.1	38.1	37.9	38.1	38.0	38.2	38.0	38.1	38.1	38.2	38.0	38.2	38.5	49.3	37.9	39.1	2.6	24
25	38.4	38.9	38.7	38.9	38.8	39.2	39.2	38.5	38.2	38.1	38.1	38.0	37.9	37.8	37.9	38.0	37.9	38.0	37.9	37.9	37.9	38.0	38.0	38.0	39.2	37.8	38.3	0.4	24
26	38.1	38.0	37.7	37.9	37.9	38.1	37.9	38.1	37.9	38.1	38.1	38.1	37.9	37.9	37.9	37.7	37.7	37.8	37.7	37.8	37.7	37.9	38.0	38.1	38.1	37.7	37.9	0.1	24
27	39.3	39.9	40.0	40.3	40.3	39.8	39.6	39.4	39.5	39.5	39.3	39.2	38.5	38.6	42.5	47.0	47.6	48.2	45.9	41.7	38.8	38.0	39.7	38.7	48.2	38.0	40.9	3.0	24
28	42.1	41.5	38.5	37.7	39.6	39.7	40.3	41.6	44.4	43.1	42.6	44.3	43.5	39.4	39.2	50.0	47.7	43.4	47.0	51.6	42.3	38.7	37.7	37.6	51.6	37.6	42.2	3.8	24
29	37.7	37.6	37.6	37.6	37.6	37.6	37.6	37.6	37.7	37.6	37.5	37.5	37.8	37.6	37.9	37.9	37.9	37.8	37.5	37.7	37.7	37.8	37.8	38.1	38.1	37.5	37.7	0.2	24
30	38.6	38.8	39.2	39.4	39.4	39.7	39.5	38.9	38.3	37.8	37.8	37.8	38.0	37.8	37.9	37.8	37.8	38.0	37.9	37.9	37.8	37.9	38.2	38.5	39.7	37.8	38.4	0.7	24
31																													
最大値	49.3	47.6	47.2	49.8	52.3	54.8	52.0	52.0	51.8	54.2	55.2	54.7	53.5	54.9	55.2	51.4	48.8	53.1	49.8	51.6	47.4	51.1	45.8	48.3	55.2		48.1		
最小値	37.6	37.6	37.4	37.6	37.6	37.5	37.6	37.5	37.4	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.6	37.6	37.5	37.5	37.5	37.6	37.5	37.6	37.6		37.4	37.6		
平均値	39.6	39.4	39.1	39.2	39.5	39.8	39.9	40.0	39.7	39.3	39.2	39.3	39.2	39.0	39.2	39.4	39.2	39.3	39.3	39.2	38.8	38.8	38.9	39.1			39.3		
標準偏差	3.1	2.3	1.9	2.2	2.9	3.3	3.2	3.6	3.4	3.2	3.4	3.4	3.3	3.4	3.5	3.6	3.1	3.4	3.2	3.2	2.2	2.8	2.2	2.6				3.0	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
30	720	0	28308.3	55.2	37.4	39.3	48.1	37.6	***:欠測	107/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	629	51	25	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	87.361	7.083	3.472	2.083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

伏見Ⅰ 放射線測定所　　2016年05月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	38.4	38.5	38.9	39.1	39.6	39.9	40.0	39.6	39.1	38.8	38.2	38.1	38.1	38.0	37.9	38.1	37.9	38.0	37.9	37.9	38.0	38.1	38.1	39.1	40.0	37.9	38.6	0.7	24
2	38.9	39.1	39.7	39.9	39.9	40.0	39.9	40.6	39.9	38.9	38.2	38.3	38.0	38.0	37.8	37.6	37.5	37.6	37.8	37.8	38.0	38.3	38.7	39.3	40.6	37.5	38.7	0.9	24
3	39.0	38.6	38.6	38.9	39.0	38.9	39.0	38.4	37.8	37.7	37.7	38.0	38.1	37.7	37.8	37.7	38.0	41.5	41.1	39.3	38.3	38.1	41.3	44.5	44.5	37.7	39.0	1.6	24
4	43.7	45.2	42.0	39.2	38.3	37.9	38.1	38.1	38.1	38.1	38.1	38.1	38.0	38.2	38.1	38.0	38.2	38.0	38.2	38.0	38.1	38.0	38.1	38.0	45.2	37.9	38.8	1.9	24
5	38.0	38.3	38.1	38.1	38.2	38.2	38.1	38.2	38.2	37.9	38.1	38.1	38.1	37.9	37.7	37.7	37.8	37.7	37.8	37.8	37.9	37.9	38.0	38.3	38.3	37.7	38.0	0.2	24
6	38.9	38.9	38.8	39.0	38.9	39.3	39.6	39.4	38.9	38.8	39.7	40.2	43.9	45.9	45.6	44.3	44.0	41.5	40.0	40.6	39.3	38.6	38.2	38.1	45.9	38.1	40.4	2.4	24
7	38.1	38.0	38.0	37.9	38.0	38.1	38.4	38.2	38.1	38.3	38.3	38.3	38.0	38.0	37.9	38.1	38.2	38.3	38.3	38.4	38.4	38.5	38.4	38.6	38.6	37.9	38.2	0.2	24
8	38.5	38.6	39.0	39.2	39.2	39.8	39.8	39.7	39.1	38.8	38.5	38.4	38.3	38.2	38.2	38.3	38.2	38.3	38.4	38.3	38.5	38.5	38.6	38.6	39.8	38.2	38.7	0.5	24
9	38.7	38.8	38.8	38.6	38.7	40.4	43.0	46.8	48.0	46.8	47.1	49.1	52.3	51.7	51.3	54.8	51.7	49.8	46.4	41.5	39.8	39.2	39.9	44.0	54.8	38.6	44.9	5.4	24
10	46.4	45.3	45.9	43.4	40.2	40.5	39.1	40.3	43.7	43.1	43.2	39.9	38.9	38.6	46.1	47.8	43.7	44.1	42.8	40.7	39.8	39.3	39.8	39.7	47.8	38.6	42.2	2.8	24
11	39.6	40.4	44.1	40.2	39.5	40.6	41.8	43.2	44.2	40.4	38.9	38.3	38.4	39.6	44.3	43.6	40.6	38.3	37.9	37.6	37.6	37.5	37.4	37.4	44.3	37.4	40.1	2.3	24
12	37.6	37.6	37.8	37.8	37.9	38.0	38.2	38.0	37.7	37.8	37.9	37.8	37.7	37.8	37.8	37.7	37.9	37.6	37.7	37.9	38.1	38.1	38.7	38.5	38.7	37.6	37.9	0.3	24
13	39.7	39.5	39.7	39.8	39.9	39.5	39.3	39.5	38.9	38.5	38.2	37.9	37.8	37.7	37.6	37.9	37.8	37.8	37.8	38.1	38.0	38.3	38.4	38.1	39.9	37.6	38.6	0.8	24
14	38.3	38.1	38.4	38.5	38.7	39.0	38.6	38.7	38.1	38.3	38.3	38.2	38.0	38.1	37.8	37.9	37.9	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.2	38.2	39.0	37.8	38.2	0.3	24
15	38.2	38.2	38.2	38.0	38.3	38.1	37.8	37.9	37.7	37.8	37.8	37.7	38.1	37.8	37.8	37.7	37.6	37.5	37.9	38.0	38.2	38.0	38.2	38.1	38.3	37.5	37.9	0.2	24
16	37.9	38.0	38.0	38.0	37.9	37.8	38.0	37.8	37.9	37.9	37.7	37.7	37.9	38.0	38.0	38.2	38.1	40.1	41.2	40.5	46.0	48.9	49.6	48.7	49.6	37.7	40.0	4.0	24
17	45.7	43.2	40.8	41.6	39.7	41.8	42.0	39.1	38.0	38.0	37.9	37.7	37.6	37.6	37.6	37.7	37.6	37.7	37.8	37.8	37.8	37.8	37.9	38.0	45.7	37.6	39.1	2.2	24
18	38.5	38.7	39.1	39.1	39.5	39.4	39.4	38.8	38.6	38.5	38.2	38.1	37.9	38.0	37.9	38.0	37.8	37.9	38.1	38.0	38.1	37.9	38.4	38.6	39.5	37.8	38.4	0.5	24
19	39.0	39.3	39.8	39.8	40.0	40.1	40.2	39.5	38.8	38.5	38.1	37.9	38.1	38.4	38.5	38.4	38.3	38.3	38.0	37.9	37.6	37.8	37.8	38.2	40.2	37.6	38.7	0.8	24
20	38.2	38.6	39.2	39.4	39.1	38.5	38.3	38.3	38.3	38.4	38.6	38.4	38.2	38.1	37.8	37.9	37.9	37.7	38.1	37.8	37.8	37.7	37.7	37.8	39.4	37.7	38.2	0.5	24
21	37.9	38.9	39.4	39.6	39.6	40.0	40.1	39.7	38.9	38.9	38.8	38.8	38.8	38.5	38.0	37.8	37.5	37.8	37.8	38.0	38.0	38.1	38.4	38.3	40.1	37.5	38.6	0.8	24
22	38.4	38.3	38.4	38.5	38.7	38.7	38.7	38.6	38.3	38.3	38.4	38.4	38.4	38.1	38.0	38.1	38.0	37.8	37.8	37.7	37.8	37.9	38.2	38.8	38.8	37.7	38.3	0.3	24
23	38.6	39.0	39.5	39.8	40.2	40.8	40.5	39.9	38.9	38.4	38.3	38.4	38.4	38.1	38.1	37.9	37.8	38.2	38.3	38.4	38.3	38.5	39.7	39.5	40.8	37.8	38.9	0.9	24
24	40.2	41.1	41.2	41.3	41.7	41.7	41.3	41.8	41.0	39.4	38.8	38.9	38.3	37.8	37.8	37.5	37.4	37.6	37.7	37.7	37.6	37.6	37.6	37.6	41.8	37.4	39.2	1.7	24
25	38.0	38.1	38.5	39.4	40.1	39.5	39.8	39.8	39.3	38.5	38.7	38.3	38.1	38.1	38.1	37.9	38.1	37.9	38.0	38.0	38.0	38.1	38.2	38.2	40.1	37.9	38.5	0.7	24
26	38.2	38.0	38.2	38.1	38.2	38.0	38.3	38.1	38.2	38.1	38.0	37.9	38.1	***	***	***	***	37.4	37.7	38.4	41.6	46.1	46.1	42.5	46.1	37.4	39.3	2.7	20
27	40.3	39.2	38.9	39.5	41.3	45.4	41.2	38.8	37.7	***	***	***	***	***	***	***	37.7	37.7	37.7	37.9	37.9	37.9	38.2	38.3	45.4	37.7	*39.1	2.0	17
28	38.6	38.5	38.5	38.7	38.5	38.9	39.3	39.2	38.7	38.7	38.7	38.8	41.4	40.8	41.0	41.8	41.7	39.2	38.8	38.5	38.5	39.3	39.7	40.2	41.8	38.5	39.4	1.1	24
29	40.1	40.5	40.7	40.6	40.6	40.6	40.2	39.7	39.5	39.6	39.5	39.2	39.1	38.8	38.9	41.9	43.9	51.2	46.9	47.8	54.3	48.8	55.9	51.5	55.9	38.8	43.3	5.4	24
30	46.7	48.3	45.1	43.1	43.5	43.1	40.9	39.0	38.0	37.7	37.5	37.4	37.5	37.6	37.8	37.8	37.9	38.1	37.9	38.0	37.9	38.3	38.2	38.2	48.3	37.4	39.8	3.3	24
31	38.3	38.2	38.8	39.5	39.9	40.1	40.4	39.7	39.2	38.4	38.2	38.4	38.5	38.5	38.4	38.3	38.5	38.6	38.6	38.3	38.3	38.8	38.7	38.7	40.4	38.2	38.8	0.6	24
最大値	46.7	48.3	45.9	43.4	43.5	45.4	43.0	46.8	48.0	46.8	47.1	49.1	52.3	51.7	51.3	54.8	51.7	51.2	46.9	47.8	54.3	48.9	55.9	51.5	55.9		44.9		
最小値	37.6	37.6	37.8	37.8	37.9	37.8	37.8	37.8	37.7	37.7	37.5	37.4	37.5	37.6	37.6	37.5	37.4	37.4	37.7	37.6	37.6	37.5	37.4	37.4		37.4	37.9		
平均値	39.6	39.6	39.7	39.5	39.4	39.8	39.7	39.5	39.3	38.9	38.8	38.7	38.9	38.9	39.3	39.5	39.2	39.3	39.0	38.7	39.1	39.2	39.7	39.7			39.3		
標準偏差	2.5	2.5	2.0	1.4	1.2	1.6	1.3	1.8	2.2	1.8	1.9	2.1	2.8	2.9	3.3	3.8	3.1	3.3	2.4	2.0	3.3	3.0	3.9	3.3				2.6	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	29	29	29	30	31	31	31	31	31	31	31					733

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
30	733	11	28797.9	55.9	37.4	39.3	44.9	37.9	***:欠測	107/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	644	60	20	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	87.858	8.186	2.729	1.228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

伏見Ⅰ 放射線測定所　　2016年06月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	38.5	38.5	38.3	38.3	38.1	38.1	38.1	37.9	38.0	37.9	37.7	37.9	38.1	37.9	38.0	37.9	38.0	38.1	38.2	38.1	38.0	38.1	37.9	37.9	38.5	37.7	38.1	0.2	24
2	38.1	38.1	38.2	38.0	37.8	38.0	38.0	37.8	37.8	37.7	37.7	37.6	37.8	37.7	37.6	37.6	37.4	37.4	37.4	37.4	37.4	37.3	37.4	37.5	38.2	37.3	37.7	0.3	24
3	37.6	37.8	37.9	38.2	38.4	38.8	39.0	38.7	38.0	38.1	37.9	37.7	37.3	37.5	37.3	37.4	37.4	37.5	37.6	37.5	37.5	37.8	37.8	38.1	39.0	37.3	37.9	0.5	24
4	39.2	39.3	39.2	39.5	39.9	40.2	40.3	40.0	39.1	38.6	38.1	38.0	37.9	37.9	38.1	38.4	38.4	38.7	39.2	40.4	41.1	42.9	43.9	42.1	43.9	37.9	39.6	1.6	24
5	40.6	41.7	43.3	43.7	44.6	43.8	42.9	43.1	42.3	40.7	38.8	38.5	38.0	37.6	37.5	37.5	37.4	37.4	37.6	37.5	38.1	38.6	38.7	38.7	44.6	37.4	39.9	2.5	24
6	38.6	38.7	38.8	39.1	38.8	39.0	39.3	39.2	38.7	38.6	38.7	38.5	38.0	37.9	37.8	37.4	37.4	37.4	37.3	37.6	37.5	37.4	37.5	37.4	39.3	37.3	38.2	0.7	24
7	37.5	37.5	37.6	37.5	37.6	37.5	37.4	37.5	38.0	40.4	39.3	40.7	41.3	41.7	41.0	40.1	39.6	39.3	40.5	40.6	39.3	37.9	37.4	37.4	41.7	37.4	38.9	1.5	24
8	37.3	37.2	37.4	37.4	37.3	37.6	37.5	37.5	37.4	37.6	37.5	37.5	37.6	***	37.7	37.4	37.6	37.5	37.6	37.7	37.7	37.8	37.7	37.6	37.8	37.2	37.5	0.1	23
9	37.6	37.4	37.7	37.7	37.4	37.7	37.7	37.6	37.8	38.0	37.8	37.8	37.8	38.9	41.3	39.3	43.5	40.9	43.0	40.1	38.7	38.7	38.5	38.6	43.5	37.4	38.8	1.7	24
10	38.7	38.8	38.9	39.5	39.7	39.9	39.4	39.2	38.7	38.4	38.3	38.3	38.3	38.2	38.1	37.8	37.8	37.8	38.0	38.4	38.4	38.5	38.6	38.4	39.9	37.8	38.6	0.6	24
11	38.4	38.3	38.1	38.1	38.0	38.1	38.0	38.3	38.3	38.3	38.1	38.0	38.1	38.0	37.9	37.9	37.9	37.9	37.8	38.1	38.2	38.0	38.2	38.2	38.4	37.8	38.1	0.2	24
12	38.2	38.2	38.2	38.1	38.2	38.2	38.1	38.1	38.1	38.1	38.0	38.1	38.0	38.2	38.5	40.1	43.4	44.9	42.2	40.8	41.0	39.7	42.3	46.6	46.6	38.0	39.7	2.5	24
13	45.0	40.0	41.4	47.8	48.1	46.6	42.6	43.6	49.2	50.0	42.4	39.3	39.9	39.9	38.6	38.3	38.1	38.2	38.0	38.0	38.2	38.3	38.5	38.5	50.0	38.0	41.6	4.1	24
14	38.4	39.1	39.4	39.3	39.4	39.9	40.5	40.7	40.0	38.9	38.6	38.4	37.9	37.7	37.6	37.7	37.8	37.7	37.8	37.8	37.8	38.1	38.2	38.1	40.7	37.6	38.6	1.0	24
15	38.0	38.1	38.5	39.3	38.9	39.4	39.4	39.4	39.2	39.4	39.2	39.0	38.4	38.2	38.2	37.8	37.9	37.7	37.8	38.2	38.3	38.2	38.2	38.1	39.4	37.7	38.5	0.6	24
16	38.1	37.9	38.3	38.1	38.1	37.9	38.0	38.5	42.1	44.2	46.3	48.5	51.1	52.2	61.6	59.9	57.5	53.1	52.5	51.1	51.9	50.1	49.0	45.2	61.6	37.9	46.7	7.6	24
17	43.7	46.8	46.6	40.9	39.2	38.8	38.3	38.2	38.3	38.1	38.3	38.3	38.3	38.1	38.3	38.3	38.4	38.5	38.4	38.4	38.4	38.5	38.8	38.9	46.8	38.1	39.5	2.5	24
18	39.5	39.5	39.7	39.8	40.0	40.3	40.3	40.2	39.6	39.1	38.7	38.5	38.2	38.1	37.9	37.9	37.8	37.7	37.9	37.8	38.1	38.3	38.2	38.8	40.3	37.7	38.8	0.9	24
19	39.9	40.4	40.3	40.6	41.0	40.8	42.7	41.7	41.4	40.6	41.0	42.1	45.1	44.1	41.0	38.9	38.5	38.2	38.4	38.5	38.5	38.7	38.9	39.2	45.1	38.2	40.4	1.8	24
20	39.3	39.9	40.2	39.9	40.1	40.1	40.1	40.0	39.5	38.7	38.5	38.6	38.4	38.4	38.4	38.3	38.3	38.3	38.5	38.4	38.4	38.4	38.4	38.6	40.2	38.3	39.0	0.8	24
21	39.1	40.5	41.5	42.5	49.6	51.3	50.3	43.9	39.8	40.2	39.2	38.4	38.0	37.9	37.8	37.9	37.6	37.9	38.3	42.5	41.3	39.7	38.6	39.1	51.3	37.6	41.0	4.0	24
22	40.1	39.9	39.7	39.7	39.8	39.9	40.0	39.9	39.5	39.3	39.0	38.4	38.4	38.6	38.5	38.1	39.6	42.6	41.2	44.9	46.4	42.2	42.3	42.3	46.4	38.1	40.4	2.1	24
23	40.7	42.1	51.2	56.5	53.4	48.5	51.0	52.3	45.4	41.7	39.4	38.4	37.9	38.0	38.0	38.0	37.9	37.8	38.0	37.8	37.7	37.8	37.8	38.4	56.5	37.7	42.3	6.2	24
24	38.6	38.7	39.1	38.8	39.5	39.6	39.6	39.3	38.7	38.7	38.8	39.3	47.4	64.3	68.9	53.1	43.4	40.2	40.9	39.5	38.8	39.2	43.2	40.5	68.9	38.6	42.8	8.1	24
25	40.2	54.4	58.4	45.2	39.7	38.5	38.2	38.3	38.8	38.4	39.2	38.5	38.7	38.8	41.6	44.0	48.0	43.8	41.8	46.0	45.7	40.8	38.5	38.0	58.4	38.0	42.2	5.3	24
26	37.9	37.8	38.0	38.0	38.0	37.9	38.0	38.0	38.1	38.0	38.0	38.0	38.1	38.1	38.0	38.4	40.0	40.1	41.2	40.5	39.4	39.6	39.4	39.7	41.2	37.8	38.7	1.0	24
27	39.5	40.0	40.0	40.4	40.7	40.3	40.2	40.2	39.4	38.9	38.6	38.6	38.3	38.2	38.0	37.8	37.9	37.9	38.7	41.3	49.0	52.4	55.7	56.2	56.2	37.8	41.6	5.6	24
28	53.5	51.1	47.7	42.1	44.5	50.6	51.1	45.5	40.3	38.8	38.3	38.4	38.3	38.5	38.3	38.2	38.0	38.1	38.2	38.5	38.4	38.6	38.7	38.8	53.5	38.0	41.8	5.2	24
29	38.9	39.2	39.0	39.5	39.7	40.1	39.8	40.0	39.9	39.6	39.5	39.6	39.7	42.7	42.6	45.3	43.6	41.6	39.7	38.9	38.7	38.7	38.8	38.7	45.3	38.7	40.2	1.7	24
30	39.2	39.4	38.8	42.4	41.8	40.0	39.2	39.3	38.5	37.8	38.1	38.2	38.3	38.2	38.3	38.2	38.0	38.1	37.9	38.1	38.0	38.0	38.3	38.5	42.4	37.8	38.8	1.2	24
31																													
最大値	53.5	54.4	58.4	56.5	53.4	51.3	51.1	52.3	49.2	50.0	46.3	48.5	51.1	64.3	68.9	59.9	57.5	53.1	52.5	51.1	51.9	52.4	55.7	56.2	68.9		46.7		
最小値	37.3	37.2	37.4	37.4	37.3	37.5	37.4	37.5	37.4	37.6	37.5	37.5	37.3	37.5	37.3	37.4	37.4	37.4	37.3	37.4	37.4	37.3	37.4	37.4		37.2	37.5		
平均値	39.7	40.2	40.7	40.5	40.6	40.6	40.5	40.1	39.7	39.4	39.0	38.9	39.3	40.1	40.4	39.8	39.8	39.4	39.4	39.7	39.9	39.6	39.8	39.8			39.9		
標準偏差	3.1	3.9	4.6	3.8	3.8	3.8	3.8	3.1	2.5	2.4	1.7	2.0	3.1	5.5	7.0	5.0	4.2	3.2	3.0	3.0	3.6	3.4	3.9	3.8				3.8	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					719

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
30	719	1	28665.0	68.9	37.2	39.9	46.7	37.5	***:欠測	107/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	598	73	23	17	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	719
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	83.171	10.153	3.199	2.364	0.695	0.278	0.139	0	0	0	0	0	0	0	100

高浜発電所及び大飯発電所環境放射線監視結果

（平成２８年度第１四半期）

平成２９年１月発行

編集・発行　京都府環境部環境管理課

〒 602-8570

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ＴＥＬ　０７５－４１４－４７０９（直通）

ＦＡＸ　０７５－４１４－４７０５

ホームページＵＲＬ　http://www.aris.pref.kyoto.jp