

欄に数値またはコメントを記入

配座項目	環境配慮設計の概要記入欄	建物全体・共用部分		住居・宿泊部分		全体
		評価点	重み係数	評価点	重み係数	
Q 建築物の環境品質・性能						2.4
Q-1 室内環境						2.7
1 音環境		1.4	0.15	2.4	1.00	2.2
1.1 騒音		2.0	0.40	3.0	0.29	
1 聴覚音レベル		2.0	1.00	3.0	1.00	
2 設備騒音対策		-	-	-	-	
1.2 通音		1.0	0.40	2.8	0.50	
1 開口部通音性能		1.0	1.00	3.0	0.30	
2 外壁通音性能		3.0	-	3.0	0.30	
3 床通音性能(軽衝撃発源)		3.0	-	3.0	0.20	
4 床通音性能(重衝撃発源)		3.0	-	2.0	0.20	
1.3 吸音		1.0	0.20	1.0	0.21	
2 温度環境		1.6	0.35	3.0	1.00	2.7
2.1 室温制御		2.2	0.50	3.0	1.00	
1 室温設定		3.0	0.60	-	-	
2 義務変動・追従制御性		-	-	-	-	
3 外皮性能	住宅は品種法等級3レベル	1.0	0.40	3.0	1.00	
4 フーン/霜制御性		3.0	-	-	-	
5 湿度・湿度制御		-	-	-	-	
6 露点制御		-	-	-	-	
7 密閉外空調		-	-	-	-	
8 監視システム		-	-	-	-	
2.2 湿度制御		1.0	0.20	-	-	
2.3 空調方式		1.0	0.30	-	-	
3 光・視環境		2.4	0.25	2.2	1.00	2.2
3.1 昼光利用		3.0	0.30	3.4	0.50	
1 昼光車	住宅:4%	3.0	0.60	5.0	0.50	
2 外壁開口		-	-	1.0	0.30	
3 昼光利用設備		3.0	0.40	3.0	0.20	
3.2 グレア対策		1.0	0.30	1.0	0.50	
1 照明器具のグレア		-	-	-	-	
2 昼光制御		1.0	1.00	1.0	1.00	
3.3 照度		3.0	0.15	-	-	
1 照度		3.0	1.00	-	-	
2 照度均等度		-	-	-	-	
3.4 照明制御		3.0	0.25	-	-	
4 空気環境		3.5	0.25	3.3	1.00	3.4
4.1 発生源対策		4.0	0.60	4.0	0.63	
1 化学物質汚染	建材はF☆☆☆☆を使用	4.0	1.00	4.0	1.00	
2 アスベスト対策		-	-	-	-	
3 タニールカビ等		-	-	-	-	
4 レジオネラ対策		-	-	-	-	
4.2 換気		3.0	0.40	2.3	0.38	
1 換気量		3.0	0.50	3.0	0.33	
2 自然換気性能		3.0	-	1.0	0.33	
3 取り入れ外気への配慮		3.0	0.50	3.0	0.33	
4 給気計画		-	-	-	-	
4.3 運用管理		-	-	-	-	
1 CO ₂ の監視		3.0	-	-	-	
2 喫煙の制御		3.0	-	-	-	
Q-2 サードス性能			0.30	-	-	2.8
1 機能性		2.2	0.40	3.0	1.00	2.8
1.1 機能性・使いやすさ		3.0	0.60	3.0	0.60	
1 広さ・収納性		3.0	-	3.0	-	
2 高度情報通信設備対応		3.0	-	3.0	1.00	
3 バリアフリー計画		3.0	1.00	-	-	
1.2 心理性・快適性		1.0	0.40	3.0	0.40	
1 広さ感・景観		3.0	-	3.0	1.00	
2 リフレッシュスペース		-	-	-	-	
3 内装計画		1.0	1.00	-	-	
2 耐用性・信頼性		2.9	0.31	-	-	2.9
2.1 耐震・免震		3.4	0.48	-	-	
1 耐震性	品種法等級2	4.0	0.80	-	-	
2 免震・制振性能		1.0	0.20	-	-	
2.2 部品・部材の耐用年数		2.4	0.33	-	-	
1 外壁仕上げ材の補修必要間隔		2.0	0.29	-	-	
2 主要内装仕上げ材の更新必要間隔		3.0	0.12	-	-	
3 配管・配線材の更新必要間隔		3.0	0.29	-	-	
4 主要設備機器の更新必要間隔		2.0	0.29	-	-	
2.3 適切な更新		-	-	-	-	
1 屋上(屋根)・外壁仕上げ材の更新		-	-	-	-	
2 配管・配線材の更新		-	-	-	-	
3 主要設備機器の更新		-	-	-	-	
2.4 信頼性		3.0	0.19	-	-	
1 空調・換気設備		3.0	0.20	-	-	
2 給排水・衛生設備		3.0	0.20	-	-	
3 電気設備		3.0	0.20	-	-	
4 機械・配管支持方法		3.0	0.20	-	-	
5 通信・情報設備		3.0	0.20	-	-	

解説シートの
採点結果

建物全体 住居部分

2.0 3.0
0.0 0.0

1.0 3.0
0.0 3.0
0.0 2.0
0.0 2.0
1.0 1.0

3.0 0.0
0.0 3.0
1.0 3.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
1.0 0.0
1.0 0.0

3.0 5.0
1.0
3.0 3.0

0.0 0.0
1.0 3.0

3.0 0.0
0.0 0.0
3.0 0.0

4.0 4.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
3.0 3.0
0.0 1.0
0.0 0.0

0.0
0.0

0.0 0.0
0.0 3.0
3.0 3.0

0.0 3.0
0.0 0.0
1.0 1.0

4.0
0.0

2.0
3.0
3.0
2.0

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

3 対応性・更新性			3.0	0.29	2.8	1.00	2.8	
3.1 空間のゆとり			-	-	2.6	0.50	-	
1 階高のゆとり			3.0	-	3.0	0.60	-	0.0
2 空間の形状・自由さ			3.0	-	2.0	0.40	-	0.0
3.2 荷重のゆとり			3.0	-	3.0	0.50	-	0.0
3.3 設備の更新性			3.0	1.00	-	-	-	
1 空調配管の更新性			3.0	0.17	-	-	-	3.0
2 給排水管の更新性			3.0	0.17	-	-	-	3.0
3 電気配線の更新性			3.0	0.11	-	-	-	3.0
4 通信配線の更新性			3.0	0.11	-	-	-	3.0
5 設備機器の更新性			3.0	0.22	-	-	-	3.0
6 バックアップスペース			3.0	0.22	-	-	-	3.0
Q-3 室外環境(敷地内)			-	0.30	-	-	1.5	
1 生物環境の保全と創出			1.0	0.30	-	-	1.0	1.0
2 まちなみ・景観への配慮			2.0	0.40	-	-	2.0	2.0
3 地域性・アメニティへの配慮			1.5	0.30	-	-	1.5	
3.1 地域性への配慮、快適性の向上			1.0	0.50	-	-	-	1.0
3.2 敷地内温暖環境の向上			2.0	0.50	-	-	-	2.0
LR-1 エネルギー			-	0.49	-	-	2.9	
1 建物の熱負荷抑制			3.0	0.40	-	-	3.0	3.0
2 系統エネルギー利用			3.0	0.20	-	-	3.0	
2.1 自然エネルギーの直接利用			3.0	0.50	-	-	-	3.0
2.2 自然エネルギーの変換利用			3.0	0.50	-	-	-	3.0
3 設備システムの高効率化			4.7	0.40	-	-	4.7	4.7
4 効率的運用			-	-	-	-	-	
4.1 モニタリング			3.0	-	-	-	-	0.0
4.2 運用管理体制			3.0	-	-	-	-	3.0
LR-2 資源・マテリアル			-	0.30	-	-	2.8	
1 水資源確保			3.0	0.15	-	-	3.0	
1.1 節水			3.0	0.40	-	-	-	3.0
1.2 雨水利用・雑排水再利用			3.0	0.60	-	-	-	
1 雨水利用システム			3.0	0.67	-	-	-	3.0
2 雑排水利用システム			3.0	0.33	-	-	-	3.0
2 低環境負荷資材			2.7	0.85	-	-	2.7	
2.1 資源の再利用効率			2.3	0.35	-	-	-	
1 躯体材料の再利用効率			3.0	0.67	-	-	-	3.0
2 構築資材の再利用効率			1.0	0.33	-	-	-	1.0
2.2 持続可能な森林から産出された木材			3.0	0.04	-	-	-	3.0
2.3 有害物質を含まない材料			3.0	0.08	-	-	-	3.0
2.4 既存建築躯体などの再利用			3.0	0.18	-	-	-	3.0
2.5 部材の再利用可能性			3.0	0.18	-	-	-	3.0
2.6 フロン・ハロンの回収			3.0	0.18	-	-	-	
1 消火剤		ハロンを使用しない	4.0	0.33	-	-	-	4.0
2 断熱材			2.0	0.33	-	-	-	2.0
3 冷媒			3.0	0.33	-	-	-	3.0
LR-3 敷地外環境			-	0.30	-	-	2.0	
1 大気汚染防止			3.0	0.10	-	-	3.0	3.0
2 騒音・振動・塵埃の防止			3.0	0.10	-	-	3.0	
2.1 騒音			3.0	1.00	-	-	-	3.0
2.2 振動			-	-	-	-	-	0.0
2.3 塵埃			-	-	-	-	-	0.0
3 風害、日照障害の抑制			1.6	0.15	-	-	1.6	
3.1 風害の抑制			1.0	0.70	-	-	-	1.0
3.2 日照障害の抑制			3.0	0.30	-	-	-	3.0
4 光害の抑制			3.0	0.10	-	-	3.0	3.0
5 温暖化環境変化の改善			1.0	0.30	-	-	1.0	1.0
6 地盤インフラへの負荷抑制			2.2	0.25	-	-	2.2	
6.1 雨水処理負荷抑制			3.0	0.25	-	-	-	0.0
6.2 汚水処理負荷抑制			3.0	0.25	-	-	-	3.0
6.3 交通負荷抑制			2.0	0.25	-	-	-	2.0
6.4 廃棄物処理負荷			1.0	0.25	-	-	-	1.0
■ LR-1 用途別要点表		集合住宅	-	-	-	-	面積按分 総合スコア	
		4207 ㎡						
1 建物の熱負荷抑制		3.0	-	-	-	-	3.0	
3 設備システムの 高効率化		-	-	-	-	-	4.7	
3.1 空調設備		-	-	-	-	-	-	
3.2 電気設備		-	-	-	-	-	-	
3.3 照明設備		5.0	-	-	-	-	-	
3.4 給湯設備		-	-	-	-	-	-	
3.5 昇降機設備		3.0	-	-	-	-	-	