

CASBEE-新築(簡易版)2010年版		■使用評価マニュアル CASBEE-新築(簡易版)2010		■評価ソフト: CASBEE-NCb_2010(v.1.4)		
イオンス御山店		欄に数値またはコメントを記入				
スコアシート 竣工段階						
配慮項目	環境配慮設計の概要記入欄	建物全体・共用部分		住居・宿泊部分		全体
		評価点	重み係数	評価点	重み係数	
Q 建築物の環境品質						3.1
Q1 室内環境						3.3
1 音環境		1.9	0.16			1.9
1.1 騒音		3.0	0.40			
1 室内騒音レベル		3.0	1.00			
1.2 遮音		1.2	0.40			
1 開口部遮音性能		1.0	0.87			
2 界壁遮音性能		3.0	0.13			
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)						
4 界床遮音性能(重量衝撃源)						
1.3 吸音		1.0	0.20			
2 温熱環境		2.6	0.36			2.6
2.1 室温制御		3.1	0.50			
1 室温		3.0	0.46			
3 外皮性能		4.0	0.19			
4 ゾーン別制御性		3.0	0.35			
2.2 湿度制御		1.0	0.20			
2.3 空調方式		3.0	0.30			
3 光・視環境		4.4	0.23			4.4
3.1 昼光利用		5.0	0.47			
1 昼光率						
2 方位別開口						
3 昼光利用設備		5.0	1.00			
3.2 グレア対策		1.0	0.09			
2 昼光制御		1.0	1.00			
3.3 照度		1.0	0.04			
3.4 照明制御		5.0	0.40			
4 空気質環境		4.2	0.26			4.2
4.1 発生源対策		4.0	0.50			
1 化学汚染物質		4.0	1.00			
4.2 換気		4.0	0.30			
1 換気量		3.0	0.50			
2 自然換気性能						
3 取り入れ外気への配慮		5.0	0.50			
4.3 運用管理		5.0	0.20			
1 CO ₂ の監視		5.0	0.50			
2 喫煙の制御		5.0	0.50			
Q2 サービス性能			0.30			3.1
1 機能性		3.0	0.40			3.0
1.1 機能性・使いやすさ		3.0	0.40			
1 広さ・収納性						
2 高度情報通信設備対応						
3 バリアフリー計画		3.0	1.00			
1.2 心理性・快適性		2.7	0.30			
1 広さ感・景観		4.0	0.32			
2 リフレッシュスペース		1.0	0.30			
3 内装計画		3.0	0.38			
1.3 維持管理		3.5	0.30			
1 維持管理に配慮した設計		3.0	0.50			
2 維持管理用機能の確保		4.0	0.50			
2 耐用性・信頼性		2.9	0.31			2.9
2.1 耐震・免震		3.0	0.48			
1 耐震性		3.0	0.80			
2 免震・制振性能		3.0	0.20			
2.2 部品・部材の耐用年数		2.7	0.33			
1 躯体材料の耐用年数		3.0	0.23			
2 外壁仕上げ材の補修必要間隔		2.0	0.23			
3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔		3.0	0.09			
4 空調換気ダクトの更新必要間隔		3.0	0.08			
5 空調・給排水配管の更新必要間隔		3.0	0.15			
6 主要設備機器の更新必要間隔		3.0	0.23			

2.4 信頼性		2.9	0.19			
1 空調・換気設備		1.0	0.20			
2 給排水・衛生設備		4.7	0.20			
3 電気設備		3.0	0.20			
4 機械・配管支持方法		3.0	0.20			
5 通信・情報設備		3.0	0.20			
3 対応性・更新性		3.6	0.29			3.6
3.1 空間のゆとり		5.0	0.31			
1 階高のゆとり		5.0	0.56			
2 空間の形状・自由さ		5.0	0.44			
3.2 荷重のゆとり		3.0	0.31			
3.3 設備の更新性		3.0	0.38			
1 空調配管の更新性		3.0	0.17			
2 給排水管の更新性		3.0	0.17			
3 電気配線の更新性		3.0	0.11			
4 通信配線の更新性		3.0	0.11			
5 設備機器の更新性		3.0	0.22			
6 バックアップスペース		3.0	0.22			
Q3 室外環境(敷地内)			0.33			2.9
1 生物環境の保全と創出		2.0	0.30			2.0
2 まちなみ・景観への配慮		4.0	0.40			4.0
3 地域性・アメニティへの配慮		2.5	0.30			2.5
3.1 地域性への配慮、快適性の向上		3.0	0.50			
3.2 敷地内温熱環境の向上		2.0	0.50			
LR 建築物の環境負荷低減性						3.6
LR1 エネルギー			0.40			3.7
1 建物の熱負荷抑制		2.4	0.22			2.4
2 自然エネルギー利用		4.0	0.22			4.0
2.1 自然エネルギーの直接利用		4.0	0.50			
2.2 自然エネルギーの変換利用		4.0	0.50			
3 設備システムの高効率化		5.0	0.33			5.0
集合住宅以外の評価(ERRIによる評価)		5.0				
集合住宅の評価						
4 効率的運用		3.0	0.22			3.0
4.1 モニタリング		3.0	0.50			
4.2 運用管理体制		3.0	0.50			
LR2 資源・マテリアル			0.30			3.7
1 水資源保護		2.2	0.15			2.2
1.1 節水		1.0	0.40			
1.2 雨水利用・雑排水等の利用		3.0	0.60			
1 雨水利用システム導入の有無		3.0	0.67			
2 雑排水等利用システム導入の有無		3.0	0.33			
2 非再生性資源の使用量削減		4.2	0.63			4.2
2.1 材料使用量の削減		2.0	0.07			
2.2 既存建築躯体等の継続使用		5.0	0.24			
2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用		5.0	0.20			
2.4 非構造材料におけるリサイクル材の使用		4.0	0.20			
2.5 持続可能な森林から産出された木材		2.0	0.05			
2.6 部材の再利用可能性向上への取組み		4.0	0.24			
3 汚染物質含有材料の使用回避		3.6	0.22			3.6
3.1 有害物質を含まない材料の使用		3.0	0.32			
3.2 フロン・ハロンの回避		4.0	0.68			
1 消火剤						
2 発泡剤(断熱材等)		5.0	0.50			
3 冷媒		3.0	0.50			
LR3 敷地外環境			0.30			3.3
1 地球温暖化への配慮		4.4	0.33			4.4
2 地域環境への配慮		2.5	0.33			2.5
2.1 大気汚染防止		3.0	0.25			
2.2 温熱環境悪化の改善		2.0	0.50			
2.3 地域インフラへの負荷抑制		3.3	0.25			
1 雨水排水負荷低減						
2 汚水処理負荷抑制		3.0	0.33			
3 交通負荷抑制		4.0	0.33			
4 廃棄物処理負荷抑制		3.0	0.33			
3 周辺環境への配慮		3.0	0.33			3.0
3.1 騒音・振動・悪臭の防止		3.0	0.40			
1 騒音		3.0	0.50			
2 振動		3.0	0.50			
3 悪臭						
3.2 風害・日照阻害の抑制		3.0	0.40			
1 風害の抑制		3.0	0.70			
2 砂塵の抑制						
3 日照阻害の抑制		3.0	0.30			
3.3 光害の抑制		3.0	0.20			
1 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策		3.0	0.70			
2 星光の建物外壁による反射光(グレア)への対策		3.0	0.30			