

CASBEE-建築(新築)2014年版
 (仮称)民間事業所S&B計画

欄に数値またはコメントを記入

■使用評価マニュアル: CASBEE-建築(新築)2014年版
 ■評価ソフト: CASBEE-BD_NC_2014(v.3.01)

| スコアシート | | 実施設計段階 | | 建物全体・共用部分 | | 住居・宿泊部分 | | 全体 |
|-----------------------|------------------------------|------------|-------------|-----------|------|---------|--|------------|
| 配慮項目 | 環境配慮設計の概要記入欄 | 評価点 | 重み係数 | 評価点 | 重み係数 | | | |
| Q1 室内環境 | | | 0.40 | | | | | 3.3 |
| 1 音環境 | | 3.0 | 0.15 | | | | | 3.0 |
| 1.1 騒音 | | 3.0 | 0.40 | | | | | |
| 1.2 遮音 | | 3.0 | 0.40 | | | | | |
| 1 開口部遮音性能 | | 3.0 | 0.60 | | | | | |
| 2 界壁遮音性能 | | 3.0 | 0.40 | | | | | |
| 3 界床遮音性能(軽衝撃源) | | | | | | | | |
| 4 界床遮音性能(重衝撃源) | | | | | | | | |
| 1.3 吸音 | | 3.0 | 0.20 | | | | | |
| 2 温熱環境 | | 3.3 | 0.35 | | | | | 3.3 |
| 2.1 室温制御 | | 3.0 | 0.50 | | | | | |
| 1 室温 | | 3.0 | 0.38 | | | | | |
| 2 外皮性能 | | 3.0 | 0.25 | | | | | |
| 3 ゾーン別制御性 | | 3.0 | 0.38 | | | | | |
| 2.2 湿度制御 | | 3.0 | 0.20 | | | | | |
| 2.3 空調方式 | ゾーン別空調配置と屋外機系統の分別制御により冷暖個別対応 | 4.0 | 0.30 | | | | | |
| 3 光・視環境 | | 3.0 | 0.25 | | | | | 3.0 |
| 3.1 昼光利用 | | 1.8 | 0.30 | | | | | |
| 1 昼光率 | | 1.0 | 0.60 | | | | | |
| 2 方位別開口 | | | | | | | | |
| 3 昼光利用設備 | | 3.0 | 0.40 | | | | | |
| 3.2 グレア対策 | | 4.0 | 0.30 | | | | | |
| 1 昼光制御 | ブラインド+庇 | 4.0 | 1.00 | | | | | |
| 3.3 照度 | 平均照度500lx以上 | 4.0 | 0.15 | | | | | |
| 3.4 照明制御 | | 3.0 | 0.25 | | | | | |
| 4 空気質環境 | | 3.7 | 0.25 | | | | | 3.7 |
| 4.1 発生源対策 | | 4.0 | 0.50 | | | | | |
| 1 化学汚染物質 | 床・壁・天井の仕上材は原則的全てF☆☆☆☆を採用 | 4.0 | 1.00 | | | | | |
| 4.2 換気 | | 3.0 | 0.30 | | | | | |
| 1 換気量 | | 3.0 | 0.33 | | | | | |
| 2 自然換気性能 | | 3.0 | 0.33 | | | | | |
| 3 取り入れ外気への配慮 | | 3.0 | 0.33 | | | | | |
| 4.3 運用管理 | | 4.0 | 0.20 | | | | | |
| 1 CO ₂ の監視 | | 3.0 | 0.50 | | | | | |
| 2 喫煙の制御 | 完全に区画されている喫煙室を設けている | 5.0 | 0.50 | | | | | |
| Q2 サービス性能 | | | 0.30 | | | | | 3.4 |
| 1 機能性 | | 3.6 | 0.40 | | | | | 3.6 |
| 1.1 機能性・使いやすさ | | 3.0 | 0.40 | | | | | |
| 1 広さ・収納性 | | 3.0 | 0.33 | | | | | |
| 2 高度情報通信設備対応 | | 3.0 | 0.33 | | | | | |
| 3 バリアフリー計画 | | 3.0 | 0.33 | | | | | |
| 1.2 心理性・快適性 | | 3.6 | 0.30 | | | | | |
| 1 広さ感・景観 | 3F事務室3天高2.9m | 5.0 | 0.33 | | | | | |
| 2 リフレッシュスペース | 食堂あり | 5.0 | 0.33 | | | | | |
| 3 内装計画 | | 1.0 | 0.33 | | | | | |
| 1.3 維持管理 | | 4.5 | 0.30 | | | | | |
| 1 維持管理に配慮した設計 | 防汚性の長い配管材を使用する。 | 4.0 | 0.50 | | | | | |
| 2 維持管理用機能の確保 | 安全な排水設備への排水経路を確保している。 | 5.0 | 0.50 | | | | | |
| 2 耐用性・信頼性 | | 3.0 | 0.30 | | | | | 3.0 |
| 2.1 耐震・免震 | | 3.0 | 0.50 | | | | | |
| 1 耐震性 | | 3.0 | 0.80 | | | | | |
| 2 免震・制振性能 | | 3.0 | 0.20 | | | | | |
| 2.2 部品・部材の耐用年数 | | 3.0 | 0.30 | | | | | |
| 1 躯体材料の耐用年数 | | 3.0 | 0.20 | | | | | |
| 2 外壁仕上げ材の補修必要間隔 | | 3.0 | 0.20 | | | | | |
| 3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔 | | 3.0 | 0.10 | | | | | |
| 4 空調換気ダクトの更新必要間隔 | | 3.0 | 0.10 | | | | | |
| 5 空調・給排水配管の更新必要間隔 | | 3.0 | 0.20 | | | | | |
| 6 主要設備機器の更新必要間隔 | | 3.0 | 0.20 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------------------------------|-----|------|--|--|-----|
| 2.4 信頼性 | | | 3.0 | 0.20 | | | |
| 1 | 空調・換気設備 | | 3.0 | 0.20 | | | |
| 2 | 給排水・衛生設備 | エコマーク機器+配管系統の区分+井水利用 | 4.0 | 0.20 | | | |
| 3 | 電気設備 | | 3.0 | 0.20 | | | |
| 4 | 機械・配管支持方法 | | 3.0 | 0.20 | | | |
| 5 | 通信・情報設備 | | 2.0 | 0.20 | | | |
| 3 対応性・更新性 | | | 3.5 | 0.30 | | | 3.5 |
| 3.1 空間のゆとり | | | 4.6 | 0.30 | | | |
| 1 | 階高のゆとり | 最低階高4.15m | 5.0 | 0.60 | | | |
| 2 | 空間の形状・自由さ | 壁長さ比率0.114 | 4.0 | 0.40 | | | |
| 3.2 荷重のゆとり | | | 3.0 | 0.30 | | | |
| 3.3 設備の更新性 | | | 3.2 | 0.40 | | | |
| 1 | 空調配管の更新性 | | 3.0 | 0.20 | | | |
| 2 | 給排水管の更新性 | | 3.0 | 0.20 | | | |
| 3 | 電気配線の更新性 | | 3.0 | 0.10 | | | |
| 4 | 通信配線の更新性 | | 3.0 | 0.10 | | | |
| 5 | 設備機器の更新性 | | 3.0 | 0.20 | | | |
| 6 | バックアップスペースの確保 | 空調室外機のバックアップスペースあり | 4.0 | 0.20 | | | |
| Q3 室外環境(敷地内) | | | - | 0.30 | | | 3.1 |
| 1 生物環境の保全と創出 | | | 2.0 | 0.30 | | | 2.0 |
| 2 まちなみ・景観への配慮 | | 植栽条件に応じた緑地づくりを行っている | 4.0 | 0.40 | | | 4.0 |
| 3 地域性・アメニティへの配慮 | | | 3.0 | 0.30 | | | 3.0 |
| 3.1 地域性への配慮、快適性の向上 | | | 3.0 | 0.50 | | | |
| 3.2 敷地内温熱環境の向上 | | | 3.0 | 0.50 | | | |
| LR1 エネルギー | | | - | 0.40 | | | 4.2 |
| 1 建物外皮の熱負荷抑制 | | 外皮に断熱材を使用 | 5.0 | 0.20 | | | 5.0 |
| 2 自然エネルギー利用 | | | 3.0 | 0.10 | | | 3.0 |
| 3 設備システムの高効率化 | | BEI 非住宅 0.79 住宅(専有部) 0.83 | 4.5 | 0.50 | | | 4.5 |
| 集合住宅以外の評価(3a,3b) | | LED照明を採用 | 4.5 | 1.00 | | | |
| 集合住宅の評価(3c) | | | | | | | |
| 4 効率的運用 | | | 3.5 | 0.20 | | | 3.5 |
| 集合住宅以外の評価 | | | 3.5 | 1.00 | | | |
| 4.1 モニタリング | | 低圧分電盤にデジタルマルチメーターを設置 | 4.0 | 0.50 | | | |
| 4.2 運用管理体制 | | | 3.0 | 0.50 | | | |
| 集合住宅の評価 | | | | | | | |
| 4.1 モニタリング | | | | | | | |
| 4.2 運用管理体制 | | | | | | | |
| LR2 資源・マテリアル | | | - | 0.30 | | | 3.6 |
| 1 水資源保護 | | | 3.4 | 0.20 | | | 3.4 |
| 1.1 節水 | | 節水コマ+節水型機器 | 4.0 | 0.40 | | | |
| 1.2 雨水利用・雑排水等の利用 | | | 3.0 | 0.60 | | | |
| 1 雨水利用システム導入の有無 | | | 3.0 | 0.70 | | | |
| 2 雑排水等利用システム導入の有無 | | | 3.0 | 0.30 | | | |
| 2 非再生性資源の使用量削減 | | | 3.7 | 0.60 | | | 3.7 |
| 2.1 材料使用量の削減 | | | 2.0 | 0.11 | | | |
| 2.2 既存建築躯体等の継続使用 | | | 3.0 | 0.22 | | | |
| 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用 | | | 3.0 | 0.22 | | | |
| 2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用 | | 長尺塩ビシート、ビニル床タイル、タイルカーペット、再生木ルーバー、再生骨材 | 5.0 | 0.22 | | | |
| 2.5 持続可能な森林から産出された木材 | | | - | - | | | |
| 2.6 部材の再利用可能性向上への取組み | | OAフロア+外壁ECPの鉄骨造 | 5.0 | 0.22 | | | |
| 3 汚染物質含有材料の使用回避 | | | 3.3 | 0.20 | | | 3.3 |
| 3.1 有害物質を含まない材料の使用 | | 鉄骨錆止め塗装 | 4.0 | 0.30 | | | |
| 3.2 フロン・ハロンの回避 | | | 3.0 | 0.70 | | | |
| 1 消火剤 | | | - | - | | | |
| 2 発泡剤(断熱材等) | | | 3.0 | 0.50 | | | |
| 3 冷媒 | | | 3.0 | 0.50 | | | |
| LR3 敷地外環境 | | | - | 0.30 | | | 3.4 |
| 1 地球温暖化への配慮 | | 高効率設備を採用 | 3.6 | 0.33 | | | 3.6 |
| 2 地域環境への配慮 | | | 3.6 | 0.33 | | | 3.6 |
| 2.1 大気汚染防止 | | 燃焼機器無 | 5.0 | 0.25 | | | |
| 2.2 温熱環境悪化の改善 | | | 3.0 | 0.50 | | | |
| 2.3 地域インフラへの負荷抑制 | | | 3.7 | 0.25 | | | |
| 1 雨水排水負荷低減 | | | 3.0 | 0.25 | | | |
| 2 汚水処理負荷抑制 | | | 3.0 | 0.25 | | | |
| 3 交通負荷抑制 | | 駐車場有 | 5.0 | 0.25 | | | |
| 4 廃棄物処理負荷抑制 | | ゴミ置場有 | 4.0 | 0.25 | | | |
| 3 周辺環境への配慮 | | | 3.1 | 0.33 | | | 3.1 |
| 3.1 騒音・振動・悪臭の防止 | | | 3.0 | 0.40 | | | |
| 1 騒音 | | | 3.0 | 1.00 | | | |
| 2 振動 | | | - | - | | | |
| 3 悪臭 | | | - | - | | | |
| 3.2 風害、砂塵、日照障害の抑制 | | | 3.0 | 0.40 | | | |
| 1 風害の抑制 | | | 3.0 | 0.70 | | | |
| 2 砂塵の抑制 | | | - | - | | | |
| 3 日照障害の抑制 | | | 3.0 | 0.30 | | | |
| 3.3 光害の抑制 | | | 3.7 | 0.20 | | | |
| 1 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策 | | 広告物照明なし。2ポイント+庇やルーバーで光害を防ぐ1ポイント | 4.0 | 0.70 | | | |
| 2 屋外の建物外壁による反射光(グレア)への対策 | | | 3.0 | 0.30 | | | |