

事業者排出量削減報告書

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------|
| 住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） | 京都市中京区西ノ京塚本町11 | | | | | | |
| 氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） | 公益社団法人京都保健会 理事長 三浦次郎 | | | | | | |
| 事業者の主たる業種 | 病院・診療所等 | | | | | | |
| 該当する事業者要件 | <input checked="" type="checkbox"/> 京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第1号該当事業者（大規模エネルギー使用事業者（原油に換算して1,500キロリットル以上）） <input type="checkbox"/> 京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第2号又は第3号該当事業者（大規模運送事業者（トラック又はバス100台以上/タクシー150台以上/鉄道車両150両以上）） <input type="checkbox"/> 京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第4号該当事業者（その他の温室効果ガスの大規模排出事業者（二酸化炭素に換算して3,000トン以上）） | | | | | | |
| 計画期間 | 20年4月～23年3月 | | | | | | |
| 基本方針 | エネルギー消費効率の改善を主に、全事業所にて省エネ活動の実施。5%の削減を目標とする。 | | | | | | |
| 推進体制 | 理事長を本部長とし、各病院・診療施設に環境推進委員選出、地球温暖化対策本部を設置。（20事業所において省エネ推進リーダーを選出） | | | | | | |
| 環境マネジメントシステム名称 | 環境マネジメントシステム名称 | | | | | | |
| | 適用範囲 | | | | | | |
| | 取得年月日 | | | | | | |
| 年度ごとの具体的な取組及び措置の状況 | 年度 | 設備、対象、工程等 | 措置内容 | | | | |
| | 20 | 事務所関連 | 空調機の定温コントロールの徹底（ボスター等で周知）消費電力の削減努力を行いました。パソコン・コピー機・事務所照明など、使用しないとき電源を切りエコワスを実践しました。 | | | | |
| | 21 | 車両 | ノーカーディの導入・アイドリングストップの実践 | | | | |
| | 22 | 設備更新 | エアコン・照明などの更新 | | | | |
| 温室効果ガスの排出量等 | 排出区分 | 基準年度（実績） （19）年度 （二酸化炭素換算） | 目標年度（計画） （22）年度 （二酸化炭素換算） | 増減率 （計画） | 報告年度（実績） （22）年度 （二酸化炭素換算） | 増減率 （実績） | |
| | A 事業所等排出区分 | 3,742.0 t | 3,549.7 t | -5.1 % | 3,829.3 t | 2.3 % | |
| | B 輸送車両排出区分 | t | t | % | t | % | |
| | C その他排出区分 | t | t | % | t | % | |
| | 排出合計 | *1 3,742.0 t | *2 3,549.7 t | -5.1 % | *4 3,829.3 t | 2.3 % | |
| 実績に対する自己評価 | エアコン・照明などの更新 | | | | | | |
| 原単位当たりの温室効果ガス排出量等 | 用途区分 | 原単位の指標 | 基準年度（実績） | 目標年度（計画） | 増減率（計画） | 報告年度（実績） | 増減率（実績） |
| | 病院・診療所等 | 二酸化炭素換算 延べ面積 | 0.1767981 t-co2/m ² | 0.1677036 t-co2/m ² | -5.1 % | 0.181 t-co2/m ² | 2.3 % |
| | | 二酸化炭素換算 | | | % | | % |
| | | 二酸化炭素換算 | | | % | | % |
| 実績に対する自己評価 | エアコン・照明などの更新 | | | | | | |
| その他の地球温暖化対策による温室効果ガスの削減量等 | 対策等の区分 | 目標年度（計画） | | | 報告年度（実績） | | |
| | | 取組量等 | （二酸化炭素換算） | | 取組量等 | （二酸化炭素換算） | |
| | 森林の保全及び整備 | （整備面積） ha | （吸収量） t | t | （整備面積） ha | （吸収量） t | t |
| | 府内産の木材の利用 | （利用量） m ³ | 0.1 | t | （利用量） m ³ | （削減量） t | t |
| | 自然エネルギーを利用した電力又は熱の供給 | （発電量） kwh | （削減量） t | t | （発電量） kwh | （削減量） t | t |
| | グリーン電力の購入 | （購入量） kwh | （削減量） t | t | （購入量） kwh | （削減量） t | t |
| | 家庭における温室効果ガス排出量の削減効果分の購入 | （購入量） t | （削減量） t | t | （購入量） t | （削減量） t | t |
| | 削減量等合計 | | *3 | t | *5 | | t |
| | 差引排出量 （排出合計－削減等合計） | 基準年度（実績） | 目標年度（計画） | 増減率（計画） | 報告年度（実績） | 増減率（実績） | |
| | | *1 3,742.0 t | (*)2-(*)3 3,549.7 t | -5.1 % | (*)4-(*)5 3,829.3 t | 2.3 % | |
| 地球温暖化対策に資する社会貢献活動 | | | | | | | |
| 特記事項 | 今期間中は、各事業所へ毎月エネルギーの使用状況を報告し、省エネに対する意識向上を図りました。盛林診療所廃止（3/31）デイサービスセンター石川湯移転（3/29）春日診療所神経科を京都市民医連太子道診療所に移管（3/31）の事業所を再編し、効率的運用を試みました。 | | | | | | |

注 1 該当する口には、レ印を記入してください。特定事業者以外の事業者の方はレ印の記入は不要です。
 2 「基準年度」とは計画期間の前年度を、「目標年度」とは計画期間の最終年度を、「報告年度」とは計画期間のうち、今回報告の対象となる年度をいいます。
 3 「事業所等排出区分」とは京都府内の事業所等の事業活動のためのエネルギーの使用に伴い発生する温室効果ガスを、「輸送車両排出区分」とは自動車運送事業者については使用の本拠の位置を京都府内とする車両の排出する温室効果ガスを、鉄道事業者については保有する貨物車両又は旅客車両の排出する温室効果ガスを、「その他排出区分」とは上記以外の京都府内における事業所等の事業活動に伴い発生する温室効果ガスをいいます。
 4 「原単位当たりの温室効果ガス排出量等」の「用途区分」には、〇〇工場、事務所などの用途を記入してください。「原単位の指標」には、分子の「二酸化炭素換算」の下に分母となる指標（生産数量、延べ床面積、走行距離等）を記入してください。
 5 「その他の地球温暖化対策による温室効果ガスの削減量等」のうち「森林の保全及び整備」の「目標年度（計画）」欄には計画期間中の目標の累計を、「報告年度（実績）」欄には実績の累計を記入してください。
 6 「特記事項」には、平成2年度（1990年度）を基準とした排出量の対比や、省エネ製品開発など他者の温室効果ガス排出削減への貢献、グリーン調達採用、特定フロンなどの条例指定外の温室効果ガスの削減などを記入してください。