

府民公募型安心・安全整備事業(市町協働型 ・ **府民提案型**)

【山城南土木事務所】

受付番号	22	所在地	相楽郡笠置町笠置浜
路線・河川名等	主要地方道 奈良笠置線	写 真 ・ 詳 細 図 等	
提案内容等	公民館から道路を横切って施設駐車場側へ排水用土管が埋設してあるが土管径が小さいため汚泥が堆積し悪臭が発生。排水管の移設		
技術審査の結果	実施すべき③		
審査委員会意見等	技術審査のとおり		
位 置 図			
			
備 考	H21で提案済。「実施予定」で回答していたが、光ファイバー線等で工事困難であった。NTT等と工法協議に時間を要す		