

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【山城地域(乙訓土木事務所)】

整理番号	受付番号	提案施設			提案概要	用地買収の有無	工事の仕分け等（第1段階チェック）		工事の仕分け等（第2段階チェック）		優先順位付けフロー			技術審査結果	審査委員会意見等	備考
		種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外：対象番号を記入)	対象	→対象工事とならない理由 (欄外：対象番号を記入)	年度内に完成見込み	安心・安全整備の提案で事故・災害に繋がる恐れが高い	用地取得を伴わず、小規模な工事の提案である。			
1	65	道路	伏見向日線	向日市森本町東ノ口	右折レーンを設置する。	有	×	④相当の事業期間を要する大規模な工事	-	-	-	-	-	実施しない	技術審査のとおりとする	現況幅員内で右折レーンは設置できないため、用地買収を伴う大規模な工事となる。
2	66	道路	伏見向日線	向日市森本町四ノ坪	壁面からの漏水を止める。	無	○		○		○	○	○	実施する	技術審査のとおりとする	歩道面で漏水が広がらないよう、歩道面に側溝等を設置し、車道の側溝へ排水できるように、対策方法を検討のうえ実施する。
3	67	道路	西京高槻線	向日市寺戸町東ノ段	①歩道の拡幅、電柱移設等により歩道空間を広げる。 ②車両用防護柵を設置し、店舗の被害を防ぐ。	無	○		○		○	○	○	実施する	技術審査のとおりとする	公安委員会、隣接店舗の同意が得られた場合において実施する。
4	68	道路	向日町停車場線	向日市寺戸町初田	歩道をアスファルト舗装で整備する。	無	×	⑤他の事業で計画区間等に含まれている工事	-		-	-	-	実施しない (他事業で実施)	技術審査のとおりとする	日常点検において、タイル舗装にひび割れや浮きが確認され次第、維持修繕としてアスファルト舗装に更新する。
5	69	道路	志水西向日停車場線	向日市鶏冠井町山畑	車道幅員が変化する箇所にラバーボールを設置し、歩道部分を明確にするとともに、外側線を復元する。	無	○		○		○	○	○	実施する	技術審査のとおりとする	
6	70	道路	西京高槻線	向日市物集女町森ノ上	電柱を移設し、通行車両の支障をなくす。	無	×	①原因者が実施すべき工事	-		-	-	-	実施しない	技術審査のとおりとする	市道整備後に電柱が支障となっていることから、原因者ではない京都府が移設することはできない。
7	71	道路	中山稲荷線	向日市物集女町長野	歩道部分にラバーボールを設置し、自転車の速度を抑制する。	無	○		×	⑩別途路面表示及び注意喚起看板を設置済み	-	-	-	実施しない	技術審査のとおりとする	歩道部には、路面表示、注意喚起看板等を連続的に設置し、自転車への注意喚起を行っている。さらなる対策として、歩道部にラバーボールを設置することは、衝突の危険があることから設置できない。
8	9	道路	奥海印寺納所線	長岡京市調子1丁目	歩道を西側に延長し、縁石を設置する。	無	○		○		○	○	○	実施する	技術審査のとおりとする	
9	32	道路	奥海印寺納所線	長岡京市友岡川原	小泉川への歩道を設置する。または、外側線を設置し路肩を着色して歩行者の安全を図る。	無	○		○		○	○	○	実施する	技術審査のとおりとする	小泉川への歩道設置は相当な事業期間を要する大規模な工事となるため実施しないが、外側線の設置、カラー舗装による歩行空間の明示を実施する。
10	33	道路	伏見柳谷高槻線	長岡京市奥海印寺鈴谷	ドライバーに対し、道路横断者がある旨の注意看板または路面標示を設置する。	無	○		○		○	○	○	実施する	技術審査のとおりとする	
11	34	道路	大山崎大枝線	長岡京市天神4丁目	①自転車横断帯をなくす。 (公安委員会) ②①に伴い縁石やボラード等を設置し車両の進入を防ぐ。 (土木)	無	○		○		○	○	○	実施する	技術審査のとおりとする	公安委員会が自転車横断帯を撤去された場合において、歩車道境界部分への縁石及び防護柵等を設置する。 (市道区域の縁石設置については、別途長岡京市と協議する)
12	81	道路	伏見柳谷高槻線	長岡京市開田1丁目	側溝改修。雨水を犬川に流し道路冠水を防ぐ。	無	○		×	⑩道路排水としては、現況の側溝で機能している	-	-	-	実施しない (他事業で実施)	技術審査のとおりとする	道路排水としては、現況の側溝で機能していると考えられる。ただし、一部土砂が堆積している箇所が確認されたため、維持修繕として清掃を行う。

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【山城地域(乙訓土木事務所)】

整理番号	受付番号	提案施設			提案概要	用地買収の有無	工事の仕分け等（第1段階チェック）		工事の仕分け等（第2段階チェック）		優先順位付けフロー			技術審査結果	審査委員会意見等	備考
		種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外：対象番号を記入)	対象	→対象工事とならない理由 (欄外：対象番号を記入)	年度内に完成見込み	安心・安全整備の提案で事故・災害に繋がる恐れが高い	用地取得を伴わず、小規模な工事の提案である。			
13	185	道路	開田長岡京停車場線	長岡京市 天神1丁目	歩道の改修をして路肩を通行しやすい構造にする。	無	×	⑤他の事業で計画区間等に含まれている工事	-	-	-	-	-	実施しない	技術審査のとおりとする	他の事業で計画検討している区間に含まれている。
14	144	道路	奥海印寺納所線	大山崎町 円明寺	溝等の改修及び歩道の設置。 小倉橋については、歩道または歩道用の小さい橋を設置する。	有	×	④相当の事業期間を要する大規模な工事	-	-	-	-	-	実施しない	技術審査のとおりとする	現況幅員内で歩道設置はできないため、用地買収を伴う大規模な工事となる。

- ◆【第1段階チェック：対象とならない工事】
- ①国や市町村が管理する施設に関する工事
  - ②利便性向上や環境整備に関する工事
  - ③特定の個人や団体等の利益に限られる工事
  - ④道路改良工事や河川整備工事など相当の事業期間を要する大規模な工事、建物の新築・大規模な改築工事
  - ☆《他事業での実施》
  - ⑤他の事業で既に着手している又は計画区間等に含まれている工事

- ◆【第2段階チェック：対象とならない工事】
- ☆《公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性》
  - ⑥公共事業としての必要性はあるか。投資効果は大きいか。
  - ⑦地域づくりや市町村のまちづくりと整合しているか。
  - ⑧地域や市町村等からの要望と整合しているか。
  - ☆《技術上の適合性》
  - ⑨関係法令や構造基準、技術標準と適合しているか。
  - ☆《速効性》
  - ⑩早期対応の必要性はあるか。
  - ⑪土地所有者や占所有者、周辺住民等との調整に時間が必要か。

- ◆【技術審査結果】
- 実施する
  - 他事業実施
  - 実施しない