


<p>受付番号</p>	<p>108</p>	<p>所在地</p>	<p>八幡市橋本奥ノ町他</p>
<p>路線・河川名等</p>	<p>京都守口線</p>	<p>写真・詳細図等</p>	
<p>提案内容等</p>	<p>降雨時の路面排水が堤防法面を浸食しないよう、路面排水対策を提案</p>	<p><路側状況></p> 	
<p>技術審査の結果</p>	<p>実施する</p>	<p><標準断面図・標準構造図等></p> 	
<p>事業委員会意見等</p>	<p>技術審査のとおりとする</p>	<p>備考</p> <p>路面排水対策を実施する。</p>	
<p>24</p>	<p>位置図</p>		
