






府民公募型整備事業

【山城南土木事務所】

<p>安心・安全整備</p>			
<p>受付番号</p>	<p>120</p>	<p>所在地</p>	<p>和東町大字原山</p>
<p>路線・河川名等</p>	<p>主要地方道 木津信楽線</p>	<p>写真・詳細図等</p>	
<p>提案内容等</p>	<p>照明施設の設置。LEDライトへの交換。トンネルの塗装（延長L=125m） 和東隧道は、照明が少ないため危険である。湯船隧道は、照明が設置されていない。また、トンネル内塗装を要望。</p>		
<p>技術審査の結果</p>	<p>一部実施する</p>	<p>① 和東隧道 ② 照明のLED化</p>  	
<p>審査委員会意見等</p>	<p>技術審査のとおりとする</p>	<p>③ 湯船隧道 ④ トンネル内塗装 H=1.5m(両側)</p>  	
<p>位置図</p>			
			
<p>備考</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・湯船隧道のトンネル内塗装を実施する。 ・照明については、設置技術基準(トンネル延長)を満たしていないため、実施しない。 ・和東隧道の照明については、他事業でLED化をすすめており、当面は維持修繕により球替えを行う。 		