



府民公募型安心・安全整備事業(市町協働型 ・ **府民提案型**)

【山城北土木事務所】

受付番号	26	所在地	城陽市水主(塚ノ木～北垣内)
路線・河川名等	府道 寺田水主線	写 真 ・ 詳 細 図 等	
提案内容等	府道寺田水主線の舗装段差の改修		
技術審査の結果	実施すべき		
審査委員会意見等	技術審査のとおりとする		
位 置 図			
			
備 考			
		<p>歩道舗装 表 層 再生細粒度アスコン t=30mm 路 盤 再生クラッシャーラン t=100mm</p>	