

府民公募型安心・安全整備事業(市町協働型 ・ **府民提案型**)

【乙訓土木事務所】

受付番号	164	所在地	向日市寺戸町
路線・河川名等	上久世石見上里線	写真・詳細図等	
提案内容等	歩道の横断勾配、設置されているグレーチング蓋が通行する上で危険。横断勾配の緩和、グレーチング蓋の改良(滑り止め)を実施	【平成21年度実施状況】	
技術審査の結果	車道高さの変更は困難であるため、対象外	< 施工前 >	
審査委員会意見等	技術審査のとおりとする		
位置図			
		< 施工後 >	
備考	<ul style="list-style-type: none"> ■当該部分は車道であり、路面排水を民地内に流入させないため道路側に横断勾配を付したもの(H21府民提案により実施)であり、車道高さの変更は困難であるため、対象外とする。 ■グレーチング蓋は滑り止めのものに交換済み。 		