

府民公募型安心・安全整備事業(市町協働型 ・ 府民提案型)

【山城南土木事務所】

受付番号	180	所在地	相楽郡南山城村大字北大河原小字渋久地内
路線・河川名等	国道163号	写 真 ・ 詳 細 図 等	
提案内容等	降雨時に沿道低地で浸水が起こり、不快害虫が発生し不衛生な状況。道路縦断側溝の幅が狭く、勾配もゆるいため横断側溝の設置を実施		
技術審査の結果	利便性向上に関する工事であり、事業対象外のため実施しない		
審査委員会意見等	技術審査のとおりとする。		
位 置 図			
備 考	利便性・環境面の向上に関する工事であり、道路施設の安心・安全につながるものでないため。		