

# 府民公募型安心・安全整備事業(市町協働型・**府民提案型**)

【山城北土木事務所】

受付番号	20	所在地	京田辺市大住大坪50-3付近																				
路線・河川名等	主要地方道 八幡木津線	写真・詳細図等																					
提案内容等	健康村バス停周辺の歩道拡幅																						
技術審査の結果	実施すべき①																						
審査委員会意見等	技術審査のとおりとする																						
位置図																							
		<table border="1"> <tr> <td>再生細粒度アスコン</td> <td>t=3cm</td> <td>再生密粒度アスコン</td> <td>t= 5cm</td> </tr> <tr> <td>再生クラッシュランRC-30</td> <td>t=10cm</td> <td>再生粗粒度アスコン</td> <td>t= 5cm</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>As安定処理</td> <td>t= 6cm</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>粒調砕石M-30</td> <td>t=20cm</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>再生クラッシュランRC-30</td> <td>t=25cm</td> </tr> </table>		再生細粒度アスコン	t=3cm	再生密粒度アスコン	t= 5cm	再生クラッシュランRC-30	t=10cm	再生粗粒度アスコン	t= 5cm			As安定処理	t= 6cm			粒調砕石M-30	t=20cm			再生クラッシュランRC-30	t=25cm
再生細粒度アスコン	t=3cm	再生密粒度アスコン	t= 5cm																				
再生クラッシュランRC-30	t=10cm	再生粗粒度アスコン	t= 5cm																				
		As安定処理	t= 6cm																				
		粒調砕石M-30	t=20cm																				
		再生クラッシュランRC-30	t=25cm																				
備考																							