

府民公募型安心・安全整備事業(市町協働型 ・ **府民提案型**)

【山城北土木事務所】

受付番号	48	所在地	京田辺市宮津灰崎 (府道西側約20m)																
路線・河川名等	主要地方道 八幡木津線	写 真 ・ 詳 細 図 等																	
提案内容等	・側溝に蓋掛けをし、歩行空間を確保 ・外側線(白線)を引く																		
技術審査の結果	一部実施(②)																		
審査委員会意見等	技術審査のとおりとする																		
位 置 図																			
		<table border="1"> <tr> <td>土留式側溝</td> <td>300×400</td> </tr> <tr> <td>As</td> <td></td> </tr> <tr> <td>車道舗装復旧</td> <td></td> </tr> <tr> <td>再生密粒度アスコン</td> <td>t= 5cm</td> </tr> <tr> <td>再生粗粒度アスコン</td> <td>t= 5cm</td> </tr> <tr> <td>As安定処理</td> <td>t= 6cm</td> </tr> <tr> <td>粒調碎石M-30</td> <td>t=20cm</td> </tr> <tr> <td>再生クラッシャーランRC-30</td> <td>t=25cm</td> </tr> </table>		土留式側溝	300×400	As		車道舗装復旧		再生密粒度アスコン	t= 5cm	再生粗粒度アスコン	t= 5cm	As安定処理	t= 6cm	粒調碎石M-30	t=20cm	再生クラッシャーランRC-30	t=25cm
土留式側溝	300×400																		
As																			
車道舗装復旧																			
再生密粒度アスコン	t= 5cm																		
再生粗粒度アスコン	t= 5cm																		
As安定処理	t= 6cm																		
粒調碎石M-30	t=20cm																		
再生クラッシャーランRC-30	t=25cm																		
備 考	・側溝の蓋掛けを実施する ・側溝があるため、外側線は実施しない																		